

قابل توجه شرکتهای ارائه دهنده تجهیزات ایمنی:

با توجه به تماس های مکرر در خصوص ارسال لیست تجهیزات دارای تأییدیه معتبر، در صورت دارا بودن این تجهیزات یا توانایی ارائه تجهیزات ایمنی معتبر،

مشخصات تجهیزات خود را در قالب فرم ذیل به این حوزه ارسال نمایید تا پس از بررسی در سایت سازمان قرارگیرد

شماره	برند	صفحه	شماره	برند	صفحه	شماره	برند
1	آریا کوپلینگ	-	36	SPP	-	60	Mobiak
2	ایران شیر	-	37	TYCO	-	61	System sensor
3	همیار انرژی	-	38	weflo	-	62	SANUP
4	کارا سیلندر	-	39	Z_TIDE	-	63	Duyar
5	سام ایمن	-	40	Patterson	-	64	APC
6		-	41	TRONFLEX	-	65	Youtaike
7	AG Sprinkler	-	42	IRON MAN	-		
9	Armstrong	-	43	YOUNGJIN FLEX	-		
10	AYVAZ	-	44	RapidRop	-		
11	A-C FIRE PUMP SYSTEMS	-	45	Huacheng	-		
12	Bristol	-	46	NEWAGE	-		
13	changred(CD)	-	47	JINAN MEIDE	-		
14	Fike	-	48	General Pumps	-		
15	FIRE GUARD	-	49	AMAN FIRE	-		
26	FIRE PRO	-	50	MINOVA	-		
27	GREEN FIRE	-	51	TUNA	-		
28	HD FIRE PROTECT	-	52	Rouchtec	-		
29	ISST	-	53	AIKAH PUMP	-		
30	KSB	-	54	AirFire	-		
31	SAFEX	-	55	WEFLO	-		
32	Sffeco	-	56	protector	-		
33	SHIELD UK	-	57	fullblaze	-		
34	SIEX	-	58	MASTECO	-		
35	Sunpool	-	59	ISSS	-		

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تأیید و قبول سازمان نمی باشد.مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone No	شرکت نماینده Representatio
۱	کوپلینگ تخلیه و مکش آتش نشانی نوع D فشار اسمی ۱۶ بار از جنس آلیاژ آلومینیوم	آریا کوپلینگ	ایران	Ac-co	استاندارد ملی ایران	م ۶۶۶۱۱۴۲۹۵	۷۶۲۰۲۰۴۵-۹	آریا کوپلینگ
۲	اسپرینکلر - پایین زن - واکنش استاندارد - سایز ۱/۲ اینچ - دمای عملکرد ۶۸ درجه سانتی گراد - ضریب پاشش K=۵.۶ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi	ایران شیر	ایران	IS ۲۳۷	استاندارد ملی ایران	۷۶۷۴۴۸۲۹۷	۸۸۳۱۱۷۰۰	ایران شیر
۳	خاموش کننده پودرگاز تحت فشار با پودر BC یا ABC ۱، ۲ کیلویی، ۳ تا ۶ کیلویی، ۷ تا ۱۴ کیلویی	همیار انرژی کارا سیلندر	ایران	HE100	استاندارد ملی ایران	۶۶۷۱۱۸۵۹۷۵	۰۲۱-۵۷۸۵۴	همیار انرژی
۴	اسپرینکلر پایین زن - پاسخ استاندارد درجه حرارت: ۶۸ °C سایز ۱/۳" Standard Response(Pendent) با روکش کروم یا سفید K-Factor= 5.6	همیار انرژی	ایران	HE001	استاندارد ملی ایران	۶۶۷۵۷۴۷۹۸۱۵	۰۲۱-۵۷۸۵۴	همیار انرژی
۵	خاموش کننده پودرگاز تحت فشار با پودر BC یا ABC ۱، ۲ کیلویی، ۳ تا ۶ کیلویی، ۷ تا ۱۴ کیلویی	سام ایمن	ایران	AMF.#	سازمان ملی استاندارد ایران	۶۶۶۷۱۱۶۹۶۵	۴۴۴۴۴۲۲۲	ایمن فراز پیشگام (سام)
۶	FM۲۰۰ (TYCO-THORN)	TYCO	آمریکا - انگلیس	-	UL-FM-LPCB VDS	۵۸۷Aa/۰۱-۳۰۲۴۸۷۴-Ex۴۶۷۸	۶۶۵۳۲۳۶۷	نور ندا سیستم
۷	IG۵۵ (TYCO-LPG)	TYCO	اسپانیا	-	VDS-LPSB	۴۴۶a/۱۹	۶۶۵۳۲۳۶۷	نور ندا سیستم
۸	آبفشان Upright-Pendent	TYCO	آمریکا - انگلیس	ESFR	UL-FM-LPCB VDS		۶۶۵۳۲۳۶۷	نور ندا سیستم
۹	آبفشان Upright-Pendent-Horiz.SW	TYCO	آمریکا - انگلیس	Ty-L	UL-FM-LPCB	Ex۵۹۸۵-Ex۴۹۹۱-۰۹la/۰۵-۰۹la/۰۶-۰۹۴b/۰۱-۰۹۴a/۰۴-۰۹la/۰۹-۱۰-۱۱-۱۶۹۸/۰۱	۶۶۵۳۲۳۶۷	نور ندا سیستم

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تأیید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone No	شرکت نماینده Representatio
۱۰	آبفشان Upright-Pendent-Horiz.SW	TYCO	آمریکا - انگلیس	TY-FRL	UL-FM-LPCB		۶۶۵۳۲۳۶۷	نور ندا سیستم
۱۱	آبفشان -Upright-Pendent-Horiz.SW Vertica.SW	TYCO	آمریکا - انگلیس	TY-B	UL-FM-LPCB VDS		۶۶۵۳۲۳۶۷	نور ندا سیستم
۱۲	آبفشان -Upright-Pendent-Horiz.SW Vertica.SW	TYCO	آمریکا - انگلیس	TY-FRB	UL-FM-LPCB VDS		۶۶۵۳۲۳۶۷	نور ندا سیستم
۱۳	شیر تر	TYCO	آمریکا - انگلیس	AV-۱	UL-FM-LPCB	EX۶۸۷۲-۱۶۹b/۰۱	۶۶۵۳۲۳۶۷	نور ندا سیستم
۱۴	شیر خشک	TYCO	آمریکا - انگلیس	DPV-۱	UL-FM-LPCB	۸۱۲b/۰۱-۲	۶۶۵۳۲۳۶۷	نور ندا سیستم
۱۵	شیر سیلابی در سایزهای ۱ ۱/۲ " الی ۸"	TYCO	آمریکا - انگلیس	DV-۵	UL-FM-LPCB	EX۶۰۲۲-۸۱۲a/۰۱	۶۶۵۳۲۳۶۷	نور ندا سیستم
۱۶	خاموش کننده آئروسول FP-۲۰SE	FIRE PRO	قبرس	FP-۲۰SE	UL-۲۷۷۵	۲۰۱۳۰۱۲۹-EX۶۹۶۰	۸۸۹۴۸۳۳۲	پارس آژیراک
۱۷	خاموش کننده آئروسول FP-۴۰S	FIRE PRO	قبرس	FP-۴۰S	UL-۲۷۷۵	۲۰۱۳۰۱۲۹-EX۶۹۶۰	۸۸۹۴۸۳۳۲	پارس آژیراک
۱۸	خاموش کننده آئروسول FP-۸۰S	FIRE PRO	قبرس	FP-۸۰S	UL-۲۷۷۵	۲۰۱۳۰۱۲۹-EX۶۹۶۰	۸۸۹۴۸۳۳۲	پارس آژیراک
۱۹	خاموش کننده آئروسول FP-۱۰۰S	FIRE PRO	قبرس	FP-۱۰۰S	UL-۲۷۷۵	۲۰۱۳۰۱۲۹-EX۶۹۶۰	۸۸۹۴۸۳۳۲	پارس آژیراک
۲۰	خاموش کننده آئروسول FP-۲۰۰S	FIRE PRO	قبرس	FP-۲۰۰S	UL-۲۷۷۵	۲۰۱۳۰۱۲۹-EX۶۹۶۰	۸۸۹۴۸۳۳۲	پارس آژیراک
۲۱	خاموش کننده آئروسول FP-۵۰۰S	FIRE PRO	قبرس	FP-۵۰۰S	UL-۲۷۷۵	۲۰۱۳۰۱۲۹-EX۶۹۶۰	۸۸۹۴۸۳۳۲	پارس آژیراک
۲۲	خاموش کننده آئروسول FP-۱۲۰۰	FIRE PRO	قبرس	FP-۱۲۰۰	UL-۲۷۷۵	۲۰۱۳۰۱۲۹-EX۶۹۶۰	۸۸۹۴۸۳۳۲	پارس آژیراک
۲۳	خاموش کننده آئروسول FP-۲۰۰۰	FIRE PRO	قبرس	FP-۲۰۰۰	UL-۲۷۷۵	۲۰۱۳۰۱۲۹-EX۶۹۶۰	۸۸۹۴۸۳۳۲	پارس آژیراک
۲۴	خاموش کننده آئروسول FP-۳۰۰۰	FIRE PRO	قبرس	FP-۳۰۰۰	UL-۲۷۷۵	۲۰۱۳۰۱۲۹-EX۶۹۶۰	۸۸۹۴۸۳۳۲	پارس آژیراک
۲۵	خاموش کننده آئروسول FP-۵۷۰۰	FIRE PRO	قبرس	FP-۵۷۰۰	UL-۲۷۷۵	۲۰۱۳۰۱۲۹-EX۶۹۶۰	۸۸۹۴۸۳۳۲	پارس آژیراک
۲۶	اسپرنکلر بالا زن	FIRE GUARD	انگلستان	FA۰۰۳U	UL-NFPA۱۳	EX۱۵۱۴۱	۸۸۹۴۸۳۳۲	پارس آژیراک
۲۷	اسپرنکلر پایین زن	FIRE GUARD	انگلستان	FA۰۰۵P	UL-NFPA۱۳	EX۱۵۱۴۱	۸۸۹۴۸۳۳۲	پارس آژیراک

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تأیید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone No	شرکت نماینده Representatio
۲۸	شیر ایستگاه اسپرینکلر	FIRE GUARD	انگلستان	Wet alarm valve	UL-NFPA۱۳	EX۱۵۱۴۳	۸۸۹۴۸۳۳۲	پارس آژیبراک
۲۹	اسپرینکلر پایین زن	LIFECO	انگلستان	LF-Lifeco۲۲۰	UL	VNIV.EX۶۶۵۵	۸۸۹۴۸۳۳۲	پارس آژیبراک
۳۰	اسپرینکلر بالا زن	LIFECO	انگلستان	LF-Lifeco۲۱۰	UL	VNIV.EX۶۶۵۵	۸۸۹۴۸۳۳۲	پارس آژیبراک
۳۱	اسپرینکلر دیواری	LIFECO	انگلستان	LF-Lifeco۰۰۲	UL	VNIV.EX۶۶۵۵	۸۸۹۴۸۳۳۲	پارس آژیبراک
۳۲	اسپرینکلر پایین زن مخفی	LIFECO	انگلستان	LF-Lifeco۰۰۷	UL	VNIV.EX۶۶۵۵	۸۸۹۴۸۳۳۲	پارس آژیبراک
۳۳	اسپرینکلر پایین زن مخفی	LIFECO	انگلستان	LF-Lifeco۰۰۸	UL	VNIV.EX۶۶۵۵	۸۸۹۴۸۳۳۲	پارس آژیبراک
۳۴	اسپرینکلر دیواری	LIFECO	انگلستان	LF-Lifeco۰۰۱	UL	VNIV.EX۶۶۵۵	۸۸۹۴۸۳۳۲	پارس آژیبراک
۳۵	درپوش دوتایی اسپرینکلر	LIFECO	انگلستان	LF-ESC/۲	UL	VNIV.EX۶۶۵۵	۸۸۹۴۸۳۳۲	پارس آژیبراک
۳۶	درپوش اسپرینکلر	LIFECO	انگلستان	LF-ESC/۱	UL	VNIV.EX۶۶۵۵	۸۸۹۴۸۳۳۲	پارس آژیبراک
۳۷	شیر تست و تخلیه	LIFECO	انگلستان	LF-TD/۲۵-UL/FM	UL-FM	VEHZ.EX۱۶۴۳۷	۸۸۹۴۸۳۳۲	پارس آژیبراک
۳۸	شیر تست و تخلیه	LIFECO	انگلستان	LF-TD/۳۲-UL	UL	VEHZ.EX۱۶۴۳۷	۸۸۹۴۸۳۳۲	پارس آژیبراک
۳۹	هشدار دهنده شیر یکطرفه	LIFECO	انگلستان	LF-WA/A۴	UL	VPLX.EX۶۰۰۵	۸۸۹۴۸۳۳۲	پارس آژیبراک
۴۰	هشدار دهنده شیر یکطرفه	LIFECO	انگلستان	LF-WA/A۶	UL	VPLX.EX۶۰۰۵	۸۸۹۴۸۳۳۲	پارس آژیبراک
۴۱	سیامی آتش نشانی	LIFECO	انگلستان	LF-FDCA	UL	VSQV.EX۶۲۰۷	۸۸۹۴۸۳۳۲	پارس آژیبراک
۴۲	نمایشگر فشار (مانومتر)	LIFECO	انگلستان	LF-HDP	UL	VEVX.EX۶۱۸۳	۸۸۹۴۸۳۳۲	پارس آژیبراک
۴۳	مجموعه پمپ آتش نشانی (۵۰ GPM)EDJ	LIFECO	انگلستان	GME ۲۲-۲۰	UL	QWZU.EX۱۶۱۶۶	۸۸۹۴۸۳۳۲	پارس آژیبراک
۴۴	مجموعه پمپ آتش نشانی (۵۰ GPM)EDJ	LIFECO	انگلستان	GME ۲۲-۲۰	UL	QWZU.EX۱۶۱۶۶	۸۸۹۴۸۳۳۲	پارس آژیبراک

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تأیید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone No	شرکت نماینده Representatio
۴۵	مجموعه پمپ آتش نشانی (۵۰ GPM)EDJ	LIFECO	انگلستان	GME ۳۲-۲۶	UL	QWZU.EX۱۶۱۶۶	۸۸۹۴۸۳۳۲	پارس آژیبراک
۴۶	مجموعه پمپ آتش نشانی (۵۰ GPM)EDJ	LIFECO	انگلستان	GME ۳۲-۲۶	UL	QWZU.EX۱۶۱۶۶	۸۸۹۴۸۳۳۲	پارس آژیبراک
۴۷	مجموعه پمپ آتش نشانی (۱۰۰ GPM)EDJ	LIFECO	انگلستان	GME ۳۲-۲۰	UL	QWZU.EX۱۶۱۶۶	۸۸۹۴۸۳۳۲	پارس آژیبراک
۴۸	مجموعه پمپ آتش نشانی (۱۰۰ GPM)EDJ	LIFECO	انگلستان	GME ۳۲-۲۶	UL	QWZU.EX۱۶۱۶۶	۸۸۹۴۸۳۳۲	پارس آژیبراک
۴۹	مجموعه پمپ آتش نشانی (۱۰۰ GPM)EDJ	LIFECO	انگلستان	GME ۵۰-۲۰	UL	QWZU.EX۱۶۱۶۶	۸۸۹۴۸۳۳۲	پارس آژیبراک
۵۰	مجموعه پمپ آتش نشانی (۱۰۰ GPM)EDJ	LIFECO	انگلستان	GME ۴۰-۲۶	UL	QWZU.EX۱۶۱۶۶	۸۸۹۴۸۳۳۲	پارس آژیبراک
۵۱	مجموعه پمپ آتش نشانی (۱۰۰ GPM)EDJ	LIFECO	انگلستان	GME ۴۰-۲۶	UL	QWZU.EX۱۶۱۶۶	۸۸۹۴۸۳۳۲	پارس آژیبراک
۵۲	مجموعه پمپ آتش نشانی (۱۰۰ GPM)EDJ	LIFECO	انگلستان	GME ۴۰-۲۶	UL	QWZU.EX۱۶۱۶۶	۸۸۹۴۸۳۳۲	پارس آژیبراک
۵۳	مجموعه پمپ آتش نشانی (۱۵۰ GPM)EDJ	LIFECO	انگلستان	GME ۴۰-۲۶	UL	QWZU.EX۱۶۱۶۶	۸۸۹۴۸۳۳۲	پارس آژیبراک
۵۴	مجموعه پمپ آتش نشانی (۱۵۰ GPM)EDJ	LIFECO	انگلستان	GME ۴۰-۲۶	UL	QWZU.EX۱۶۱۶۶	۸۸۹۴۸۳۳۲	پارس آژیبراک
۵۵	مجموعه پمپ آتش نشانی (۱۵۰ GPM)EDJ	LIFECO	انگلستان	GME ۴۰-۲۶	UL	QWZU.EX۱۶۱۶۶	۸۸۹۴۸۳۳۲	پارس آژیبراک
۵۶	مجموعه پمپ آتش نشانی (۱۵۰ GPM)EDJ	LIFECO	انگلستان	GME ۵۰-۲۰	UL	QWZU.EX۱۶۱۶۶	۸۸۹۴۸۳۳۲	پارس آژیبراک
۵۷	مجموعه پمپ آتش نشانی (۲۰۰ GPM)EDJ	LIFECO	انگلستان	GME ۵۰-۲۰	UL	QWZU.EX۱۶۱۶۶	۸۸۹۴۸۳۳۲	پارس آژیبراک
۵۸	مجموعه پمپ آتش نشانی (۲۰۰ GPM)EDJ	LIFECO	انگلستان	GME ۶۵-۲۶	UL	QWZU.EX۱۶۱۶۶	۸۸۹۴۸۳۳۲	پارس آژیبراک
۵۹	مجموعه پمپ آتش نشانی (۲۵۰ GPM)EDJ	LIFECO	انگلستان	GME ۶۵-۲۶	UL	QWZU.EX۱۶۱۶۶	۸۸۹۴۸۳۳۲	پارس آژیبراک
۶۰	مجموعه پمپ آتش نشانی (۳۰۰ GPM)EDJ	LIFECO	انگلستان	GME ۶۵-۲۷	UL	QWZU.EX۱۶۱۶۷	۸۸۹۴۸۳۳۲	پارس آژیبراک
۶۱	مجموعه پمپ آتش نشانی (۴۰۰ GPM)EDJ	LIFECO	انگلستان	GME ۶۵-۲۸	UL	QWZU.EX۱۶۱۶۸	۸۸۹۴۸۳۳۲	پارس آژیبراک
۶۲	مجموعه پمپ آتش نشانی (۴۰۰ GPM)EDJ	LIFECO	انگلستان	GME ۸۰-۲۶H	UL	QWZU.EX۱۶۱۶۶	۸۸۹۴۸۳۳۲	پارس آژیبراک
۶۳	مجموعه پمپ آتش نشانی (۴۰۰ GPM)EDJ	LIFECO	انگلستان	GME ۸۰-۳۲H	UL	QWZU.EX۱۶۱۶۶	۸۸۹۴۸۳۳۲	پارس آژیبراک
۶۴	مجموعه پمپ آتش نشانی (۴۵۰ GPM)EDJ	LIFECO	انگلستان	GME ۸۰-۲۶	UL	QWZU.EX۱۶۱۶۶	۸۸۹۴۸۳۳۲	پارس آژیبراک
۶۵	مجموعه پمپ آتش نشانی (۴۵۰ GPM)EDJ	LIFECO	انگلستان	GME ۸۰-۲۶H	UL	QWZU.EX۱۶۱۶۶	۸۸۹۴۸۳۳۲	پارس آژیبراک
۶۶	مجموعه پمپ آتش نشانی (۴۵۰ GPM)EDJ	LIFECO	انگلستان	GME ۸۰-۳۲H	UL	QWZU.EX۱۶۱۶۶	۸۸۹۴۸۳۳۲	پارس آژیبراک
۶۷	مجموعه پمپ آتش نشانی (۵۰۰ GPM)EDJ	LIFECO	انگلستان	GME ۸۰-۲۶	UL	QWZU.EX۱۶۱۶۶	۸۸۹۴۸۳۳۲	پارس آژیبراک
۶۸	مجموعه پمپ آتش نشانی (۵۰۰ GPM)EDJ	LIFECO	انگلستان	GME ۸۰-۲۶H	UL	QWZU.EX۱۶۱۶۶	۸۸۹۴۸۳۳۲	پارس آژیبراک
۶۹	مجموعه پمپ آتش نشانی (۵۰۰ GPM)EDJ	LIFECO	انگلستان	GME ۸۰-۳۲H	UL	QWZU.EX۱۶۱۶۶	۸۸۹۴۸۳۳۲	پارس آژیبراک

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تأیید و قبول سازمان نمی باشد.مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone No	شرکت نماینده Representatio
۷۰	سیستم اطفاء حریق گازی FM200 با ظرفیت ۱۶ کیلوگرم گاز به همراه شیر فعال کننده الکتریکی، پنوماتیکی و دستی	LIFECO	انگلستان	LF90035-E	UL	GAQF.EX15998	۸۸۹۴۸۳۳۲	پارس آژیبراک
۷۱	سیستم اطفاء حریق گازی FM200 با ظرفیت ۳۲ کیلوگرم گاز به همراه شیر فعال کننده الکتریکی، پنوماتیکی و دستی	LIFECO	انگلستان	LF90070-E	UL	GAQF.EX15998	۸۸۹۴۸۳۳۲	پارس آژیبراک
۷۲	سیستم اطفاء حریق گازی FM200 با ظرفیت ۶۸ کیلوگرم گاز به همراه شیر فعال کننده الکتریکی، پنوماتیکی و دستی	LIFECO	انگلستان	LF90150-E	UL	GAQF.EX15998	۸۸۹۴۸۳۳۲	پارس آژیبراک
۷۳	سیستم اطفاء حریق گازی FM200 با ظرفیت ۱۱۵ کیلوگرم گاز به همراه شیر فعال کننده الکتریکی، پنوماتیکی و دستی	LIFECO	انگلستان	LF90250-E	UL	GAQF.EX15998	۸۸۹۴۸۳۳۲	پارس آژیبراک
۷۴	سیستم اطفاء حریق گازی FM200 با ظرفیت ۱۷۰ کیلوگرم گاز به همراه شیر فعال کننده الکتریکی، پنوماتیکی و دستی	LIFECO	انگلستان	LF90375-E	UL	GAQF.EX15998	۸۸۹۴۸۳۳۲	پارس آژیبراک
۷۵	سیستم اطفاء حریق گازی FM200 با ظرفیت ۲۵۵ کیلوگرم گاز به همراه شیر فعال کننده الکتریکی، پنوماتیکی و دستی	LIFECO	انگلستان	LF90560-E	UL	GAQF.EX15998	۸۸۹۴۸۳۳۲	پارس آژیبراک
۷۶	شیر سیلابی (Deluge) سیستم اطفاء حریق آبی سایز ۴ اینچ	LIFECO	انگلستان	LFDV100A	UL	VLFT.EX6091	۸۸۹۴۸۳۳۲	پارس آژیبراک
۷۷	شیر سیلابی (Deluge) سیستم اطفاء حریق آبی سایز ۶ اینچ	LIFECO	انگلستان	LFDV150A	UL	VLFT.EX6091	۸۸۹۴۸۳۳۲	پارس آژیبراک
۷۸	اسپری نازل آب با K factor های ۲۲، ۳۰، ۳۵، ۴۱، ۵۱، ۶۴، ۷۹، ۹۱، ۱۰۲ و با زوایای پاشش ۶۵، ۸۰، ۹۰، ۱۰۰، ۱۱۰، ۱۲۰، ۱۴۰ درجه	LIFECO	انگلستان	A	UL	VGYZ.EX6182	۸۸۹۴۸۳۳۲	پارس آژیبراک

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تأیید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone No	شرکت نماینده Representatio
۷۹	اسپری نازل آب High Velocity با K factor های ۱۸، ۲۲، ۲۶، ۳۲ و با زوایای پاشش ۷۵، ۹۰، ۸۰، ۱۰۰ درجه به همراه صافی	LIFECO	انگلستان	HV-AS	UL	VGYZ.EX۶۱۸۲	۸۸۹۴۸۳۳۲	پارس آژیپراک
۸۰	شیر شبکه اسپرینکلر تر به همراه اتصالات و زنگ مکانیکی سایز ۴ اینچ و با فشار کارکرد ۱۲ و ۱۴ بار	LIFECO	انگلستان	LF-WAV۱۰۰B و LF-WAV۱۰۰P	UL	VPLX.EX۶۰۰۵	۸۸۹۴۸۳۳۲	پارس آژیپراک
۸۱	شیر شبکه اسپرینکلر تر به همراه اتصالات و زنگ مکانیکی سایز ۶ اینچ و با فشار کارکرد ۱۲ و ۱۴ بار	LIFECO	انگلستان	LF-WAV۱۵۰B و LF-WAV۱۵۰P	UL	VPLX.EX۶۰۰۵	۸۸۹۴۸۳۳۲	پارس آژیپراک
۸۲	شیر شبکه اسپرینکلر تر به همراه اتصالات و زنگ مکانیکی سایز ۳، ۴، ۶، ۸ اینچ	LIFECO	انگلستان	A	UL	VPLX.EX۶۰۰۵	۸۸۹۴۸۳۳۲	پارس آژیپراک
۸۳	سیستم اطفاء حریق گازی HFC-227ea و Ecaro-25 با ظرفیت ۲۶ لیتر به همراه شیر فعال کننده الکتریکی، نئوماتیکی و دستی با فشار ۳۶۰ psig در دمای ۰ الی ۵۰ درجه سانتی گراد	Fike	انگلستان	70-278	UL	GAQF.EX4623	۸۸۹۴۸۳۳۲	پارس آژیپراک
۸۴	سیستم اطفاء حریق گازی HFC-227ea و Ecaro-25 با ظرفیت ۴۵ لیتر به همراه شیر فعال کننده الکتریکی، نئوماتیکی و دستی با فشار ۳۶۰ psig در دمای ۰ الی ۵۰ درجه سانتی گراد	Fike	انگلستان	70-255	UL	GAQF.EX4623	۸۸۹۴۸۳۳۲	پارس آژیپراک
۸۵	سیستم اطفاء حریق گازی HFC-227ea و Ecaro-25 با ظرفیت ۸۳ لیتر به همراه شیر فعال کننده الکتریکی، نئوماتیکی و دستی با فشار ۳۶۰ psig در دمای ۰ الی ۵۰ درجه سانتی گراد	Fike	انگلستان	70-256	UL	GAQF.EX4623	۸۸۹۴۸۳۳۲	پارس آژیپراک

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تأیید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone No	شرکت نماینده Representatio
۸۶	سیستم اطفاء حریق گازی Ecaro-25 و HFC-227ea با ظرفیت ۱۵۰ لیتر به همراه شیر فعال کننده الکتریکی، نئوماتیکی و دستی با فشار ۳۶۰ psig در دمای ۰ الی ۵۰ درجه سانتی گراد	Fike	انگلستان	70-257	UL	GAQF.EX4623	۸۸۹۴۸۳۳۲	پارس آژی‌راک
۸۷	کپسول و شیر فعال کننده سیستم اطفاء حریق گازی Ecaro-25 و HFC-227ea (Clean Agent) از نوع با حجم 5 الی 150 لیتر	Fike	انگلستان	70-255,256,257 70-278 70-348,349,350	LPCB	331x/07	۸۸۹۴۸۳۳۲	پارس آژی‌راک
۸۸	سیستم اطفاء حریق گازی ProInert با غلظت طراحی ۳۹.۷٪ برای جامدات قابل احتراق، ۴۶٪ برای مایعات قابل اشتعال و ۴۴.۳٪ برای حریق الکتریسیته با فشار ۲۰۰ یا ۳۰۰ بار در دمای ۱۵ درجه سانتیگراد	Fike	انگلستان	IG71-***	LPCB	331w/01	۸۸۹۴۸۳۳۲	پارس آژی‌راک
۸۹	کپسول و شیر فعال کننده سیستم اطفاء حریق گازی ProInert با حجم ۱۰ الی ۱۴۰ لیتر و فشار ۲۰۰ و ۳۰۰ بار	Fike	انگلستان	IG71-006-*** IG71-067-*** IG71-080-*** IG71-103-*** IG71-140-***	LPCB	331v/09	۸۸۹۴۸۳۳۲	پارس آژی‌راک
۹۰	سیستم اطفاء حریق گازی CO ₂ با ظرفیت ۲۳ کیلوگرم گاز به همراه شیر فعال کننده الکتریکی، نئوماتیکی و دستی و فشار عملکرد ۸۵۰ psig در دمای ۲۱ درجه سانتی گراد	Fike	انگلستان	C70-50	UL	GOYU.EX4447	۸۸۹۴۸۳۳۲	پارس آژی‌راک
۹۱	سیستم اطفاء حریق گازی CO ₂ با ظرفیت ۳۴ کیلوگرم گاز به همراه شیر فعال کننده الکتریکی، پنوماتیکی و دستی و فشار عملکرد ۸۵۰ psig در دمای ۲۱ درجه سانتی گراد	Fike	انگلستان	C70-75	UL	GOYU.EX4447	۸۸۹۴۸۳۳۲	پارس آژی‌راک

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تأیید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone No	شرکت نماینده Representatio
۹۲	سیستم اطفاء حریق گازی CO ₂ با ظرفیت ۴۵ کیلوگرم گاز به همراه شیر فعال کننده الکتریکی، پنوماتیکی و دستی و فشار عملکرد ۸۵۰ psig در دمای ۲۱ درجه سانتی گراد	Fike	انگلستان	C70-100	UL	GOYU.EX4447	۸۸۹۴۸۳۳۲	پارس آژیراک
۹۳	اسپرینکلر بالا زن Upright عملکرد سریع QR دمای عملکرد ۵۷ C/۶۸ C/۷۹ C/۹۳ °C	ISST	انگلستان	HK۰۰۴	UL	EX۱۵۷۶۱	۲۲۸۸۰۴۲۳	آشکارساز
۹۴	اسپرینکلر بالا زن Upright عملکرد عادی SR دمای عملکرد ۵۷ C/۶۸ C/۷۹ C/۹۳ °C	ISST	انگلستان	HK۰۰۳	UL	EX۱۵۷۶۱	۲۲۸۸۰۴۲۳	آشکارساز
۹۵	اسپرینکلر پایین زن Pendent عملکرد سریع QR دمای عملکرد ۵۷ C/۶۸ C/۷۹ C/۹۳ °C	ISST	انگلستان	HK۰۰۶	UL	EX۱۵۷۶۱	۲۲۸۸۰۴۲۳	آشکارساز
۹۶	اسپرینکلر پایین زن Pendent عملکرد عادی SR دمای عملکرد ۵۷ C/۶۸ C/۷۹ C/۹۳ °C	ISST	انگلستان	HK۰۰۵	UL	EX۱۵۷۶۱	۲۲۸۸۰۴۲۳	آشکارساز

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تأیید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone No	شرکت نماینده Representatio
۹۷	اسپرینکلر Horizon Sidewall عملکرد سریع QR دیواری دمای عملکرد ۵۷ C / ۶۸ C / ۷۹ C / ۹۳ °C	ISST	انگلستان	HK-۰۱۸	UL	EX۱۵۷۶۱	۲۲۸۸۰۴۲۳	آشکارساز
۹۸	اسپرینکلر Horizon Sidewall عملکرد عادی SR دیواری دمای عملکرد ۵۷ C / ۶۸ C / ۷۹ C / ۹۳ °C	ISST	انگلستان	HK-۰۱۷	UL	EX۱۵۷۶۱	۲۲۸۸۰۴۲۳	آشکارساز
۹۹	اسپرینکلر توکار Concealed عملکرد سریع QR دمای عملکرد ۵۷ C / ۶۸ C / ۷۹ C / ۹۳ °C	ISST	انگلستان	HK-۰۰۸	UL	EX۱۵۷۶۱	۲۲۸۸۰۴۲۳	آشکارساز
۱۰۰	اسپرینکلر توکار Concealed عملکرد عادی SR دمای عملکرد ۵۷ C / ۶۸ C / ۷۹ C / ۹۳ °C	ISST	انگلستان	HK-۰۰۷	UL	EX۱۵۷۶۱	۲۲۸۸۰۴۲۳	آشکارساز
۱۰۱	جعبه آتش نشانی هوزریل بصورت دیواری یا زمینی با بازوی متحرک و ۳۰ متر شیلنگ ۳/۴ اینچ با نازل جت - اسپری	ISST	انگلستان	HRM-۰۰۱	LPCB	۱۰۳۸JA/۰۱	۲۲۸۸۰۴۲۳	آشکارساز
۱۰۲	جعبه آتش نشانی هوزریل بصورت دیواری یا زمینی با بازوی متحرک و ۳۰ متر شیلنگ ۱ اینچ با نازل جت - اسپری	ISST	انگلستان	HRM-۰۰۲	LPCB	۱۰۳۸JA/۰۲	۲۲۸۸۰۴۲۳	آشکارساز
۱۰۳	جعبه آتش نشانی هوزریل بصورت دیواری یا زمینی با قرقره نصب شده بر روی درب و ۳۰ متر شیلنگ ۳/۴ اینچ با نازل جت - اسپری	ISST	انگلستان	HRA-۰۰۱	LPCB	۱۰۳۸JA/۰۳	۲۲۸۸۰۴۲۳	آشکارساز

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تأیید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone No	شرکت نماینده Representatio
۱۰۴	جعبه آتش نشانی هوزریل بصورت دیواری یا زمینی با قرقره نصب شده بر روی درب و ۳۰ متر شیلنگ ۱ اینچ با نازل جت - اسپری	ISST	انگلستان	HRA۰۲	LPCB	۱۰۳۸JA/۰۴	۲۲۸۸۰۴۲۳	آشکارساز
۱۰۵	شیر رایزر خشک شبکه آب آتش نشانی ۲ راه	ISST	انگلستان	MZBI۲-۱۰۰	LPCB	۵۰۱Ad/۰۱	۲۲۸۸۰۴۲۳	آشکارساز
۱۰۶	شیر رایزر خشک شبکه آب آتش نشانی ۴ راه	ISST	انگلستان	MZBI۴-۱۵۰	LPCB	۵۰۱AD/۰۲	۲۲۸۸۰۴۲۳	آشکارساز
۱۰۷	شیر رایزر تر شبکه آب آتش نشانی ۲/۵ اینچ رزوه ای	ISST	انگلستان	MZLV-OS۲۵	LPCB	۵۰۱Ac/۰۱	۲۲۸۸۰۴۲۳	آشکارساز
۱۰۸	شیر رایزر تر شبکه آب آتش نشانی ۲/۵ اینچ فلنج	ISST	انگلستان	MZLV-OF۲۵	LPCB	۵۰۱Ac/۰۲	۲۲۸۸۰۴۲۳	آشکارساز
۱۰۹	سیستم اطفاء اتوماتیک fire protection fluidNovec ۱۲۳۰	Sffeco۱۲۳۰	saudiArabia a و کمپانی ۳m امریکا	-Sf۱۲۳۰-۳۸ -Sf۱۲۳۰-۶۵ -Sf۱۲۳۰-۱۳۰ -Sf۱۲۳۰-۲۷۷ -Sf۱۲۳۰-۳۹۵ Sf۱۲۳۰-۸۵۰	UL/ULC	Ex۱۵۹۹۷	۸۸۷۳۵۵۴۱	کیمیا کارسیناس

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تأیید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone No	شرکت نماینده Representatio
۱۱۰	سیستم اطفاء اتوماتیک fm۲۰۰	Sffeco-۲۲۷	Saudi و Arabia کمپانی chemori یکا	Sf۹۰۰۳۵-e Sf۹۰۰۷۰-e Sf۹۰۱۵۰-e Sf۹۰۲۵۰-e Sf۹۰۳۷۵-e Sf۹۰۵۶۰-e Sf۹۱۲۰۰-e Sf۳ Sf۶ Sf۱۲ Sf۱۸	UL/ULC	Ex۱۵۹۹۷	۸۸۷۳۵۵۴۱	کیمیا کارسیناس
۱۱۱	سیستم اطفاء گازی HFC 227ea با فشار ذخیره سیلندر 25 و 42 بار به همراه شیر فعال کننده الکتریکی، پنوماتیکی و دستی و کلیه متعلقات مربوطه	SIEX	اسپانیا	SIEX-HFC227	UL-Vds	GAQF.EX15547, S3100018	۸۸۷۳۵۵۴۱	کیمیا کارسیناس
۱۱۲	سیستم اطفاء گازی IG-01 با فشار ذخیره سیلندر 200 و 300 بار به همراه شیر فعال کننده الکتریکی، پنوماتیکی و دستی و کلیه متعلقات مربوطه	SIEX	اسپانیا	SIEX-01	Vds	S310001	۸۸۷۳۵۵۴۱	کیمیا کارسیناس
۱۱۳	سیستم اطفاء گازی IG-100 با فشار ذخیره سیلندر 200 و 300 بار به همراه شیر فعال کننده الکتریکی، پنوماتیکی و دستی و کلیه متعلقات مربوطه	SIEX	اسپانیا	SIEX-100	Vds	S310005	۸۸۷۳۵۵۴۱	کیمیا کارسیناس
۱۱۴	سیستم اطفاء گازی IG-55 با فشار ذخیره سیلندر 200 و 300 بار به همراه شیر فعال کننده الکتریکی، پنوماتیکی و دستی و کلیه متعلقات مربوطه	SIEX	اسپانیا	SIEX-55	Vds	S310004	۸۸۷۳۵۵۴۱	کیمیا کارسیناس

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تأیید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone No	شرکت نماینده Representatio
۱۱۵	سیستم اطفاء گازی IG-541 با فشار ذخیره سیلندر 200 و 300 بار به همراه شیر فعال کننده الکتریکی، پنوماتیکی و دستی و کلیه متعلقات مربوطه	SIEX	اسپانیا	SIEX-541	UL-Vds	GAQF.EX26559, S310008	۸۸۷۳۵۵۴۱	کیمیا کارسیناس
۱۱۶	سیستم اطفاء گازی CO2 با فشار ذخیره سیلندر 58 بار و ظرفیت سیلندر 45 کیلوگرم گاز به همراه شیر فعال کننده الکتریکی، پنوماتیکی و دستی و کلیه متعلقات مربوطه (در خرید و نصب این محصول باید دقت مضاعف اعمال شود. ممکن است مناسب فضاهاى تحت تصرف انسان نبوده و در صورت آزادسازی منجر به مرگ افراد شود)	SIEX	اسپانیا	SIEX-CO2	UL-Vds	GAMT.EX16320, S310021	۸۸۷۳۵۵۴۱	کیمیا کارسیناس
۱۱۷	آبفشان Horizontal Sidewall standard	ROUCHTEC	چین	SH۰۱۷	UL	EX۶۶۵۴	۲۲۸۵۷۴۹۶	صبا تام صنعت
۱۱۸	آبفشان Horizontal Sidewall Quick	ROUCHTEC	چین	SH۰۱۸	UL	EX۶۶۵۴	۲۲۸۵۷۴۹۶	صبا تام صنعت
۱۱۹	آبفشان Upright standard	ROUCHTEC	چین	SH۰۰۳	UL	EX۶۶۵۴	۲۲۸۵۷۴۹۶	صبا تام صنعت
۱۲۰	آبفشان Upright Quick	ROUCHTEC	چین	SH۰۰۴	UL	EX۶۶۵۴	۲۲۸۵۷۴۹۶	صبا تام صنعت
۱۲۱	آبفشان Pendent standard	ROUCHTEC	چین	SH۰۰۵	UL	EX۶۶۵۴	۲۲۸۵۷۴۹۶	صبا تام صنعت
۱۲۲	آبفشان Pendent Quick	ROUCHTEC	چین	SH۰۰۶	UL	EX۶۶۵۴	۲۲۸۵۷۴۹۶	صبا تام صنعت
۱۲۳	آبفشان Concealed Pendent standard	ROUCHTEC	چین	SH۰۰۷	UL	EX۶۶۵۴	۲۲۸۵۷۴۹۶	صبا تام صنعت
۱۲۴	آبفشان Concealed Pendent Quick	ROUCHTEC	چین	SH۰۰۸	UL	EX۶۶۵۴	۲۲۸۵۷۴۹۶	صبا تام صنعت
۱۲۵	شیر قطع کن پروانه ای مدل ویفر Wafer butterfly valve در مدل flanged & Grooved حداکثر فشار کاری: 300psi سایز (اینچ): 2،4،5،6،8،10،12	weflo	چین	F0811	UL , FM	HLXS.EX15503	۲۲۸۵۷۴۹۶	صبا تام صنعت
۱۲۶	شیر قطع کن از نوع OS&Y در مدل flanged & grooved حداکثر فشار کاری: 300psi سایز (اینچ): 2،4،5،6،8،10،12	weflo	چین	F0111	UL , FM	HMRZ.EX15265	۲۲۸۵۷۴۹۶	صبا تام صنعت

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تأیید و قبول سازمان نمی باشد.مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone No	شرکت نماینده Representatio
۱۲۷	شیر یک طرفه swing check valve در مدل & flanged grooved بیشترین فشار کاری: 300psi سایز (اینچ): 2,3,4,5,6,8,10,12	weflo	چین	F0411-175 F0311	UL , FM	HMER.EX15264	۲۲۸۵۷۴۹۶	صبا تام صنعت
۱۲۸	صافی نوع Y در مدل flanged & grooved y-type strainer بیشترین فشار کاری: 175psi سایز (اینچ): 2.5,3,4,5,6,8,10,12	weflo	چین	F0511	UL	HLCV.EX16119	۲۲۸۵۷۴۹۶	صبا تام صنعت
۱۲۹	شیر آتش نشانی هایدرانت با محفظه خشک Fire hydrant dry barrel بیشترین فشار کاری: 250psi	weflo	چین	F0733	UL , FM	HBOR.EX15909	۲۲۸۵۷۴۹۶	صبا تام صنعت
۱۳۰	شیر آتش نشانی هایدرانت با محفظه تر Fire hydrant wet barrel بیشترین فشار کاری: 250psi	weflo	چین	F1311	UL , FM	HBOR.EX15909	۲۲۸۵۷۴۹۶	صبا تام صنعت
۱۳۱	شیر ایستگاهی عمودی با نشانگر POST INDICATOR VALVE سایز (اینچ): 4,6,8,10,12	weflo	چین	F0600	UL , FM	HCBZ.EX15479	۲۲۸۵۷۴۹۶	صبا تام صنعت
۱۳۲	پرشر سوئیچ بیشترین فشار کاری: 300PSI	weflo	چین	WPS	UL	VOXZ.S35704	۲۲۸۵۷۴۹۶	صبا تام صنعت
۱۳۳	فلو سوئیچ WATER FLOW DETECTOR بیشترین فشار کاری: 450PSI سایز (اینچ): 2,3,4,5,6,8	weflo	چین	F6001	UL , FM	USQT.S35704	۲۲۸۵۷۴۹۶	صبا تام صنعت
۱۳۴	سوئیچ نظارت بر شیر OS&Y SUPERVISORY SWITCH FOR OS&Y نصب بر روی شیر سایز (اینچ): 2,3,4,5,6,8,10,12	weflo	چین	WOSY	UL , FM	USQT.S35704	۲۲۸۵۷۴۹۶	صبا تام صنعت

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تأیید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone No	شرکت نماینده Representatio
۱۳۵	شیر هشدار مکانیکی جهت شبکه اسپرینکلر به همراه Water motor gong و Trim Retard Chamber WET ALARM CHECK VALVE سایز (اینچ): 8,6,4,3	weflo	چین	F1511	UL	VPLX.EX15915	۲۲۸۵۷۴۹۶	صبا تام صنعت
۱۳۶	سبد صافی BASKET STRAINER سایز (اینچ): 12,10,8,6,5,4,3 حداکثر فشار کاری: 200psi	weflo	چین	F1411	UL	HLCV7.EX16119	۲۲۸۵۷۴۹۶	صبا تام صنعت
۱۳۷	آب افشان ۵.۶ K-Factor Pendent QR Type	SHIELD UK	چین	SD۱۰۳۰	UL	VNIV.EX۶۶۹۹	۲۲۸۷۷۲۰۷	آب و آتش
۱۳۸	آب افشان ۵.۶ K-Factor Upright QR Type	SHIELD UK	چین	SD۱۰۳۲	UL	VNIV.EX۶۶۹۹	۲۲۸۷۷۲۰۷	آب و آتش
۱۳۹	آب افشان ۵.۶ K-Factor Pendent SR Type	SHIELD UK	چین	SD۱۰۱۰	UL	VNIV.EX۶۶۹۹	۲۲۸۷۷۲۰۷	آب و آتش
۱۴۰	آب افشان ۵.۶ K-Factor Upright SR Type	SHIELD UK	چین	SD۱۰۱۵	UL	VNIV.EX۶۶۹۹	۲۲۸۷۷۲۰۷	آب و آتش
۱۴۱	آب افشان ۴.۲ K-Factor Pendent QR Type	SHIELD UK	چین	SD۱۰۲۰	UL	VNIV.EX۶۶۹۹	۲۲۸۷۷۲۰۷	آب و آتش
۱۴۲	آب افشان ۴.۲ K-Factor Upright QR Type	SHIELD UK	چین	SD۱۰۲۱	UL	VNIV.EX۶۶۹۹	۲۲۸۷۷۲۰۷	آب و آتش
۱۴۳	آب افشان ۵.۶ K-Factor Concealed Pendent QR Type	SHIELD UK	چین	SD۱۰۵۵	UL	VNIV.EX۶۶۹۹	۲۲۸۷۷۲۰۷	آب و آتش
۱۴۴	آب افشان ۵.۶ K-Factor -Recessed Pendent QR Type	SHIELD UK	چین	SD۱۰۳۰	UL	VNIV.EX۶۶۹۹	۲۲۸۷۷۲۰۷	آب و آتش
۱۴۵	آب افشان ۵.۶ K-Factor Concealed Pendent SR Type	SHIELD UK	چین	SD۱۰۵۰	UL	VNIV.EX۶۶۹۹	۲۲۸۷۷۲۰۷	آب و آتش
۱۴۶	آب افشان ۵.۶ K-Factor HSW SR Type	SHIELD UK	چین	+SD۱۱۳۳	UL	VNIV.EX۶۶۹۹	۲۲۸۷۷۲۰۷	آب و آتش
۱۴۷	آب افشان ۵.۶ K-Factor HSW QR Type	SHIELD UK	چین	+SD۱۰۲۱	UL	VNIV.EX۶۶۹۹	۲۲۸۷۷۲۰۷	آب و آتش
۱۴۸	آب افشان ۸.۰ K-Factor VSW QR Type	SHIELD UK	چین	+SD۱۰۲۱	UL	VNIV.EX۶۶۹۹	۲۲۸۷۷۲۰۷	آب و آتش
۱۴۹	آب افشان متعارف ۸.۰ K-Factor SR Type	SHIELD UK	چین	SD۱۰۲۵	UL	VNIV.EX۶۶۹۹	۲۲۸۷۷۲۰۷	آب و آتش
۱۵۰	آب افشان متعارف ۸.۰ K-Factor QR Type	SHIELD UK	چین	SD۱۰۲۶	UL	VNIV.EX۶۶۹۹	۲۲۸۷۷۲۰۷	آب و آتش

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تأیید و قبول سازمان نمی باشد.مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone No	شرکت نماینده Representatio
۱۵۱	آب افشان Pendent QR Type ۸.۰ k-Factor	SHIELD UK	چین	SD۱۰۳۰	UL	VNIV۷.EX۶۶۹۹	۲۲۸۷۷۲۰۷	آب و آتش
۱۵۲	آب افشان Upright QR Type ۸.۰ K-Factor	SHIELD UK	چین	SD۱۰۳۲	UL	VNIV۷.EX۶۶۹۹	۲۲۸۷۷۲۰۷	آب و آتش
۱۵۳	آب افشان Pendent SR Type ۸.۰ K-Factor	SHIELD UK	چین	SD۱۰۱۰	UL	VNIV۷.EX۶۶۹۹	۲۲۸۷۷۲۰۷	آب و آتش
۱۵۴	آب افشان Upright SR Type ۸.۰ K-Factor	SHIELD UK	چین	SD۱۰۱۵	UL	VNIV۷.EX۶۶۹۹	۲۲۸۷۷۲۰۷	آب و آتش
۱۵۵	آب افشان Pendent QR Type ۸.۰ K-Factor	SHIELD UK	چین	SD۱۰۲۰	UL	VNIV۷.EX۶۶۹۹	۲۲۸۷۷۲۰۷	آب و آتش
۱۵۶	آب افشان Upright QR Type ۸.۰ K-Factor	SHIELD UK	چین	SD۱۰۲۱	UL	VNIV۷.EX۶۶۹۹	۲۲۸۷۷۲۰۷	آب و آتش
۱۵۷	آب افشان -Conc. Pendent QR Type ۸.۰ K-Factor	SHIELD UK	چین	SD۱۰۵۵	UL	VNIV۷.EX۶۶۹۹	۲۲۸۷۷۲۰۷	آب و آتش
۱۵۸	آب افشان -Rec. Pendent QR Type ۸.۰ K-Factor	SHIELD UK	چین	SD۱۰۳۰	UL	VNIV۷.EX۶۶۹۹	۲۲۸۷۷۲۰۷	آب و آتش
۱۵۹	آب افشان -Conc. Pendent SR Type ۸.۰ K-Factor	SHIELD UK	چین	SD۱۰۵۰	UL	VNIV۷.EX۶۶۹۹	۲۲۸۷۷۲۰۷	آب و آتش
۱۶۰	آب افشان -Rec. Pendent SR Type ۸.۰ K-Factor	SHIELD UK	چین	SD۱۰۱۰	UL	VNIV۷.EX۶۶۹۹	۲۲۸۷۷۲۰۷	آب و آتش
۱۶۱	آب افشان HSW SR Type ۸.۰ K-Factor	SHIELD UK	چین	+SD۱۱۳۳	UL	VNIV۷.EX۶۶۹۹	۲۲۸۷۷۲۰۷	آب و آتش
۱۶۲	آب افشان HSW QR Type ۸.۰ K-Factor	SHIELD UK	چین	+SD۱۰۲۱	UL	VNIV۷.EX۶۶۹۹	۲۲۸۷۷۲۰۷	آب و آتش
۱۶۳	آب افشان VSW SR Type ۸.۰ K-Factor	SHIELD UK	چین	+SD۲۱۳۳	UL	VNIV۷.EX۶۶۹۹	۲۲۸۷۷۲۰۷	آب و آتش
۱۶۴	آب افشان VSW SR Type ۵.۶ K-Factor	SHIELD UK	چین	+SD۲۱۳۳	UL	VNIV۷.EX۶۶۹۹	۲۲۸۷۷۲۰۷	آب و آتش
۱۶۵	آب افشان VSW QR Type ۵.۶ K-Factor	SHIELD UK	چین	+SD۲۱۲۱	UL	VNIV۷.EX۶۶۹۹	۲۲۸۷۷۲۰۷	آب و آتش
۱۶۶	آب افشان متعارف SR Type ۵.۶ K-Factor	SHIELD UK	چین	SD۱۰۲۵	UL	VNIV۷.EX۶۶۹۹	۲۲۸۷۷۲۰۷	آب و آتش
۱۶۷	آب افشان متعارف QR Type ۵.۶ K-Factor	SHIELD UK	چین	SD۱۰۲۶	UL	VNIV۷.EX۶۶۹۹	۲۲۸۷۷۲۰۷	آب و آتش

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تأیید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone No	شرکت نماینده Representatio
۱۶۸	سیستم اطفاء حریق بر مبنای گاز نیتروژن ۲۰۰ بار	SIEX	اسپانیا	INERT-SIEX (IG-۲۰۰-۱۰۰)	VDS	S۳۱۰۰۰۵	۷۷۴۵۵۴۷۹	سینا صنعت خاورمیانه
۱۶۹	سیستم اطفاء حریق بر مبنای گاز نیتروژن ۳۰۰ بار	SIEX	اسپانیا	INERT-SIEX (IG-۳۰۰-۱۰۰)	VDS	S۳۱۰۰۰۶	۷۷۴۵۵۴۷۹	سینا صنعت خاورمیانه
۱۷۰	سیستم اطفاء حریق بر مبنای گاز دی اکسید کربن	SIEX	اسپانیا	SIEX-CO۲	VDS	S۳۱۰۰۲۱	۷۷۴۵۵۴۷۹	سینا صنعت خاورمیانه
۱۷۱	سیستم اطفاء حریق بر مبنای گاز بر مبنای FM۲۰۰	SIEX	اسپانیا	HFC-۲۲۷ea Clean Agent SIEX	UL	GAQF.EX۱۵۵۴۷	۷۷۴۵۵۴۷۹	سینا صنعت خاورمیانه
۱۷۲	اسپرنکلر بالازن Up-Right	RapidRop	انگلستان	RD۰۲۴ SSU	UL/ FM/ LPC VDS/ CE	EX۱۵۱۸۲-۲۰۱۶AS, ۵۶۶d/۰۱	۶۶۵۱۸۲۴۱	ملی اطفاء ایران
۱۷۳	اسپرنکلر پائین زن Pendent	RapidRop	انگلستان	RD۰۲۲ SSP	UL/ FM/ LPC VDS/ CE	EX۱۵۱۸۲-۲۰۱۶AS, ۵۶۶d/۰۱	۶۶۵۱۸۲۴۱	ملی اطفاء ایران
۱۷۴	اسپرنکلر پائین زن عملکرد سریع Pendent Quick Respnce	RapidRop	انگلستان	RD۰۲۳ QR	UL/ FM/ LPC VDS/ CE	EX۱۵۱۸۲-۲۰۱۶AS, ۵۶۶d/۰۲	۶۶۵۱۸۲۴۱	ملی اطفاء ایران
۱۷۵	اسپرنکلر بالازن عملکرد سریع Up-Right quick Response	RapidRop	انگلستان	RD۰۲۵ QR	UL/ FM/ LPC VDS/ CE	EX۱۵۱۸۲-۲۰۱۶AS, ۵۶۶d/۰۲	۶۶۵۱۸۲۴۱	ملی اطفاء ایران
۱۷۶	اسپرنکلر مخفی دکوراتیو Concealed Sprinkler از نوع Commercial Flat	RapidRop	انگلستان	RD۱۰۵	UL/ FM	EX۱۵۱۸۲, ۵۶۶b	۶۶۵۱۸۲۴۱	ملی اطفاء ایران

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تأیید و قبول سازمان نمی باشد.مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone No	شرکت نماینده Representatio
۱۷۷	اسپرینکلر مخفی دکوراتیو Concealed Sprinkler از نوع Commercial Flat	RapidRop	انگلستان	RD۱۰۷	LPCB/ CE	۵۶۶۴	۶۶۵۱۸۲۴۱	ملی اطفاء ایران
۱۷۸	اسپرینکلر مخفی دکوراتیو Concealed Sprinkler از نوع Spary Pendent	RapidRop	انگلستان	RD۰۱۰	UL	EX۱۵۱۸۲	۶۶۵۱۸۲۴۱	ملی اطفاء ایران
۱۷۹	اسپرینکلر مخفی دکوراتیو Concealed Sprinkler از نوع Residential Flat	RapidRop	انگلستان	RD۲۰۵	UL	EX۱۵۶۵۲	۶۶۵۱۸۲۴۱	ملی اطفاء ایران
۱۸۰	اسپرینکلر مخفی دکوراتیو Concealed Sprinkler از نوع Residential Flat	RapidRop	انگلستان	RD۲۰۶	UL	EX۱۵۶۵۲	۶۶۵۱۸۲۴۱	ملی اطفاء ایران
۱۸۱	اسپرینکلر مخفی دکوراتیو Concealed Sprinkler از نوع Residential Flat	RapidRop	انگلستان	RD۲۰۷	UL	EX۱۵۶۵۲	۶۶۵۱۸۲۴۱	ملی اطفاء ایران
۱۸۲	اسپرینکلر مخفی دکوراتیو Concealed Sprinkler از نوع Pendent Flush Flat	RapidRop	انگلستان	RD۲۰۱	UL	EX۱۵۶۵۲	۶۶۵۱۸۲۴۱	ملی اطفاء ایران
۱۸۳	اسپرینکلر مخفی دکوراتیو Concealed Sidewall Sprinkler از نوع Flush Flat	RapidRop	انگلستان	RD۲۰۳	UL	EX۱۵۶۵۲	۶۶۵۱۸۲۴۱	ملی اطفاء ایران
۱۸۴	اسپرینکلر دیواری Horizontal Sidewall	RapidRop	انگلستان	RD۰۰۱	UL	EX۱۵۱۸۲	۶۶۵۱۸۲۴۱	ملی اطفاء ایران
۱۸۵	اسپرینکلر دیواری عملکرد سریع QR Horizontal Sidewall	RapidRop	انگلستان	RD۰۰۲	UL	EX۱۵۱۸۲	۶۶۵۱۸۲۴۱	ملی اطفاء ایران
۱۸۶	اتصال قابل انعطاف نصب اسپرینکلر Flexible Sprinkler Connection	RapidRop	انگلستان	SP	UL/ LPCB	EX۴۹۵۷, ۵۶۶a	۶۶۵۱۸۲۴۱	ملی اطفاء ایران
۱۸۷	اتصال قابل انعطاف نصب اسپرینکلر Flexible Sprinkler Connection	RapidRop	انگلستان	SPB	FM/ VDS	G۴۱۰۰۶۴	۶۶۵۱۸۲۴۱	ملی اطفاء ایران
۱۸۸	سیستم کنترل تر اسپرینکلر Wet Alarm System	RapidRop	انگلستان	B, D & E	UL/ FM/ LPCB/ CE	EX۱۵۲۹۷, ۵۶۶b,	۶۶۵۱۸۲۴۱	ملی اطفاء ایران
۱۸۹	سیستم کنترل تر اسپرینکلر Wet Alarm System	RapidRop	انگلستان	C	UL/ FM	EX۱۵۲۹۷	۶۶۵۱۸۲۴۱	ملی اطفاء ایران

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تأیید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone No	شرکت نماینده Representatio
۱۹۰	زنگ مکانیکی Water Motor Alarm	RapidRop	انگلستان	E	UL/ FM	۵۶۶C	۶۶۵۱۸۲۴۱	ملی اطفاء ایران
۱۹۱	زنگ مکانیکی Water Motor Alarm	RapidRop	انگلستان	EA	UL/ FM	FM	۶۶۵۱۸۲۴۱	ملی اطفاء ایران
۱۹۲	سیستم کنترل خشک اسپرینکلر با متعلقات Dry Pipe Valve	RapidRop	انگلستان	B	UL/ FM	EX۱۶۱۷۲	۶۶۵۱۸۲۴۱	ملی اطفاء ایران
۱۹۳	سیستم سیلابی مستقیم و زاویه Deluge Valve	RapidRop	انگلستان	DA & DS	UL	EX۱۵۵۱۹	۶۶۵۱۸۲۴۱	ملی اطفاء ایران
۱۹۴	سیستم سیلابی در سایز "۲.۵"، "۳"، "۴"، "۶" و "۸" Deluge Valve	RapidRop	انگلستان	A	UL	EX۱۵۵۱۹	۶۶۵۱۸۲۴۱	ملی اطفاء ایران
۱۹۵	سیستم سیلابی در سایز "۳"، "۴"، "۶" و "۸" Deluge Valve	RapidRop	انگلستان	H	UL	EX۱۵۵۱۹	۶۶۵۱۸۲۴۱	ملی اطفاء ایران
۱۹۶	سیستم سیلابی در سایز "۲.۵"، "۳"، "۴"، "۶" و "۸" Deluge Valve	RapidRop	انگلستان	۵۰۱	UL	EX۱۵۵۱۹	۶۶۵۱۸۲۴۱	ملی اطفاء ایران
۱۹۷	سیستم سیلابی در سایز "۲.۵"، "۳"، "۴"، "۶" و "۸" Deluge Valve	RapidRop	انگلستان	۵۰۲	UL	EX۱۵۵۱۹	۶۶۵۱۸۲۴۱	ملی اطفاء ایران
۱۹۸	سیستم سیلابی در سایز "۲.۵"، "۳"، "۴"، "۶" و "۸" Deluge Valve	RapidRop	انگلستان	۵۰۳	UL	EX۱۵۵۱۹	۶۶۵۱۸۲۴۱	ملی اطفاء ایران
۱۹۹	نازل سرعت متوسط در سایز و زوایای مختلف Medium Velocity Nozzle	RapidRop	انگلستان	A, AS, B, BS & E	UL/ FM	EX۱۵۵۲۰	۶۶۵۱۸۲۴۱	ملی اطفاء ایران
۲۰۰	نازل با سرعت زیاد رد سایز و زوایای پاشش مختلف High Velocity Nozzle	RapidRop	انگلستان	HV- AS with Strainer	UL	EX۱۵۵۲۰	۶۶۵۱۸۲۴۱	ملی اطفاء ایران

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تأیید و قبول سازمان نمی باشد.مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone No	شرکت نماینده Representatio
۲۰۱	شیر پروانه ای تمپر سوئیچ دار بین فلنچی سایز "۲.۵ ، ۳" ، ۴" ، ۶" و ۸" Wafer Butterfly Valve	RapidRop	انگلستان	HRW۳۰۰	UL/ FM	EX۱۵۴۱۲	۶۶۵۱۸۲۴۱	ملی اطفاء ایران
۲۰۲	شیر پروانه ای تمپر سوئیچ دار گرو سایز "۲.۵ ، ۳" ، ۴" ، ۶" و ۸" Wafer Butterfly Valve	RapidRop	انگلستان	HRG۳۰۰	UL/ FM	EX۱۵۴۱۲	۶۶۵۱۸۲۴۱	ملی اطفاء ایران
۲۰۳	شیر پروانه ای تمپر سوئیچ دار برنزی گرو سایز "۱ ۱/۴" و ۲" Wafer Butterfly Valve	RapidRop	انگلستان	BG	UL/ FM	EX۱۵۴۱۲	۶۶۵۱۸۲۴۱	ملی اطفاء ایران
۲۰۴	شیر دروازه ای با نشانگر، دو سر فلنچ سایز "۲.۵ ، ۳" ، ۴" ، ۶" ، ۸" ، ۱۰" ، ۱۲" OS&Y Resilient wedge Gate Valve	RapidRop	انگلستان	۱۰۳FF	UL/ FM	EX۱۵۳۰۵	۶۶۵۱۸۲۴۱	ملی اطفاء ایران
۲۰۵	شیر دروازه ای با نشانگر، دو سر گرو سایز "۲.۵ ، ۳" ، ۴" ، ۶" ، ۸" ، ۱۰" ، ۱۲" OS&Y Resilient wedge Gate Valve	RapidRop	انگلستان	۱۰۳ GG	UL/ FM	EX۱۵۳۰۵	۶۶۵۱۸۲۴۱	ملی اطفاء ایران
۲۰۶	شیر دروازه ای با نشانگر، دو سر فلنچ سایز "۲.۵ ، ۳" ، ۴" ، ۶" ، ۸" ، ۱۰" ، ۱۲" OS&Y Resilient wedge Gate Valve	RapidRop	انگلستان	OSF۲۰۰	UL/ FM	EX۱۵۳۰۵	۶۶۵۱۸۲۴۱	ملی اطفاء ایران
۲۰۷	شیر دروازه ای با نشانگر، دو سر فلنچ سایز "۲.۵ ، ۳" ، ۴" ، ۶" ، ۸" ، ۱۰" ، ۱۲" OS&Y Resilient wedge Gate Valve	RapidRop	انگلستان	OSF۳۰۰	UL/ FM	EX۱۵۳۰۵	۶۶۵۱۸۲۴۱	ملی اطفاء ایران
۲۰۸	شیر دروازه ای ، دو سر فلنچ سایز "۲.۵ ، ۳" ، ۴" ، ۶" ، ۸" ، ۱۰" ، ۱۲" Non Rising Stem Gate Valve	RapidRop	انگلستان	PIV۲۰۰	UL/ FM	EX۱۵۳۰۵	۶۶۵۱۸۲۴۱	ملی اطفاء ایران

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تأیید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone No	شرکت نماینده Representatio
۲۰۹	شیر دروازه ای ، دو سر فلنج سایز "۲.۵" ، "۳" ، "۴" ، "۶" ، "۸" ، "۱۰" ، "۱۲" Non Rising Stem Gate Valve	RapidRop	انگلستان	PIV۳۰۰	UL/ FM	EX۱۵۳۰۵	۶۶۵۱۸۲۴۱	ملی اطفاء ایران
۲۱۰	شیر دروازه ای ، دو سر فلنج سایز "۲.۵" ، "۳" ، "۴" ، "۶" ، "۸" ، "۱۰" ، "۱۲" Non Rising Stem Gate Valve	RapidRop	انگلستان	۱۰۴FF	UL/ FM	EX۱۵۳۰۵	۶۶۵۱۸۲۴۱	ملی اطفاء ایران
۲۱۱	شیر خودکار یکطرفه ، دو سر فلنج سایز "۲.۵" ، "۳" ، "۴" ، "۶" ، "۸" ، "۱۰" ، "۱۲" Resilent Seat Check Valve	RapidRop	انگلستان	CVF۳۰۰	UL/ FM	EX۱۵۳۰۴	۶۶۵۱۸۲۴۱	ملی اطفاء ایران
۲۱۲	شیر خودکار یکطرفه ، دو سر فلنج سایز "۲.۵" ، "۳" ، "۴" ، "۶" ، "۸" ، "۱۰" ، "۱۲" Swing Check Valve	RapidRop	انگلستان	۳۰۵	UL	EX۱۵۳۰۴	۶۶۵۱۸۲۴۱	ملی اطفاء ایران
۲۱۳	شیر خودکار یکطرفه ، دو سر گرو سایز "۴" ، "۶" ، "۸" ، "۱۰" ، "۱۲" Double Door Check Valve	RapidRop	انگلستان	CVDDW۱۷۵	UL	EX۱۵۳۰۴	۶۶۵۱۸۲۴۱	ملی اطفاء ایران
۲۱۴	صافی ، دو سر گرو سایز "۲.۵" ، "۳" ، "۴" ، "۶" ، "۸" ، "۱۰" ، "۱۲" Y Type Strainer	RapidRop	انگلستان	YSG۱۷۵	UL	EX۱۵۳۰۶	۶۶۵۱۸۲۴۱	ملی اطفاء ایران
۲۱۵	صافی ، دو سر فلنج سایز "۲.۵" ، "۳" ، "۴" ، "۶" ، "۸" ، "۱۰" ، "۱۲" Y Type Strainer	RapidRop	انگلستان	YSF۱۷۵	UL	EX۱۵۳۰۶	۶۶۵۱۸۲۴۱	ملی اطفاء ایران
۲۱۶	شیر خودکار یکطرفه ، دو سر گرو سایز "۲.۵" ، "۳" ، "۴" ، "۶" ، "۸" ، "۱۰" ، "۱۲" Swing Check Valve	RapidRop	انگلستان	۳۰۴	UL/ FM	EX۱۵۳۰۵	۶۶۵۱۸۲۴۱	ملی اطفاء ایران

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تأیید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone No	شرکت نماینده Representatio
۲۱۷	نشانگر عمودی باز و بسته خط آتش نشانی Vertical Post Indicator	RapidRop	انگلستان	IP	UL/ FM	EX۱۵۳۰۳	۶۶۵۱۸۲۴۱	ملی اطفاء ایران
۲۱۸	نشانگر دیواری باز و بسته خط آتش نشانی Wall Post Indicator	RapidRop	انگلستان	WP	UL/ FM	EX۱۵۳۰۳	۶۶۵۱۸۲۴۱	ملی اطفاء ایران
۲۱۹	شیر هیدرانت Dry Barrel fire Hydrant	RapidRop	انگلستان	RD-FM۱۵۱۰	FM	FM۱۵۱۰	۶۶۵۱۸۲۴۱	ملی اطفاء ایران
۲۲۰	شیر تست و تخلیه & Test Drain Valve	RapidRop	انگلستان	TD	UL/ FM	EX۱۵۴۱۰	۶۶۵۱۸۲۴۱	ملی اطفاء ایران
۲۲۱	انواع اتصالات گرو مشتمل بر زانو، سه راه، تبدیل Grooved Fitting کوپلینگ و ... Couplings &	RapidRop	انگلستان	۱۳۰، ۱۳۰S، ۱۲۰، ۲۰R، ۹۰، ۹۰S، ۱N، ۱NS، ۱G، ۱G	UL/ FM/ LPCB VDS	KM۵۷۸۰۵۷-۵۶۶h- EX۱۵۹۵۲- G۴۱۲۰۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۹، ۲۱، ۲۳	۶۶۵۱۸۲۴۱	ملی اطفاء ایران
۲۲۲	آویز و بست شبکه اسپرینکلر در سایز و مدل‌های مختلف Pipe Hangers	RapidRop	انگلستان	CL۰۱، CH۰۱	UL/ FM	EX۱۶۱۳۳	۶۶۵۱۸۲۴۱	ملی اطفاء ایران
۲۲۳	قرقره آتش نشانی با شلنگ و متعلقات در انواع دستی و اتوماتیک Fire Hise Reel	RapidRop	انگلستان	۴۰۱، ۴۰۲، ۵۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶ & ۴۰۷	LPCB	۵۶۶g	۶۶۵۱۸۲۴۱	ملی اطفاء ایران
۲۲۴	پکیج پمپ آتش نشانی از نوع Horizontal Split - Case با محرک دیزل و یا الکتریک به ظرفیت ۵۰۰ و ۷۵۰ گالن در دقیقه	Armstrong	کانادا- انگلستان	۵ x ۴ x ۱۰ F	UI/ ULC/ FM	EX۲۸۶۴	۶۶۵۱۸۲۴۱	ملی اطفاء ایران
۲۲۵	پکیج پمپ آتش نشانی از نوع Horizontal Split - Case با محرک دیزل به ظرفیت ۵۰۰ و ۷۵۰ گالن در دقیقه	Armstrong	کانادا- انگلستان	۵ x ۴ x ۱۲ HF	UI/ ULC/ FM	EX۲۸۶۴	۶۶۵۱۸۲۴۱	ملی اطفاء ایران

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تأیید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone No	شرکت نماینده Representatio
۲۲۶	پکیج پمپ آتش نشانی از نوع Horizontal Split - Case با محرک دیزل و الکتریک به ظرفیت ۷۵۰ و ۱۰۰۰ گالن در دقیقه	Armstrong	کانادا- انگلستان	۶ x ۵ x ۹.۵ F	UI/ ULC/ FM	EX۲۸۶۴	۶۶۵۱۸۲۴۱	ملی اطفاء ایران
۲۲۷	پکیج پمپ آتش نشانی از نوع Horizontal Split - Case با محرک دیزل و الکتریک به ظرفیت ۷۵۰ و ۱۰۰۰ گالن در دقیقه	Armstrong	کانادا- انگلستان	۶ x ۵ x ۱۰ F	UI/ ULC/ FM	EX۲۸۶۴	۶۶۵۱۸۲۴۱	ملی اطفاء ایران
۲۲۸	پکیج پمپ آتش نشانی از نوع Horizontal Split - Case با محرک دیزل به ظرفیت ۷۵۰ و ۱۰۰۰ گالن در دقیقه	Armstrong	کانادا- انگلستان	۶ x ۵ x ۱۲ HF	UI/ ULC/ FM	EX۲۸۶۴	۶۶۵۱۸۲۴۱	ملی اطفاء ایران
۲۲۹	پکیج پمپ آتش نشانی از نوع Horizontal Split - Case با محرک دیزل و الکتریک به ظرفیت ۷۵۰ و ۱۰۰۰ گالن در دقیقه	Armstrong	کانادا- انگلستان	۶ x ۵ x ۱۲ MF	UI/ ULC/ FM	EX۲۸۶۴	۶۶۵۱۸۲۴۱	ملی اطفاء ایران
۲۳۰	پکیج پمپ آتش نشانی از نوع Horizontal Split - Case با محرک دیزل و الکتریک به ظرفیت ۱۰۰۰ و ۱۲۵۰ و ۱۵۰۰ گالن در دقیقه	Armstrong	کانادا- انگلستان	۶ x ۵ x ۱۵ F	UI/ ULC/ FM	EX۲۸۶۴	۶۶۵۱۸۲۴۱	ملی اطفاء ایران
۲۳۱	پکیج پمپ آتش نشانی از نوع Horizontal Split - Case با محرک دیزل و الکتریک به ظرفیت ۱۰۰۰ و ۱۲۵۰ و ۱۵۰۰ گالن در دقیقه	Armstrong	کانادا- انگلستان	۸ x ۶ x ۱۰ LF	UI/ ULC/ FM	EX۲۸۶۴	۶۶۵۱۸۲۴۱	ملی اطفاء ایران
۲۳۲	پکیج پمپ آتش نشانی از نوع Horizontal Split - Case با محرک دیزل و الکتریک به ظرفیت ۱۲۵۰ گالن در دقیقه	Armstrong	کانادا- انگلستان	۸ x ۶ x ۱۲.۵ LF	UI/ ULC/ FM	EX۲۸۶۴	۶۶۵۱۸۲۴۱	ملی اطفاء ایران
۲۳۳	پکیج پمپ آتش نشانی از نوع Horizontal Split - Case با محرک دیزل و الکتریک به ظرفیت ۱۲۵۰ و ۱۵۰۰ گالن در دقیقه	Armstrong	کانادا- انگلستان	۸ x ۶ x ۱۲.۵ MF	UI/ ULC/ FM	EX۲۸۶۴	۶۶۵۱۸۲۴۱	ملی اطفاء ایران

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تأیید و قبول سازمان نمی باشد.مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone NC	شرکت نماینده Representatio
۲۳۴	پکیج پمپ آتش نشانی از نوع Horizontal Split - Case با محرک دیزل به ظرفیت ۱۲۵۰ و ۱۵۰۰ گالن در دقیقه	Armstrong	کانادا- انگلستان	۸ x ۶ x ۱۲.۵ HF	UI/ ULC/ FM	EX۲۸۶۴	۶۶۵۱۸۲۴۱	ملی اطفاء ایران
۲۳۵	پکیج پمپ آتش نشانی از نوع Horizontal Split - Case با محرک دیزل به ظرفیت ۱۵۰۰ و ۲۰۰۰ گالن در دقیقه	Armstrong	کانادا- انگلستان	۸ x ۶ x ۱۵ MF	UI/ ULC/ FM	EX۲۸۶۴	۶۶۵۱۸۲۴۱	ملی اطفاء ایران
۲۳۶	پکیج پمپ آتش نشانی از نوع Horizontal Split - Case با محرک دیزل و الکتریک به ظرفیت ۱۵۰۰ و با محرک دیزل به ظرفیت ۲۰۰۰ گالن در دقیقه	Armstrong	کانادا- انگلستان	۸ x ۶ x ۱۵ HF	UI/ ULC/ FM	EX۲۸۶۴	۶۶۵۱۸۲۴۱	ملی اطفاء ایران
۲۳۷	پکیج پمپ آتش نشانی از نوع Horizontal Split - Case با محرک دیزل و الکتریک به ظرفیت ۷۵۰ و ۱۰۰۰ و ۱۲۵۰ گالن در دقیقه و با محرک دیزل به ظرفیت ۱۵۰۰ و ۲۰۰۰ گالن در دقیقه	Armstrong	کانادا- انگلستان	۸ x ۶ x ۱۶ F	UI/ ULC/ FM	EX۲۸۶۴	۶۶۵۱۸۲۴۱	ملی اطفاء ایران
۲۳۸	پکیج پمپ آتش نشانی از نوع Horizontal Split - Case با محرک دیزل و الکتریک به ظرفیت ۲۰۰۰ گالن در دقیقه	Armstrong	کانادا- انگلستان	۱۰ x ۸ x ۱۱ MF	UI/ ULC/ FM	EX۲۸۶۴	۶۶۵۱۸۲۴۱	ملی اطفاء ایران
۲۳۹	پکیج پمپ آتش نشانی از نوع Horizontal Split - Case با محرک دیزل و الکتریک به ظرفیت ۲۰۰۰ گالن در دقیقه	Armstrong	کانادا- انگلستان	۱۰ x ۸ x ۱۱ HF	UI/ ULC/ FM	EX۲۸۶۴	۶۶۵۱۸۲۴۱	ملی اطفاء ایران
۲۴۰	پکیج پمپ آتش نشانی از نوع Horizontal Split - Case با محرک دیزل و الکتریک به ظرفیت ۲۰۰۰ و ۲۵۰۰ گالن در دقیقه	Armstrong	کانادا- انگلستان	۱۰ x ۸ x ۱۴ LF	UI/ ULC/ FM	EX۲۸۶۴	۶۶۵۱۸۲۴۱	ملی اطفاء ایران

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تأیید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone NC	شرکت نماینده Representatio
۲۴۱	پکیج پمپ آتش نشانی از نوع Horizontal Split - Case با محرک دیزل و الکتریک به ظرفیت ۲۰۰۰ و با محرک دیزل به ظرفیت ۲۵۰۰ گالن در دقیقه	Armstrong	کانادا- انگلستان	۱۰ x ۸ x ۱۴ HF	UI/ ULC/ FM	EX۲۸۶۴	۶۶۵۱۸۲۴۱	ملی اطفاء ایران
۲۴۲	پکیج پمپ آتش نشانی از نوع Horizontal Split - Case با محرک دیزل و الکتریک به ظرفیت ۲۰۰۰ و ۲۵۰۰ و با محرک دیزل به ظرفیت ۳۰۰۰ گالن در دقیقه	Armstrong	کانادا- انگلستان	۱۲ x ۸ x ۱۸ F	UI/ ULC/ FM	EX۲۸۶۴	۶۶۵۱۸۲۴۱	ملی اطفاء ایران
۲۴۳	پکیج پمپ آتش نشانی از نوع Horizontal End - Suction با محرک دیزل و الکتریک به ظرفیت ۲۵۰ و ۳۰۰ و ۴۰۰ و ۴۵۰ گالن در دقیقه	Armstrong	کانادا- انگلستان	۴ x ۳ x ۸.۵ FM	UI/ ULC/ FM	EX۵۰۵۳	۶۶۵۱۸۲۴۱	ملی اطفاء ایران
۲۴۴	پکیج پمپ آتش نشانی از نوع Horizontal End - Suction با محرک دیزل به ظرفیت ۳۰۰ و ۳۵۰ و ۴۰۰ و ۴۵۰ گالن در دقیقه و با محرک دیزل و الکتریک به ظرفیت ۵۰۰ و ۷۵۰ و ۱۰۰۰ گالن در دقیقه	Armstrong	کانادا- انگلستان	۵ x ۴ x ۱۱.۵ FM	UI/ ULC/ FM	EX۵۰۵۳	۶۶۵۱۸۲۴۱	ملی اطفاء ایران
۲۴۵	پکیج پمپ آتش نشانی از نوع Horizontal End - Suction با محرک دیزل به ظرفیت ۵۰۰ گالن در دقیقه و با محرک دیزل و الکتریک به ظرفیت ۷۵۰ و ۱۰۰۰ و ۱۲۵۰ و ۱۵۰۰ گالن در دقیقه	Armstrong	کانادا- انگلستان	۸ x ۵ x ۱۱.۵ FM	UI/ ULC/ FM	EX۵۰۵۳	۶۶۵۱۸۲۴۱	ملی اطفاء ایران
۲۴۶	پکیج پمپ آتش نشانی از نوع Horizontal End - Suction با محرک دیزل و الکتریک به ظرفیت ۴۰۰ و ۴۵۰ و ۵۰۰ و ۷۵۰ و ۱۰۰۰ و ۱۲۵۰ گالن در دقیقه	Armstrong	کانادا- انگلستان	۶ x ۵ x ۱۳ FM	UI/ ULC/ FM	EX۵۰۵۳	۶۶۵۱۸۲۴۱	ملی اطفاء ایران

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تأیید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone No	شرکت نماینده Representatio
۲۴۷	پکیج پمپ آتش نشانی از نوع Horizontal End - Suction با محرک دیزل و الکتریک به ظرفیت ۱۰۰۰ و ۱۲۵۰ و ۱۵۰۰ و ۱۷۵۰ گالن در دقیقه	Armstrong	کانادا- انگلستان	۸ x ۶ x ۱۳ FM	UI/ ULC/ FM	EX۵۰۵۳	۶۶۵۱۸۲۴۱	ملی اطفاء ایران
۲۴۸	پکیج پمپ آتش نشانی از نوع Vertical In-Line به ظرفیت ۵۰ و ۷۵ گالن در دقیقه	Armstrong	کانادا- انگلستان	۲ x ۱-۱/۲ LA-F	FM	EX۳۳۲۵	۶۶۵۱۸۲۴۱	ملی اطفاء ایران
۲۴۹	پکیج پمپ آتش نشانی از نوع Vertical In-Line به ظرفیت ۵۰ و ۷۵ و ۱۰۰ گالن در دقیقه	Armstrong	کانادا- انگلستان	۲ x ۲ x ۸ FM	UI/ ULC/ FM	EX۳۳۲۵	۶۶۵۱۸۲۴۱	ملی اطفاء ایران
۲۵۰	پکیج پمپ آتش نشانی از نوع Vertical In-Line به ظرفیت ۵۰ و ۷۵ و ۱۰۰ و ۱۵۰ گالن در دقیقه	Armstrong	کانادا- انگلستان	۲ x ۲ x ۸ ۴۳MF	ULC	EX۳۳۲۵	۶۶۵۱۸۲۴۱	ملی اطفاء ایران
۲۵۱	پکیج پمپ آتش نشانی از نوع Vertical In-Line به ظرفیت ۲۰۰ و ۲۵۰ و ۳۰۰ گالن در دقیقه	Armstrong	کانادا- انگلستان	۳ x ۳ x ۸ FM	UI/ ULC/ FM	EX۳۳۲۵	۶۶۵۱۸۲۴۱	ملی اطفاء ایران
۲۵۲	پکیج پمپ آتش نشانی از نوع Vertical In-Line به ظرفیت ۴۰۰ گالن در دقیقه	Armstrong	کانادا- انگلستان	۶ x ۴ LA-F	FM	EX۳۳۲۵	۶۶۵۱۸۲۴۱	ملی اطفاء ایران
۲۵۳	پکیج پمپ آتش نشانی از نوع Vertical In-Line به ظرفیت ۱۰۰۰ و ۱۲۵۰ گالن در دقیقه	Armstrong	کانادا- انگلستان	۸ x ۸ x ۱۵ FM	UL/ ULC/ FM	EX۳۳۲۵	۶۶۵۱۸۲۴۱	ملی اطفاء ایران
۲۵۴	پکیج پمپ آتش نشانی از نوع Vertical In-Line به ظرفیت ۱۰۰۰ و ۱۲۵۰ گالن در دقیقه	Armstrong	کانادا- انگلستان	۸ x ۸ x ۱۶ FM	UL/ ULC/ FM	EX۳۳۲۵	۶۶۵۱۸۲۴۱	ملی اطفاء ایران
۲۵۵	اسپرینکلر بالازن، پایین زن و دیواری- واکنش استاندارد	AG Sprinkler	اسپانیا	AG۶۶	UL-ULc-FM- LPCB-Vds	VNIV.EX۱۵۳۳۱,VNI EX۱۵۳۳۱,G۴۰۸۱۰۴۲, ۳۴G۱۳	۸۵۵۲۷۱۸۰	میلان تجهیز سیستم
۲۵۶	اسپرینکلر بالازن، پایین زن و دیواری- واکنش سریع	AG Sprinkler	اسپانیا	AG۶۶QR	UL-ULc-FM LPCB-Vds	VNIV.EX۱۵۳۳۱,VNI EX۱۵۳۳۱,G۴۰۸۱۰۴۴, ۳۴G۰۳	۸۵۵۲۷۱۸۰	میلان تجهیز سیستم

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تأیید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone No	شرکت نماینده Representatio
۲۵۷	اسپرینکلر مخفی	AG Sprinkler	اسپانیا	AGC/AGCQR	UL-ULc-FM	VNIV.EX۱۵۳۳۱, VNIV.EX۱۵۳۳۱	۸۵۵۲۷۱۸۰	میلان تجهیز سیستم
۲۵۸	شیر یکطرفه هشداردهنده به همراه متعلقات	AG Sprinkler	اسپانیا	AGE	UL-ULc-FM-Vds	VPLX.EX۱۵۷۰۱, VPLX.EX۱۵۷۰۱, G۴۱۰۰۵۷	۸۵۵۲۷۱۸۰	میلان تجهیز سیستم
۲۵۹	سیستم اطفاء گازی FM۲۰۰	SIEX	اسپانیا	Siex-HC۲۲۷	UL-Vds	GAQF.EX۱۵۵۴۷, S۳۱۰۰۰۱۸	۸۵۵۲۷۱۸۰	میلان تجهیز سیستم
۲۶۰	سیستم اطفاء گازی IG۰۱	SIEX	اسپانیا	Siex-۰۱	Vds	S۳۱۰۰۰۱	۸۵۵۲۷۱۸۰	میلان تجهیز سیستم
۲۶۱	سیستم اطفاء گازی IG۱۰۰	SIEX	اسپانیا	Siex-۱۰۰	Vds	S۳۱۰۰۰۵	۸۵۵۲۷۱۸۰	میلان تجهیز سیستم
۲۶۲	سیستم اطفاء گازی IG۵۵	SIEX	اسپانیا	Siex-۵۵	Vds	S۳۱۰۰۰۴	۸۵۵۲۷۱۸۰	میلان تجهیز سیستم
۲۶۳	سیستم اطفاء گازی IG۵۴۱	SIEX	اسپانیا	Siex-۵۴۱	UL-Vds	GAQF.EX۲۶۵۵۹, S۳۱۰۰۰۸	۸۵۵۲۷۱۸۰	میلان تجهیز سیستم
۲۶۴	سیستم اطفاء گازی CO۲	SIEX	اسپانیا	Siex-CO۲	UL-Vds	GAMT.EX۱۶۳۲۰, S۳۱۰۰۰۲۱	۸۵۵۲۷۱۸۰	میلان تجهیز سیستم
۲۶۵	اسپرینکلر پایین زن (واکنش استاندارد) Pendent Sprinkler SR, Temp Rating:۱۲۰ ۱۵۵, ۲۰۰°F, K-factor:۵.۶, Working Pressure:۱۷۵ psig	FESCO	کره جنوبی	PI۲۲۰	UL/FM	VNIV.EX۵۹۹۱	۸۸۷۱۰۸۰۹	اردال
۲۶۶	اسپرینکلر پایین زن (واکنش سریع) Pendent Sprinkler QR, Temp Rating:۱۲۰ ۱۵۵, ۲۰۰°F, K-factor:۵.۶, Working Pressure:۱۷۵ psig	FESCO	کره جنوبی	PI۲۲۱/PI۲۲۲	UL/FM	VNIV.EX۵۹۹۱	۸۸۷۱۰۸۰۹	اردال

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تأیید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone No	شرکت نماینده Representatio
۲۶۷	اسپرنکلر فلاش پایین زن (واکنش استاندارد) Flush Type Pendent Sprinkler SR, Temp Rating:۱۶۲, ۲۲۱°F, K-factor:۵.۶	FESCO	کره جنوبی	PI۲۰	UL	VNIV.EX۵۹۹۱	۸۸۷۱۰۸۰۹	اردال
۲۶۸	اسپرنکلر فلاش پایین زن (واکنش سریع) Flush Type Pendent Sprinkler QR, Temp Rating:۱۶۲°F, K-factor:۵.۶	FESCO	کره جنوبی	PI۲۱	UL	VNIV.EX۵۹۹۱	۸۸۷۱۰۸۰۹	اردال
۲۶۹	اسپرنکلر بالا زن (واکنش استاندارد) Upright Sprinkler SR, Temp Rating:۱۳۵, ۲۰۰°F, K-factor:۵.۶, Working Pressure:۱۷۵ psig	FESCO	کره جنوبی	PI۲۱۰	UL/FM	VNIV.EX۵۹۹۱	۸۸۷۱۰۸۰۹	اردال
۲۷۰	اسپرنکلر بالا زن (واکنش سریع) Upright Sprinkler QR, Temp Rating:۱۳۵, ۲۰۰°F, K-factor:۵.۶, Working Pressure:۱۷۵ psig	FESCO	کره جنوبی	PI۲۱۱	UL/FM	VNIV.EX۵۹۹۱	۸۸۷۱۰۸۰۹	اردال
۲۷۱	اسپرنکلر پنهان (واکنش استاندارد) Concealed Pendent SR, Sprinkler Temp Rating:۱۵۵, ۲۰۰°F, Cover Temp Rating:۱۳۵, ۱۶۵°F, K-factor:۵.۶, Working Pressure:۱۷۵ psig	FESCO	کره جنوبی	PI۸۲۰	UL	VNIV.EX۵۹۹۱	۸۸۷۱۰۸۰۹	اردال

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تأیید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone No	شرکت نماینده Representatio
۲۷۲	اسپرینکلر پنهان (واکنش سریع) Concealed Pendent QR, Sprinkler Te Rating: ۱۵۵, ۲۰۰°F, Cover Temp Rating: ۱۳۵, ۱۶۵°F, K-factor: ۵.۶, Working Pressure: ۱۷۵ psig	FESCO	کره جنوبی	PI۸۲۱	UL	VNIV.EX۵۹۹۱	۸۸۷۱۰۸۰۹	اردال
۲۷۳	اسپرینکلر دیواری افقی (واکنش استاندارد) Sidewall Horizontal Sprinkler SR, Temp Rating: ۱۵۵, ۲۰۰°F, K-factor: ۵.۶, Working Pressure: ۱۷۵ psig	FESCO	کره جنوبی	PI۲۴۰	UL	VNIV.EX۵۹۹۱	۸۸۷۱۰۸۰۹	اردال
۲۷۴	اسپرینکلر دیواری افقی (واکنش سریع) Sidewall Horizontal Sprinkler QR, Temp Rating: ۱۵۵, ۲۰۰°F, K-factor: ۵.۶, Working Pressure: ۱۷۵ psig	FESCO	کره جنوبی	PI۲۴۱	UL	VNIV.EX۵۹۹۱	۸۸۷۱۰۸۰۹	اردال
۲۷۵	اتصال قابل انعطاف اسپرینکلر Flexible Sprinkler Hose with Fittings Assembly Length (mm): ۷۰۰, ۱۰۰۰, ۱۲۰ ۱۸۰۰, ۱۵۰۰	FESCO	کره جنوبی	FPSJ	UL/FM	VENF.EX۵۲۹۰	۸۸۷۱۰۸۰۹	اردال

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تأیید و قبول سازمان نمی باشد.مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone No	شرکت نماینده Representatio
۲۷۶	لوله و اتصالات نصب سیستم اسپرینکلر Chlorinated Polyvinyl Chloride Sprinkler Pipe and Fittings Pipe Bore: ۳/۴, ۱, ۱-۱/۴, ۱-۱/۲, ۲, ۲-۱/۲, ۳	FESCO	کره جنوبی	CPVC	UL	VIWT.EX۱۵۷۱۷	۸۸۷۱۰۸۰۹	اردال
۲۷۷	وت آلام ولو به همراه متعلقات Wet Alarm Valve, Size; ۴", ۶", Type ,Flange & Groove, Working Pressure: psig ۲۰۰	FESCO	کره جنوبی	FAVB	UL/FM	VPLX.EX۶۶۴۹	۸۸۷۱۰۸۰۹	اردال
۲۷۸	شیر سیستم خشک به همراه متعلقات "Dry Pipe Valve, Size: ۴", ۶"	FESCO	کره جنوبی	PLDPV	UL/FM	VPZV.EX۶۲۹۵	۸۸۷۱۰۸۰۹	اردال
۲۷۹	شیرهای سیلابی به همراه متعلقات "Pre-Action and Deluge valve, Size: ۴", ۶"	FESCO	کره جنوبی	PPD	UL/FM	VLFT.EX۱۵۲۷۶	۸۸۷۱۰۸۰۹	اردال
۲۸۰	اسپرینکلر پایین زن(واکنش سریع و واکنش استاندارد) Pendent Sprinkler, Size:1/2", Temp Rating:135, 155, 200,286°F, K-factor:5.6, Working Pressure:175 psig	Paratech (FESCO)	کره جنوبی	PI320/PI321	UL/FM	VNIV.EX5991	۸۸۷۱۰۸۰۹	اردال
۲۸۱	اسپرینکلر بالا زن(واکنش سریع و واکنش استاندارد) Upright Sprinkler, Size:1/2", Temp Rating:135, 155, 200,286°F, K-factor:5.6, Working Pressure:175 psig	Paratech (FESCO)	کره جنوبی	PI311/PI310	UL/FM	VNIV.EX5991	۸۸۷۱۰۸۰۹	اردال
۲۸۲	اسپرینکلر پایین زن(واکنش سریع و واکنش استاندارد) Pendent Sprinkler, Size:3/4", Temp Rating:135, 155, 200,286°F, K-factor:5.6, Working Pressure:175 psig	Paratech (FESCO)	کره جنوبی	PI420/PI421	UL	VNIV.EX5991	۸۸۷۱۰۸۰۹	اردال

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تأیید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone No	شرکت نماینده Representatio
۲۸۳	اسپرنکلر بالا زن (واکنش سریع و واکنش استاندارد) Upright Sprinkler, Size:3/4", Temp Rating:135, 155, 200,286°F, K-factor:5.6, Working Pressure:175 psig	Paratech (FESCO)	کره جنوبی	PI410/PI411	UL	VNIV.EX5991	۸۸۷۱۰۸۰۹	اردال
۲۸۴	شیر قطع کن از نوع پروانه ای مدل ویفر ، مجهز به نشانگر و قابلیت ارسال سیگنال نظارت Wafer Butterfly Valve حداکثر فشار کاری: ۳۰۰ psi سایز (اینچ): ۲, ۲.۵, ۳, ۴, ۵, ۶, ۸, ۱۰, ۱۲	Paratech (Fesco)	کره جنوبی	FBVW(G)	UL/FM	HLXS.EX27664	۸۸۷۱۰۸۰۹	اردال
۲۸۵	شیر قطع کن از نوع OS&Y فلنجی OS&Y Resilient Seated Gate Valve حداکثر فشار کاری: ۳۰۰ psi سایز (اینچ): ۲, ۲.۵, ۳, ۴, ۵, ۶, ۸, ۱۰, ۱۲	Paratech (Fesco)	کره جنوبی	FGVB(O)	UL/FM	HMRZ.EX27662	۸۸۷۱۰۸۰۹	اردال
۲۸۶	شیر یکطرفه فلنجی Swing Check Valve بیشترین فشار کاری: ۳۰۰ psi سایز (اینچ): ۲, ۲.۵, ۳, ۴, ۵, ۶, ۸, ۱۰, ۱۲	Paratech (Fesco)	کره جنوبی	FCHB(S)	UL/FM	HMER.EX27663	۸۸۷۱۰۸۰۹	اردال
۲۸۷	صافی نوع Y فلنجی Y- Type Strainer بیشترین فشار کاری: ۱۷۵psi سایز (اینچ): ۲, ۲.۵, ۳, ۴, ۵, ۶, ۸, ۱۰, ۱۲	Paratech (Fesco)	کره جنوبی	FSYB	UL	HLCV.EX27661	۸۸۷۱۰۸۰۹	اردال
۲۸۸	شیر ایستگاهی عمودی با نشانگر Post Indicator Valve سایز (اینچ): ۴, ۶, ۸, ۱۰, ۱۲	Paratech (Fesco)	کره جنوبی	FIPV	UL/FM	HCBZ.EX27665	۸۸۷۱۰۸۰۹	اردال

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تأیید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone No	شرکت نماینده Representatio
۲۸۹	شیر کاهنده و کنترل فشار Pressure reducing and Pressure control Valve حداکثر فشار ورودی ۳۰۰ psi رنج تنظیم فشار: ۳۰ تا ۱۰۰ psi سایز (اینچ): ۳, ۴, ۶, ۸	Z-Tide	تایوان	UL-BFR	UL	VLMT.EX۱۵۵۲۴	۸۸۷۱۰۸۰۹	اردال
۲۹۰	پکیج سیستم اطفاء حریق گازی HFC ۲۲۷ ea در ظرفیت های ۷، ۱۶، ۳۲، ۶۷، ۸۰ و ۱۲۰ لیتری فشار عملکرد ۴۲ بار	Siemens	سوئیس	Sinorix ۲۲۷	VDS	S۳۹۸۰۰۹	۸۸۷۱۰۸۰۹	اردال
۲۹۱	پکیج سیستم اطفاء حریق گازی CO۲ در ظرفیت های ۶۷ و ۸۰ لیتری فشار عملکرد ۵۷ بار (در طراحی، خرید و نصب این محصول باید دقت مضاعف اعمال شود. ممکن است مناسب فضاهاى تحت تصرف انسان نبوده و در صورت آزادسازی منجر به مرگ افراد شود)	Siemens	سوئیس	Sinorix CO۲	VDS	S۳۹۹۰۰۳	۸۸۷۱۰۸۰۹	اردال
۲۹۲	پکیج سیستم اطفاء حریق گازی IG-۱۰۰ نیتروژن در ظرفیت های ۸۰ و ۱۴۰ لیتری فشار عملکرد ۲۰۰ و ۳۰۰ بار	Siemens	سوئیس	Sinorix CDT-F N۲-۳۰۰	VDS	S۳۰۹۰۰۱	۸۸۷۱۰۸۰۹	اردال
۲۹۳	پکیج سیستم اطفاء حریق گازی FK-۵-۱-۱۲ در ظرفیت های ۷، ۱۶، ۳۲، ۶۷، ۸۰ و ۱۲۰ لیتری فشار عملکرد ۴۲ بار	Siemens	سوئیس	Sinorix ۱۲۳۰	VDS	S۳۰۵۰۰۸	۸۸۷۱۰۸۰۹	اردال
۲۹۴	اسپرینکلر پایین زن (SR. Pendent)، سایز ۱/۲" با K=۸۰ و درجه حرارت C°۵۷/۶۸/۷۹/۹۳/۱۴۱/۱۸۲	RASCO	آمریکا	۱۳۱۴ VdSRA	UL/FM/LPCB	VNIV.EX۴۵۴	۶۶۵۲۵۵۱۸	ساریان سیستم نوبین

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تأیید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone No	شرکت نماینده Representatio
۲۹۵	اسپرنکلر بالازن (SR. Upright)، سایز ۱/۲" با K=۸۰ و درجه حرارت C°۵۷/۶۸/۷۹/۹۳/۱۴۱/۱۸۲	RASCO	آمریکا	UL/FM/LPCB/VdSRA۱۳۲۵	UL/FM/LPCB/VdSRA۱۳۲۵	VNIV.EX۴۵۴	۶۶۵۲۵۵۱۸	ساریان سیستم نوین
۲۹۶	اسپرنکلر دیواری (SR. Ver. Sidewall)، سایز ۱/۲" با K=۸۰ و درجه حرارت C°۵۷/۶۸/۷۹/۹۳/۱۴۱/۱۸۲	RASCO	آمریکا	UL/FM/LPCB/VdSRA۱۳۸۵	UL/FM/LPCB/VdSRA۱۳۸۵	VNIV.EX۴۵۴	۶۶۵۲۵۵۱۸	ساریان سیستم نوین
۲۹۷	اسپرنکلر دیواری (SR. Hz. Sidewall)، سایز ۱/۲" با K=۸۰ و درجه حرارت C°۵۷/۶۸/۷۹/۹۳/۱۴۱/۱۸۲	RASCO	آمریکا	UL/FM/LPCB/VdSRA۱۳۳۵	UL/FM/LPCB/VdSRA۱۳۳۵	VNIV.EX۴۵۴	۶۶۵۲۵۵۱۸	ساریان سیستم نوین
۲۹۸	اسپرنکلر پایین زن (SR. Pendent)، سایز ۳/۴" با K=۱۱۵ و درجه حرارت C°۵۷/۶۸/۷۹/۹۳/۱۴۱/۱۸۲	RASCO	آمریکا	UL/FM/LPCB/VdS R۱۷۱۲	UL/FM/LPCB/VdS R۱۷۱۲	VNIV.EX۴۵۴	۶۶۵۲۵۵۱۸	ساریان سیستم نوین
۲۹۹	اسپرنکلر بالازن (SR. Upright)، سایز ۳/۴" با K=۱۱۵ و درجه حرارت C°۵۷/۶۸/۷۹/۹۳/۱۴۱/۱۸۲	RASCO	آمریکا	UL/FM/LPCB/VdS R۱۷۲۲	UL/FM/LPCB/VdS R۱۷۲۲	VNIV.EX۴۵۴	۶۶۵۲۵۵۱۸	ساریان سیستم نوین
۳۰۰	اسپرنکلر پایین زن عکس العمل سریع (QR. Pendent)، سایز ۱/۲" با K=۸۰ و درجه حرارت C°۵۷/۶۸/۷۹/۹۳/۱۴۱/۱۸۲	RASCO	آمریکا	UL/FM/LPCB/VdSRA۱۴۱۴	UL/FM/LPCB/VdSRA۱۴۱۴	VNIV.EX۴۵۴	۶۶۵۲۵۵۱۸	ساریان سیستم نوین
۳۰۱	اسپرنکلر بالازن عکس العمل سریع (QR. Upright)، سایز ۱/۲" با K=۸۰ و درجه حرارت C°۵۷/۶۸/۷۹/۹۳/۱۴۱/۱۸۲	RASCO	آمریکا	UL/FM/LPCB/VdSRA۱۴۲۵	UL/FM/LPCB/VdSRA۱۴۲۵	VNIV.EX۴۵۴	۶۶۵۲۵۵۱۸	ساریان سیستم نوین
۳۰۲	اسپرنکلر دیواری عکس العمل سریع (QR. Ver. Sidewall)، سایز ۱/۲" با K=۸۰ و درجه حرارت C°۵۷/۶۸/۷۹/۹۳/۱۴۱/۱۸۲	RASCO	آمریکا	UL/FM/LPCB/VdSRA۱۴۸۵	UL/FM/LPCB/VdSRA۱۴۸۵	VNIV.EX۴۵۴	۶۶۵۲۵۵۱۸	ساریان سیستم نوین

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تأیید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone No	شرکت نماینده Representatio
۳۰۳	اسپرینکلر دیواری عکس العمل سریع (QR. Hz). Sidewall)، سایز ۱/۲" با K=۸۰ و درجه حرارت ۵۷/۶۸/۷۹/۹۳/۱۴۱/۱۸۲°C	RASCO	آمریکا	۱۴۳۵ VdSRA	UL/FM/LPCB	VNIV.EX۴۵۴	۶۶۵۲۵۵۱۸	ساریان سیستم نوین
۳۰۴	اسپرینکلر پایین زن عکس العمل سریع (QR). Pendent)، سایز ۳/۴" با K=۱۱۵ و درجه حرارت ۵۷/۶۸/۷۹/۹۳/۱۴۱/۱۸۲°C	RASCO	آمریکا	۲۶۱۲ VdS R	UL/FM/LPCB	VNIV.EX۴۵۴	۶۶۵۲۵۵۱۸	ساریان سیستم نوین
۳۰۵	اسپرینکلر بالازن عکس العمل سریع (QR. Upright)، سایز ۳/۴" با K=۱۱۵ و درجه حرارت ۵۷/۶۸/۷۹/۹۳/۱۴۱/۱۸۲°C	RASCO	آمریکا	۳۶۲۲ VdS R	UL/FM/LPCB	VNIV.EX۴۵۴	۶۶۵۲۵۵۱۸	ساریان سیستم نوین
۳۰۶	اسپرینکلر پایین زن عکس العمل سریع مخفی (Concealed QR. Pendent)، سایز ۱/۲" با K=۸۰ و درجه حرارت ۵۷/۶۸/۷۹/۹۳°C	RASCO	آمریکا	۳۴۱۵ VdSRA	UL/FM/LPCB	VNIV.EX۴۵۴	۶۶۵۲۵۵۱۸	ساریان سیستم نوین
۳۰۷	اسپرینکلر پایین زن عکس العمل سریع، زود اطفاء کننده (ESFR. Pendent)، سایز ۳/۴" با K=۲۰۲ و درجه حرارت ۷۴/۱۰۰°C	RASCO	آمریکا	۱۸۱۲ VdSRA	UL/FM/LPCB	VNWH.EX۴۴۲۷	۶۶۵۲۵۵۱۸	ساریان سیستم نوین
۳۰۸	اسپرینکلر پایین زن عکس العمل سریع، زود اطفاء کننده (ESFR. Pendent)، سایز ۳/۴" با K=۲۴۰ و درجه حرارت ۷۴/۱۰۰°C	RASCO	آمریکا	۱۹۱۴ VdSRA	UL/FM/LPCB	VNWH.EX۴۴۲۷	۶۶۵۲۵۵۱۸	ساریان سیستم نوین
۳۰۹	اسپرینکلر پایین زن عکس العمل سریع، زود اطفاء کننده (ESFR. Pendent)، سایز ۳/۴" با K=۳۲۰ و درجه حرارت ۷۴/۱۰۰°C	RASCO	آمریکا	۱۰۱۱ VdSRA	UL/FM/LPCB	VNWH.EX۴۴۲۷	۶۶۵۲۵۵۱۸	ساریان سیستم نوین
۳۱۰	اسپری نازل Solid Cone زاویه پاشش ۸۰/۱۱۰/۱۱۴۰°	RASCO	آمریکا	R۲۰/R۳۰	UL/FM/LPCB	VGYZ.EX۲۷۷۷	۶۶۵۲۵۵۱۸	ساریان سیستم نوین

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تأیید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone No	شرکت نماینده Representatio
۳۱۱	اسپری نازل Flat Pattern Open Window	RASCO	آمریکا	Open Window Model B	UL/FM	VOKRE.EX۷۵۰	۶۶۵۲۵۵۱۸	ساریان سیستم نوین
۳۱۲	گارد محافظ اسپرینکلر	RASCO	آمریکا	C & D	UL/ULC/FM	VFJV.MS۲۵	۶۶۵۲۵۵۱۸	ساریان سیستم نوین
۳۱۳	شیر Wet Alarm Valve جهت شبکه اسپرینکلر به همراه Water و Trim. Retard Chamber و motor alarm در سایز ۲-۱/۲، "۳"، "۴"، "۶"، "۸"	RASCO	آمریکا	Alarm Valve E _۱ & E _۲	UL/LPCB /FM	VPLX.EX۷۴۴	۶۶۵۲۵۵۱۸	ساریان سیستم نوین
۳۱۴	شیر Dry Pipe Valve جهت شبکه اسپرینکلر در سایز ۲-۱/۲، "۳"، "۴"، "۶"، "۸"	RASCO	آمریکا	Model EX Dry Pipe	UL/FM/ULC	VPZV.EX۱۳۹۱	۶۶۵۲۵۵۱۸	ساریان سیستم نوین
۳۱۵	شیر Deluge Valve جهت شبکه سیلابی در سایز ۲-۱/۲، "۳"، "۴"، "۶"، "۸"	RASCO	آمریکا	Model DDX Deluge Valve	UL/FM/LPCB/Vds	VLFT.EX۲۶۳۳	۶۶۵۲۵۵۱۸	ساریان سیستم نوین
۳۱۶	اسپرینکلر ۱/۲ اینچ، پایین زن، ۶۸ و ۷۹ درجه (۸۰) K=۵.۶ واکنش استاندارد (CD)	CHANG DER	تایوان	CD۲۵۱۱	UL	EX۵۱۳۴	۶۶۵۲۵۵۱۸	ساریان سیستم نوین
۳۱۷	اسپرینکلر ۱/۲ اینچ، پایین زن، ۶۸ و ۷۹ درجه (۸۰) K=۵.۶ واکنش سریع (QR)	CHANG DER	تایوان	CD۲۵۲۱	UL	EX۵۱۳۴	۶۶۵۲۵۵۱۸	ساریان سیستم نوین
۳۱۸	اسپرینکلر ۱/۲ اینچ، بالا زن، ۶۸ و ۷۹ درجه (۸۰) K=۵.۶ واکنش استاندارد (CD)	CHANG DER	تایوان	CD۲۵۱۲	UL	EX۵۱۳۴	۶۶۵۲۵۵۱۸	ساریان سیستم نوین
۳۱۹	اسپرینکلر ۱/۲ اینچ، بالا زن، ۶۸ و ۷۹ درجه (۸۰) K=۵.۶ واکنش سریع (QR)	CHANG DER	تایوان	CD۲۵۲۲	UL	EX۵۱۳۴	۶۶۵۲۵۵۱۸	ساریان سیستم نوین

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تأیید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone No	شرکت نماینده Representatio
۳۲۰	اسپرینکلر ۱/۲ اینچ، متعارف (Conventional Old) ۶۸، ۷۹ درجه (۸۰) K=۵.۶ واکنش سریع (CD) (QR)	CHANG DER	تایوان	CD۲۵۱۳	UL	EX۵۱۳۴	۶۶۵۲۵۵۱۸	ساریان سیستم نوین
۳۲۱	شیر یکطرفه هشداردهنده سیستم اسپرینکلر (Wet Alarm Valve) به همراه آلارم مکانیکی و محفظه تاخیر (Retard Chamber) سایز ۴ و ۶ اینچ با فشار تست ۲۴bar و فشار کاری ۱۲bar	CHANG DER	تایوان	Model A	UL	EX۵۱۲۰	۶۶۵۲۵۵۱۸	ساریان سیستم نوین
۳۲۲	شیر اتصال آتش نشانی (سیامی) ۹۰ درجه و مستقیم (CD) (Straightway) سایز	CHANG DER	تایوان	۹۱۸G ۹۱۸I	UL/FM	EX۱۵۹۰۳	۶۶۵۲۵۵۱۸	ساریان سیستم نوین
۳۲۳	۲ ۱/۲" x ۴" x ۲ ۱/۲" با فشار تست ۲۰ Bar (CD)	CHANG DER	تایوان	AVH ۴۰۷F AVH ۴۰۸K AVH ۶۵۷F AVH ۶۵۸K	UL/FM	EX۵۱۲۱	۶۶۵۲۵۵۱۸	ساریان سیستم نوین
۳۲۴	شیر Angle Type جعبه آتش نشانی سایز (CD)	CHANG DER	تایوان	ANH ۴۰۸U ANH ۶۵۸U	UL	EX۱۵۰۱۰	۶۶۵۲۵۵۱۸	ساریان سیستم نوین
۳۲۵	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی شامل یک دستگاه پمپ اصلی الکتریکی یا دیزلی Centrifugal End Suction، و جوکی ۷۸۳Lpm@۶۱.۶m ۸۶۷Lpm@۷۰.۸m ۹۰۰Lpm@۸۰.۴m ۹۳۳Lpm@۸۷.۹m	KSB	آلمان	FXV ۶۵-۴۰-۲۵۰	VdS	P۴۱۳۰۰۶	۶۶۵۲۵۵۱۸	ساریان سیستم نوین

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تأیید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone NC	شرکت نماینده Representatio
۳۲۶	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی شامل یک دستگاه پمپ اصلی الکتریکی یا دیزلی Centrifugal End Suction، و جوکی ،۹۳۳L/min@۹۱.۱m ،۱۰۰۰L/min@۱۰۶.۱m ،۱۰۶۷L/min@۱۱۹.۴m ،۱۱۱۷L/min@۱۲۹.۵m	KSB	آلمان	ETANORM F ۶۵-۴۰-۲۵۰	VdS	P۴۱۳۰۰۶	۶۶۵۲۵۵۱۸	ساریان سیستم نوین
۳۲۷	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی شامل یک دستگاه پمپ اصلی الکتریکی یا دیزلی Centrifugal End Suction، و جوکی ،۶۵۰L/min@۷۶.۵m ،۷۳۳L/min@۹۵.۱m ،۸۰۰L/min@۱۱۲m ،۸۵۰L/min@۱۳۰.۴m	KSB	آلمان	ETANORM F ۶۵-۴۰-۳۱۵	VdS	P۴۱۳۰۰۷	۶۶۵۲۵۵۱۸	ساریان سیستم نوین
۳۲۸	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی شامل یک دستگاه پمپ اصلی الکتریکی یا دیزلی Centrifugal End Suction، و جوکی ،۱۳۳۳L/min@۴۰m ،۱۴۳۳L/min@۴۸m ،۱۵۳۳L/min@۵۴.۶m ،۱۴۳۳L/min@۶۳.۵m	KSB	آلمان	ETANORM F ۶۵-۵۰-۲۰۰	VdS	P۴۱۳۰۰۸	۶۶۵۲۵۵۱۸	ساریان سیستم نوین

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تأیید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone No	شرکت نماینده Representatio
۳۲۹	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی شامل یک دستگاه پمپ اصلی الکتریکی یا دیزلی Centrifugal End Suction، و جوکی ،۱۰۸۴L/min@۵۶.۹m ،۱۲۱۷L/min@۶۳.۵m ،۱۳۶۷L/min@۷۷.۹m ،۱۲۵۰L/min@۸۹.۵m	KSB	آلمان	ETANORM F ۶۵-۵۰-۲۵۰	VdS	P۴۱۳۰۰۹	۶۶۵۲۵۵۱۸	ساریان سیستم نوین
۳۳۰	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی شامل یک دستگاه پمپ اصلی الکتریکی یا دیزلی Centrifugal End Suction، و جوکی ،۱۳۸۴L/min@۹۱.۵m ،۱۴۵۰L/min@۱۰۳.۸m ،۱۴۸۳L/min@۱۱۹.۸m ،۱۵۶۷L/min@۱۴۳.۵m	KSB	آلمان	ETANORM F ۶۵-۵۰-۳۱۵	VdS	P۴۱۳۰۱۰	۶۶۵۲۵۵۱۸	ساریان سیستم نوین
۳۳۱	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی شامل یک دستگاه پمپ اصلی الکتریکی یا دیزلی Centrifugal End Suction، و جوکی ،۱۹۶۷L/min@۳۶.۹m ،۲۰۸۳L/min@۴۱.۵m ،۲۲۵۰L/min@۵۴.۸m ،۲۲۵۰L/min@۵۹.۶m	KSB	آلمان	ETANORM F ۸۰-۶۵-۲۰۰	VdS	P۴۱۳۰۱۱	۶۶۵۲۵۵۱۸	ساریان سیستم نوین

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تأیید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone No	شرکت نماینده Representatio
۳۳۲	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی شامل یک دستگاه پمپ اصلی الکتریکی یا دیزلی Centrifugal End Suction، و جوکی ۲۰۶۷L/min@۵۳.۷m ،۲۲۳۳L/min@۶۲.۳m ،۲۲۸۳L/min@۷۵.۴m ،۲۲۸۳L/min@۸۸m	KSB	آلمان	ETANORM F ۸۰-۶۵-۲۵۰	VdS	P۴۱۳۰۱۲	۶۶۵۲۵۵۱۸	ساریان سیستم نوین
۳۳۳	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی شامل یک دستگاه پمپ اصلی الکتریکی یا دیزلی Centrifugal End Suction، و جوکی ۲۲۰۰L/min@۸۶.۴m, ۲۱۷ ۲۱۸۳L/min@۱۰۴.۳m, ۲۳۲ ۲۲۳۳L/min@۱۲۱.۵m, ۲۴۷ ۲۳۰۰L/min@۱۳۶.۸m, ۲۶۰	KSB	آلمان	ETANORM F ۸۰-۶۵-۲۵۰	VdS	P۴۱۳۰۱۲	۶۶۵۲۵۵۱۸	ساریان سیستم نوین
۳۳۴	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی شامل یک دستگاه پمپ اصلی الکتریکی یا دیزلی Centrifugal End Suction، و جوکی ،۲۲۱۷L/min@۸۴.۲m ،۲۱۳۳L/min@۱۱۲.۳m ،۲۱۳۳L/min@۱۲۸.۷m ،۲۲۶۷L/min@۱۴۲.۴m	KSB	آلمان	ETANORM F ۸۰-۶۵-۳۱۵	VdS	P۴۱۳۰۱۳	۶۶۵۲۵۵۱۸	ساریان سیستم نوین

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تأیید و قبول سازمان نمی باشد.مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone NC	شرکت نماینده Representatio
۳۳۵	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی شامل یک دستگاه پمپ اصلی الکتریکی یا دیزلی Centrifugal End Suction، و جوکی ۳۱۳۳L/min@۳۸.۳m ۳۲۸۴L/min@۴۶.۲m ۳۳۳۳L/min@۵۵.۲m ۳۳۵۰L/min@۵۹m	KSB	آلمان	ETANORM F ۱۰۰-۸۰-۲۰۰	VdS	P۴۱۳۰۱۴	۶۶۵۲۵۵۱۸	ساریان سیستم نوین
۳۳۶	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی شامل یک دستگاه پمپ اصلی الکتریکی یا دیزلی Centrifugal End Suction، و جوکی ۲۸۰۰L/min@۵۹.۴m, ۲۲۲ ۲۹۰۰L/min@۶۹.۳m, ۲۳۵ ۳۱۰۵L/min@۸۹m, ۲۶۱ ۳۱۷۰L/min@۹۵.۴m, ۲۶۹	KSB	آلمان	ETANORM F ۱۰۰-۸۰-۲۵۰	VdS	P۴۸۴۰۴۱۶	۶۶۵۲۵۵۱۸	ساریان سیستم نوین
۳۳۷	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی شامل یک دستگاه پمپ اصلی الکتریکی یا دیزلی Centrifugal End Suction، و جوکی ۳۱۳۳L/min@۹۶.۱m ۳۱۰۰L/min@۱۱۲.۱m ۳۰۵۰L/min@۱۳۲m ۳۲۰۰L/min@۱۵۰.۸m	KSB	آلمان	ETANORM F ۱۰۰-۸۰-۳۱۵	VdS	P۴۱۳۰۱۵	۶۶۵۲۵۵۱۸	ساریان سیستم نوین

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تأیید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone NC	شرکت نماینده Representatio
۳۳۸	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی شامل یک دستگاه پمپ اصلی الکتریکی یا دیزلی Centrifugal End Suction، و جوکی ۵۰۰۰L/min@۴۷.۹m ۵۰۰۰L/min@۵۰.۵m ۵۰۰۰L/min@۵۳.۳m	KSB	آلمان	ETANORM F ۱۲۵-۱۰۰-۲۰۰	VdS	P۴۹۱۰۴۵۱	۶۶۵۲۵۵۱۸	ساریان سیستم نوین
۳۳۹	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی شامل یک دستگاه پمپ اصلی الکتریکی یا دیزلی Centrifugal End Suction، و جوکی ۳۹۳۳L/min@۳۰.۲m, ۲۸۱ ۴۲۰۰L/min@۳۴.۶m, ۳۰۰ ۴۴۱۷L/min@۴۰.۳m, ۳۲۰ ۴۵۸۳L/min@۴۴.۴m, ۳۳۴	KSB	آلمان	ETANORM F ۱۲۵-۱۰۰-۳۱۵	VdS	P۴۱۳۰۱۶	۶۶۵۲۵۵۱۸	ساریان سیستم نوین
۳۴۰	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی شامل یک دستگاه پمپ اصلی الکتریکی یا دیزلی Centrifugal End Suction، و جوکی ۴۴۵۰L/min@۸۳.۸m ۴۴۳۳L/min@۹۸.۷m ۴۶۶۷L/min@۱۱۴.۱m ۴۷۳۳L/min@۱۲۶.۹m	KSB	آلمان	ETANORM F ۱۲۵-۱۰۰-۳۱۵	VdS	P۴۱۳۰۱۶	۶۶۵۲۵۵۱۸	ساریان سیستم نوین

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تأیید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone NC	شرکت نماینده Representatio
۳۴۱	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی شامل یک دستگاه پمپ اصلی الکتریکی یا دیزلی Centrifugal End Suction، و جوکی ،۴۳۶۷L/min@۱۰۳.۲m ،۴۴۳۳L/min@۱۲۰m ،۴۷۰۰L/min@۱۳۸.۶m	KSB	آلمان	ETANORM F ۱۲۵-۱۰۰-۳۱۵	VdS	P۴۱۳۰۱۶	۶۶۵۲۵۵۱۸	ساریان سیستم نوین
۳۴۲	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی شامل یک دستگاه پمپ اصلی الکتریکی یا دیزلی Centrifugal End Suction، و جوکی ،۵۳۳۳L/min@۴۱.۱m ،۵۳۳۳L/min@۴۸.۵m ،۵۳۳۳L/min@۵۵.۴m	KSB	آلمان	ETANORM F ۱۵۰-۱۲۵-۲۵۰	VdS	P۴۸۵۰۴۱۸	۶۶۵۲۵۵۱۸	ساریان سیستم نوین
۳۴۳	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی شامل یک دستگاه پمپ اصلی الکتریکی یا دیزلی Centrifugal End Suction، و جوکی ،۵۹۲۰L/min@۵۱.۱m ،۵۹۲۰L/min@۵۵.۳m ،۵۹۲۰L/min@۶۵.۶m ،۵۹۲۰L/min@۷۷.۷m ،۵۹۲۰L/min@۸۷m	KSB	آلمان	ETANORM F ۱۵۰-۱۲۵-۲۵۰	VdS	P۴۸۵۰۴۱۸	۶۶۵۲۵۵۱۸	ساریان سیستم نوین

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تأیید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone NC	شرکت نماینده Representatio
۳۴۴	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی شامل یک دستگاه پمپ اصلی الکتریکی یا دیزلی Centrifugal End Suction، و جوکی ۰.۱m@۳۰.۱min/۵۵۵۰L ۰.۴m@۳۴.۶min/۵۸۱۷L ۰.۴m@۴۰.۱min/۶۱۱۷L ۰.۴m@۴۶.۳min/۶۵۳۳L	KSB	آلمان	ETANORM F ۱۵۰-۱۲۵-۳۱۵	VdS	P۴۱۳۰۱۷	۶۶۵۲۵۵۱۸	ساریان سیستم نوین
۳۴۵	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی شامل یک دستگاه پمپ اصلی الکتریکی یا دیزلی Centrifugal End Suction، و جوکی ۰.۲m@۵۴.۲min/۶۷۸۳L ۰.۳m@۶۲.۰min/۶۹۰۰L ۰.۷m@۷۲.۷min/۷۱۳۳L ۰.۵m@۸۵.۵min/۷۵۰۰L	KSB	آلمان	ETANORM F ۱۵۰-۱۲۵-۳۱۵	VdS	P۴۱۳۰۱۷	۶۶۵۲۵۵۱۸	ساریان سیستم نوین
۳۴۶	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی شامل یک دستگاه پمپ اصلی الکتریکی یا دیزلی Centrifugal End Suction، و جوکی ۰.۹m@۳۰.۹min/۶۶۱۷L ۰.۱m@۳۸.۱min/۷۲۶۷L ۰.۵m@۴۵.۵min/۷۷۸۳L ۰.۲m@۵۲.۲min/۸۲۰۰L	KSB	آلمان	ETANORM F ۲۰۰-۱۵۰-۴۰۰	VdS	P۴۸۶۰۴۱۹	۶۶۵۲۵۵۱۸	ساریان سیستم نوین

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تأیید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone No	شرکت نماینده Representatio
۳۴۷	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی شامل یک دستگاه پمپ اصلی الکتریکی یا دیزلی Centrifugal End Suction، و جوکی ،۸۰۰۰L/min@۴۵.۹m ،۸۶۸۰L/min@۵۷.۳m ،۹۲۱۸L/min@۶۵.۸m ،۹۸۳۰L/min@۷۵.۸m	KSB	آلمان	ETANORM F ۲۰۰-۱۵۰-۴۰۰	VdS	P۴۸۶۰۴۱۹	۶۶۵۲۵۵۱۸	ساریان سیستم نوین
۳۴۸	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی شامل یک دستگاه پمپ اصلی الکتریکی یا دیزلی Centrifugal End Suction، و جوکی ،۸۱۰۰L/min@۴۷.۹m ،۸۸۶۷L/min@۶۰.۳m ،۹۴۶۷L/min@۶۹.۹m ،۱۰۰۰۰L/min@۷۸.۷m	KSB	آلمان	ETANORM F ۲۰۰-۱۵۰-۴۰۰	VdS	P۴۸۶۰۴۱۹	۶۶۵۲۵۵۱۸	ساریان سیستم نوین
۳۴۹	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی شامل یک دستگاه پمپ اصلی الکتریکی یا دیزلی Centrifugal End Suction، و جوکی ،۸۲۰۰L/min@۵۲.۲m ،۸۹۰۰L/min@۶۷.۲m ،۹۵۳۳L/min@۸۰.۸m ،۱۰۰۰۰L/min@۹۰.۷m	KSB	آلمان	ETANORM F ۲۰۰-۱۵۰-۴۰۰	VdS	P۴۸۶۰۴۱۹	۶۶۵۲۵۵۱۸	ساریان سیستم نوین

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تأیید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone NC	شرکت نماینده Representatio
۳۵۰	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی شامل یک دستگاه پمپ اصلی الکتریکی یا دیزلی Centrifugal End Suction، و جوکی ۲۳۰۳L/min@۹۴m ۲۵۰۰L/min@۱۰۹.۹m ۲۶۸۳L/min@۱۲۵m	KSB	آلمان	CPKN-SX۸۰-۳۱۵	VdS	P۴۹۶۰۰۰۳	۶۶۵۲۵۵۱۸	ساریان سیستم نوین
۳۵۱	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی شامل یک دستگاه پمپ اصلی الکتریکی یا دیزلی Centrifugal End Suction، و جوکی ۳۶۷۰L/min@۸۳.۵m ۳۶۷۰L/min@۹۳.۴m ۳۶۷۰L/min@۱۲۰.۶m ۳۶۷۰L/min@۱۳۸m	KSB	آلمان	CPKN-SX۱۰۰۰۳۱۵	VdS	P۴۹۶۰۰۰۱	۶۶۵۲۵۵۱۸	ساریان سیستم نوین
۳۵۲	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی شامل یک دستگاه پمپ اصلی الکتریکی یا دیزلی Centrifugal End Suction، و جوکی ۳۶۷۰L/min@۸۸.۷m ۳۶۷۰L/min@۹۹.۲m ۳۶۷۰L/min@۱۲۶.۹m ۳۶۷۰L/min@۱۴۵m	KSB	آلمان	CPKN-SX۱۰۰۰۳۱۵	VdS	P۴۹۶۰۰۰۱	۶۶۵۲۵۵۱۸	ساریان سیستم نوین

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تأیید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone No	شرکت نماینده Representatio
۳۵۳	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی شامل یک دستگاه پمپ اصلی الکتریکی یا دیزلی Centrifugal End Suction، و جوکی ،۶۷۳۳L/min@۴۴.۵m ،۶۷۳۳L/min@۵۲.۸m ،۶۷۳۳L/min@۶۳.۶m ،۶۷۳۳L/min@۶۹.۴m	KSB	آلمان	CPKN-SX1۲۵۰۳۱۵	VdS	P۴۰۲۰۰۲۱	۶۶۵۲۵۵۱۸	ساریان سیستم نوین
۳۵۴	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی شامل یک دستگاه پمپ اصلی الکتریکی یا دیزلی Centrifugal End Suction، و جوکی ،۷۹۴۹L/min@۷۶.۳m ،۷۹۴۹L/min@۸۹.۹m ،۷۹۴۹L/min@۱۱۰.۴m ،۷۹۴۹L/min@۱۱۹.۱m	KSB	آلمان	CPKN-SX1۲۵۰۳۱۵	VdS	P۴۰۲۰۰۲۱	۶۶۵۲۵۵۱۸	ساریان سیستم نوین
۳۵۵	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی شامل یک دستگاه پمپ اصلی الکتریکی یا دیزلی Centrifugal End Suction، و جوکی ،۷۵۰۰L/min@۴۵.۹m ،۷۵۰۰L/min@۵۸.۲m ،۷۵۰۰L/min@۶۹.۱m ،۷۵۰۰L/min@۷۷.۱m	KSB	آلمان	ETANORM F ۱۵۰-۵۰۰	VdS	P۴۸۴۰۴۰۹	۶۶۵۲۵۵۱۸	ساریان سیستم نوین

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تأیید و قبول سازمان نمی باشد.مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone NC	شرکت نماینده Representatio
۳۵۶	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی شامل یک دستگاه پمپ اصلی الکتریکی یا دیزلی Centrifugal End Suction، و جوکی ۱۰۰۰۰L/min@۴۷.۹m, ۴۲۰ ۱۰۰۰۰L/min@۵۶.۳m, ۴۳۸ ۱۰۰۰۰L/min@۶۶.۱m, ۴۶۵ ۱۰۰۰۰L/min@۸۰.۹m, ۴۹۵ ۱۰۰۰۰L/min@۸۸m, ۵۱۰	KSB	آلمان	ETANORM F ۲۰۰-۵۰۰	VdS	P۴۸۳۰۴۰۸	۶۶۵۲۵۵۱۸	ساریان سیستم نوین
۳۵۷	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی شامل یک دستگاه پمپ اصلی الکتریکی یا دیزلی Centrifugal End Suction، و جوکی ۱,۴۱۸۳L/min@۵۴.۵m ۱,۴۹۱۷L/min@۶۴.۳m ۱,۵۶۶۷L/min@۷۴.۱m	KSB	آلمان	ETANORM F ۲۵۰-۵۰۰	VdS	P۴۰۴۰۰۱۰	۶۶۵۲۵۵۱۸	ساریان سیستم نوین
۳۵۸	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی شامل یک دستگاه پمپ اصلی الکتریکی یا دیزلی Multistage Vertical و جوکی ۳,۴۰۰L/min@۲۱.۵m ۳,۴۰۰L/min@۲۵.۵m	KSB	آلمان	UPA ۲۵۰C-۱۵۰ / ۱ یک طبقه	VdS	P۴۰۲۰۰۰۸	۶۶۵۲۵۵۱۸	ساریان سیستم نوین

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تأیید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone No	شرکت نماینده Representatio
۳۵۹	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی شامل یک دستگاه پمپ اصلی الکتریکی یا دیزلی Multistage Vertical و جوکی ۳۴۰۰L/min@۳۰m ۳۴۰۰L/min@۳۴.۵m ۳۴۰۰L/min@۳۸.۵m ۳۴۰۰L/min@۴۴.۵m ۳۴۰۰L/min@۵۲.۵m	KSB	آلمان	UPA ۲۵۰C-۱۵۰ / ۲ دو طبقه	VdS	P۴۰۲۰۰۰۸	۶۶۵۲۵۵۱۸	ساریان سیستم نوین
۳۶۰	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی شامل یک دستگاه پمپ اصلی الکتریکی یا دیزلی Multistage Vertical و جوکی ۳۴۰۰L/min@۵۷.۵m ۳۴۰۰L/min@۶۷m ۳۴۰۰L/min@۸۳m	KSB	آلمان	UPA ۲۵۰C-۱۵۰ / ۳ سه طبقه	VdS	P۴۰۲۰۰۰۸	۶۶۵۲۵۵۱۸	ساریان سیستم نوین
۳۶۱	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی شامل یک دستگاه پمپ اصلی الکتریکی یا دیزلی Multistage Vertical و جوکی ۳۴۰۰L/min@۹۰m ۳۴۰۰L/min@۱۱۱m	KSB	آلمان	UPA ۲۵۰C-۱۵۰ / ۴ چهار طبقه	VdS	P۴۰۲۰۰۰۸	۶۶۵۲۵۵۱۸	ساریان سیستم نوین
۳۶۲	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی شامل یک دستگاه پمپ اصلی الکتریکی یا دیزلی Multistage Vertical و جوکی ۳۴۰۰L/min@۱۱۴m ۳۴۰۰L/min@۱۳۳m ۳۴۰۰L/min@۱۶۴m	KSB	آلمان	UPA ۲۵۰C-۱۵۰ / ۶ شش طبقه	VdS	P۴۰۲۰۰۰۸	۶۶۵۲۵۵۱۸	ساریان سیستم نوین

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تأیید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone No	شرکت نماینده Representatio
۳۶۳	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی شامل یک دستگاه پمپ اصلی الکتریکی یا دیزلی Multistage Vertical و جوکی ،۴۲۰۰L/min@۲۸m ،۴۲۰۰L/min@۳۸m ،۴۲۰۰L/min@۴۸m ،۴۲۰۰L/min@۵۴m ،۴۲۰۰L/min@۶۰m ،۴۲۰۰L/min@۷۱m	KSB	آلمان	UPA ۳۰۰-۶۵ / ۲ دو طبقه	VdS	P۴۸۵۰۴۴۰	۶۶۵۲۵۵۱۸	ساریان سیستم نوین
۳۶۴	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی شامل یک دستگاه پمپ اصلی الکتریکی یا دیزلی Multistage Vertical و جوکی ،۴۲۰۰L/min@۷۰m ،۴۲۰۰L/min@۸۸m ،۴۲۰۰L/min@۹۳m	KSB	آلمان	UPA ۳۰۰-۶۵ / ۳ سه طبقه	VdS	P۴۸۵۰۴۴۰	۶۶۵۲۵۵۱۸	ساریان سیستم نوین
۳۶۵	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی شامل یک دستگاه پمپ اصلی الکتریکی یا دیزلی Multistage Vertical و جوکی ،۴۲۰۰L/min@۱۰۰m ،۴۲۰۰L/min@۱۱۸m ،۴۲۰۰L/min@۱۲۵m	KSB	آلمان	UPA ۳۰۰-۶۵ / ۴ چهار طبقه	VdS	P۴۸۵۰۴۴۰	۶۶۵۲۵۵۱۸	ساریان سیستم نوین

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تأیید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone No	شرکت نماینده Representatio
۳۶۶	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی شامل یک دستگاه پمپ اصلی الکتریکی یا دیزلی Multistage Vertical و جوکی ،۴۲۰۰L/min@۱۴۲m ،۴۲۰۰L/min@۱۵۱m ،۴۲۰۰L/min@۱۸۳m	KSB	آلمان	UPA ۳۰۰-۶۵ / ۵ پنج طبقه	VdS	P۴۸۵۰۴۴۰	۶۶۵۲۵۵۱۸	ساریان سیستم نوین
۳۶۷	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی شامل یک دستگاه پمپ اصلی الکتریکی یا دیزلی Multistage Vertical و جوکی ،۵۷۳۰L/min@۲۴.۵m ،۵۷۳۰L/min@۲۹m ،۵۷۳۰L/min@۳۴.۵m ،۵۷۳۰L/min@۳۹m	KSB	آلمان	UPA ۳۰۰-۹۴ / ۱ یک طبقه	VdS	P۴۰۲۰۰۰۹	۶۶۵۲۵۵۱۸	ساریان سیستم نوین
۳۶۸	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی شامل یک دستگاه پمپ اصلی الکتریکی یا دیزلی Multistage Vertical و جوکی ،۵۷۳۰L/min@۴۴.۵m ،۵۷۳۰L/min@۴۹.۵m ،۵۷۳۰L/min@۵۳m ،۵۷۳۰L/min@۵۹.۵m ،۵۷۳۰L/min@۶۸m ،۵۷۳۰L/min@۸۰m	KSB	آلمان	UPA ۳۰۰-۹۴ / ۲ دو طبقه	VdS	P۴۰۲۰۰۰۹	۶۶۵۲۵۵۱۸	ساریان سیستم نوین

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تأیید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone NC	شرکت نماینده Representatio
۳۶۹	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی شامل یک دستگاه پمپ اصلی الکتریکی یا دیزلی Multistage Vertical و جوکی ۵۷۳۰L/min@۷۹m, ۱۸۳/۱۷۴ ۵۷۳۰L/min@۸۹m, ۱۸۸/۱۷۹ ۵۷۳۰L/min@۱۰۱m, ۱۹۴/۱۸۵ ۵۷۳۰L/min@۱۱۶m, ۲۰۴/۱۹۵	KSB	آلمان	UPA ۳۰۰-۹۴/۳ سه طبقه	VdS	P۴۰۲۰۰۰۹	۶۶۵۲۵۵۱۸	ساریان سیستم نوین
۳۷۰	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی شامل یک دستگاه پمپ اصلی الکتریکی یا دیزلی Multistage Vertical و جوکی ۵۷۳۰L/min@۱۲۵m ۵۷۳۰L/min@۱۶۴m	KSB	آلمان	UPA ۳۰۰-۹۴/۴ چهار طبقه	VdS	P۴۰۲۰۰۰۹	۶۶۵۲۵۵۱۸	ساریان سیستم نوین
۳۷۱	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی شامل یک دستگاه پمپ اصلی الکتریکی یا دیزلی Multistage Vertical و جوکی ۵۷۳۰L/min@۱۱۸m ۵۷۳۰L/min@۱۵۵m	KSB	آلمان	UPA ۳۰۰-۹۴/۵ پنج طبقه	VdS	P۴۰۲۰۰۰۹	۶۶۵۲۵۵۱۸	ساریان سیستم نوین
۳۷۲	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی شامل یک دستگاه پمپ اصلی الکتریکی یا دیزلی Multistage Vertical و جوکی ۶۸۷۰L/min@۳۰m ۶۸۷۰L/min@۳۵m ۶۸۷۰L/min@۴۰m ۶۸۷۰L/min@۴۶m ۶۸۷۰L/min@۵۲m	KSB	آلمان	UPA ۳۵۰-۱۲۸/۱ یک طبقه	VdS	P۴۹۱۰۴۵۳	۶۶۵۲۵۵۱۸	ساریان سیستم نوین

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تأیید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone No	شرکت نماینده Representatio
۳۷۳	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی شامل یک دستگاه پمپ اصلی الکتریکی یا دیزلی Multistage Vertical و جوکی ۶۸۷۰ L/min@۴۷m ۶۸۷۰ L/min@۶۲m ۶۸۷۰ L/min@۷۰m ۶۸۷۰ L/min@۷۶m ۶۸۷۰ L/min@۹۳m ۶۸۷۰ L/min@۹۳m ۶۸۷۰ L/min@۸۴m	KSB	آلمان	UPA ۳۵۰-۱۲۸ / ۲ دو طبقه	VdS	P۴۹۱۰۴۵۳	۶۶۵۲۵۵۱۸	ساریان سیستم نوین
۳۷۴	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی شامل یک دستگاه پمپ اصلی الکتریکی یا دیزلی Multistage Vertical و جوکی ۶۸۷۰ L/min@۱۰۰m ۶۸۷۰ L/min@۱۱۴m	KSB	آلمان	UPA ۳۵۰-۱۲۸ / ۳ سه طبقه	VdS	P۴۹۱۰۴۵۳	۶۶۵۲۵۵۱۸	ساریان سیستم نوین
۳۷۵	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی شامل یک دستگاه پمپ اصلی الکتریکی یا دیزلی Multistage Vertical و جوکی ۶۸۷۰ L/min@۱۳۲m ۶۸۷۰ L/min@۱۵۶m ۶۸۷۰ L/min@۱۷۳m	KSB	آلمان	UPA ۳۵۰-۱۲۸ / ۳ چهار طبقه	VdS	P۴۹۱۰۴۵۳	۶۶۵۲۵۵۱۸	ساریان سیستم نوین

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تأیید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone NC	شرکت نماینده Representatio
۳۷۶	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی شامل یک دستگاه پمپ اصلی الکتریکی یا دیزلی Multistage Centrifugal و جوکی ۳۰۰۰L/min@۱۱۰m ۳۰۰۰L/min@۱۱۸m ۳۰۰۰L/min@۱۳۷m	KSB	آلمان	Multitec A SX ۱۰۰/۰۲ دو طبقه	VdS	P۴۰۱۰۰۳۲	۶۶۵۲۵۵۱۸	ساریان سیستم نوین
۳۷۷	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی شامل یک دستگاه پمپ اصلی الکتریکی یا دیزلی Multistage Centrifugal و جوکی ۳۰۰۰L/min@۱۵۵m, ۲۳۰ ۳۰۰۰L/min@۱۸۴m, ۲۳۷ ۳۰۰۰L/min@۲۱۰m, ۲۴۵	KSB	آلمان	Multitec A SX ۱۰۰/۰۳ سه طبقه	VdS	P۴۰۱۰۰۳۲	۶۶۵۲۵۵۱۸	ساریان سیستم نوین
۳۷۸	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی شامل یک دستگاه پمپ اصلی الکتریکی یا دیزلی Multistage Centrifugal و جوکی ۳۰۰۰L/min@۲۱۶m ۳۰۰۰L/min@۲۳۲m ۳۰۰۰L/min@۲۷۸m ۳۰۰۰L/min@۲۸۰m	KSB	آلمان	Multitec A SX ۱۰۰/۰۴ چهار طبقه	VdS	P۴۰۱۰۰۳۲	۶۶۵۲۵۵۱۸	ساریان سیستم نوین

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تأیید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone NC	شرکت نماینده Representatio
۳۷۹	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی شامل یک دستگاه پمپ اصلی الکتریکی یا دیزلی Multistage Centrifugal و جوکی ۳۰۰۰L/min@۲۶۶m, ۳۰۰۰L/min@۲۸۸m, ۳۰۰۰L/min@۳۴۶m, ۳۰۰۰L/min@۳۵۰m	KSB	آلمان	Multitec A SX ۱۰۰/۰۵ پنج طبقه	VdS	P۴۰۱۰۰۳۲	۶۶۵۲۵۵۱۸	ساریان سیستم نوین
۳۸۰	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی شامل یک دستگاه پمپ اصلی الکتریکی یا دیزلی Multistage Centrifugal و جوکی ۳۰۰۰L/min@۳۲۰m, ۲۳۰ ۳۰۰۰L/min@۳۶۰m, ۲۳۶ ۳۰۰۰L/min@۴۲۰m, ۲۴۵	KSB	آلمان	Multitec A SX ۱۰۰/۰۶ شش طبقه	VdS	P۴۰۱۰۰۳۲	۶۶۵۲۵۵۱۸	ساریان سیستم نوین
۳۸۱	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی شامل یک دستگاه پمپ اصلی الکتریکی یا دیزلی Multistage Centrifugal و جوکی ۳۰۰۰L/min@۳۷۸m, ۳۰۰۰L/min@۴۴۰m, ۳۰۰۰L/min@۴۸۰m, ۳۰۰۰L/min@۴۹۰m	KSB	آلمان	Multitec A SX ۱۰۰/۰۷ هفت طبقه	VdS	P۴۰۱۰۰۳۲	۶۶۵۲۵۵۱۸	ساریان سیستم نوین

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تأیید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone No	شرکت نماینده Representatio
۳۸۲	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی شامل یک دستگاه پمپ اصلی الکتریکی یا دیزلی Multistage Centrifugal و جوکی ۳,۰۰۰L/min@۴۲۵m ۳,۰۰۰L/min@۴۹۵m ۳,۰۰۰L/min@۵۴۵m ۳,۰۰۰L/min@۵۵۷m	KSB	آلمان	Multitec A SX ۱۰۰/۰۸ هشت طبقه	VdS	P۴۰۱۰۰۳۲	۶۶۵۲۵۵۱۸	ساریان سیستم نوین
۳۸۳	شیر ایستگاه اسپرینکلر Alarm Valve سایز ۳، ۴، ۶، ۸ اینچ	AYVAZ	ترکیه	AIAV	UL	VPLX.EX۱۶۳۶۷	۸۸۵۵۶۹۹۷	آترین راد مهر
۳۸۴	اسپرینکلر پایین زن	AYVAZ	ترکیه	AYVAZ AZ ۰۰۵	UL	VNIV.EX۱۶۰۹۷	۸۸۵۵۶۹۹۷	آترین راد مهر
۳۸۵	اسپرینکلر پایین زن	AYVAZ	ترکیه	AYVAZ AZ ۰۰۶	UL	VNIV.EX۱۶۰۹۷	۸۸۵۵۶۹۹۷	آترین راد مهر
۳۸۶	اسپرینکلر بالا زن	AYVAZ	ترکیه	AYVAZ AZ ۰۰۳	UL	VNIV.EX۱۶۰۹۷	۸۸۵۵۶۹۹۷	آترین راد مهر
۳۸۷	اسپرینکلر بالا زن	AYVAZ	ترکیه	AYVAZ AZ ۰۰۴	UL	VNIV.EX۱۶۰۹۷	۸۸۵۵۶۹۹۷	آترین راد مهر
۳۸۸	اسپرینکلر دیواری	AYVAZ	ترکیه	AYVAZ AZ ۰۰۱	UL	VNIV.EX۱۶۰۹۷	۸۸۵۵۶۹۹۷	آترین راد مهر
۳۸۹	اسپرینکلر دیواری	AYVAZ	ترکیه	AYVAZ AZ ۰۰۲	UL	VNIV.EX۱۶۰۹۷	۸۸۵۵۶۹۹۷	آترین راد مهر
۳۹۰	اسپرینکلر دیواری	AYVAZ	ترکیه	AYVAZ AZ ۰۰۷	UL	VNIV.EX۱۶۰۹۷	۸۸۵۵۶۹۹۷	آترین راد مهر
۳۹۱	اسپرینکلر دیواری	AYVAZ	ترکیه	AYVAZ AZ ۰۰۸	UL	VNIV.EX۱۶۰۹۷	۸۸۵۵۶۹۹۷	آترین راد مهر
۳۹۲	اسپرینکلر پایین زن مخفی	AYVAZ	ترکیه	AYVAZ AZ ۰۰۷	UL	VNIV.EX۱۶۰۹۷	۸۸۵۵۶۹۹۷	آترین راد مهر
۳۹۳	اسپرینکلر پایین زن مخفی	AYVAZ	ترکیه	AYVAZ AZ ۰۰۸	UL	VNIV.EX۱۶۰۹۷	۸۸۵۵۶۹۹۷	آترین راد مهر
۳۹۴	Gate Valve (OS&Y) سایز ۲، ۲.۵، ۳، ۴، ۵، ۶، ۸	AYVAZ	ترکیه	OSY-۳۰۰FF	UL	HMRZ.EX۲۶۴۹۰	۸۸۵۵۶۹۹۷	آترین راد مهر
۳۹۵	Gate Valve (OS&Y) سایز ۱۰، ۱۲	AYVAZ	ترکیه	OSY-۲۵۰FF	UL	HMRZ.EX۲۶۴۹۰	۸۸۵۵۶۹۹۷	آترین راد مهر

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تأیید و قبول سازمان نمی باشد.مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone No	شرکت نماینده Representatio
۳۹۶	Gate Valve (OS&Y) سایز ۲, ۲.۵, ۳, ۴, ۵, ۶, ۸	AYVAZ	ترکیه	OSY-۳۰۰GG	UL	HMRZ.EX۲۶۴۹۰	۸۸۵۵۶۹۹۷	آترین راد مهر
۳۹۷	Gate Valve (OS&Y) سایز ۱۰, ۱۲	AYVAZ	ترکیه	OSY-۲۵۰GG	UL	HMRZ.EX۲۶۴۹۰	۸۸۵۵۶۹۹۷	آترین راد مهر
۳۹۸	Gate Valve (OS&Y) سایز ۲, ۲.۵, ۳, ۴, ۵, ۶, ۸	AYVAZ	ترکیه	OSY-۳۰۰GF	UL	HMRZ.EX۲۶۴۹۰	۸۸۵۵۶۹۹۷	آترین راد مهر
۳۹۹	Gate Valve (OS&Y) سایز ۱۰, ۱۲	AYVAZ	ترکیه	OSY-۲۵۰GF	UL	HMRZ.EX۲۶۴۹۰	۸۸۵۵۶۹۹۷	آترین راد مهر
۴۰۰	اسپرینگلر پایین زن، با واکنش استاندارد	GREEN FIRE	انگلستان	GF۸۰SP	UL-NFPA ۱۲	VNIV.EX۲۶۷۴۳	۸۸۵۲۷۸۱۲	نارفوم کار
۴۰۱	اسپرینگلر پایین زن، با واکنش سریع	GREEN FIRE	انگلستان	GF۸۰QP	UL-NFPA ۱۲	VNIV.EX۲۶۷۴۳	۸۸۵۲۷۸۱۲	نارفوم کار
۴۰۲	اسپرینگلر بالا زن، با واکنش استاندارد	GREEN FIRE	انگلستان	GF۸۰SU	UL-NFPA ۱۲	VNIV.EX۲۶۷۴۳	۸۸۵۲۷۸۱۲	نارفوم کار
۴۰۳	اسپرینگلر بالا زن، با واکنش سریع	GREEN FIRE	انگلستان	GF۸۰QU	UL-NFPA ۱۲	VNIV.EX۲۶۷۴۳	۸۸۵۲۷۸۱۲	نارفوم کار
۴۰۴	اسپرینگلر دیواری، با واکنش استاندارد	GREEN FIRE	انگلستان	GF۸۰SH	UL-NFPA ۱۲	VNIV.EX۲۶۷۴۳	۸۸۵۲۷۸۱۲	نارفوم کار
۴۰۵	اسپرینگلر دیواری، با واکنش سریع	GREEN FIRE	انگلستان	GF۸۰QH	UL-NFPA ۱۲	VNIV.EX۲۶۷۴۳	۸۸۵۲۷۸۱۲	نارفوم کار
۴۰۶	شیلنگ قابل انعطاف مخصوص اسپرینگلر	GREEN FIRE	انگلستان	GFE-FSH-B۱۰ braided	UL-NFPA ۱۲	VENF.EX۲۶۵۱۲	۸۸۵۲۷۸۱۲	نارفوم کار
۴۰۷	شیلنگ قابل انعطاف مخصوص اسپرینگلر	GREEN FIRE	انگلستان	GFE-FSH-B۱۱ braided	UL-NFPA ۱۲	VENF.EX۲۶۵۱۲	۸۸۵۲۷۸۱۲	نارفوم کار
۴۰۸	شیلنگ قابل انعطاف مخصوص اسپرینگلر	GREEN FIRE	انگلستان	GFE-FSH-B۱۱ braided	UL-NFPA ۱۲	VENF.EX۲۶۵۱۲	۸۸۵۲۷۸۱۲	نارفوم کار

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تأیید و قبول سازمان نمی باشد.مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone No	شرکت نماینده Representatio
۴۰۹	شیلنگ قابل انعطاف مخصوص اسپرینکلر	GREEN FIRE	انگلستان	GFE-FSH-B۱۱ braided	UL-NFPA ۱۳	VENF.EX۲۶۵۱۲	۸۸۵۲۷۸۱۲	نارفوم کار
۴۱۰	شیلنگ قابل انعطاف مخصوص اسپرینکلر	GREEN FIRE	انگلستان	GFE-FSH-B۱۱ braided	UL-NFPA ۱۳	VENF.EX۲۶۵۱۲	۸۸۵۲۷۸۱۲	نارفوم کار
۴۱۱	شیلنگ قابل انعطاف مخصوص اسپرینکلر	GREEN FIRE	انگلستان	GFE-FSH-B۲۰ braided	UL-NFPA ۱۳	VENF.EX۲۶۵۱۲	۸۸۵۲۷۸۱۲	نارفوم کار
۴۱۲	شیلنگ قابل انعطاف مخصوص اسپرینکلر	GREEN FIRE	انگلستان	GFE-FSH-B۲۱ braided	UL-NFPA ۱۳	VENF.EX۲۶۵۱۲	۸۸۵۲۷۸۱۲	نارفوم کار
۴۱۳	شیلنگ قابل انعطاف مخصوص اسپرینکلر	GREEN FIRE	انگلستان	GFE-FSH-B۲۱ braided	UL-NFPA ۱۳	VENF.EX۲۶۵۱۲	۸۸۵۲۷۸۱۲	نارفوم کار
۴۱۴	شیلنگ قابل انعطاف مخصوص اسپرینکلر	GREEN FIRE	انگلستان	GFE-FSH-B۲۱ braided	UL-NFPA ۱۳	VENF.EX۲۶۵۱۲	۸۸۵۲۷۸۱۲	نارفوم کار
۴۱۵	شیلنگ قابل انعطاف مخصوص اسپرینکلر	GREEN FIRE	انگلستان	GFE-FSH-B۲۱ braided	UL-NFPA ۱۳	VENF.EX۲۶۵۱۲	۸۸۵۲۷۸۱۲	نارفوم کار
۴۱۶	شیلنگ قابل انعطاف مخصوص اسپرینکلر	GREEN FIRE	انگلستان	GFE-FSH-U۱۰ Unbraided	UL-NFPA ۱۳	VENF.EX۲۶۵۱۲	۸۸۵۲۷۸۱۲	نارفوم کار

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تأیید و قبول سازمان نمی باشد.مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone No	شرکت نماینده Representatio
۴۱۷	شیلنگ قابل انعطاف مخصوص اسپرینکلر	GREEN FIRE	انگلستان	GFE-FSH-U۱۱ Unbraided	UL-NFPA ۱۲	VENF.EX۲۶۵۱۲	۸۸۵۲۷۸۱۲	نارفوم کار
۴۱۸	شیلنگ قابل انعطاف مخصوص اسپرینکلر	GREEN FIRE	انگلستان	GFE-FSH-U۱۱ Unbraided	UL-NFPA ۱۲	VENF.EX۲۶۵۱۲	۸۸۵۲۷۸۱۲	نارفوم کار
۴۱۹	شیلنگ قابل انعطاف مخصوص اسپرینکلر	GREEN FIRE	انگلستان	GFE-FSH-U۱۱ Unbraided	UL-NFPA ۱۲	VENF.EX۲۶۵۱۲	۸۸۵۲۷۸۱۲	نارفوم کار
۴۲۰	شیلنگ قابل انعطاف مخصوص اسپرینکلر	GREEN FIRE	انگلستان	GFE-FSH-U۱۱ Unbraided	UL-NFPA ۱۲	VENF.EX۲۶۵۱۲	۸۸۵۲۷۸۱۲	نارفوم کار
۴۲۱	شیلنگ قابل انعطاف مخصوص اسپرینکلر	GREEN FIRE	انگلستان	GFE-FSH-U۲۰ Unbraided	UL-NFPA ۱۲	VENF.EX۲۶۵۱۲	۸۸۵۲۷۸۱۲	نارفوم کار
۴۲۲	شیلنگ قابل انعطاف مخصوص اسپرینکلر	GREEN FIRE	انگلستان	GFE-FSH-U۲۱ Unbraided	UL-NFPA ۱۲	VENF.EX۲۶۵۱۲	۸۸۵۲۷۸۱۲	نارفوم کار
۴۲۳	شیلنگ قابل انعطاف مخصوص اسپرینکلر	GREEN FIRE	انگلستان	GFE-FSH-U۲۱ Unbraided	UL-NFPA ۱۲	VENF.EX۲۶۵۱۲	۸۸۵۲۷۸۱۲	نارفوم کار
۴۲۴	شیلنگ قابل انعطاف مخصوص اسپرینکلر	GREEN FIRE	انگلستان	GFE-FSH-U۲۱ Unbraided	UL-NFPA ۱۲	VENF.EX۲۶۵۱۲	۸۸۵۲۷۸۱۲	نارفوم کار

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تأیید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone No	شرکت نماینده Representatio
۴۲۵	شیلنگ قابل انعطاف مخصوص اسپرینکلر	GREEN FIRE	انگلستان	GFE-FSH-U21 Unbraided	UL-NFPA ۱۳	VENF.EX2۶۵۱۲	۸۸۵۲۷۸۱۲	نارفوم کار
۴۲۶	شیر دروازه ای با نشانگر وضعیت شیر، با اتصال دو سر فلنج Flanged OS&Y Gate Valve Size: ۲, ۲.۵, ۳, ۴, ۵, ۶, ۸, ۱۰, ۱۲ inch Max. Working Pressure: ۳۰۰ PSI	GREENFIRE	انگلستان	GFE-O-F-D-۳۰۰	UL/FM	EX۲۷۰۴۱	۸۸۵۲۷۸۱۲	نارفوم کار
۴۲۷	شیر دروازه ای با نشانگر وضعیت شیر، با اتصال دو سر فلنج اروپایی Flanged OS&Y Gate Valve Size: ۲, ۲.۵, ۳, ۴, ۵, ۶, ۸, ۱۰, ۱۲ inch Max. Working Pressure: PN ۱۶	GREENFIRE	انگلستان	GFE-O-F-D-PN۱۶	UL/FM	EX۲۷۰۴۱	۸۸۵۲۷۸۱۲	نارفوم کار
۴۲۸	شیر دروازه ای با نشانگر وضعیت شیر، با اتصال دو سر گروو Grooved OS&Y Gate Valve Size: ۲, ۲.۵, ۳, ۴, ۵, ۶, ۸, ۱۰, ۱۲ inch Max. Working Pressure: ۳۰۰ PSI	GREENFIRE	انگلستان	GFE-O-G-D-۳۰۰	UL/FM	EX۲۷۰۴۱	۸۸۵۲۷۸۱۲	نارفوم کار
۴۲۹	شیر دروازه ای بدون نشانگر وضعیت شیر، با اتصال دو سر فلنج Flanged NRS Gate Valve Size: ۴, ۵, ۶, ۸, ۱۰, ۱۲ inch Max. Working Pressure: ۳۰۰ PSI	GREENFIRE	انگلستان	GFE-N-F-D-۳۰۰	UL/FM	EX۲۷۰۴۱	۸۸۵۲۷۸۱۲	نارفوم کار

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تأیید و قبول سازمان نمی باشد.مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone No	شرکت نماینده Representatio
۴۳۰	شیر دروازه ای بدون نشانگر وضعیت شیر، با اتصال دو سر فلنج اروپایی Flanged NRS Gate Valve Size: ۴, ۵, ۶, ۸, ۱۰, ۱۲ inch Max. Working Pressure: PN ۱۶	GREENFIRE	انگلستان	GFE-N-F-D-PN ۱۶	UL/FM	EX۲۷۰۴۱	۸۸۵۲۷۸۱۲	نارفوم کار
۴۳۱	نشانگر دفنی باز و بسته خط آتش نشانی Vertical Indicator Post Size: ۴, ۶, ۸, ۱۰, ۱۲ inch	GREENFIRE	انگلستان	GFE-VIP	UL/FM	EX۲۷۰۴۲	۸۸۵۲۷۸۱۲	نارفوم کار
۴۳۲	نشانگر دیواری باز و بسته خط آتش نشانی Wall Indicator Post Size: ۴, ۶, ۸, ۱۰, ۱۲ inch	GREENFIRE	انگلستان	GFE-WIP	UL/FM	EX۲۷۰۴۲	۸۸۵۲۷۸۱۲	نارفوم کار
۴۳۳	شیر پروانه ای با/بدون کلید نشان دهنده وضعیت شیر-با اتصال گروو Grooved Butterfly Valve Size: ۲, ۲.۵, ۳, ۴, ۵, ۶, ۸, ۱۰, ۱۲ inch Max. Working Pressure: ۳۰۰ PSI	GREENFIRE	انگلستان	GFE-B۲-G-D-۳۰۰	UL	EX۲۷۰۴۹	۸۸۵۲۷۸۱۲	نارفوم کار
۴۳۴	شیر پروانه ای با/بدون کلید نشان دهنده وضعیت شیر-با اتصال لاگ Lug type Butterfly Valve Size: ۲, ۲.۵, ۳, ۴, ۵, ۶, ۸ inch Max. Working Pressure: ۳۰۰ PSI	GREENFIRE	انگلستان	GFE-B۱-L-D-۲ GFE-B۲-L-D-۲	UL	EX۲۷۰۳۹	۸۸۵۲۷۸۱۲	نارفوم کار

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تأیید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone No	شرکت نماینده Representatio
۴۳۵	شیر پروانه ای با/بدون کلید نشان دهنده وضعیت شیر-با اتصال لاگ Lug type Butterfly Valve Size: ۲, ۲.۵, ۳, ۴, ۵, ۶, ۸, ۱۰, ۱۲ inch Max. Working Pressure: ۲۵۰ PSI	GREENFIRE	انگلستان	GFE-B۱-L-D-۲ GFE-B۲-L-D-۲	UL	EX۲۷۰۳۹	۸۸۵۲۷۸۱۲	نارفوم کار
۴۳۶	شیر پروانه ای با/بدون کلید نشان دهنده وضعیت شیر-با اتصال لاگ اروپایی Lug type Butterfly Valve Size: ۲, ۲.۵, ۳, ۴, ۵, ۶, ۸, ۱۰, ۱۲ inch Max. Working Pressure: PN ۱۶	GREENFIRE	انگلستان	GFE-B۱-L-D PN۱۶ GFE-B۲-L-D PN۱۶	UL	EX۲۷۰۳۹	۸۸۵۲۷۸۱۲	نارفوم کار
۴۳۷	شیر پروانه ای با/بدون کلید نشان دهنده وضعیت شیر-با اتصال ویفری Wafer type Butterfly Valve Size: ۲, ۲.۵, ۳, ۴, ۵, ۶, ۸ inch Max. Working Pressure: ۳۰۰ PSI	GREENFIRE	انگلستان	GFE-B۱-W-D- GFE-B۲-W-D-	UL	EX۲۷۰۳۹	۸۸۵۲۷۸۱۲	نارفوم کار
۴۳۸	شیر پروانه ای با/بدون کلید نشان دهنده وضعیت شیر-با اتصال ویفری Wafer type Butterfly Valve Size: ۲, ۲.۵, ۳, ۴, ۵, ۶, ۸, ۱۰, ۱۲ inch Max. Working Pressure: ۲۵۰ PSI	GREENFIRE	انگلستان	GFE-B۱-W-D- GFE-B۲-W-D-	UL	EX۲۷۰۳۹	۸۸۵۲۷۸۱۲	نارفوم کار
۴۳۹	شیر پروانه ای با/بدون کلید نشان دهنده وضعیت شیر-با اتصال ویفری اروپایی Wafer type Butterfly Valve Size: ۲, ۲.۵, ۳, ۴, ۵, ۶, ۸, ۱۰, ۱۲ inch Max. Working Pressure: PN ۱۶	GREENFIRE	انگلستان	GFE-B۱-W-[PN۱۶ GFE-B۲-W-[PN۱۶	UL	EX۲۷۰۳۹	۸۸۵۲۷۸۱۲	نارفوم کار

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تأیید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone No	شرکت نماینده Representatio
۴۴۰	شیر خودکار یکطرفه، با اتصال دو سر فلنچ Flanged Swing Check Valve Size: ۲, ۲.۵, ۳, ۴, ۶, ۸, ۱۰, ۱۲ inch Max. Working Pressure: ۳۰۰ PSI	GREENFIRE	انگلستان	GFE-C-F-D-۳۰۰	UL/FM	EX۲۷۰۴۰	۸۸۵۲۷۸۱۲	نارفوم کار
۴۴۱	شیر خودکار یکطرفه، با اتصال دو سر فلنچ اروپایی Flanged Swing Check Valve Size: ۲, ۲.۵, ۳, ۴, ۶, ۸, ۱۰, ۱۲ inch Max. Working Pressure: PN ۱۶	GREENFIRE	انگلستان	GFE-C-F-D-PN۱۶	UL/FM	EX۲۷۰۴۰	۸۸۵۲۷۸۱۲	نارفوم کار
۴۴۲	شیر خودکار یکطرفه، با اتصال دو سر گروو Grooved Swing Check Valve Size: ۲, ۲.۵, ۳, ۴, ۶, ۸, ۱۰, ۱۲ inch Max. Working Pressure: ۳۰۰ PSI	GREENFIRE	انگلستان	GFE-C-G-D-۳۰۰	UL/FM	EX۲۷۰۴۰	۸۸۵۲۷۸۱۲	نارفوم کار
۴۴۳	صافی، با اتصال دو سر فلنچ Flanged Y-Type Strainer Size: ۲, ۲.۵, ۳, ۴, ۶, ۸, ۱۰, ۱۲ inch Max. Working Pressure: ۳۰۰ PSI	GREENFIRE	انگلستان	GFE-S-F-D-۳۰۰	UL	EX۲۷۰۴۳	۸۸۵۲۷۸۱۲	نارفوم کار
۴۴۴	صافی، با اتصال دو سر فلنچ اروپایی Flanged Y-Type Strainer Size: ۲, ۲.۵, ۳, ۴, ۵, ۶, ۸, ۱۰, ۱۲ inch Max. Working Pressure: PN ۱۶	GREENFIRE	انگلستان	GFE-S-F-D-PN۱۶	UL	EX۲۷۰۴۳	۸۸۵۲۷۸۱۲	نارفوم کار
۴۴۵	صافی، با اتصال دو سر گروو Grooved Y-Type Strainer Size: ۲, ۲.۵, ۳, ۴, ۵, ۶, ۸, ۱۰, ۱۲ inch Max. Working Pressure: ۳۰۰ PSI	GREENFIRE	انگلستان	GFE-S-G-D-۳۰۰	UL	EX۲۷۰۴۳	۸۸۵۲۷۸۱۲	نارفوم کار

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تأیید و قبول سازمان نمی باشد.مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone No	شرکت نماینده Representatio
۴۴۶	سیستم اطفاء گازی HFC-۱۲۵ با ظرفیت ۵ لیتر گاز در فشار ۴۲bar در دمای ۲۱ ^o به همراه متعلقات - نام تجاری NAF S۱۲۵	Safety Hitech	ایتالیا	۷۰۰۲۵۴۱۰	UL	GAQF.EX۶۲۶۴	۸۸۵۲۷۸۱۲	نارفوم کار
۴۴۷	سیستم اطفاء گازی HFC-۱۲۵ با ظرفیت ۱۳.۴ لیتر گاز در فشار ۴۲bar در دمای ۲۱ ^o به همراه متعلقات - نام تجاری NAF S۱۲۵	Safety Hitech	ایتالیا	۷۰۰۲۵۴۰۹	UL	GAQF.EX۶۲۶۴	۸۸۵۲۷۸۱۲	نارفوم کار
۴۴۸	سیستم اطفاء گازی HFC-۱۲۵ با ظرفیت ۲۶.۸ لیتر گاز در فشار ۴۲bar در دمای ۲۱ ^o به همراه متعلقات - نام تجاری NAF S۱۲۵	Safety Hitech	ایتالیا	۷۰۰۲۵۴۰۸	UL	GAQF.EX۶۲۶۴	۸۸۵۲۷۸۱۲	نارفوم کار
۴۴۹	سیستم اطفاء گازی HFC-۱۲۵ با ظرفیت ۴۰.۲ لیتر گاز در فشار ۴۲bar در دمای ۲۱ ^o به همراه متعلقات - نام تجاری NAF S۱۲۵	Safety Hitech	ایتالیا	۷۰۰۲۵۴۰۷	UL	GAQF.EX۶۲۶۴	۸۸۵۲۷۸۱۲	نارفوم کار
۴۵۰	سیستم اطفاء گازی HFC-۱۲۵ با ظرفیت ۶۷.۵ لیتر گاز در فشار ۴۲bar در دمای ۲۱ ^o به همراه متعلقات - نام تجاری NAF S۱۲۵	Safety Hitech	ایتالیا	۷۰۰۲۵۴۱۲	UL	GAQF.EX۶۲۶۴	۸۸۵۲۷۸۱۲	نارفوم کار
۴۵۱	سیستم اطفاء گازی HFC-۱۲۵ با ظرفیت ۷۵ لیتر گاز در فشار ۴۲bar در دمای ۲۱ ^o به همراه متعلقات - نام تجاری NAF S۱۲۵	Safety Hitech	ایتالیا	۷۰۰۲۵۴۰۵	UL	GAQF.EX۶۲۶۴	۸۸۵۲۷۸۱۲	نارفوم کار
۴۵۲	سیستم اطفاء گازی HFC-۱۲۵ با ظرفیت ۱۰۰ لیتر گاز در فشار ۴۲bar در دمای ۲۱ ^o به همراه متعلقات - نام تجاری NAF S۱۲۵	Safety Hitech	ایتالیا	۷۰۰۲۵۴۰۴	UL	GAQF.EX۶۲۶۴	۸۸۵۲۷۸۱۲	نارفوم کار
۴۵۳	سیستم اطفاء گازی HFC-۱۲۵ با ظرفیت ۱۲۰ لیتر گاز در فشار ۴۲bar در دمای ۲۱ ^o به همراه متعلقات - نام تجاری NAF S۱۲۵	Safety Hitech	ایتالیا	۷۰۰۲۵۴۰۳	UL	GAQF.EX۶۲۶۴	۸۸۵۲۷۸۱۲	نارفوم کار

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تأیید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone No	شرکت نماینده Representatio
۴۵۴	سیستم اطفاء گازی HFC-۱۲۵ با ظرفیت ۲۶.۸ لیتر گاز در فشار ۲۵bar در دمای ۲۱ ^o به همراه متعلقات - نام تجاری NAF S۱۲۵	Safety Hitech	ایتالیا	۷۲۵۲۵۴۰۸	UL	GAQF.EX۶۲۶۴	۸۸۵۲۷۸۱۲	نارفوم کار
۴۵۵	سیستم اطفاء گازی HFC-۱۲۵ با ظرفیت ۴۰.۲ لیتر گاز در فشار ۲۵bar در دمای ۲۱ ^o به همراه متعلقات - نام تجاری NAF S۱۲۵	Safety Hitech	ایتالیا	۷۲۵۲۵۴۰۷	UL	GAQF.EX۶۲۶۴	۸۸۵۲۷۸۱۲	نارفوم کار
۴۵۶	سیستم اطفاء گازی HFC-۱۲۵ با ظرفیت ۷۵ لیتر گاز در فشار ۲۵bar در دمای ۲۱ ^o به همراه متعلقات - نام تجاری NAF S۱۲۵	Safety Hitech	ایتالیا	۷۲۵۲۵۴۰۵	UL	GAQF.EX۶۲۶۴	۸۸۵۲۷۸۱۲	نارفوم کار
۴۵۷	سیستم اطفاء گازی HFC-۱۲۵ با ظرفیت ۱۲۰ لیتر گاز در فشار ۲۵bar در دمای ۲۱ ^o به همراه متعلقات - نام تجاری NAF S۱۲۵	Safety Hitech	ایتالیا	۷۲۵۲۵۴۰۳	UL	GAQF.EX۶۲۶۴	۸۸۵۲۷۸۱۲	نارفوم کار
۴۵۸	سیستم اطفاء گازی HFC-۱۲۵ با ظرفیت ۱۴۲ لیتر گاز در فشار ۲۵bar در دمای ۲۱ ^o به همراه متعلقات - نام تجاری NAF S۱۲۵	Safety Hitech	ایتالیا	۷۰۰۲۵۴۱۳	UL	GAQF.EX۶۲۶۴	۸۸۵۲۷۸۱۲	نارفوم کار
۴۵۹	سیستم اطفاء گازی HFC-۱۲۵ با ظرفیت ۱۷۵ لیتر گاز در فشار ۲۵bar در دمای ۲۱ ^o به همراه متعلقات - نام تجاری NAF S۱۲۵	Safety Hitech	ایتالیا	۷۰۰۲۵۴۱۴	UL	GAQF.EX۶۲۶۴	۸۸۵۲۷۸۱۲	نارفوم کار
۴۶۰	سیستم اطفاء گازی HFC-۱۲۵ با ظرفیت ۲۴۰ لیتر گاز در فشار ۲۵bar در دمای ۲۱ ^o به همراه متعلقات - نام تجاری NAF S۱۲۵	Safety Hitech	ایتالیا	۷۰۰۲۵۴۱۵	UL	GAQF.EX۶۲۶۴	۸۸۵۲۷۸۱۲	نارفوم کار
۴۶۱	سیستم اطفاء گازی HFC-۲۲۷ ea با ظرفیت ۵ لیتر گاز در فشار ۴۲bar در دمای ۲۱ ^o به همراه متعلقات - نام تجاری NAF S۲۲۷	Safety Hitech	ایتالیا	۷۰۰۲۷۴۱۰	UL	GAQF.EX۶۲۶۴	۸۸۵۲۷۸۱۲	نارفوم کار

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تأیید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone No	شرکت نماینده Representatio
۴۶۲	سیستم اطفاء گازی HFC-۲۲۷ ea با ظرفیت ۱۳.۴ لیتر گاز در فشار ۴۲bar در دمای ۲۱ ^o به همراه متعلقات - نام تجاری NAF S۲۲۷	Safety Hitech	ایتالیا	۷۰۰۲۷۴۰۹	UL	GAQF.EX۶۲۶۴	۸۸۵۲۷۸۱۲	نارفوم کار
۴۶۳	سیستم اطفاء گازی HFC-۲۲۷ ea با ظرفیت ۲۶.۸ لیتر گاز در فشار ۴۲bar در دمای ۲۱ ^o به همراه متعلقات - نام تجاری NAF S۲۲۷	Safety Hitech	ایتالیا	۷۰۰۲۷۴۰۸	UL	GAQF.EX۶۲۶۴	۸۸۵۲۷۸۱۲	نارفوم کار
۴۶۴	سیستم اطفاء گازی HFC-۲۲۷ ea با ظرفیت ۴۰.۲ لیتر گاز در فشار ۴۲bar در دمای ۲۱ ^o به همراه متعلقات - نام تجاری NAF S۲۲۷	Safety Hitech	ایتالیا	۷۰۰۲۷۴۰۷	UL	GAQF.EX۶۲۶۴	۸۸۵۲۷۸۱۲	نارفوم کار
۴۶۵	سیستم اطفاء گازی HFC-۲۲۷ ea با ظرفیت ۶۷.۵ لیتر گاز در فشار ۴۲bar در دمای ۲۱ ^o به همراه متعلقات - نام تجاری NAF S۲۲۷	Safety Hitech	ایتالیا	۷۰۰۲۷۴۱۲	UL	GAQF.EX۶۲۶۴	۸۸۵۲۷۸۱۲	نارفوم کار
۴۶۶	سیستم اطفاء گازی HFC-۲۲۷ ea با ظرفیت ۷۵ لیتر گاز در فشار ۴۲bar در دمای ۲۱ ^o به همراه متعلقات - نام تجاری NAF S۲۲۷	Safety Hitech	ایتالیا	۷۰۰۲۷۴۰۵	UL	GAQF.EX۶۲۶۴	۸۸۵۲۷۸۱۲	نارفوم کار
۴۶۷	سیستم اطفاء گازی HFC-۲۲۷ ea با ظرفیت ۱۰۰ لیتر گاز در فشار ۴۲bar در دمای ۲۱ ^o به همراه متعلقات - نام تجاری NAF S۲۲۷	Safety Hitech	ایتالیا	۷۰۰۲۷۴۰۴	UL	GAQF.EX۶۲۶۴	۸۸۵۲۷۸۱۲	نارفوم کار
۴۶۸	سیستم اطفاء گازی HFC-۲۲۷ ea با ظرفیت ۱۲۰ لیتر گاز در فشار ۴۲bar در دمای ۲۱ ^o به همراه متعلقات - نام تجاری NAF S۲۲۷	Safety Hitech	ایتالیا	۷۰۰۲۷۴۰۳	UL	GAQF.EX۶۲۶۴	۸۸۵۲۷۸۱۲	نارفوم کار
۴۶۹	سیستم اطفاء گازی HFC-۲۲۷ ea با ظرفیت ۲۶.۸ لیتر گاز در فشار ۲۵bar در دمای ۲۱ ^o به همراه متعلقات - نام تجاری NAF S۲۲۷	Safety Hitech	ایتالیا	۷۲۵۲۷۴۰۸	UL	GAQF.EX۶۲۶۴	۸۸۵۲۷۸۱۲	نارفوم کار

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تأیید و قبول سازمان نمی باشد.مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone No	شرکت نماینده Representatio
۴۷۰	سیستم اطفاء گازی HFC-۲۲۷ ea با ظرفیت ۴۰.۲ لیتر گاز در فشار ۲۵bar در دمای ۲۱ ^o به همراه متعلقات - نام تجاری NAF S۲۲۷	Safety Hitech	ایتالیا	۷۲۵۲۷۴۰۷	UL	GAQF.EX۶۲۶۴	۸۸۵۲۷۸۱۲	نارفوم کار
۴۷۱	سیستم اطفاء گازی HFC-۲۲۷ ea با ظرفیت ۷۵ لیتر گاز در فشار ۲۵bar در دمای ۲۱ ^o به همراه متعلقات - نام تجاری NAF S۲۲۷	Safety Hitech	ایتالیا	۷۲۵۲۷۴۰۵	UL	GAQF.EX۶۲۶۴	۸۸۵۲۷۸۱۲	نارفوم کار
۴۷۲	سیستم اطفاء گازی HFC-۲۲۷ ea با ظرفیت ۱۲۰ لیتر گاز در فشار ۲۵bar در دمای ۲۱ ^o به همراه متعلقات - نام تجاری NAF S۲۲۷	Safety Hitech	ایتالیا	۷۲۵۲۷۴۰۳	UL	GAQF.EX۶۲۶۴	۸۸۵۲۷۸۱۲	نارفوم کار
۴۷۳	سیستم اطفاء گازی HFC-۲۲۷ ea با ظرفیت ۱۴۲ لیتر گاز در فشار ۲۵bar در دمای ۲۱ ^o به همراه متعلقات - نام تجاری NAF S۲۲۷	Safety Hitech	ایتالیا	۷۰۰۲۷۴۱۳	UL	GAQF.EX۶۲۶۴	۸۸۵۲۷۸۱۲	نارفوم کار
۴۷۴	سیستم اطفاء گازی HFC-۲۲۷ ea با ظرفیت ۱۷۵ لیتر گاز در فشار ۲۵bar در دمای ۲۱ ^o به همراه متعلقات - نام تجاری NAF S۲۲۷	Safety Hitech	ایتالیا	۷۰۰۲۷۴۱۴	UL	GAQF.EX۶۲۶۴	۸۸۵۲۷۸۱۲	نارفوم کار
۴۷۵	سیستم اطفاء گازی HFC-۲۲۷ ea با ظرفیت ۲۴۰ لیتر گاز در فشار ۲۵bar در دمای ۲۱ ^o به همراه متعلقات - نام تجاری NAF S۲۲۷	Safety Hitech	ایتالیا	۷۰۰۲۷۴۱۵	UL	GAQF.EX۶۲۶۴	۸۸۵۲۷۸۱۲	نارفوم کار
۴۷۶	اسپرینکلر بالازن استاندارد سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکردی ۵۷، ۶۸، ۷۹ و ۹۳ Standard Response Upright ۱/۲" K=۵.۶	SAFEX	هندوستان	SF003	UL	VNIV.EX15824	۷۷۱۸۱۶۶۷	ایمن صنعت آگرا

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تأیید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone No	شرکت نماینده Representatio
۴۷۷	اسپرینکلر بالازن واکنش سریع سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکردی ۵۷، ۶۸، ۷۹ و ۹۳ Quick Response Upright ۱/۲" K=۵.۶	SAFEX	هندوستان	SF004	UL	VNIV.EX15824	۷۷۱۸۱۶۶۷	ایمن صنعت آگرا
۴۷۸	اسپرینکلر پایین زن استاندارد سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکردی ۵۷، ۶۸، ۷۹ و ۹۳ Standard Response Pendent ۱/۲" K=۵.۶	SAFEX	هندوستان	SF005	UL	VNIV.EX15824	۷۷۱۸۱۶۶۷	ایمن صنعت آگرا
۴۷۹	اسپرینکلر پایین زن واکنش سریع سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکردی ۵۷، ۶۸، ۷۹ و ۹۳ Quick Response Pendent ۱/۲" K=۵.۶	SAFEX	هندوستان	SF006	UL	VNIV.EX15824	۷۷۱۸۱۶۶۷	ایمن صنعت آگرا
۴۸۰	اسپرینکلر دیواری استاندارد سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکردی ۵۷، ۶۸، ۷۹ و ۹۳ Standard Response Sidewall ۱/۲" K=۵.۶	SAFEX	هندوستان	SF001	UL	VNIV.EX15824	۷۷۱۸۱۶۶۷	ایمن صنعت آگرا
۴۸۱	اسپرینکلر دیواری واکنش سریع سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکردی ۵۷، ۶۸، ۷۹ و ۹۳ Quick Response Sidewall ۱/۲" K=۵.۶	SAFEX	هندوستان	SF002	UL	VNIV.EX15824	۷۷۱۸۱۶۶۷	ایمن صنعت آگرا

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تأیید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone No	شرکت نماینده Representatio
۴۸۲	(دکوراتیو) اسپرینکلر مخفی استاندارد سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکردی ۵۷، ۶۸، ۷۹ و ۹۳ دمای عملکرد کاور ۵۷، ۶۸ Standard Response Sidewall ۱/۲ K=۵.۶	SAFEX	هندوستان	SF007	UL	VNIV.EX15824	۷۷۱۸۱۶۶۷	ایمن صنعت آگرا
۴۸۳	(دکوراتیو) اسپرینکلر مخفی واکنش سریع سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکردی ۵۷، ۶۸، ۷۹ و ۹۳ دمای عملکرد کاور ۵۷، ۶۸ Standard Response Sidewall ۱/۲" K=۵.۶	SAFEX	هندوستان	SF008	UL	VNIV.EX15824	۷۷۱۸۱۶۶۷	ایمن صنعت آگرا
۴۸۴	شیر کنترل تر سایز ۴ و ۶ اینچ به همراه متعلقات فشار عملکردی ۱۲ بار، اتصال فلنج- فلنج Wet Alarm Valve Size ۴" and ۶" Flange-Flange , ۱۷۵ Psi.	SAFEX	هندوستان	FAVB-100,150	UL	VPLX.EX16151	۷۷۱۸۱۶۶۷	ایمن صنعت آگرا
۴۸۵	شیر کنترل سیلابی ۴ و ۶ اینچ به همراه متعلقات فشار عملکردی ۱۲ بار، اتصال فلنج- فلنج Deluge Type Size ۴" and ۶"	SAFEX	هندوستان	PPD, 100A, 150A	UL	VLFT.EX16150	۷۷۱۸۱۶۶۷	ایمن صنعت آگرا
۴۸۶	شیر دروازه ای فاقد روزه بلند سایز ۲.۵، ۳، ۴، ۶، ۸، ۱۰، ۱۲، ۱۴ و ۱۶ اینچ اتصال Groove-Groove ۳۰۰، ۲۵۰ Psi	SAFEX	هندوستان	105QS	UL	HMRZ.EX26507	۷۷۱۸۱۶۶۷	ایمن صنعت آگرا

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تأیید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone No	شرکت نماینده Representatio
۴۸۷	شیر دروازه ای فاقد روزه بلند سایز ۲.۵، ۳، ۴، ۶، ۸، ۱۰، ۱۲، ۱۴ و ۱۶ اینچ اتصال Flange-Groove ۳۰۰، ۲۵۰ Psi	SAFEX	هندوستان	108QS	UL	HMRZ.EX26507	۷۷۱۸۱۶۶۷	ایمن صنعت آگرا
۴۸۸	شیر دروازه ای رزوه بلند OS&Y سایز ۲.۵، ۳، ۴، ۶، ۸، ۱۰، ۱۲، ۱۴ و ۱۶ اینچ اتصال Groove-Groove ۳۰۰، ۲۵۰ Psi	SAFEX	هندوستان	135QS	UL	HMRZ.EX26507	۷۷۱۸۱۶۶۷	ایمن صنعت آگرا
۴۸۹	شیر دروازه ای رزوه بلند OS&Y سایز ۲.۵، ۳، ۴، ۶، ۸، ۱۰، ۱۲، ۱۴ و ۱۶ اینچ اتصال Flange-Groove ۳۰۰، ۲۵۰ Psi	SAFEX	هندوستان	138QS	UL	HMRZ.EX26507	۷۷۱۸۱۶۶۷	ایمن صنعت آگرا
۴۹۰	شیر دروازه ای رزوه بلند OS&Y سایز ۲.۵، ۳، ۴، ۶، ۸، ۱۰، ۱۲، ۱۴ و ۱۶ اینچ اتصال Flange-Flange ۳۰۰، ۲۵۰ Psi	SAFEX	هندوستان	S907	UL	HMRZ.EX26507	۷۷۱۸۱۶۶۷	ایمن صنعت آگرا
۴۹۱	شیر دروازه ای فاقد روزه بلند سایز ۲.۵، ۳، ۴، ۶، ۸، ۱۰، ۱۲، ۱۴ و ۱۶ اینچ اتصال Flange-Flange ۳۰۰، ۲۵۰ Psi	SAFEX	هندوستان	S909	UL	HMRZ.EX26507	۷۷۱۸۱۶۶۷	ایمن صنعت آگرا
۴۹۲	شیر دروازه ای فاقد روزه بلند سایز ۲.۵، ۳، ۴، ۶، ۸، ۱۰، ۱۲، ۱۴ و ۱۶ اینچ اتصال MJ-MJ ۳۰۰، ۲۵۰ Psi	SAFEX	هندوستان	SJ909	UL	HMRZ.EX26507	۷۷۱۸۱۶۶۷	ایمن صنعت آگرا

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تأیید و قبول سازمان نمی باشد.مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone NC	شرکت نماینده Representatio
۴۹۳	شیلنگ انعطاف پذیر مخصوص اسپرینکلر به همراه اتصالات مربوطه سایز ۱ اینچ طول های ۶۰۰، ۷۰۰، ۸۰۰، ۱۰۰۰، ۱۲۰۰ ۱۵۰۰، ۲۰۰۰، ۱۸۰۰ و ۲۵۰۰ میلیمتر فشار کار ۱۷۵ psi	SAFEX	هندوستان	SF 9200	UL	-	۷۷۱۸۱۶۶۷	ایمن صنعت آگرا
۴۹۴	شیلنگ انعطاف پذیر مخصوص اسپرینکلر به همراه اتصالات مربوطه سایز ۳/۴ اینچ طول های ۶۰۰، ۷۰۰، ۸۰۰، ۱۰۰۰، ۱۲۰۰ ۱۵۰۰، ۲۰۰۰، ۱۸۰۰ و ۲۵۰۰ میلیمتر فشار کار ۱۷۵ psi	SAFEX	هندوستان	SF 9400	UL	-	۷۷۱۸۱۶۶۷	ایمن صنعت آگرا
۴۹۵	شیلنگ انعطاف پذیر مخصوص اسپرینکلر به همراه اتصالات مربوطه سایز ۳/۴ اینچ طول های ۶۱۰، ۹۱۵، ۱۲۲۰ ۱۵۲۵ و ۱۸۳۰ میلیمتر فشار کار ۱۷۵ psi	SAFEX	هندوستان	SF 9500	UL	VENF.EX15936	۷۷۱۸۱۶۶۷	ایمن صنعت آگرا
۴۹۶	شیلنگ انعطاف پذیر مخصوص اسپرینکلر به همراه اتصالات مربوطه سایز ۱ اینچ طول های ۷۰۰، ۱۰۰۰، ۱۲۰۰ ۱۵۰۰ و ۱۸۰۰ میلیمتر فشار کار ۲۰۰ psi	SAFEX	هندوستان	SF 9600	UL	VENF.EX15936	۷۷۱۸۱۶۶۷	ایمن صنعت آگرا
۴۹۷	شیر پروانه ای با مدل بدنه Groove سایز ۲.۵، ۳، ۴، ۶، ۸، ۱۰، ۱۲، ۱۴ و ۱۶ اینچ ۳۰۰ Psi	SAFEX	هندوستان	SGD-381X	UL	HLXS.EX27035	۷۷۱۸۱۶۶۷	ایمن صنعت آگرا

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تأیید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone No	شرکت نماینده Representatio
۴۹۸	شیر پروانه ای با مدل بدنه Wafer سایز ۲.۵، ۳، ۴، ۶، ۸، ۱۰، ۱۲، ۱۴ و ۱۶ اینچ ۳۰۰ Psi	SAFEX	هندوستان	SWD-۳۷۱X	UL	HLXS.EX۲۷۰۳۵	۷۷۱۸۱۶۶۷	ایمن صنعت آگرا
۴۹۹	پکیج پمپ آتش نشانی از نوع End Suction شامل پمپ الکتریکی، جوکی و پمپ دیزل (انتخابی) دبی ۵۰ gpm و حداکثر فشار کاری ۲۱۰ psi رنج فشار خالص: ۱۳۰-۹۶ و ۱۳۴-۸۵ PSI	General Pumps	اسپانیا	FGBS ۶۵-۴۰-۲۵ FGBS ۸۰-۶۵-۲۵	UL	QWZU.EX۲۷۵۱۹	۷۷۱۸۱۶۶۷	ایمن صنعت آگرا
۵۰۰	پکیج پمپ آتش نشانی از نوع End Suction شامل پمپ الکتریکی، جوکی و پمپ دیزل (انتخابی) دبی ۱۰۰ gpm و حداکثر فشار کاری ۲۱۰ psi رنج فشار خالص: ۱۲۷-۹۵ و ۱۳۴-۸۴ PSI	General Pumps	اسپانیا	FGBS ۶۵-۴۰-۲۵ FGBS ۸۰-۶۵-۲۵	UL	QWZU.EX۲۷۵۱۹	۷۷۱۸۱۶۶۷	ایمن صنعت آگرا
۵۰۱	پکیج پمپ آتش نشانی از نوع End Suction شامل پمپ الکتریکی، جوکی و پمپ دیزل (انتخابی) دبی ۱۵۰ gpm و حداکثر فشار کاری ۲۱۵ psi رنج فشار خالص: ۱۳۵-۸۳ PSI	General Pumps	اسپانیا	FGBS ۸۰-۶۵-۲۵	UL	QWZU.EX۲۷۵۱۹	۷۷۱۸۱۶۶۷	ایمن صنعت آگرا
۵۰۲	پکیج پمپ آتش نشانی از نوع End Suction شامل پمپ الکتریکی، جوکی و پمپ دیزل (انتخابی) دبی ۲۰۰ gpm و حداکثر فشار کاری ۲۱۵ psi رنج فشار خالص: ۱۳۵-۸۱ PSI	General Pumps	اسپانیا	FGBS ۸۰-۶۵-۲۵	UL	QWZU.EX۲۷۵۱۹	۷۷۱۸۱۶۶۷	ایمن صنعت آگرا
۵۰۳	پکیج پمپ آتش نشانی از نوع End Suction شامل پمپ الکتریکی، جوکی و پمپ دیزل (انتخابی) دبی ۲۵۰ gpm و حداکثر فشار کاری ۲۱۵ psi رنج فشار خالص: ۱۳۴-۷۸ PSI	General Pumps	اسپانیا	FGBS ۸۰-۶۵-۲۵	UL	QWZU.EX۲۷۵۱۹	۷۷۱۸۱۶۶۷	ایمن صنعت آگرا

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تأیید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone No	شرکت نماینده Representatio
۵۰۴	پکیج پمپ آتش نشانی از نوع End Suction شامل پمپ الکتریکی، جوکی و پمپ دیزل (انتخابی) دبی ۳۰۰ gpm و حداکثر فشار کاری ۲۱۵psi رنج فشار خالص: ۹۴-۱۳۲ PSI	General Pumps	اسپانیا	FGBS ۱۲۵-۱۰۰ ۲۵۰	UL	QWZU.EX۲۷۵۱۹	۷۷۱۸۱۶۶۷	ایمن صنعت آگرا
۵۰۵	پکیج پمپ آتش نشانی از نوع End Suction شامل پمپ الکتریکی، جوکی و پمپ دیزل (انتخابی) دبی ۴۰۰ gpm و حداکثر فشار کاری ۲۱۵psi و ۲۹۰psi رنج فشار خالص: ۹۳-۱۳۱ و ۱۲۲-۲۰۷ و ۱۱۱-۱۹۲ PSI	General Pumps	اسپانیا	FGBS ۱۲۵-۱۰۰ ۲۵۰ FGBS ۱۲۵-۱۰۰ ۳۱۵ FGBS ۱۵۰-۱۲۵ ۳۱۵	UL	QWZU.EX۲۷۵۱۹	۷۷۱۸۱۶۶۷	ایمن صنعت آگرا
۵۰۶	پکیج پمپ آتش نشانی از نوع End Suction شامل پمپ الکتریکی، جوکی و پمپ دیزل (انتخابی) دبی ۴۵۰ gpm و حداکثر فشار کاری ۲۱۵psi و ۲۹۰psi رنج فشار خالص: ۹۲-۱۳۱ و ۱۲۱-۲۰۷ و ۱۱۰-۱۹۲ PSI	General Pumps	اسپانیا	FGBS ۱۲۵-۱۰۰ ۲۵۰ FGBS ۱۲۵-۱۰۰ ۳۱۵ FGBS ۱۵۰-۱۲۵ ۳۱۵	UL	QWZU.EX۲۷۵۱۹	۷۷۱۸۱۶۶۷	ایمن صنعت آگرا
۵۰۷	پکیج پمپ آتش نشانی از نوع End Suction شامل پمپ الکتریکی، جوکی و پمپ دیزل (انتخابی) دبی ۵۰۰ gpm و حداکثر فشار کاری ۲۱۵psi و ۲۹۰psi رنج فشار خالص: ۹۱-۱۳۰ و ۱۲۰-۲۰۷ و ۱۱۰-۱۹۲ PSI	General Pumps	اسپانیا	FGBS ۱۲۵-۱۰۰ ۲۵۰ FGBS ۱۲۵-۱۰۰ ۳۱۵ FGBS ۱۵۰-۱۲۵ ۳۱۵	UL	QWZU.EX۲۷۵۱۹	۷۷۱۸۱۶۶۷	ایمن صنعت آگرا

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تأیید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone No	شرکت نماینده Representatio
۵۰۸	پکیج پمپ آتش نشانی از نوع End Suction شامل پمپ الکتریکی، جوکی و پمپ دیزل (انتخابی) دبی ۷۵۰gpm و حداکثر فشار کاری ۲۱۵psi و ۲۹۰psi رنج فشار خالص: ۱۲۵-۸۶ و ۲۰۳-۱۱۱ و ۱۹۰-۱۰۹ PSI	General Pumps	اسپانیا	FGBS ۱۲۵-۱۰۰ ۲۵۰ FGBS ۱۲۵-۱۰۰ ۳۱۵ FGBS ۱۵۰-۱۲۵ ۳۱۵	UL	QWZU.EX۲۷۵۱۹	۷۷۱۸۱۶۶۷	ایمن صنعت آگرا
۵۰۹	پکیج پمپ آتش نشانی از نوع End Suction شامل پمپ الکتریکی، جوکی و پمپ دیزل (انتخابی) دبی ۱۰۰۰gpm و حداکثر فشار کاری ۲۷۵psi رنج فشار خالص: ۱۸۸-۱۰۴ PSI	General Pumps	اسپانیا	FGBS ۱۵۰-۱۲۵ ۳۱۵	UL	QWZU.EX۲۷۵۱۹	۷۷۱۸۱۶۶۷	ایمن صنعت آگرا
۵۱۰	پکیج پمپ آتش نشانی از نوع Split Case شامل پمپ الکتریکی، جوکی و پمپ دیزل (انتخابی) دبی ۴۵۰gpm و حداکثر فشار کاری ۲۱۰psi و ۲۷۰psi رنج فشار خالص: ۱۱۳-۶۸ و ۱۷۳-۱۰۸ و ۱۳۱-۷۱ PSI	General Pumps	اسپانیا	FGHC ۱۵۰-۱۲۵ ۳۱۵ FGHC ۱۵۰-۱۲۵ ۴۰۰ FGHC ۱۲۵-۱۰۰ ۲۵۰	UL/FM	QWZU.EX۲۶۸۴۱	۷۷۱۸۱۶۶۷	ایمن صنعت آگرا
۵۱۱	پکیج پمپ آتش نشانی از نوع Split Case شامل پمپ الکتریکی، جوکی و پمپ دیزل (انتخابی) دبی ۵۰۰gpm و حداکثر فشار کاری ۲۱۰psi و ۲۵۰psi رنج فشار خالص: ۱۷۲-۱۰۸ و ۱۳۱-۷۱ PSI	General Pumps	اسپانیا	FGHC ۱۲۵-۱۰۰ ۲۵۰ FGHC ۱۵۰-۱۲۵ ۴۰۰	UL/FM	QWZU.EX۲۶۸۴۱	۷۷۱۸۱۶۶۷	ایمن صنعت آگرا

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تأیید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone NC	شرکت نماینده Representatio
۵۱۲	پکیج پمپ آتش نشانی از نوع Split Case شامل پمپ الکتریکی، جوکی و پمپ دیزل (انتخابی) دبی ۵۰۰ gpm و حداکثر فشار کاری ۲۷۰ psi و ۳۰۰ psi رنج فشار خالص: ۶۸-۱۱۳ و ۱۳۱-۲۱۴ و ۱۲۱-۲۳۳ PSI	General Pumps	اسپانیا	FGHC ۱۵۰-۱۲۵ ۳۱۵ FGHC ۱۵۰-۱۲۵ ۴۵۰	UL/FM	QWZU.EX۲۶۸۴۱	۷۷۱۸۱۶۶۷	ایمن صنعت آگرا
۵۱۳	پکیج پمپ آتش نشانی از نوع Split Case شامل پمپ الکتریکی، جوکی و پمپ دیزل (انتخابی) دبی ۷۵۰ gpm و حداکثر فشار کاری ۲۱۰ psi و ۲۵۰ psi رنج فشار خالص: ۶۵-۱۳۰ و ۱۰۴-۱۶۹ PSI	General Pumps	اسپانیا	FGHC ۱۲۵-۱۰۰ ۲۵۰ FGHC ۱۵۰-۱۲۵ ۴۰۰	UL/FM	QWZU.EX۲۶۸۴۱	۷۷۱۸۱۶۶۷	ایمن صنعت آگرا
۵۱۴	پکیج پمپ آتش نشانی از نوع Split Case شامل پمپ الکتریکی، جوکی و پمپ دیزل (انتخابی) دبی ۷۵۰ gpm و حداکثر فشار کاری ۲۷۰ psi و ۳۰۰ psi رنج فشار خالص: ۶۶-۱۰۹ و ۱۲۹-۲۱۳ و ۱۱۸-۲۲۸ PSI	General Pumps	اسپانیا	FGHC ۱۵۰-۱۲۵ ۳۱۵ FGHC ۱۵۰-۱۲۵ ۴۵۰	UL/FM	QWZU.EX۲۶۸۴۱	۷۷۱۸۱۶۶۷	ایمن صنعت آگرا
۵۱۵	پکیج پمپ آتش نشانی از نوع Split Case شامل پمپ الکتریکی، جوکی و پمپ دیزل (انتخابی) دبی ۱۰۰۰ gpm و حداکثر فشار کاری ۲۷۰ psi و ۳۰۰ psi رنج فشار خالص: ۶۱-۱۰۶ و ۱۲۷-۲۱۰ و ۱۱۰-۲۱۹ PSI	General Pumps	اسپانیا	FGHC ۱۵۰-۱۲۵ ۳۱۵ FGHC ۱۵۰-۱۲۵ ۴۵۰	UL/FM	QWZU.EX۲۶۸۴۱	۷۷۱۸۱۶۶۷	ایمن صنعت آگرا

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تأیید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone No	شرکت نماینده Representatio
۵۱۶	پکیج پمپ آتش نشانی از نوع Split Case شامل پمپ الکتریکی، جوکی و پمپ دیزل (انتخابی) دبی ۱۲۵۰ gpm و حداکثر فشار کاری ۲۷۰ psi و ۳۰۰ psi رنج فشار خالص: ۱۲۱-۲۰۵ و ۱۶۲-۲۰۶ PSI	General Pumps	اسپانیا	FGHC ۱۵۰-۱۲۵ ۳۱۵ FGHC ۱۵۰-۱۲۵ ۴۵۰	UL/FM	QWZU.EX۲۶۸۴۱	۷۷۱۸۱۶۶۷	ایمن صنعت آگرا
۵۱۷	اسپیرینگلر بالا زن با پاسخ استاندارد	TUNA	چین	Nx۰۰۳	UL	۱۴۰۳۰۵-Ex۶۴۳۰	-۸۸۹۲۳۴۶۲ ۸۸۹۲۳۲۰۳	نار ایمن فرنام کهن
۵۱۸	اسپیرینگلر بالا زن با پاسخ سریع	TUNA	چین	Nx۰۰۴	UL	۱۴۰۳۰۵-Ex۶۴۳۰	-۸۸۹۲۳۴۶۲ ۸۸۹۲۳۲۰۳	نار ایمن فرنام کهن
۵۱۹	اسپیرینگلر پایین زن با پاسخ استاندارد	TUNA	چین	Nx۰۰۵	UL	۱۴۰۳۰۵-Ex۶۴۳۰	-۸۸۹۲۳۴۶۲ ۸۸۹۲۳۲۰۳	نار ایمن فرنام کهن
۵۲۰	اسپیرینگلر پایین زن با پاسخ سریع	TUNA	چین	Nx۰۰۶	UL	۱۴۰۳۰۵-Ex۶۴۳۰	-۸۸۹۲۳۴۶۲ ۸۸۹۲۳۲۰۳	نار ایمن فرنام کهن
۵۲۱	اسپیرینگلر افقی دیواری با پاسخ استاندارد	TUNA	چین	Nx۰۰۱۷	UL	۱۴۰۳۰۵-Ex۶۴۳۰	-۸۸۹۲۳۴۶۲ ۸۸۹۲۳۲۰۳	نار ایمن فرنام کهن
۵۲۲	اسپیرینگلر عمودی دیواری با پاسخ سریع	TUNA	چین	Nx۰۰۱۸	UL	۱۴۰۳۰۵-Ex۶۴۳۰	-۸۸۹۲۳۴۶۲ ۸۸۹۲۳۲۰۳	نار ایمن فرنام کهن
۵۲۳	اسپیرینگلر مخفی با پاسخ سریع	TUNA	چین	Nx۰۰۷	UL	۱۴۰۳۰۵-Ex۶۴۳۰	-۸۸۹۲۳۴۶۲ ۸۸۹۲۳۲۰۳	نار ایمن فرنام کهن
۵۲۴	اسپیرینگلر مخفی با پاسخ سریع	TUNA	چین	Nx۰۰۸	UL	۱۴۰۳۰۵-Ex۶۴۳۰	-۸۸۹۲۳۴۶۲ ۸۸۹۲۳۲۰۳	نار ایمن فرنام کهن
۵۲۵	شیر پروانه ای فشار ۳۰۰ PSI سایز ۱/۲-۲ تا ۸ اینچ Wafer Type Butterfly Valves	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	BR-HPW-۳۰	UL/FM	HLXS.EX۱۶۰۱۲	۲۲۶۵۳۸۱۲	بهسا

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تأیید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone No	شرکت نماینده Representatio
۵۲۶	شیر پروانه ای فشار ۳۰۰ PSI سایز ۱/۲ تا ۱۲ اینچ Grooved Butterfly Valves	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	BR-HPG-۳۰۰	UL/FM	HLXS.EX۱۶۰۱۲	۲۲۶۵۳۸۱۲	بهسا
۵۲۷	شیر پروانه ای فشار ۱۷۵ PSI سایز ۱/۲ تا ۸ اینچ Wafer Type Butterfly Valves	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	BR-DW ۱۷۵	UL/FM	HLXS.EX۱۶۰۱۲	۲۲۶۵۳۸۱۲	بهسا
۵۲۸	شیر پروانه ای فشار ۱۷۵ PSI سایز ۱/۲ تا ۸ اینچ Grooved Butterfly Valves	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	BR-DG ۱۷۵	UL/FM	HLXS.EX۱۶۰۱۲	۲۲۶۵۳۸۱۲	بهسا
۵۲۹	شیر پروانه ای فشار ۱۷۵ PSI سایز ۲ تا ۱/۲ اینچ Threaded Bronze Butterfly Valve	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	BR-FF-G	UL/FM	HLXS.EX۱۶۰۱۲	۲۲۶۵۳۸۱۲	بهسا
۵۳۰	شیر پروانه ای فشار ۱۷۵ PSI سایز ۱ تا ۱/۲ اینچ Grooved Bronze Butterfly Valve	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	BR-FF-TH	UL/FM	HLXS.EX۱۶۰۱۲	۲۲۶۵۳۸۱۲	بهسا
۵۳۱	شیر دروازه ای OS&Y Working pressure: ۲۱ BARS/۳۰۰ PSI سایز ۱/۲ تا ۱۲ اینچ	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	۳۹۹F	UL/FM	HMRZ.EX۱۶۱۰۳	۲۲۶۵۳۸۱۲	بهسا
۵۳۲	شیر دروازه ای NRS Working pressure: ۲۱ BARS/۳۰۰ PSI سایز ۱/۲ تا ۱۲ اینچ	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	۳۸۸F	UL/FM	HMRZ.EX۱۶۱۰۳	۲۲۶۵۳۸۱۲	بهسا
۵۳۳	شیر یکطرفه Working pressure: ۲۱ BARS/۳۰۰ PSI سایز ۱/۲ تا ۸ اینچ	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	BR-DGC-۳۰۰	UL/FM	HMER.EX۱۶۰۱۱	۲۲۶۵۳۸۱۲	بهسا

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تأیید و قبول سازمان نمی باشد.مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone No	شرکت نماینده Representatio
۵۳۴	استرینر (صافی) دو سر فلنچ سایز ۲ تا ۱۲ اینچ	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	BFE ۷۰FF	UL	HLCV.EX۱۶۲۰۸	۲۲۶۵۳۸۱۲	بهسا
۵۳۵	استرینر (صافی) یک سر فلنچ یک سر اتصال گروود سایز ۲ تا ۱۲ اینچ	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	BFE ۷۰FG	UL	HLCV.EX۱۶۲۰۸	۲۲۶۵۳۸۱۲	بهسا
۵۳۶	استرینر(صافی) دو سر اتصال گروود سایز ۲ تا ۱۲ اینچ	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	BFE ۷۰GG	UL	HLCV.EX۱۶۲۰۸	۲۲۶۵۳۸۱۲	بهسا
۵۳۷	شیر ایستاده نمایشگر پست آتشنشانی INDICATOR POST سایز ۶ اینچ	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	G۳۸۸	UL/FM	HCBZ.EX۱۶۱۰۴	۲۲۶۵۳۸۱۲	بهسا
۵۳۸	شیر دیواری نمایشگر پست آتشنشانی WALL INDICATOR POST سایز ۶ اینچ	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	W۳۸۸	UL/FM	HCBZ.EX۱۶۱۰۴	۲۲۶۵۳۸۱۲	بهسا
۵۳۹	اسپرینکلر پایین زن K-FACTOR ۵.۶/۸۰ دمای عملکرد ۶۸، ۷۹ و ۹۳ درجه سانتیگراد RESPONSE: STANDARD	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	H۰۰۳	UL	VNIV.EX۱۵۹۸۱	۲۲۶۵۳۸۱۲	بهسا
۵۴۰	اسپرینکلر پایین زن K-FACTOR ۵.۶/۸۰ دمای عملکرد ۶۸، ۷۹ و ۹۳ درجه سانتیگراد RESPONSE: QUICK	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	H۰۰۴	UL	VNIV.EX۱۵۹۸۱	۲۲۶۵۳۸۱۲	بهسا

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تأیید و قبول سازمان نمی باشد.مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone No	شرکت نماینده Representatio
۵۴۱	اسپرینکلر افقی دیواری K-FACTOR ۵.۶/۸۰ دمای عملکرد ۶۸ ، ۷۹ و ۹۳ درجه سانتیگراد RESPONSE: STANDARD	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	H۰۰۵	UL	VNIV.EX۱۵۹۸۱	۲۲۶۵۳۸۱۲	بهسا
۵۴۲	اسپرینکلر افقی دیواری K-FACTOR ۵.۶/۸۰ دمای عملکرد ۶۸ ، ۷۹ و ۹۳ درجه سانتیگراد RESPONSE: QUICK	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	H۰۰۶	UL	VNIV.EX۱۵۹۸۱	۲۲۶۵۳۸۱۲	بهسا
۵۴۳	اسپرینکلر بالازن K-FACTOR ۵.۶/۸۰ دمای عملکرد ۶۸ ، ۷۹ و ۹۳ درجه سانتیگراد RESPONSE: STANDARD	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	H۰۰۱	UL	VNIV.EX۱۵۹۸۱	۲۲۶۵۳۸۱۲	بهسا
۵۴۴	اسپرینکلر بالازن K-FACTOR ۵.۶/۸۰ دمای عملکرد ۶۸ ، ۷۹ و ۹۳ درجه سانتیگراد RESPONSE: QUICK	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	H۰۰۲	UL	VNIV.EX۱۵۹۸۱	۲۲۶۵۳۸۱۲	بهسا
۵۴۵	شیر تست و تخلیه ۱ و ۱-۱/۴ اینچ Working Pressure : ۱۲ Bar/۱۷۵ psi	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	BF-VT۰۰۱	UL/FM	VEHZ.EX۱۵۹۸۳	۲۲۶۵۳۸۱۲	بهسا
۵۴۶	شیلنگ یک لایه آتشنشانی ۱-۱/۲ اینچ فشار کارکرد ۲۵ bar working pressure	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	BF-SJ-۰۰۱	UL	MZQE.EX۱۶۰۲۷	۲۲۶۵۳۸۱۲	بهسا
۵۴۷	شیلنگ یک لایه آتشنشانی ۲-۱/۲ اینچ فشار کارکرد ۲۵ bar working pressure	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	BF-SJ-۰۰۲	UL	MZQE.EX۱۶۰۲۷	۲۲۶۵۳۸۱۲	بهسا

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تأیید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone No	شرکت نماینده Representatio
۵۴۸	شیلنگ دو لایه آتشنشانی ۱-۱/۲ اینچ فشار کارکرد ۲۵ bar working pressure	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	BF-DJ-۰۰۳	UL	MZQE.EX۱۶۰۲۷	۲۲۶۵۳۸۱۲	بهسا
۵۴۹	شیلنگ دو لایه آتشنشانی ۲-۱/۲ اینچ فشار کارکرد ۲۵ bar working pressure	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	BF-DJ-۰۰۴	UL	MZQE.EX۱۶۰۲۷	۲۲۶۵۳۸۱۲	بهسا
۵۵۰	نازل قابل حمل تخلیه فوم ۱-۱/۲ اینچ به همراه NOZZLES, SPRAY HOSE فشار ۱۰۰ PSI دبی ۱۳۰ GPM	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	BF-UL-۰۰۱	UL	VUFZ.EX۱۵۹۸۶	۲۲۶۵۳۸۱۲	بهسا
۵۵۱	نازل قابل حمل تخلیه فوم ۲-۱/۲ اینچ به همراه NOZZLES, SPRAY HOSE فشار ۱۰۰ PSI دبی ۲۰۵ GPM	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	BF-UL-۰۰۲	UL	VUFZ.EX۱۵۹۸۶	۲۲۶۵۳۸۱۲	بهسا
۵۵۲	شیر زاویه ای آتشنشانی به همراه تجهیز کاهش فشار سایز ۱-۱/۲ اینچ فشار ۱۷۵ PSI با رزوه مادگی NPT	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	BF-۵۹/A۹۹۷	UL/FM	VUTX.EX۱۶۳۷۸	۲۲۶۵۳۸۱۲	بهسا
۵۵۳	شیر زاویه ای آتشنشانی به همراه تجهیز کاهش فشار سایز ۲-۱/۲ اینچ فشار ۱۷۵ PSI با رزوه مادگی NPT	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	BF-۵۹/A۹۹۷	UL/FM	VUTX.EX۱۶۳۷۸	۲۲۶۵۳۸۱۲	بهسا

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تأیید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone No	شرکت نماینده Representatio
۵۵۴	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی Centrifugal-End Suction Pumps (GPM ۵۰) سایز (اینچ) = ۱-۱/۴ * ۲ فشار کاری ۹۵-۶۲ PSI	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	IS۳۲-۲۰۰-۲۹۵۰	UL	QWZU.Ex۱۶۴۵۹	۲۲۶۵۳۸۱۲	بهسا
۵۵۵	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی Centrifugal-End Suction Pumps (GPM ۵۰) سایز (اینچ) = ۱-۱/۴ * ۲ فشار کاری ۸۵-۵۵ PSI	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	IS۳۲-۲۰۰-۲۸۰۰	UL	QWZU.Ex۱۶۴۵۹	۲۲۶۵۳۸۱۲	بهسا
۵۵۶	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی Centrifugal-End Suction Pumps (GPM ۵۰) سایز (اینچ) = ۱-۱/۴ * ۲ فشار کاری ۱۳۰-۱۱۳ PSI	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	IS۳۲-۲۶۰-۲۹۵۰	UL	QWZU.Ex۱۶۴۵۹	۲۲۶۵۳۸۱۲	بهسا
۵۵۷	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی Centrifugal-End Suction Pumps (GPM ۱۰۰) سایز (اینچ) = ۱-۱/۴ * ۲ فشار کاری ۱۲۵-۱۰۳ PSI	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	IS۳۲-۲۶۰-۲۹۵۰	UL	QWZU.Ex۱۶۴۵۹	۲۲۶۵۳۸۱۲	بهسا
۵۵۸	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی Centrifugal-End Suction Pumps (GPM ۵۰) سایز (اینچ) = ۲ * ۱/۲ فشار کاری ۱۶۷-۱۰۳ PSI	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	IS۵۰-۳۲۰-H- ۲۶۰۰	UL	QWZU.Ex۱۶۴۵۹	۲۲۶۵۳۸۱۲	بهسا

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تأیید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone No	شرکت نماینده Representatio
۵۵۹	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی Centrifugal-End Suction Pumps (GPM ۵۰) سایز (اینچ) = ۲ * ۱/۲ فشار کاری ۱۴۲-۸۸ PSI	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	IS۵۰-۳۲۰H- ۲۴۰۰	UL	QWZU.Ex۱۶۴۵۹	۲۲۶۵۳۸۱۲	بهسا
۵۶۰	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی Centrifugal-End Suction Pumps (GPM ۱۰۰) سایز (اینچ) = ۲ * ۱/۲ فشار کاری ۲۹۸-۱۷۸ PSI	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	IS۵۰-۳۲۰H- ۳۵۰۰	UL	QWZU.Ex۱۶۴۵۹	۲۲۶۵۳۸۱۲	بهسا
۵۶۱	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی Centrifugal-End Suction Pumps (GPM ۱۰۰) سایز (اینچ) = ۲ * ۱/۲ فشار کاری ۲۱۰-۱۳۲ PSI	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	IS۵۰-۳۲۰H- ۲۹۵۰	UL	QWZU.Ex۱۶۴۵۹	۲۲۶۵۳۸۱۲	بهسا
۵۶۲	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی Centrifugal-End Suction Pumps (GPM ۱۰۰) سایز (اینچ) = ۲ * ۱/۲ فشار کاری ۱۸۹-۱۱۹ PSI	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	IS۵۰-۳۲۰H- ۲۸۰۰	UL	QWZU.Ex۱۶۴۵۹	۲۲۶۵۳۸۱۲	بهسا
۵۶۳	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی Centrifugal-End Suction Pumps (GPM ۱۰۰) سایز (اینچ) = ۲ * ۱/۲ فشار کاری ۱۶۶-۱۰۲ PSI	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	IS۵۰-۳۲۰H- ۲۶۰۰	UL	QWZU.Ex۱۶۴۵۹	۲۲۶۵۳۸۱۲	بهسا

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تأیید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone No	شرکت نماینده Representatio
۵۶۴	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی Centrifugal-End Suction Pumps (GPM ۱۰۰) سایز (اینچ) = ۲ * ۱/۲ فشار کاری ۱۴۱-۸۷ PSI	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	IS۵۰-۳۲۰-H- ۲۴۰۰	UL	QWZU.Ex۱۶۴۵۹	۲۲۶۵۳۸۱۲	بهسا
۵۶۵	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی Centrifugal-End Suction Pumps (GPM ۱۵۰) سایز (اینچ) = ۲ * ۱/۲ فشار کاری ۲۹۶-۱۷۷ PSI	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	IS۵۰-۳۲۰-H- ۳۵۰۰	UL	QWZU.Ex۱۶۴۵۹	۲۲۶۵۳۸۱۲	بهسا
۵۶۶	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی Centrifugal-End Suction Pumps (GPM ۱۵۰) سایز (اینچ) = ۲ * ۱/۲ فشار کاری ۲۰۹-۱۳۲ PSI	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	IS۵۰-۳۲۰-H- ۲۹۵۰	UL	QWZU.Ex۱۶۴۵۹	۲۲۶۵۳۸۱۲	بهسا
۵۶۷	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی Centrifugal-End Suction Pumps (GPM ۱۵۰) سایز (اینچ) = ۲ * ۱/۲ فشار کاری ۱۸۸-۱۱۸ PSI	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	IS۵۰-۳۲۰-H- ۲۸۰۰	UL	QWZU.Ex۱۶۴۵۹	۲۲۶۵۳۸۱۲	بهسا
۵۶۸	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی Centrifugal-End Suction Pumps (GPM ۱۵۰) سایز (اینچ) = ۲ * ۱/۲ فشار کاری ۱۶۵-۹۹ PSI	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	IS۵۰-۳۲۰-H- ۲۶۰۰	UL	QWZU.Ex۱۶۴۵۹	۲۲۶۵۳۸۱۲	بهسا

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تأیید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone No	شرکت نماینده Representatio
۵۶۹	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی Centrifugal-End Suction Pumps (GPM ۱۵۰) سایز (اینچ) = ۲ * ۱/۲ فشار کاری ۱۴۰-۸۴ PSI	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	IS۵۰-۳۲۰-H- ۲۴۰۰	UL	QWZU.Ex۱۶۴۵۹	۲۲۶۵۳۸۱۲	بهسا
۵۷۰	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی Centrifugal-End Suction Pumps (GPM ۲۰۰) سایز (اینچ) = ۲ * ۱/۲ فشار کاری ۲۹۶-۱۷۳ PSI	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	IS۵۰-۳۲۰-H- ۳۵۰۰	UL	QWZU.Ex۱۶۴۵۹	۲۲۶۵۳۸۱۲	بهسا
۵۷۱	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی Centrifugal-End Suction Pumps (GPM ۲۰۰) سایز (اینچ) = ۲ * ۱/۲ فشار کاری ۲۰۹-۱۲۷ PSI	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	IS۵۰-۳۲۰-H- ۲۹۵۰	UL	QWZU.Ex۱۶۴۵۹	۲۲۶۵۳۸۱۲	بهسا
۵۷۲	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی Centrifugal-End Suction Pumps (GPM ۲۰۰) سایز (اینچ) = ۲ * ۱/۲ فشار کاری ۱۸۸-۱۱۳ PSI	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	IS۵۰-۳۲۰-H- ۲۸۰۰	UL	QWZU.Ex۱۶۴۵۹	۲۲۶۵۳۸۱۲	بهسا
۵۷۳	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی Centrifugal-End Suction Pumps (GPM ۲۰۰) سایز (اینچ) = ۲ * ۱/۲ * ۳ فشار کاری ۲۹۰-۱۵۹ PSI	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	IS۶۵-۳۲۰-H- ۳۵۰۰	UL	QWZU.Ex۱۶۴۵۹	۲۲۶۵۳۸۱۲	بهسا

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تأیید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone No	شرکت نماینده Representatio
۵۷۴	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی Centrifugal-End Suction Pumps (GPM ۲۰۰) سایز (اینچ) = ۲-۱/۲ * ۳ فشار کاری ۲۰۱-۱۰۸ PSI	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	IS۶۵-۳۲۰-H- ۲۹۵۰	UL	QWZU.Ex۱۶۴۵۹	۲۲۶۵۳۸۱۲	بهسا
۵۷۵	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی Centrifugal-End Suction Pumps (GPM ۲۰۰) سایز (اینچ) = ۲-۱/۲ * ۳ فشار کاری ۱۸۱-۹۷ PSI	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	IS۶۵-۳۲۰-H- ۲۸۰۰	UL	QWZU.Ex۱۶۴۵۹	۲۲۶۵۳۸۱۲	بهسا
۵۷۶	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی Centrifugal-End Suction Pumps (GPM ۲۰۰) سایز (اینچ) = ۲-۱/۲ * ۳ فشار کاری ۱۵۸-۱۰۴ PSI	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	IS۶۵-۳۲۰-H-۲۶۰۰	UL	QWZU.Ex۱۶۴۵۹	۲۲۶۵۳۸۱۲	بهسا
۵۷۷	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی Centrifugal-End Suction Pumps (GPM ۲۰۰) سایز (اینچ) = ۲-۱/۲ * ۳ فشار کاری ۱۳۳-۸۸ PSI	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	IS۶۵-۳۲۰-H- ۲۴۰۰	UL	QWZU.Ex۱۶۴۵۹	۲۲۶۵۳۸۱۲	بهسا
۵۷۸	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی Centrifugal-End Suction Pumps (GPM ۲۵۰) سایز (اینچ) = ۲-۱/۲ * ۳ فشار کاری ۲۹۰-۱۵۷ PSI	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	IS۶۵-۳۲۰-H- ۳۵۰۰	UL	QWZU.Ex۱۶۴۵۹	۲۲۶۵۳۸۱۲	بهسا

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تأیید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone No	شرکت نماینده Representatio
۵۷۹	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی Centrifugal-End Suction Pumps (GPM ۲۵۰) سایز (اینچ) = ۲-۱/۲ * ۳ فشار کاری ۲۰۱-۱۰۷ PSI	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	IS۶۵-۳۲۰-H- ۲۹۵۰	UL	QWZU.Ex۱۶۴۵۹	۲۲۶۵۳۸۱۲	بهسا
۵۸۰	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی Centrifugal-End Suction Pumps (GPM ۲۵۰) سایز (اینچ) = ۲-۱/۲ * ۳ فشار کاری ۱۸۱-۹۷ PSI	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	IS۶۵-۳۲۰-H- ۲۸۰۰	UL	QWZU.Ex۱۶۴۵۹	۲۲۶۵۳۸۱۲	بهسا
۵۸۱	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی Centrifugal-End Suction Pumps (GPM ۲۵۰) سایز (اینچ) = ۲-۱/۲ * ۳ فشار کاری ۱۵۵-۱۰۲ PSI	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	IS۶۵-۳۲۰-H-۲۶۰۰	UL	QWZU.Ex۱۶۴۵۹	۲۲۶۵۳۸۱۲	بهسا
۵۸۲	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی Centrifugal-End Suction Pumps (GPM ۲۵۰) سایز (اینچ) = ۲-۱/۲ * ۳ فشار کاری ۱۳۱-۸۵ PSI	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	IS۶۵-۳۲۰-H- ۲۴۰۰	UL	QWZU.Ex۱۶۴۵۹	۲۲۶۵۳۸۱۲	بهسا
۵۸۳	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی Centrifugal-End Suction Pumps (GPM ۳۰۰) سایز (اینچ) = ۲-۱/۲ * ۳ فشار کاری ۲۸۹-۱۵۵ PSI	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	IS۶۵-۳۲۰-H- ۳۵۰۰	UL	QWZU.Ex۱۶۴۵۹	۲۲۶۵۳۸۱۲	بهسا

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تأیید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone No	شرکت نماینده Representatio
۵۸۴	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی Centrifugal-End Suction Pumps (GPM ۳۰۰) سایز (اینچ) = ۲-۱/۲ * ۳ فشار کاری ۲۰۱-۱۰۷ PSI	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	IS۶۵-۳۲۰-H- ۲۹۵۰	UL	QWZU.Ex۱۶۴۵۹	۲۲۶۵۳۸۱۲	بهسا
۵۸۵	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی Centrifugal-End Suction Pumps (GPM ۳۰۰) سایز (اینچ) = ۲-۱/۲ * ۳ فشار کاری ۱۸۱-۹۷ PSI	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	IS۶۵-۳۲۰-H- ۲۸۰۰	UL	QWZU.Ex۱۶۴۵۹	۲۲۶۵۳۸۱۲	بهسا
۵۸۶	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی Centrifugal-End Suction Pumps (GPM ۳۰۰) سایز (اینچ) = ۲-۱/۲ * ۳ فشار کاری ۱۵۲-۹۸ PSI	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	IS۶۵-۳۲۰-H-۲۶۰۰	UL	QWZU.Ex۱۶۴۵۹	۲۲۶۵۳۸۱۲	بهسا
۵۸۷	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی Centrifugal-End Suction Pumps (GPM ۳۰۰) سایز (اینچ) = ۲-۱/۲ * ۳ فشار کاری ۱۲۸-۸۲ PSI	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	IS۶۵-۳۲۰-H- ۲۴۰۰	UL	QWZU.Ex۱۶۴۵۹	۲۲۶۵۳۸۱۲	بهسا
۵۸۸	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی Centrifugal-End Suction Pumps (GPM ۳۰۰) سایز (اینچ) = ۳*۴ فشار کاری ۲۰۳-۱۵۹ PSI	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	IS۸۰-۳۲۰-H- ۲۹۵۰	UL	QWZU.Ex۱۶۴۵۹	۲۲۶۵۳۸۱۲	بهسا

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تأیید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone No	شرکت نماینده Representatio
۵۸۹	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی Centrifugal-End Suction Pumps (GPM ۳۰۰) سایز (اینچ) = ۳*۴ فشار کاری ۱۴۳-۱۸۳ PSI	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	IS۸۰-۳۲۰H- ۲۸۰۰	UL	QWZU.Ex۱۶۴۵۹	۲۲۶۵۳۸۱۲	بهسا
۵۹۰	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی Centrifugal-End Suction Pumps (GPM ۴۰۰) سایز (اینچ) = ۳*۴ فشار کاری ۱۰۵-۱۳۹ PSI	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	IS۸۰-۲۶۰-۲۹۵۰	UL	QWZU.Ex۱۶۴۵۹	۲۲۶۵۳۸۱۲	بهسا
۵۹۱	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی Centrifugal-End Suction Pumps (GPM ۴۰۰) سایز (اینچ) = ۳*۴ فشار کاری ۱۵۸-۲۰۳ PSI	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	IS۸۰-۳۲۰H- ۲۹۵۰	UL	QWZU.Ex۱۶۴۵۹	۲۲۶۵۳۸۱۲	بهسا
۵۹۲	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی Centrifugal-End Suction Pumps (GPM ۴۰۰) سایز (اینچ) = ۳*۴ فشار کاری ۱۴۲-۱۸۳ PSI	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	IS۸۰-۳۲۰H- ۲۸۰۰	UL	QWZU.Ex۱۶۴۵۹	۲۲۶۵۳۸۱۲	بهسا
۵۹۳	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی Centrifugal-End Suction Pumps (GPM ۴۰۰) سایز (اینچ) = ۴*۵ فشار کاری ۱۲۳-۱۵۸ PSI	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	IS۱۰۰-۳۲۰H- ۲۹۵۰	UL	QWZU.Ex۱۶۴۵۹	۲۲۶۵۳۸۱۲	بهسا

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تأیید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone No	شرکت نماینده Representatio
۵۹۴	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی Centrifugal-End Suction Pumps (GPM ۴۰۰) سایز (اینچ) = ۴*۵ فشار کاری ۱۱۰-۱۴۲ PSI	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	IS۱۰۰-۳۲۰H- ۲۸۰۰	UL	QWZU.Ex۱۶۴۵۹	۲۲۶۵۳۸۱۲	بهسا
۵۹۵	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی Centrifugal-End Suction Pumps (GPM ۴۰۰) سایز (اینچ) = ۴*۵ فشار کاری ۹۸-۱۷۲ PSI	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	IS۱۰۰-۳۲۰H- ۲۶۰۰	UL	QWZU.Ex۱۶۴۵۹	۲۲۶۵۳۸۱۲	بهسا
۵۹۶	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی Centrifugal-End Suction Pumps (GPM ۴۰۰) سایز (اینچ) = ۴*۵ فشار کاری ۸۳-۱۴۷ PSI	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	IS۱۰۰-۳۲۰H- ۲۴۰۰	UL	QWZU.Ex۱۶۴۵۹	۲۲۶۵۳۸۱۲	بهسا
۵۹۷	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی Centrifugal-End Suction Pumps (GPM ۴۵۰) سایز (اینچ) = ۳*۴ فشار کاری ۱۵۷-۲۰۳ PSI	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	IS۸۰-۳۲۰H- ۲۹۵۰	UL	QWZU.Ex۱۶۴۵۹	۲۲۶۵۳۸۱۲	بهسا
۵۹۸	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی Centrifugal-End Suction Pumps (GPM ۴۵۰) سایز (اینچ) = ۳*۴ فشار کاری ۱۴۰-۱۸۲ PSI	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	IS۸۰-۳۲۰H- ۲۸۰۰	UL	QWZU.Ex۱۶۴۵۹	۲۲۶۵۳۸۱۲	بهسا

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تأیید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone No	شرکت نماینده Representatio
۵۹۹	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی Centrifugal-End Suction Pumps (GPM ۴۵۰) سایز (اینچ) = ۴*۵ فشار کاری ۱۲۲-۱۵۸ PSI	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	IS۱۰۰-۳۲۰H- ۲۹۵۰	UL	QWZU.Ex۱۶۴۵۹	۲۲۶۵۳۸۱۲	بهسا
۶۰۰	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی Centrifugal-End Suction Pumps (GPM ۴۵۰) سایز (اینچ) = ۴*۵ فشار کاری ۱۱۰-۱۴۲ PSI	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	IS۱۰۰-۳۲۰H- ۲۸۰۰	UL	QWZU.Ex۱۶۴۵۹	۲۲۶۵۳۸۱۲	بهسا
۶۰۱	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی Centrifugal-End Suction Pumps (GPM ۴۵۰) سایز (اینچ) = ۴*۵ فشار کاری ۹۸-۱۷۲ PSI	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	IS۱۰۰-۳۲۰H- ۲۶۰۰	UL	QWZU.Ex۱۶۴۵۹	۲۲۶۵۳۸۱۲	بهسا
۶۰۲	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی Centrifugal-End Suction Pumps (GPM ۴۵۰) سایز (اینچ) = ۴*۵ فشار کاری ۸۳-۱۴۷ PSI	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	IS۱۰۰-۳۲۰H- ۲۴۰۰	UL	QWZU.Ex۱۶۴۵۹	۲۲۶۵۳۸۱۲	بهسا
۶۰۳	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی Centrifugal-End Suction Pumps (GPM ۵۰۰) سایز (اینچ) = ۴*۵ فشار کاری ۱۰۱-۱۳۷ PSI	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	IS۸۰-۲۶۰-۲۹۵۰	UL	QWZU.Ex۱۶۴۵۹	۲۲۶۵۳۸۱۲	بهسا

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تأیید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone No	شرکت نماینده Representatio
۶۰۴	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی Centrifugal-End Suction Pumps (GPM ۵۰۰) سایز (اینچ) = ۴*۵ فشار کاری ۱۵۵-۲۰۲ PSI	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	IS۸۰-۳۲۰H- ۲۹۵۰	UL	QWZU.Ex۱۶۴۵۹	۲۲۶۵۳۸۱۲	بهسا
۶۰۵	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی Centrifugal-End Suction Pumps (GPM ۵۰۰) سایز (اینچ) = ۴*۵ فشار کاری ۱۳۶-۱۸۲ PSI	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	IS۸۰-۳۲۰H- ۲۸۰۰	UL	QWZU.Ex۱۶۴۵۹	۲۲۶۵۳۸۱۲	بهسا
۶۰۶	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی Centrifugal-End Suction Pumps (GPM ۵۰۰) سایز (اینچ) = ۴*۵ فشار کاری ۱۲۲-۱۵۸ PSI	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	IS۱۰۰-۳۲۰H- ۲۹۵۰	UL	QWZU.Ex۱۶۴۵۹	۲۲۶۵۳۸۱۲	بهسا
۶۰۷	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی Centrifugal-End Suction Pumps (GPM ۵۰۰) سایز (اینچ) = ۴*۵ فشار کاری ۱۱۰-۱۴۲ PSI	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	IS۱۰۰-۳۲۰H- ۲۸۰۰	UL	QWZU.Ex۱۶۴۵۹	۲۲۶۵۳۸۱۲	بهسا
۶۰۸	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی Centrifugal-End Suction Pumps (GPM ۵۰۰) سایز (اینچ) = ۴*۵ فشار کاری ۹۷-۱۷۲ PSI	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	IS۱۰۰-۳۲۰H- ۲۶۰۰	UL	QWZU.Ex۱۶۴۵۹	۲۲۶۵۳۸۱۲	بهسا

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تأیید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone No	شرکت نماینده Representatio
۶۰۹	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی Centrifugal-End Suction Pumps (GPM ۵۰۰) سایز (اینچ) = ۴*۵ فشار کاری ۸۲-۱۴۷ PSI	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	IS۱۰۰-۳۲۰H- ۲۴۰۰	UL	QWZU.Ex۱۶۴۵۹	۲۲۶۵۳۸۱۲	بهسا
۶۱۰	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی Centrifugal-End Suction Pumps (GPM ۷۵۰) سایز (اینچ) = ۴*۵ فشار کاری ۱۱۹-۱۴۷ PSI	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	IS۱۰۰-۳۲۰H- ۲۹۵۰	UL	QWZU.Ex۱۶۴۵۹	۲۲۶۵۳۸۱۲	بهسا
۶۱۱	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی Centrifugal-End Suction Pumps (GPM ۷۵۰) سایز (اینچ) = ۴*۵ فشار کاری ۱۰۴-۱۳۱ PSI	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	IS۱۰۰-۳۲۰H- ۲۸۰۰	UL	QWZU.Ex۱۶۴۵۹	۲۲۶۵۳۸۱۲	بهسا
۶۱۲	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی Centrifugal-End Suction Pumps (GPM ۷۵۰) سایز (اینچ) = ۴*۵ فشار کاری ۸۹-۱۶۶ PSI	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	IS۱۰۰-۳۲۰H- ۲۶۰۰	UL	QWZU.Ex۱۶۴۵۹	۲۲۶۵۳۸۱۲	بهسا
۶۱۳	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی Centrifugal-End Suction Pumps (GPM ۷۵۰) سایز (اینچ) = ۴*۵ فشار کاری ۱۱۳-۱۳۹ PSI	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	IS۸۰-۲۶۰-۲۹۵۰	UL	QWZU.Ex۱۶۴۵۹	۲۲۶۵۳۸۱۲	بهسا

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تأیید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone No	شرکت نماینده Representatio
۶۱۴	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی Centrifugal-End Suction Pumps (GPM ۱۰۰۰) سایز (اینچ) = ۴*۵ فشار کاری ۱۰۴-۱۳۱ PSI	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	IS۸۰-۲۶۰-۲۹۵۰	UL	QWZU.Ex۱۶۴۵۹	۲۲۶۵۳۸۱۲	بهسا
۶۱۵	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی Centrifugal-Horizontal Split Case Pumps (GPM ۳۰۰) سایز (اینچ) = ۳*۵ فشار کاری ۱۱۷-۱۵۹ PSI	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	BSP-۱۲۵-۲۷۰- ۲۹۵۰	UL	QXJY.Ex۱۶۰۸۹	۲۲۶۵۳۸۱۲	بهسا
۶۱۶	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی Centrifugal-Horizontal Split Case Pumps (GPM ۴۰۰) سایز (اینچ) = ۳*۵ فشار کاری ۱۳۴ PSI	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	BFE ۸۰-۲۸۰- ۲۸۰۰	UL	QXJY.Ex۱۶۰۸۹	۲۲۶۵۳۸۱۲	بهسا
۶۱۷	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی Centrifugal-Horizontal Split Case Pumps (GPM ۴۰۰) سایز (اینچ) = ۳*۵ فشار کاری ۱۴۴ PSI	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	BFE ۸۰-۲۸۰- ۲۹۰۰	UL	QXJY.Ex۱۶۰۸۹	۲۲۶۵۳۸۱۲	بهسا

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تأیید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone No	شرکت نماینده Representatio
۶۱۸	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی Centrifugal-Horizontal Split Case Pumps (GPM ۴۰۰) سایز (اینچ) = ۳*۵ فشار کاری ۱۴۹ PSI	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	BFE ۸۰-۲۸۰- ۲۹۵۰	UL	QXJY.Ex1۶۰۸۹	۲۲۶۵۳۸۱۲	بهسا
۶۱۹	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی Centrifugal-Horizontal Split Case Pumps (GPM ۴۰۰) سایز (اینچ) = ۳*۵ فشار کاری ۱۵۴ PSI	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	BFE ۸۰-۲۸۰- ۳۰۰۰	UL	QXJY.Ex1۶۰۸۹	۲۲۶۵۳۸۱۲	بهسا
۶۲۰	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی Centrifugal-Horizontal Split Case Pumps (GPM ۴۰۰) سایز (اینچ) = ۳*۵ فشار کاری ۱۷۵ PSI	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	BFE ۸۰-۲۸۰- ۳۲۰۰	UL	QXJY.Ex1۶۰۸۹	۲۲۶۵۳۸۱۲	بهسا
۶۲۱	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی Centrifugal-Horizontal Split Case Pumps (GPM ۴۰۰) سایز (اینچ) = ۳*۵ فشار کاری ۱۱۵-۱۵۷ PSI	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	BSP-۱۲۵-۲۷۰- ۲۹۵۰	UL	QXJY.Ex1۶۰۸۹	۲۲۶۵۳۸۱۲	بهسا

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تأیید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone No	شرکت نماینده Representatio
۶۲۲	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی Centrifugal-Horizontal Split Case Pumps (GPM ۴۵۰) سایز (اینچ) = ۳*۵ فشار کاری ۱۴۴ PSI	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	BFE ۸۰-۲۸۰- ۲۹۰۰	UL	QXJY.Ex1۶۰۸۹	۲۲۶۵۳۸۱۲	بهسا
۶۲۳	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی Centrifugal-Horizontal Split Case Pumps (GPM ۴۵۰) سایز (اینچ) = ۳*۵ فشار کاری ۱۴۹ PSI	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	BFE ۸۰-۲۸۰- ۲۹۵۰	UL	QXJY.Ex1۶۰۸۹	۲۲۶۵۳۸۱۲	بهسا
۶۲۴	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی Centrifugal-Horizontal Split Case Pumps (GPM ۴۵۰) سایز (اینچ) = ۳*۵ فشار کاری ۱۵۴ PSI	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	BFE ۸۰-۲۸۰- ۳۰۰۰	UL	QXJY.Ex1۶۰۸۹	۲۲۶۵۳۸۱۲	بهسا
۶۲۵	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی Centrifugal-Horizontal Split Case Pumps (GPM ۴۵۰) سایز (اینچ) = ۳*۵ فشار کاری ۱۷۵ PSI	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	BFE ۸۰-۲۸۰- ۳۲۰۰	UL	QXJY.Ex1۶۰۸۹	۲۲۶۵۳۸۱۲	بهسا

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تأیید و قبول سازمان نمی باشد.مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone No	شرکت نماینده Representatio
۶۲۶	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی Centrifugal-Horizontal Split Case Pumps (GPM ۴۵۰) سایز (اینچ) = ۳*۵ فشار کاری ۱۱۴-۱۵۵ PSI	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	BSP-۱۲۵-۲۷۰- ۲۹۵۰	UL	QXJY.Ex۱۶۰۸۹	۲۲۶۵۳۸۱۲	بهسا
۶۲۷	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی Centrifugal-Horizontal Split Case Pumps (GPM ۵۰۰) سایز (اینچ) = ۳*۵ فشار کاری ۱۷۵ PSI	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	BFE ۸۰-۲۸۰- ۳۲۰۰	UL	QXJY.Ex۱۶۰۸۹	۲۲۶۵۳۸۱۲	بهسا
۶۲۸	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی Centrifugal-Horizontal Split Case Pumps (GPM ۵۰۰) سایز (اینچ) = ۳*۵ فشار کاری ۱۱۲-۱۵۴ PSI	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	BSP-۱۲۵-۲۷۰- ۲۹۵۰	UL	QXJY.Ex۱۶۰۸۹	۲۲۶۵۳۸۱۲	بهسا
۶۲۹	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی Centrifugal-Horizontal Split Case Pumps (GPM ۵۰۰) سایز (اینچ) = ۴*۶ فشار کاری ۱۲۹-۲۲۲ PSI	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	BSP-۱۵۰-۳۱۰- ۲۹۵۰	UL	QXJY.Ex۱۶۰۸۹	۲۲۶۵۳۸۱۲	بهسا

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تأیید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone No	شرکت نماینده Representatio
۶۳۰	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی Centrifugal-Horizontal Split Case Pumps (GPM ۷۵۰) سایز (اینچ) = ۴*۶ فشار کاری ۱۲۵-۲۲۳ PSI	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	BSP-۱۵۰-۳۱۰- ۲۹۵۰	UL	QXJY.Ex۱۶۰۸۹	۲۲۶۵۳۸۱۲	بهسا
۶۳۱	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی Centrifugal-Horizontal Split Case Pumps (GPM ۱۰۰۰) سایز (اینچ) = ۴*۶ فشار کاری ۱۱۷-۲۱۸ PSI	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	BSP-۱۵۰-۳۱۰- ۲۹۵۰	UL	QXJY.Ex۱۶۰۸۹	۲۲۶۵۳۸۱۲	بهسا
۶۳۲	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی Centrifugal-Horizontal Split Case Pumps (GPM ۱۰۰۰) سایز (اینچ) = ۵*۸ فشار کاری ۱۵۵-۱۹۴ PSI	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	BSP-۲۰۰-۲۹۰- ۲۹۵۰	UL	QXJY.Ex۱۶۰۸۹	۲۲۶۵۳۸۱۲	بهسا
۶۳۳	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی Centrifugal-Horizontal Split Case Pumps (GPM ۱۲۵۰) سایز (اینچ) = ۵*۸ فشار کاری ۱۴۷-۱۹۱ PSI	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	BSP-۲۰۰-۲۹۰- ۲۹۵۰	UL	QXJY.Ex۱۶۰۸۹	۲۲۶۵۳۸۱۲	بهسا

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تأیید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone No	شرکت نماینده Representatio
۶۳۴	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی Centrifugal-Horizontal Split Case Pumps (GPM ۱۵۰۰) سایز (اینچ) = ۵*۸ فشار کاری ۱۳۸-۱۸۴ PSI	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	BSP-۲۰۰-۲۹۰- ۲۹۵۰	UL	QXJY.Ex۱۶۰۸۹	۲۲۶۵۳۸۱۲	بهسا
۶۳۵	شیلنگ آتشنشانی ۱ اینچ غیر اتوماتیک به همراه قرقره، قابلیت نصب بر روی دیوار و در کابینت	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	LPCB approved BF-MS-۰۰۱		۱۲۲۶A/۰۲	۲۲۶۵۳۸۱۲	بهسا
۶۳۶	شیلنگ آتشنشانی ۱ اینچ اتوماتیک به همراه قرقره، قابلیت نصب بر روی دیوار و در کابینت	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	LPCB approved BF-AS-۰۰۲		۱۲۲۶A/۰۴	۲۲۶۵۳۸۱۲	بهسا
۶۳۷	شیلنگ آتشنشانی ۳/۴ اینچ غیر اتوماتیک به همراه قرقره، قابلیت نصب بر روی دیوار و در کابینت	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	LPCB approved BF-MS-۰۰۳		۱۲۲۶A/۰۱	۲۲۶۵۳۸۱۲	بهسا
۶۳۸	شیلنگ آتشنشانی ۳/۴ اینچ اتوماتیک به همراه قرقره، قابلیت نصب بر روی دیوار و در کابینت	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	LPCB approved BF-AS-۰۰۴		۱۲۲۶A/۰۳	۲۲۶۵۳۸۱۲	بهسا
۶۳۹	سیستم کامل اطفاء گازی FM-۲۰۰ با کلیه تجهیزات	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	BR-HPW-۳۰۰	Kite Mark Approved	KM ۵۹۶۰۹۱	۲۲۶۵۳۸۱۲	بهسا
۶۴۰	فایرباکس تک درب قرار گیری قرقره آتشنشانی، تو کار، تمام استیل نرم Size : ۷۰۰ x ۷۰۰ x ۳۰۰ FIRE HOSE REEL CABINET	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	BF-SRM-MS۱	LPCB	۱۲۲۶A/۰۵	۲۲۶۵۳۸۱۲	بهسا

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تأیید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone No	شرکت نماینده Representatio
۶۴۱	فایرباکس تک درب قرار گیری قرقره آتشنشانی، تو کار، تمام استیل ضد زنگ مات Size : ۷۰۰ x ۷۰۰ x ۳۰۰ FIRE HOSE REEL CABINET	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	BF-SRS-SH۱	LPCB	۱۲۲۶a/۰۵	۲۲۶۵۳۸۱۲	بهسا
۶۴۲	فایرباکس تک درب قرار گیری قرقره آتشنشانی، تو کار، تمام استیل ضد زنگ براق Size : ۷۰۰ x ۷۰۰ x ۳۰۰ FIRE HOSE REEL CABINET	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	BF-SRS-SM۱	LPCB	۱۲۲۶a/۰۵	۲۲۶۵۳۸۱۲	بهسا
۶۴۳	کابینت تک درب قرار گیری قرقره آتشنشانی، تو کار، با جعبه استیل نرم و درب استیل ضد زنگ مات Size : ۷۰۰ x ۷۰۰ x ۳۰۰ FIRE HOSE REEL CABINET	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	BF-SRM-SH۱	LPCB	۱۲۲۶a/۰۵	۲۲۶۵۳۸۱۲	بهسا
۶۴۴	فایرباکس تک درب قرار گیری قرقره آتشنشانی، تو کار، با جعبه استیل نرم و درب استیل ضد زنگ براق Size : ۷۰۰ x ۷۰۰ x ۳۰۰ FIRE HOSE REEL CABINET	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	BF-SRM-SM۱	LPCB	۱۲۲۶a/۰۵	۲۲۶۵۳۸۱۲	بهسا
۶۴۵	فایرباکس تک درب قرار گیری قرقره آتشنشانی، رو کار، تمام استیل نرم Size : ۷۰۰ x ۷۰۰ x ۳۰۰ FIRE HOSE REEL CABINET	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	BF-SSM-MS۱	LPCB	۱۲۲۶a/۰۵	۲۲۶۵۳۸۱۲	بهسا

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تأیید و قبول سازمان نمی باشد.مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone No	شرکت نماینده Representatio
۶۴۶	فایرباکس تک درب قرار گیری قرقره آتشنشانی، رو کار، تمام استیل ضد زنگ مات Size : ۷۰۰ x ۷۰۰ x ۳۰۰ FIRE HOSE REEL CABINET	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	BF-SSS-SH1	LPCB	۱۲۲۶a/۰۵	۲۲۶۵۳۸۱۲	بهسا
۶۴۷	فایرباکس تک درب قرار گیری قرقره آتشنشانی، رو کار، تمام استیل ضد زنگ براق Size : ۷۰۰ x ۷۰۰ x ۳۰۰ FIRE HOSE REEL CABINET	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	BF-SSS-SM1	LPCB	۱۲۲۶a/۰۵	۲۲۶۵۳۸۱۲	بهسا
۶۴۸	فایرباکس تک درب قرار گیری قرقره آتشنشانی، تو کار، تمام استیل نرم Size : ۸۰۰ x ۸۰۰ x ۳۰۰ FIRE HOSE REEL CABINET	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	BF-SRM-MS2	LPCB	۱۲۲۶a/۰۵	۲۲۶۵۳۸۱۲	بهسا
۶۴۹	فایرباکس تک درب قرار گیری قرقره آتشنشانی، تو کار، تمام استیل ضد زنگ مات Size : ۸۰۰ x ۸۰۰ x ۳۰۰ FIRE HOSE REEL CABINET	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	BF-SRS-SH2	LPCB	۱۲۲۶a/۰۵	۲۲۶۵۳۸۱۲	بهسا
۶۵۰	فایرباکس تک درب قرار گیری قرقره آتشنشانی، تو کار، تمام استیل ضد زنگ براق Size : ۸۰۰ x ۸۰۰ x ۳۰۰ FIRE HOSE REEL CABINET	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	BF-SRS-SM2	LPCB	۱۲۲۶a/۰۵	۲۲۶۵۳۸۱۲	بهسا
۶۵۱	فایرباکس تک درب قرار گیری قرقره آتشنشانی، تو کار، با جعبه استیل نرم و درب استیل ضد زنگ مات Size : ۸۰۰ x ۸۰۰ x ۳۰۰ FIRE HOSE REEL CABINET	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	BF-SRM-SH2	LPCB	۱۲۲۶a/۰۵	۲۲۶۵۳۸۱۲	بهسا

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تأیید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone No	شرکت نماینده Representatio
۶۵۲	فایرباکس تک درب قرار گیری قرقره آشنشانی، تو کار، با جعبه استیل نرم و درب استیل ضد زنگ براق Size : ۸۰۰ x ۸۰۰ x ۳۰۰ FIRE HOSE REEL CABINET	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	BF-SRM-SM۲	LPCB	۱۲۲۶a/۰۵	۲۲۶۵۳۸۱۲	بهسا
۶۵۳	فایرباکس تک درب قرار گیری قرقره آشنشانی، رو کار، تمام استیل نرم Size : ۸۰۰ x ۸۰۰ x ۳۰۰ FIRE HOSE REEL CABINET	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	BF-SSM-MS۲	LPCB	۱۲۲۶a/۰۵	۲۲۶۵۳۸۱۲	بهسا
۶۵۴	فایرباکس تک درب قرار گیری قرقره آشنشانی، رو کار، تمام استیل ضد زنگ مات Size : ۸۰۰ x ۸۰۰ x ۳۰۰ FIRE HOSE REEL CABINET	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	BF-SSS-SH۲	LPCB	۱۲۲۶a/۰۵	۲۲۶۵۳۸۱۲	بهسا
۶۵۵	فایرباکس تک درب قرار گیری قرقره آشنشانی، رو کار، تمام استیل ضد زنگ براق Size : ۸۰۰ x ۸۰۰ x ۳۰۰ FIRE HOSE REEL CABINET	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	BF-SSS-SM۲	LPCB	۱۲۲۶a/۰۵	۲۲۶۵۳۸۱۲	بهسا
۶۵۶	فایرباکس تک درب قرار گیری قرقره آشنشانی، ایستاده، تمام استیل نرم Size : ۷۰۰ x ۷۰۰ x ۳۰۰ FIRE HOSE REEL CABINET	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	BF-SFM-MS۱	LPCB	۱۲۲۶a/۰۵	۲۲۶۵۳۸۱۲	بهسا
۶۵۷	فایرباکس تک درب قرار گیری قرقره آشنشانی، ایستاده، تمام استیل ضد زنگ مات Size : ۷۰۰ x ۷۰۰ x ۳۰۰ FIRE HOSE REEL CABINET	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	BF-SFS-SH۱	LPCB	۱۲۲۶a/۰۵	۲۲۶۵۳۸۱۲	بهسا

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تأیید و قبول سازمان نمی باشد.مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone No	شرکت نماینده Representatio
۶۵۸	فایرباکس تک درب قرار گیری قرقره آتشنشانی، ایستاده، تمام استیل ضد زنگ براق Size : ۷۰۰ x ۷۰۰ x ۳۰۰ FIRE HOSE REEL CABINET	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	BF-SFS-SM۱	LPCB	۱۲۲۶a/۰۵	۲۲۶۵۳۸۱۲	بهسا
۶۵۹	فایرباکس تک درب قرار گیری قرقره آتشنشانی، ایستاده، تمام استیل نرم Size : ۸۰۰ x ۸۰۰ x ۳۰۰ FIRE HOSE REEL CABINET	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	BF-SFM-MS۲	LPCB	۱۲۲۶a/۰۵	۲۲۶۵۳۸۱۲	بهسا
۶۶۰	فایرباکس تک درب قرار گیری قرقره آتشنشانی، ایستاده، تمام استیل ضد زنگ مات Size : ۸۰۰ x ۸۰۰ x ۳۰۰ FIRE HOSE REEL CABINET	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	BF-SFS-SH۲	LPCB	۱۲۲۶a/۰۵	۲۲۶۵۳۸۱۲	بهسا
۶۶۱	فایرباکس تک درب قرار گیری قرقره آتشنشانی، ایستاده، تمام استیل ضد زنگ براق Size : ۸۰۰ x ۸۰۰ x ۳۰۰ FIRE HOSE REEL CABINET	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	BF-SFS-SM۲	LPCB	۱۲۲۶a/۰۵	۲۲۶۵۳۸۱۲	بهسا
۶۶۲	فایرباکس دو درب قرار گیری قرقره آتشنشانی، تو کار، تمام استیل نرم Size : ۱۴۰۰ x ۷۰۰ x ۳۰۰ FIRE HOSE REEL CABINET	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	BF-DRM-MS۱	LPCB	۱۲۲۶a/۰۶	۲۲۶۵۳۸۱۲	بهسا
۶۶۳	فایرباکس دو درب قرار گیری قرقره آتشنشانی، تو کار، تمام استیل ضد زنگ مات Size : ۱۴۰۰ x ۷۰۰ x ۳۰۰ FIRE HOSE REEL CABINET	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	BF-DRS-SH۱	LPCB	۱۲۲۶a/۰۶	۲۲۶۵۳۸۱۲	بهسا

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تأیید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone No	شرکت نماینده Representatio
۶۶۴	فایرباکس دو درب قرار گیری قرقره آتشنشانی، تو کار، تمام استیل ضد زنگ براق Size : ۱۴۰۰ x ۷۰۰ x ۳۰۰ FIRE HOSE REEL CABINET	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	BF-DRS-SM۱	LPCB	۱۲۲۶a/۰۶	۲۲۶۵۳۸۱۲	بهسا
۶۶۵	فایرباکس دو درب قرار گیری قرقره آتشنشانی، تو کار، با جعبه استیل نرم و درب استیل ضد زنگ مات Size : ۱۴۰۰ x ۷۰۰ x ۳۰۰ FIRE HOSE REEL CABINET	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	BF-DRM-SH۱	LPCB	۱۲۲۶a/۰۶	۲۲۶۵۳۸۱۲	بهسا
۶۶۶	فایرباکس دو درب قرار گیری قرقره آتشنشانی، تو کار، با جعبه استیل نرم و درب استیل ضد زنگ براق Size : ۱۴۰۰ x ۷۰۰ x ۳۰۰ FIRE HOSE REEL CABINET	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	BF-DRM-SM۱	LPCB	۱۲۲۶a/۰۶	۲۲۶۵۳۸۱۲	بهسا
۶۶۷	فایرباکس دو درب قرار گیری قرقره آتشنشانی، رو کار، تمام استیل نرم Size : ۱۴۰۰ x ۷۰۰ x ۳۰۰ FIRE HOSE REEL CABINET	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	BF-DSM-MS۱	LPCB	۱۲۲۶a/۰۶	۲۲۶۵۳۸۱۲	بهسا
۶۶۸	فایرباکس دو درب قرار گیری قرقره آتشنشانی، رو کار، تمام استیل ضد زنگ مات Size : ۱۴۰۰ x ۷۰۰ x ۳۰۰ FIRE HOSE REEL CABINET	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	BF-DSS-SH۱	LPCB	۱۲۲۶a/۰۶	۲۲۶۵۳۸۱۲	بهسا

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تأیید و قبول سازمان نمی باشد.مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone No	شرکت نماینده Representatio
۶۶۹	فایرباکس دو درب قرار گیری فرقه آتشنشانی، رو کار، تمام استیل ضد زنگ براق Size : ۱۴۰۰ x ۷۰۰ x ۳۰۰ FIRE HOSE REEL CABINET	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	BF-DSS-SM ^۱	LPCB	۱۲۲۶a/۰۶	۲۲۶۵۳۸۱۲	بهسا
۶۷۰	فایرباکس دو درب قرار گیری فرقه آتشنشانی، تو کار، تمام استیل نرم Size : ۱۶۰۰ x ۸۰۰ x ۳۰۰ FIRE HOSE REEL CABINET	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	BF-DRM-MS ^۲	LPCB	۱۲۲۶a/۰۶	۲۲۶۵۳۸۱۲	بهسا
۶۷۱	فایرباکس دو درب قرار گیری فرقه آتشنشانی، تو کار، تمام استیل ضد زنگ مات Size : ۱۶۰۰ x ۸۰۰ x ۳۰۰ FIRE HOSE REEL CABINET	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	BF-DRS-SH ^۲	LPCB	۱۲۲۶a/۰۶	۲۲۶۵۳۸۱۲	بهسا
۶۷۲	فایرباکس دو درب قرار گیری فرقه آتشنشانی، تو کار، تمام استیل ضد زنگ براق Size : ۱۶۰۰ x ۸۰۰ x ۳۰۰ FIRE HOSE REEL CABINET	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	BF-DRS-SM ^۲	LPCB	۱۲۲۶a/۰۶	۲۲۶۵۳۸۱۲	بهسا
۶۷۳	فایرباکس دو درب قرار گیری فرقه آتشنشانی، تو کار، با جعبه استیل نرم و درب استیل ضد زنگ مات Size : ۱۶۰۰ x ۸۰۰ x ۳۰۰ FIRE HOSE REEL CABINET	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	BF-DRM-SH ^۲	LPCB	۱۲۲۶a/۰۶	۲۲۶۵۳۸۱۲	بهسا

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تأیید و قبول سازمان نمی باشد.مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone No	شرکت نماینده Representatio
۶۷۴	فایرباکس دو درب قرار گیری قرقره آتشنشانی، تو کار، با جعبه استیل نرم و درب استیل ضد زنگ براق Size : ۱۶۰۰ x ۸۰۰ x ۳۰۰ FIRE HOSE REEL CABINET	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	BF-DRM-SM۲	LPCB	۱۲۲۶a/۰۶	۲۲۶۵۳۸۱۲	بهسا
۶۷۵	فایرباکس دو درب قرار گیری قرقره آتشنشانی، رو کار، تمام استیل نرم Size : ۱۶۰۰ x ۸۰۰ x ۳۰۰ FIRE HOSE REEL CABINET	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	BF-DSM-MS۲	LPCB	۱۲۲۶a/۰۶	۲۲۶۵۳۸۱۲	بهسا
۶۷۶	فایرباکس دو درب قرار گیری قرقره آتشنشانی، رو کار، تمام استیل ضد زنگ مات Size : ۱۶۰۰ x ۸۰۰ x ۳۰۰ FIRE HOSE REEL CABINET	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	BF-DSS-SH۲	LPCB	۱۲۲۶a/۰۶	۲۲۶۵۳۸۱۲	بهسا
۶۷۷	فایرباکس دو درب قرار گیری قرقره آتشنشانی، رو کار، تمام استیل ضد زنگ براق Size : ۱۶۰۰ x ۸۰۰ x ۳۰۰ FIRE HOSE REEL CABINET	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	BF-DSS-SM۲	LPCB	۱۲۲۶a/۰۶	۲۲۶۵۳۸۱۲	بهسا
۶۷۸	فایرباکس تک درب قرار گیری قرقره آتشنشانی، ایستاده، تمام استیل نرم Size : ۱۴۰۰ x ۷۰۰ x ۳۰۰ FIRE HOSE REEL CABINET	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	BF-DFM-MS۱	LPCB	۱۲۲۶a/۰۶	۲۲۶۵۳۸۱۲	بهسا
۶۷۹	فایرباکس تک درب قرار گیری قرقره آتشنشانی، ایستاده، تمام استیل ضد زنگ مات Size : ۱۴۰۰ x ۷۰۰ x ۳۰۰ FIRE HOSE REEL CABINET	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	BF-DFS-SH۱	LPCB	۱۲۲۶a/۰۶	۲۲۶۵۳۸۱۲	بهسا

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تأیید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone No	شرکت نماینده Representatio
۶۸۰	فایرباکس تک درب قرار گیری قرقره آتشنشانی، ایستاده، تمام استیل ضد زنگ براق Size : ۱۴۰۰ x ۷۰۰ x ۳۰۰ FIRE HOSE REEL CABINET	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	BF-DFS-SM ^۱	LPCB	۱۲۲۶a/۰۶	۲۲۶۵۳۸۱۲	بهسا
۶۸۱	فایرباکس تک درب قرار گیری قرقره آتشنشانی، ایستاده، تمام استیل نرم Size : ۱۶۰۰ x ۸۰۰ x ۳۰۰ FIRE HOSE REEL CABINET	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	BF-DFM-MS ^۲	LPCB	۱۲۲۶a/۰۶	۲۲۶۵۳۸۱۲	بهسا
۶۸۲	فایرباکس تک درب قرار گیری قرقره آتشنشانی، ایستاده، تمام استیل ضد زنگ مات Size : ۱۶۰۰ x ۸۰۰ x ۳۰۰ FIRE HOSE REEL CABINET	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	BF-DFS-SH ^۲	LPCB	۱۲۲۶a/۰۶	۲۲۶۵۳۸۱۲	بهسا
۶۸۳	فایرباکس تک درب قرار گیری قرقره آتشنشانی، ایستاده، تمام استیل ضد زنگ براق Size : ۱۶۰۰ x ۸۰۰ x ۳۰۰ FIRE HOSE REEL CABINET	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	BF-DFS-SM ^۲	LPCB	۱۲۲۶a/۰۶	۲۲۶۵۳۸۱۲	بهسا
۶۸۴	شیر ایستگاه اسپرینکلر (Wet Alarm Valve) ۳"، ۴"، ۶"، ۸"	AYVAZ	ترکیه	AIAV	UL/FM	VPLX.EX۱۶۳۶۷	۸۸۵۱۶۳۲۷	ساختار انرژی ژرف
۶۸۵	اسپرینکلر پایین زن Standard Response K _{۵.۶} ۷۹°C, ۵۷°C, ۶۸°C, ۹۳°C	AYVAZ	ترکیه	AZ۰۰۵	UL	VNIV.EX۱۶۰۹۷	۸۸۵۱۶۳۲۷	ساختار انرژی ژرف

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تأیید و قبول سازمان نمی باشد.مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone No	شرکت نماینده Representatio
۶۸۶	اسپرینکلر پایین زن Quick Response K۵.۶ ۷۹°C, ۵۷°C, ۶۸°C, ۹۳°C	AYVAZ	ترکیه	AZ.۰۰۶	UL	VNIV.EX۱۶۰۹۷	۸۸۵۱۶۳۲۷	ساختار انرژی ژرف
۶۸۷	اسپرینکلر بالا زن Standard Response K۵.۶ ۷۹°C, ۵۷°C, ۶۸°C, ۹۳°C	AYVAZ	ترکیه	AZ.۰۰۳	UL	VNIV.EX۱۶۰۹۷	۸۸۵۱۶۳۲۷	ساختار انرژی ژرف
۶۸۸	اسپرینکلر بالا زن Quick Response K۵.۶ ۷۹°C, ۵۷°C, ۶۸°C, ۹۳°C	AYVAZ	ترکیه	AZ.۰۰۴	UL	VNIV.EX۱۶۰۹۷	۸۸۵۱۶۳۲۷	ساختار انرژی ژرف
۶۸۹	اسپرینکلر دیواری Standard Response K۵.۶ ۷۹°C, ۵۷°C, ۶۸°C, ۹۳°C	AYVAZ	ترکیه	AYVAZ AZ .۰۱	UL	VNIV.EX۱۶۰۹۷	۸۸۵۱۶۳۲۷	ساختار انرژی ژرف
۶۹۰	اسپرینکلر دیواری Quick Response K۵.۶ ۷۹°C, ۵۷°C, ۶۸°C, ۹۳°C	AYVAZ	ترکیه	AYVAZ AZ .۰۲	UL	VNIV.EX۱۶۰۹۷	۸۸۵۱۶۳۲۷	ساختار انرژی ژرف
۶۹۱	اسپرینکلر پایین زن مخفی Quick Response K۵.۶ ۷۹°C, ۵۷°C, ۶۸°C, ۹۳°C	AYVAZ	ترکیه	AYVAZ AZ .۰۸	UL	VNIV.EX۱۶۰۹۷	۸۸۵۱۶۳۲۷	ساختار انرژی ژرف

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تأیید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone No	شرکت نماینده Representatio
۶۹۲	اسپرینکلر پایین زن مخفی Standard Response K۵.۶ ۷۹°C, ۵۷°C, ۶۸°C, ۹۳°C	AYVAZ	ترکیه	AYVAZ AZ ۰۰۷	UL	VNIV.EX۱۶۰۹۷	۸۸۵۱۶۳۲۷	ساختار انرژی ژرف
۶۹۳	شیر تست و تخلیه سیستم اسپرینکلر Test & Drain Valve ۲, ۱-۱/۲, ۱-۱/۴, ۱	AYVAZ	ترکیه	ATDV	UL/FM	VEHZ.EX۲۶۷۰۱	۸۸۵۱۶۳۲۷	ساختار انرژی ژرف
۶۹۴	شیر پروانه ای Pressure Rating : ۳۰۰ اتصال Groove ۲, ۲.۵, ۳, ۴, ۵, ۶, ۸, ۱۰, ۱۲	AYVAZ	ترکیه	ABVG۳۰۰	UL	HLXS.EX۲۶۷۴۶	۸۸۵۱۶۳۲۷	ساختار انرژی ژرف
۶۹۵	شیر پروانه ای اتصال Wafer Pressure Rating : ۳۰۰ psi ۲, ۲.۵, ۳, ۴, ۵, ۶, ۸	AYVAZ	ترکیه	ABVW۳۰۰	UL	HLXS.EX۲۶۷۴۶	۸۸۵۱۶۳۲۷	ساختار انرژی ژرف
۶۹۶	شیر پروانه ای اتصال Wafer Pressure Rating : ۲۵۰ psi ۲, ۲.۵, ۳, ۴, ۵, ۶, ۸, ۱۲, ۱۰	AYVAZ	ترکیه	ABVW۲۵۰	UL	HLXS.EX۲۶۷۴۶	۸۸۵۱۶۳۲۷	ساختار انرژی ژرف
۶۹۷	شیر پروانه ای اتصال Lug Pressure Rating : ۳۰۰ psi ۲, ۲.۵, ۳, ۴, ۵, ۶, ۸, ۱۲, ۱۰	AYVAZ	ترکیه	ABVL۳۰۰	UL	HLXS.EX۲۶۷۴۶	۸۸۵۱۶۳۲۷	ساختار انرژی ژرف

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تأیید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone No	شرکت نماینده Representatio
۶۹۸	شیر پروانه ای اتصال Lug Pressure Rating : ۲۵۰ psi ۲,۲.۵,۳,۴,۵,۶,۸, ۱۲, ۱۰	AYVAZ	ترکیه	ABVL۲۵۰	UL	HLXS.EX۲۶۷۴۶	۸۸۵۱۶۳۲۷	ساختار انرژی ژرف
۶۹۹	اسپرینکلر سایز ۱/۲ اینچ ، بالازن (Upright) ، با ضریب پاشش ۵/۶ ، دمای عملکرد ۵۷ یا ۶۸ یا ۷۹ یا ۹۳ یا ۱۴۱ درجه سانتیگراد ، از نوع Standard Responce یا Quick Responce ، با رویه برنز ، کروم یا سفید ، مدل Neptune	Rolland	فرانسه	Neptune	FM & LPCB	۲۹۵a/۰۱ & ۲۹۵a/۰۲ for LPCB + ۳۰۳۶۱۴۹ for FM	۲۲۸۹۴۵۲۵	مُدامکار
۷۰۰	اسپرینکلر سایز ۱/۲ اینچ ، پائین زن (Pendent) ، با ضریب پاشش ۵/۶ ، دمای عملکرد ۵۷ یا ۶۸ یا ۷۹ یا ۹۳ یا ۱۴۱ درجه سانتیگراد ، از نوع Standard Responce یا Quick Responce ، با رویه برنز ، کروم یا سفید ، مدل Neptune	Rolland	فرانسه	Neptune	FM & LPCB	۲۹۵a/۰۱ & ۲۹۵a/۰۲ for LPCB + ۳۰۳۶۱۴۹ for FM	۲۲۸۹۴۵۲۵	مُدامکار
۷۰۱	اسپرینکلر سایز ۱/۲ اینچ ، بالازن (Upright) ، با ضریب پاشش ۸ ، دمای عملکرد ۵۷ یا ۶۸ یا ۷۹ یا ۹۳ یا ۱۴۱ درجه سانتیگراد ، از نوع Standard Responce یا Quick Responce ، با رویه برنز ، کروم یا سفید ، مدل Neptune	Rolland	فرانسه	Neptune	FM & LPCB	۲۹۵a/۰۱ & ۲۹۵a/۰۲ for LPCB + ۳۰۳۶۱۴۹ for FM	۲۲۸۹۴۵۲۵	مُدامکار

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تأیید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone No	شرکت نماینده Representatio
۷۰۲	اسپرینکلر سایز ۱/۲ اینچ ، پائین زن (Pendent) ، با ضریب پاشش ۸ ، دمای عملکرد ۵۷ یا ۶۸ یا ۷۹ یا ۹۳ یا Standard Responce درجه سانتیگراد ، از نوع Quick Responce یا Neptune مدل ، با رویه برنز ، کروم یا سفید ،	Rolland	فرانسه	Neptune	FM & LPCB	۲۹۵a/۰۱ & ۲۹۵a/۰۲ for LPCB + FM ۳۰۳۶۱۴۹	۲۲۸۹۴۵۲۵	مُدامکار
۷۰۳	اسپرینکلر سایز ۳/۴ اینچ ، بالا زن (Upright) ، با ضریب پاشش ۸ ، دمای عملکرد ۵۷ یا ۶۸ یا ۷۹ یا ۹۳ یا Standard Responce درجه سانتیگراد ، از نوع Quick Responce یا Neptune مدل ، با رویه برنز ، کروم یا سفید ،	Rolland	فرانسه	Neptune	FM	۳۰۳۶۱۴۹	۲۲۸۹۴۵۲۵	مُدامکار
۷۰۴	اسپرینکلر سایز ۳/۴ اینچ ، پائین زن (Pendent) ، با ضریب پاشش ۸ ، دمای عملکرد ۵۷ یا ۶۸ یا ۷۹ یا ۹۳ یا Standard Responce درجه سانتیگراد ، از نوع Quick Responce یا Neptune مدل ، با رویه برنز ، کروم یا سفید ،	Rolland	فرانسه	Neptune	FM	۳۰۳۶۱۴۹	۲۲۸۹۴۵۲۵	مُدامکار
۷۰۵	سیستم کنترل تر اسپرینکلر در سایزهای ۳ ، ۴ ، ۶ و ۸ اینچ (Wet Alarm Valve) با متعلقات	Rolland	فرانسه	Model B & D & E	FM LPCB	۲۹۵b/۰۱ & ۲۹۵b/۰۲ & ۲۹۵b/۰۳ for LPCB + FM	۲۲۸۹۴۵۲۵	مُدامکار
۷۰۶	سیستم کنترل خشک اسپرینکلر در سایزهای ۳ ، ۴ ، ۶ و ۸ اینچ (Dry Pipe Valve) با متعلقات	Rolland	فرانسه	Model A & B & E	FM LPCB	۲۹۵b/۰۴ & ۲۹۵b/۰۵ & ۲۹۵b/۰۶ for LPCB + FM	۲۲۸۹۴۵۲۵	مُدامکار
۷۰۷	زنگ مکانیکی (Water Motor Alarm Gong)	Rolland	فرانسه	E	LPCB	۲۹۵d/۰۱	۲۲۸۹۴۵۲۵	مُدامکار

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تأیید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone No	شرکت نماینده Representatio
۷۰۸	شتابدهنده برای سیستم اسپرینکلر خشک (Accelerator)	Rolland	فرانسه	۱	LPCB	۲۹۵C/۰۱	۲۲۸۹۴۵۲۵	مدامکار
۷۰۹	اسپرینکلر پایین زن واکنش استاندارد و واکنش سریع K-Factor=۵.۶ سایز ۱/۲" درجه حرارت ۶۸ °C و ۷۹C	NEW AGE	هند	NI۰۵۲	UL	VNIV.EX۲۶۹۸۶	021-57854	همیار انرژی
۷۱۰	اسپرینکلر دیواری افقی واکنش استاندارد و واکنش سریع K-Factor=۵.۶ سایز ۱/۲" درجه حرارت ۶۸ °C و ۷۹C	NEW AGE	هند	NI۰۱۲	UL	VNIV.EX۲۶۹۸۶	021-57854	همیار انرژی
۷۱۱	اسپرینکلر مخفی پایین زن واکنش استاندارد و واکنش سریع K-Factor=۵.۶ سایز ۱/۲" درجه حرارت ۶۸ °C و ۷۹C	NEW AGE	هند	NI۰۷۲	UL	VNIV.EX۲۶۹۸۶	021-57854	همیار انرژی
۷۱۲	اسپرینکلر بالا زن واکنش استاندارد و واکنش سریع K- Factor=۵.۶ سایز ۲/۱" درجه حرارت ۶۸ °C و ۷۹C	NEW AGE	هند	NI۰۶۲	UL	VNIV.EX۲۶۹۸۶	021-57854	همیار انرژی
۷۱۳	شلنگ انعطاف پذیر اسپرینکلر - سایز ۱ به ۱/۲ و ۳/۴ (اینچ) بیشترین فشار کاری ۲۰۰ (psi) در طول های : ۷۰۰، ۱۰۰۰، ۱۲۰۰، ۱۵۰۰، ۱۸۰۰ (میلی متر)	NEW AGE	هند	NI##	UL	EX15802	021-57854	همیار انرژی
۷۱۴	شیر کنترل تر سیستم اسپرینکلر به همراه هشداردهنده مکانیکی و الکتریکی - سایز ۴ و ۶ اینچ - فشار کاری ۱۲ بار و فشار تست ۲۵ بار اتصال flange & grooved, flange-flange Wet alarm valve	NEW AGE	هند	NI-VPLX	UL	EX15808	021-57854	همیار انرژی

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تأیید و قبول سازمان نمی باشد.مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone No	شرکت نماینده Representatio
۷۱۵	شیر پروانه ای با نشانگر وضعیت شیر در سایزهای "۲،"۳،"۴،"۵،"۶،"۸،"۱۰،"۱۲" فشار کاری ۳۰۰psi و حداکثر فشار ۶۰۰psi نوع بدنه: wafer	NEW AGE	هند	NIBOW300	UL	EX16188	021-57854	همیار انرژی
۷۱۶	شیر پروانه ای با نشانگر وضعیت شیر در سایزهای "۲،"۳،"۴،"۵،"۶،"۸،"۱۰،"۱۲" فشار کاری ۳۰۰psi و حداکثر فشار ۶۰۰psi نوع بدنه: grooved	NEW AGE	هند	NIBOG300	UL	EX16188	021-57854	همیار انرژی
۷۱۷	شیر دروازه ای با اتصال دو سر فلنج در سایزهای "۲،"۲.۵،"۳،"۴،"۵،"۶،"۸،"۱۰،"۱۲" فشار کاری ۳۰۰psi OS & Y Gate valve	NEW AGE	هند	NP-OSY	UL	EX26905	021-57854	همیار انرژی
۷۱۸	شیر دروازه ای با اتصال دو سر فلنج در سایزهای "۲.۵،"۳،"۴،"۵،"۶،"۸،"۱۰،"۱۲" فشار کاری ۳۰۰psi NRS Gate valve	NEW AGE	هند	NP-NRS	UL	EX26905	021-57854	همیار انرژی
۷۱۹	شیر شیلنگی با انتهای نر و مادگی در سایزهای "۱.۵" و "۲.۵" فشار کاری ۳۰۰psi Fire Hose Valve	NEW AGE	هند	NI-38A/63A	UL	EX15809	021-57854	همیار انرژی

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تأیید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone No	شرکت نماینده Representatio
۷۲۰	اسپرینکلر - پایین زن - واکنش سریع و استاندارد - سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکرد ۵۷ و ۹۳ درجه سانتی گراد ضریب پاشش K=۵.۶ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi K-Factor=۵.۶	NEW AGE	هند	NI##	UL	EX15242	021-57854	همیار انرژی
۷۲۱	نازل اسپری پرتابل اطفاء حریق Size : ۱,۱/۲" Max inlet pressure: ۱۷۵ psig GPM ۳۰, ۵۹, ۹۳, ۱۲۵	NEW AGE	هند	Superfire Junior	UL	EX15879	021-57854	همیار انرژی
۷۲۲	شیلنگ آتش نشانی دارای پوشش، جهت استفاده صنعتی و شهری سایزهای : " ۱/۲ ، " ۳/۴ ، " ۲ ، " ۱/۲ و ۳"	NEW AGE	هند	FH-PY-38 to 76	UL	EX16185	021-57854	همیار انرژی
۷۲۳	شیر یکطرفه اتصال فلنج فشار کاری : PN ۱۰/۱۶ دمای کاری : صفر تا ۸۰ C° در سایزهای ۲" ، ۲.۵" ، ۳" ، ۴" ، ۶" ، ۸" ، ۱۰" ، ۱۲"	NEW AGE	هند	NPSCV F	FM	0003061560	021-57854	همیار انرژی
۷۲۴	شیر هیدرانت خشک آتش نشانی سایز : ۶" Nominal Pressure C: ۲۵۰ PSI	NEW AGE	هند	NP-1510 NP-1511	FM	0003059137	021-57854	همیار انرژی
۷۲۵	شیر ایستگاهی عمودی با نشانگر Indicator Posts Valves در سایزهای ۲.۵" ، ۳" ، ۴" ، ۵" ، ۶" بیشترین فشار کاری : ۳۰۰ Psi	NEW AGE	هند	NP-VIP	FM	0003059137	021-57854	همیار انرژی

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تأیید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone No	شرکت نماینده Representatio
۷۲۶	شیر (Deluge Valve) جهت شبکه سیلابی در سایزهای ۳، ۴، ۶ و ۸ اینچ با متعلقات کامل	Fire guard	انگلیس	A , H , C , D , N	UL	VLFT.EX۱۵۱۴۲	۸۸۹۴۸۳۳۲	پارس آژیبراک
۷۲۷	اسپرینکلر بالازن استاندارد (Standard Upright) ، سایز ۲/۱ " با K=۸۰ و درجه حرارت C°۵۷/۶۸/۷۹/۹۳	Fire guard	انگلیس	FA۰۰۳U	UL	VNIV.EX۱۵۱۴۱	۸۸۹۴۸۳۳۲	پارس آژیبراک
۷۲۸	اسپرینکلر بالازن واکنش سریع (QR. Upright) ، سایز ۲/۱ " با K=۸۰ و درجه حرارت C°۵۷/۶۸/۷۹/۹۳	Fire guard	انگلیس	FA۰۰۴U	UL	VNIV.EX۱۵۱۴۱	۸۸۹۴۸۳۳۲	پارس آژیبراک
۷۲۹	اسپرینکلر پایین زن استاندارد (Standard Pendent) ، سایز ۲/۱ " با K=۸۰ و درجه حرارت C°۵۷/۶۸/۷۹/۹۳	Fire guard	انگلیس	FA۰۰۵P	UL	VNIV.EX۱۵۱۴۱	۸۸۹۴۸۳۳۲	پارس آژیبراک
۷۳۰	اسپرینکلر پایین زن واکنش سریع (QR. Pendent) ، سایز ۲/۱ " با K=۸۰ و درجه حرارت C°۵۷/۶۸/۷۹/۹۳	Fire guard	انگلیس	FA۰۰۶P	UL	VNIV.EX۱۵۱۴۱	۸۸۹۴۸۳۳۲	پارس آژیبراک
۷۳۱	اسپرینکلر دیواری استاندارد (Standard Sidewall) ، سایز ۲/۱ " با K=۸۰ و درجه حرارت C°۵۷/۶۸/۷۹/۹۳	Fire guard	انگلیس	FA۰۰۱H	UL	VNIV.EX۱۵۱۴۱	۸۸۹۴۸۳۳۲	پارس آژیبراک
۷۳۲	اسپرینکلر دیواری واکنش سریع (QR. Sidewall) ، سایز ۲/۱ " با K=۸۰ و درجه حرارت C°۵۷/۶۸/۷۹/۹۳	Fire guard	انگلیس	FA۰۰۲H	UL	VNIV.EX۱۵۱۴۱	۸۸۹۴۸۳۳۲	پارس آژیبراک
۷۳۳	شیر Check Alarm Valve جهت شبکه اسپرینکلر به همراه Trim , Retard Chamber , Water Motor Alarm در سایزهای ۳، ۴، ۶ و ۸ اینچ	Fire guard	انگلیس	A , H	UL	VPLX.EX۱۵۱۴۳	۸۸۹۴۸۳۳۲	پارس آژیبراک

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تأیید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone No	شرکت نماینده Representatio
۷۳۴	شلنگ آتش نشانی به طول های ۱۵ ، ۲۰ و ۳۰ متر در سایزهای ۱ ۲/۱ و ۲ ۲/۱ اینچ	Fire guard	انگلیس	FGH۱۰۷ , FGH۱۰۸	UL	MZQE.EX۲۶۷۱۴	۸۸۹۴۸۳۳۲	پارس آژیبراک
۷۳۵	نازل پاشش کف در مخازن (Foam Chamber) در سایزهای ۲ ۲/۱ ، ۳ ، ۴ اینچ	Fire guard	انگلیس	FCA ۶۵, FCA- ۶۵	UL	GFUT.EX۲۶۶۸۳	۸۸۹۴۸۳۳۲	پارس آژیبراک
۷۳۶	شیر هیدرانت خشک آتش نشانی (Dry Barrel) با ورودی ۴ و ۶ اینچ و یک خروجی ۴ اینچ و دو عدد خروجی ۲ ۲/۱ اینچ در فشار تست ۲۴ بار و فشار کاری ۱۶ بار	Fire guard	انگلیس	FG-DH۸۲,۸۳	UL	HBOR.EX۲۶۵۱۱	۸۸۹۴۸۳۳۲	پارس آژیبراک
۷۳۷	شیر هیدرانت تر آتش نشانی (Wet Barrel) با ورودی ۶ اینچ و دو عدد خروجی ۲ ۲/۱ اینچ در فشار تست ۲۰ بار و فشار کاری ۱۰ بار	Fire guard	انگلیس	FG-WH۱۰۰,۱۰۱	UL	HBOR.EX۲۶۵۱۱	۸۸۹۴۸۳۳۲	پارس آژیبراک
۷۳۸	نازل های اسپری کننده آب (Medium Velocity) در سایزهای ۲/۱ و ۴/۳ اینچ با K فاکتورهای ۱۸ ، ۲۲ ، ۳۰ ، ۳۵ ، ۴۱ ، ۵۱ ، ۶۴ ، ۷۹ ، ۹۱ ، ۱۰۲ با ماکزیمم فشار کاری ۱۲ بار با رویه برنز و نیکل کروم .	Fire guard	انگلیس	MV-E	UL	VGYZ.EX۱۶۰۴۷	۸۸۹۴۸۳۳۲	پارس آژیبراک
۷۳۹	نازل های اسپری کننده آب (High Velocity) دارای صافی در سایز ۴/۳ اینچ با K فاکتورهای ۱۸ ، ۲۲ ، ۲۶ و ۳۲ با ماکزیمم فشار کاری ۱۲ بار با رویه برنز و نیکل کروم .	Fire guard	انگلیس	HV-AS	UL	VGYZ.EX۱۶۰۴۷	۸۸۹۴۸۳۳۲	پارس آژیبراک
۷۴۰	نازل های اسپری کننده آب (High Velocity) بدون صافی در سایز ۴/۳ اینچ با K فاکتورهای ۱۸ ، ۲۲ ، ۲۶ و ۳۲ با ماکزیمم فشار کاری ۱۲ بار با رویه برنز و نیکل کروم .	Fire guard	انگلیس	HV-A	UL	VGYZ.EX۱۶۰۴۷	۸۸۹۴۸۳۳۲	پارس آژیبراک

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تأیید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone No	شرکت نماینده Representatio
۷۴۱	شیر پروانه ای در سایزهای ۱/۲، ۳، ۴، ۶ و ۸ اینچ با ماکزیمم فشار کاری ۲۰.۷ بار	Fire guard	انگلیس	FG-BO-W	UL	HLXS.EX۱۵۴۵۷	۸۸۹۴۸۳۳۲	پارس آژیراک
۷۴۲	مجموعه پمپ و دیزل پمپ آتش نشانی Centrifugal - DN = ۴۰۰ GPM End Suction Pumps سایز = ۱۰۰/۶۵ فشار کاری ۸۸-۱۴۲ PSI	Fire guard	انگلیس	FGPE۶۵-۲۵۰	UL	QWZU.EX۱۶۱۶۲	۸۸۹۴۸۳۳۲	پارس آژیراک
۷۴۳	مجموعه پمپ و دیزل پمپ آتش نشانی Centrifugal - DN = ۵۰۰ GPM End Suction Pumps سایز = ۱۲۵/۸۰ فشار کاری ۸۴-۱۴۸ PSI	Fire guard	انگلیس	FGPE۸۰-۲۵۰	UL	QWZU.EX۱۶۱۶۲	۸۸۹۴۸۳۳۲	پارس آژیراک
۷۴۴	مجموعه پمپ و دیزل پمپ آتش نشانی Centrifugal - DN = ۷۵۰ GPM End Suction Pumps سایز = ۱۵۰/۱۰۰ فشار کاری ۸۹-۱۷۲ PSI	Fire guard	انگلیس	FGPS۱۰۰-۲۵۰	UL	QWZU.EX۱۶۱۶۲	۸۸۹۴۸۳۳۲	پارس آژیراک
۷۴۵	مجموعه پمپ و دیزل پمپ آتش نشانی Centrifugal - DN = ۱۰۰۰ GPM End Suction Pumps سایز = ۱۵۰/۱۰۰ فشار کاری ۸۹-۱۷۲ PSI	Fire guard	انگلیس	FGPS۱۰۰-۲۵۰	UL	QWZU.EX۱۶۱۶۲	۸۸۹۴۸۳۳۲	پارس آژیراک
۷۴۶	مجموعه پمپ و دیزل پمپ آتش نشانی Centrifugal - DN = ۱۲۵۰ GPM End Suction Pumps سایز = ۲۰۰/۱۲۵ فشار کاری ۱۱۷-۱۹۹ PSI	Fire guard	انگلیس	FGPS۱۲۵-۳۱۵	UL	QWZU.EX۱۶۱۶۲	۸۸۹۴۸۳۳۲	پارس آژیراک

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تأیید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone No	شرکت نماینده Representatio
۷۴۷	مجموعه پمپ و دیزل پمپ آتش نشانی Centrifugal- DN = ۱۵۰۰ End Suction Pumps سایز PSI ۱۹۸-۱۱۲ فشار کاری ۲۰۰/۱۲۵ GPM	Fire guard	انگلیس	FGPS۱۲۵-۳۱۵	UL	QWZU.EX۱۶۱۶۲	۸۸۹۴۸۳۳۲	پارس آژیراک
۷۴۸	اسپرینکلر پایین زن (واکنش استاندارد) AG-۵۶ Pendent Sprinkler Temp Rating ۵۷, ۶۸, ۷۹, ۹۳ K-Factor ۵۶ Working Pressure ۱۷۵ psi	AG-Sprinkler	اسپانیا	SB۱۵MO.۰۸۰RN	UL	EX۱۵۳۳۱	۸۸۳۰۸۵۶۴	تک لاد
۷۴۹	اسپرینکلر بالا زن (واکنش استاندارد) AG-۵۶ Pendent Sprinkler Temp Rating ۵۷, ۶۸, ۷۹, ۹۳ K-Factor ۵۶ Working Pressure ۱۷۵ psi	AG-Sprinkler	اسپانیا	SB۱۵CO.۰۸۰RN	UL	EX۱۵۳۳۱	۸۸۳۰۸۵۶۴	تک لاد
۷۵۰	اسپرینکلر پایین زن (واکنش استاندارد) AG-۶۶ Pendent Sprinkler Temp Rating ۵۷, ۶۸, ۷۹, ۹۳ K-Factor ۵۶ Working Pressure ۱۷۵ psi	AG-Sprinkler	اسپانیا	SB۱۵CO.۰۸۰RN	UL	EX۱۵۳۳۱	۸۸۳۰۸۵۶۴	تک لاد
۷۵۱	اسپرینکلر بالا زن (واکنش استاندارد) AG-۶۶ Pendent Sprinkler Temp Rating ۵۷, ۶۸, ۷۹, ۹۳ K-Factor ۵۶ Working Pressure ۱۷۵ psi	AG-Sprinkler	اسپانیا	SB۱۵MO.۰۸۰RN	UL	EX۱۵۳۳۱	۸۸۳۰۸۵۶۴	تک لاد
۷۵۲	اسپرینکلر بالا زن/پایین زن (واکنش استاندارد) AG-۶۶ Upright/Pendent Sprinkler Temp Rating ۵۷, ۶۸, ۷۹, ۹۳ K-Factor ۵۶ Working Pressure ۱۷۵ psi	AG-Sprinkler	اسپانیا	SB۱۵CV.۰۸۰RN	UL	EX۱۵۳۳۱	۸۸۳۰۸۵۶۴	تک لاد

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تأیید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone No	شرکت نماینده Representatio
۷۵۳	اسپرینکلر دیواری افقی (واکنش استاندارد) AG-۶۶ Upright/Pendent Sprinkler Temp Rating ۵۷, ۶۸, ۷۹, ۹۳ K-Factor ۵.۶ Working Pressure ۱۷۵ psi	AG-Sprinkler	اسپانیا	SB۱۵PH.۰۸۰RN	UL	EX۱۵۳۳۱	88308564	تک لاد
۷۵۴	اسپرینکلر دیواری عمودی (واکنش استاندارد) AG-۶۶ Upright/Pendent Sprinkler Temp Rating ۵۷, ۶۸, ۷۹, ۹۳ K-Factor ۵.۶ Working Pressure ۱۷۵ psi	AG-Sprinkler	اسپانیا	SB۱۵PV.۰۸۰RN	UL	EX۱۵۳۳۱	88308564	تک لاد
۷۵۵	اسپرینکلر پایین زن (واکنش سریع) AG-QR۶۶ Pendent Sprinkler Temp Rating ۵۷, ۶۸, ۷۹, ۹۳ K-Factor ۵.۶ Working Pressure ۱۷۵ psi	AG-Sprinkler	اسپانیا	SB۱۵CO.۰۸۰RR	UL	EX۱۵۳۳۱	88308564	تک لاد
۷۵۶	اسپرینکلر بالا زن (واکنش سریع) AG-QR۶۶ Pendent Sprinkler Temp Rating ۵۷, ۶۸, ۷۹, ۹۳ K-Factor ۵.۶ Working Pressure ۱۷۵ psi	AG-Sprinkler	اسپانیا	SB۱۵MO.۰۸۰RR	UL	EX۱۵۳۳۱	88308564	تک لاد
۷۵۷	اسپرینکلر بالا زن/پایین زن (واکنش سریع) AG-QR۶۶ Upright/Pendent Sprinkler Temp Rating ۵۷, ۶۸, ۷۹, ۹۳ K-Factor ۵.۶ Working Pressure ۱۷۵ psi	AG-Sprinkler	اسپانیا	SB۱۵CV.۰۸۰RR	UL	EX۱۵۳۳۱	88308564	تک لاد
۷۵۸	اسپرینکلر دیواری افقی (واکنش سریع) AG-QR۶۶ Upright/Pendent Sprinkler Temp Rating ۵۷, ۶۸, ۷۹, ۹۳ K-Factor ۵.۶ Working Pressure ۱۷۵ psi	AG-Sprinkler	اسپانیا	SB۱۵PH.۰۸۰RR	UL	EX۱۵۳۳۱	88308564	تک لاد

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تأیید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone No	شرکت نماینده Representatio
۷۵۹	اسپرنکلر دیواری عمودی (واکنش سریع) AG-QR۶۶ Upright/Pendent Sprinkler Temp Rating ۵۷, ۶۸, ۷۹, ۹۳ K-Factor ۵.۶ Working Pressure ۱۷۵ psi	AG-Sprinkler	اسپانیا	SB۱۵PV۰۸۰RR	UL	EX۱۵۳۳۱	88308564	تک لاد
۷۶۰	اسپرنکلر مخفی واکنش استاندارد مدل AGC سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکرد اسپرنکلر ۷۴-۱۰۰ درجه سانتیگراد به همراه کاور مخصوص با دمای عملکرد ۷۴-۵۷ درجه سانتیگراد با فشار کار ۱۷۵psi (۱۲.۱ bar) K-Factor ۵.۶	AG-Sprinkler	اسپانیا	AG۳۴۱۵	LPCB	۰۳۴Ag/۱۵	88308564	تک لاد
۷۶۱	اسپرنکلر مخفی واکنش سریع مدل AGCQR سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکرد اسپرنکلر ۷۴-۱۰۰ درجه سانتیگراد به همراه کاور مخصوص با دمای عملکرد ۷۴-۵۷ درجه سانتیگراد با فشار کار ۱۷۵psi (۱۲.۱ bar) K-Factor ۵.۶	AG-Sprinkler	اسپانیا	AG۳۴۱۵	LPCB	۰۳۴Ag/۱۵	88308564	تک لاد
۷۶۲	اسپرنکلر پایین زن مکانیکی ESFR مدل AG۱۴ سایز ۳/۴ اینچ دمای عملکرد ۷۴-۱۰۰ درجه سانتیگراد با فشار کار ۱۷۵psi (۱۲.۱ bar) K-Factor ۱۴ (۲۰۰ Metric)	AG-Sprinkler	اسپانیا	AG۱۸۱۲	FM	AG۱۸۱۲	88308564	تک لاد
۷۶۳	اسپرنکلر پایین زن مکانیکی ESFR مدل AG۱۷ سایز ۳/۴ اینچ دمای عملکرد ۷۴-۱۰۰ درجه سانتیگراد با فشار کار ۱۷۵psi (۱۲.۱ bar) K-Factor ۱۶.۸ (۲۴۵ Metric)	AG-Sprinkler	اسپانیا	AG۱۹۱۴	FM	AG۱۹۱۴	88308564	تک لاد
۷۶۴	شیر یکطرفه Grooved سایز ۲", ۲ ۱/۲", ۳", ۴", ۶", ۸", ۱۰" & "۱۲" با فشار کار ۳۰۰ psi	AG-Sprinkler	اسپانیا	VR-۳۰۰-G	UL	EX۲۷۱۲۴	88308564	تک لاد

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تأیید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone No	شرکت نماینده Representatio
۷۶۵	شینگ انعطاف پذیر مخصوص اسپرینکلر به همراه اتصالات مربوطه به طول ۷۰۰، ۱۲۰۰، ۱۰۰۰، ۱۵۰۰، ۱۸۰۰، ۲۱۰۰، ۲۵۰۰ میلیمتر	AG-Sprinkler	اسپانیا	CCFC###۰۰	UL	EX۱۵۷۹۳	88308564	تک لاد
۷۶۶	شیر پروانه ای Groove سایز "۱.۲۵"، "۱.۵"، "۳"، "۲.۵" Groove Butterfly Valve Size ۱.۲۵، ۱.۵، ۲، ۲.۵ Inch Working Pressure ۳۰۰ psi	AG-Sprinkler	اسپانیا	VM.##RA۳۰۰V۰	UL	EX۱۵۸۲۶	88308564	تک لاد
۷۶۷	شیر پروانه ای Threaded سایز "۱"، "۱.۲۵"، "۱.۵"، "۳"، "۲.۵" .Threaded Butterfly Valve Size ۱، ۱.۲۵، ۱.۵، ۲ Inch ۲.۵ Working Pressure ۳۰۰ psi	AG-Sprinkler	اسپانیا	WM.##RO۳۰۰V۰	UL	EX۱۵۸۲۶	88308564	تک لاد
۷۶۸	شیر پروانه ای Wafer سایز "۲.۵"، "۳"، "۴"، "۶"، "۸" Wafer Butterfly Valve Size ۲.۵، ۳، ۴، ۶، ۸ Inch Working Pressure ۳۰۰ psi	AG-Sprinkler	اسپانیا	VM.##WA۳۰۰V۰	UL	EX۱۵۸۲۶	88308564	تک لاد
۷۶۹	شیر سیستم تر "۳"، "۴"، "۶"، "۸" Wet Alarm Valve Size ۳، ۴، ۶، ۸ inch Working Pressure ۱۷۵، ۲۰۰ psi	AG-Sprinkler	اسپانیا	PH.##BBV۰	UL	EX۱۵۷۰۱	88308564	تک لاد
۷۷۰	شیر سیستم خشک "۲"، "۲.۵"، "۳"، "۴"، "۶"، "۸" Dry Pipe Valve Size ۲، ۲.۵، ۳، ۴، ۶، ۸ inch Working Pressure ۱۷۵، ۲۰۰ psi	AG-Sprinkler	اسپانیا	PSLP.##RR۰	UL	EX۱۵۷۰۰	88308564	تک لاد
۷۷۱	اسپرینکلر پایین زن با پاسخ سریع	HD Fire Protect	هندوستان	HD ۲۰۱	UL	VNIV.EX۱۵۲۰۸	۸۸۸۲۴۳۶۵ ۷۷۲۸۹۵۰۵ ۸۸۷۳۵۵۴۱	نارکوب ایران ایمن گستر سنگسر کیمیا کارسیناس
۷۷۲	اسپرینکلر بالا زن با پاسخ سریع	HD Fire Protect	هندوستان	HD ۲۰۲	UL	VNIV.EX۱۵۲۰۸	۸۸۸۲۴۳۶۵ ۷۷۲۸۹۵۰۵ ۸۸۷۳۵۵۴۱	نارکوب ایران ایمن گستر سنگسر کیمیا کارسیناس

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تأیید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone No	شرکت نماینده Representatio
۷۷۳	اسپرینکلر پایین زن با پاسخ استاندارد	HD Fire Protect	هندوستان	HD ۱۰۱	UL	VNIV.EX۱۵۲۰۸	۸۸۸۲۴۳۶۵ ۷۷۲۸۹۵۰۵ ۸۸۷۳۵۵۴۱	نارکوب ایران ایمن گستر سنگسر کیمیا کارسیناس
۷۷۴	اسپرینکلر بالا زن با پاسخ استاندارد	HD Fire Protect	هندوستان	HD ۱۰۲	UL	VNIV.EX۱۵۲۰۸	۸۸۸۲۴۳۶۵ ۷۷۲۸۹۵۰۵ ۸۸۷۳۵۵۴۱	نارکوب ایران ایمن گستر سنگسر کیمیا کارسیناس
۷۷۵	اسپرینکلر افقی دیواری با پاسخ استاندارد	HD Fire Protect	هندوستان	HD ۱۰۳	UL	VNIV.EX۱۵۲۰۸	۸۸۸۲۴۳۶۵ ۷۷۲۸۹۵۰۵ ۸۸۷۳۵۵۴۱	نارکوب ایران ایمن گستر سنگسر کیمیا کارسیناس
۷۷۶	اسپرینکلر افقی دیواری با پاسخ سریع	HD Fire Protect	هندوستان	HD ۲۰۳	UL	VNIV.EX۱۵۲۰۸	۸۸۸۲۴۳۶۵ ۷۷۲۸۹۵۰۵ ۸۸۷۳۵۵۴۱	نارکوب ایران ایمن گستر سنگسر کیمیا کارسیناس
۷۷۷	اسپرینکلر عمودی دیواری با پاسخ استاندارد	HD Fire Protect	هندوستان	HD ۱۰۵	UL	VNIV.EX۱۵۲۰۸	۸۸۸۲۴۳۶۵ ۷۷۲۸۹۵۰۵ ۸۸۷۳۵۵۴۱	نارکوب ایران ایمن گستر سنگسر کیمیا کارسیناس
۷۷۸	اسپرینکلر عمودی دیواری با پاسخ سریع	HD Fire Protect	هندوستان	HD ۲۰۵	UL	VNIV.EX۱۵۲۰۸	۸۸۸۲۴۳۶۵ ۷۷۲۸۹۵۰۵ ۸۸۷۳۵۵۴۱	نارکوب ایران ایمن گستر سنگسر کیمیا کارسیناس
۷۷۹	اسپرینکلر توکار با پاسخ استاندارد	HD Fire Protect	هندوستان	HD ۱۰۴	UL	VNIV.EX۱۵۲۰۸	۸۸۸۲۴۳۶۵ ۷۷۲۸۹۵۰۵ ۸۸۷۳۵۵۴۱	نارکوب ایران ایمن گستر سنگسر کیمیا کارسیناس
۷۸۰	اسپرینکلر توکار با پاسخ سریع	HD Fire Protect	هندوستان	HD ۲۰۴	UL	VNIV.EX۱۵۲۰۸	۸۸۸۲۴۳۶۵ ۷۷۲۸۹۵۰۵ ۸۸۷۳۵۵۴۱	نارکوب ایران ایمن گستر سنگسر کیمیا کارسیناس
۷۸۱	شیلنگ انعطاف پذیر اسپرینکلر	HD Fire Protect	هندوستان	HD-UB-۷۰۰	UL	VENF.EX۱۵۹۰۲	۸۸۸۲۴۳۶۵	نارکوب ایران

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تأیید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone No	شرکت نماینده Representatio
۷۸۲	شیلنگ انعطاف پذیر اسپرینکلر	HD Fire Protect	هندوستان	HD-UB-۱۰۰۰ unbraided	UL	VENF.EX۱۵۹۰۲	۸۸۸۲۴۳۶۵	نارکوب ایران
۷۸۳	شیلنگ انعطاف پذیر اسپرینکلر	HD Fire Protect	هندوستان	HD-UB-۱۲۰۰ unbraided	UL	VENF.EX۱۵۹۰۲	۸۸۸۲۴۳۶۵	نارکوب ایران
۷۸۴	شیلنگ انعطاف پذیر اسپرینکلر	HD Fire Protect	هندوستان	HD-UB-۱۵۰۰ unbraided	UL	VENF.EX۱۵۹۰۲	۸۸۸۲۴۳۶۵	نارکوب ایران
۷۸۵	شیلنگ انعطاف پذیر اسپرینکلر	HD Fire Protect	هندوستان	HD-UB-۱۸۰۰ unbraided	UL	VENF.EX۱۵۹۰۲	۸۸۸۲۴۳۶۵	نارکوب ایران
۷۸۶	شیلنگ انعطاف پذیر اسپرینکلر	HD Fire Protect	هندوستان	HD-B-۶ braided	UL	VENF.EX۱۵۹۰۲	۸۸۸۲۴۳۶۵	نارکوب ایران
۷۸۷	شیلنگ انعطاف پذیر اسپرینکلر	HD Fire Protect	هندوستان	HD-B-۸ braided	UL	VENF.EX۱۵۹۰۲	۸۸۸۲۴۳۶۵	نارکوب ایران
۷۸۸	شیلنگ انعطاف پذیر اسپرینکلر	HD Fire Protect	هندوستان	HD-B-۹ braided	UL	VENF.EX۱۵۹۰۲	۸۸۸۲۴۳۶۵	نارکوب ایران
۷۸۹	شیلنگ انعطاف پذیر اسپرینکلر	HD Fire Protect	هندوستان	HD-B-۱۲ braided	UL	VENF.EX۱۵۹۰۲	۸۸۸۲۴۳۶۵	نارکوب ایران
۷۹۰	شیلنگ انعطاف پذیر اسپرینکلر	HD Fire Protect	هندوستان	HD-B-۱۵ braided	UL	VENF.EX۱۵۹۰۲	۸۸۸۲۴۳۶۵	نارکوب ایران
۷۹۱	شیلنگ انعطاف پذیر اسپرینکلر	HD Fire Protect	هندوستان	HD-B-۱۸ braided	UL	VENF.EX۱۵۹۰۲	۸۸۸۲۴۳۶۵	نارکوب ایران
۷۹۲	نازل اسپرینکلر کف ۳۰-۵۰-۷۵-۱۰۰ psi ۱۶.۱-۲۰.۸-۲۵.۵-۲۹.۴ gpm	HD fire protect	هندوستان	HD	UL	VNWTEX۱۵۶۴۶	۷۷۲۸۹۵۰۵ ۸۸۷۳۵۵۴۱	ایمن گستر سنگسر کیمیا کار سیناس

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تأیید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone No	شرکت نماینده Representatio
۷۹۳	اتصال انعطاف پذیر اسپرینکلر flexiblesprinklerhosefiting assemblilength (mm)۱۲۰۰۷۰۰-۱۰۰۰	HD fire protect	هندوستان	HD-SP-۰۱AS	UL	EX۱۵۹۰۲	۷۷۲۸۹۵۰۵ ۸۸۷۳۵۵۴۱	ایمن گستر سنگسر کیمیا کار سیناس
۷۹۴	اسپرینکلر - پایین زن - واکنش استاندارد - سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکرد ۶۸ و ۷۹ درجه سانتی گراد - ضریب پاشش K=۵.۶ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi	Sunpool	تایوان	SN2511 SN3511	UL	VNIV.EX15552	71192	آوند انرژی
۷۹۵	اسپرینکلر - پایین زن - واکنش سریع - سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکرد ۶۸ و ۷۹ درجه سانتی گراد - ضریب پاشش K=۵.۶ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi	Sunpool	تایوان	SN2521 SN3521	UL	VNIV.EX15552	71192	آوند انرژی
۷۹۶	اسپرینکلر - بالا زن - واکنش سریع - سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکرد ۶۸ و ۷۹ درجه سانتی گراد - ضریب پاشش K=۵.۶ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi	Sunpool	تایوان	SN2522 SN3522	UL	VNIV.EX15552	71192	آوند انرژی
۷۹۷	اسپرینکلر - بالا زن - واکنش استاندارد - سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکرد ۶۸ و ۷۹ درجه سانتی گراد - ضریب پاشش K=۵.۶ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi	Sunpool	تایوان	SN2512 SN3512	UL	VNIV.EX15552	71192	آوند انرژی
۷۹۸	اسپرینکلر - عقب رفته (Recessed) - واکنش استاندارد - سایز ۱/۲ اینچ - دمای عملکرد ۶۸ و ۷۹ درجه سانتی گراد - ضریب پاشش K=۵.۶ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi	Sunpool	تایوان	SN2511	UL	VNIV.EX15552	71192	آوند انرژی

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تأیید و قبول سازمان نمی باشد.مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone NC	شرکت نماینده Representatio
۷۹۹	اسپرنکلر - عقب رفته (Recessed) - واکنش سریع - سایز ۱/۲ اینچ - دمای عملکرد ۶۸ و ۷۹ درجه سانتی گراد - ضریب پاشش K=۵.۶ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi	Sunpool	تایوان	SN2521	UL	VNIV.EX15552	71192	آوند انرژی
۸۰۰	نازل اسپری پرتابل حریق، مناسب حریق کلاس A و B Nozzles, Spray Hose, Portable: ۱-۱/۲ Rated Discharge Pressure: ۱۰۰ PS Discharge GPM Wide Open: ۱۳۰	Sunpool	تایوان	SN-FN-150 SN-FN-250	UL	VUFZ.EX26454	22505325	آوند انرژی
۸۰۱	نازل اسپری پرتابل حریق، مناسب حریق کلاس A و B Nozzles, Spray Hose, Portable: ۲-۱/۲ Rated Discharge Pressure: ۱۰۰ PS Discharge GPM Wide Open: ۲۰۵	Sunpool	تایوان	SN-FN-150 SN-FN-250	UL	VUFZ.EX26454	22505325	آوند انرژی
۸۰۲	شیر شیلنگی آتش نشانی (Fire Hose Valve) - انتهای نر و مادگی - سایز ۱،۱/۲ و ۲،۱/۲ اینچ - بیشترین فشار کاری ۳۰۰psi	Sunpool	تایوان	SN301 SN302	UL	VTSR.EX16107	71192	آوند انرژی
۸۰۳	اسپرنکلر - بغل زن افقی - استاندارد - دمای عملکرد ۶۸ و ۷۹ درجه سانتی گراد - ضریب پاشش K=۵.۶ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi	Sunpool	تایوان	SN3516	UL	VNIV.EX15552	71192	آوند انرژی

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تأیید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone No	شرکت نماینده Representatio
۸۰۴	اسپرینکلر - بغل زن افقی - واکنش سریع - دمای عملکرد ۶۸ و ۷۹ درجه سانتی گراد - ضریب پاشش K=۵.۶ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi	Sunpool	تایوان	SN3526	UL	VNIV.EX15552	71192	آوند انرژی
۸۰۵	اسپرینکلر - متعارف - استاندارد - دمای عملکرد ۶۸ و ۷۹ درجه سانتی گراد - ضریب پاشش K=۵.۶	Sunpool	تایوان	SN3513	UL	VNIV.EX15552	71192	آوند انرژی
۸۰۶	اسپرینکلر بالا زن (واکنش استاندارد) ۱/۲" اینچ با رویه برنز، کروم و سفید TEMP. RATING C / UPRIGHT° ۵۷,۶۸,۷۹,۹۳,۱۴۱,۱۸۲ SPRINKLER / K-FACTOR = (۵.۶) ۸	ROLLAND	فرانسه	Neptune	FM & LPCB	295a/01 for LPCB + 3059128 for FM	۸۸۶۱۷۹۶۱	نارپاد
۸۰۷	اسپرینکلر پایین زن (واکنش استاندارد) ۱/۲" اینچ با رویه برنز، کروم و سفید TEMP. RATING C / PENDENT° ۵۷,۶۸,۷۹,۹۳,۱۴۱,۱۸۲ SPRINKLER / K-FACTOR = (۵.۶) ۸	ROLLAND	فرانسه	Neptune	FM & LPCB	295a/02 for LPCB + 3057359 for FM	۸۸۶۱۷۹۶۱	نارپاد
۸۰۸	اسپرینکلر بالا زن (واکنش سریع) ۱/۲" اینچ با رویه برنز، کروم و سفید TEMP. RATING C / UPRIGHT° ۵۷,۶۸,۷۹,۹۳,۱۴۱,۱۸۲ SPRINKLER / K-FACTOR = (۵.۶) ۸	ROLLAND	فرانسه	Neptune	FM & LPCB	295a/01 for LPCB + 3059128 for FM	۸۸۶۱۷۹۶۱	نارپاد
۸۰۹	اسپرینکلر پایین زن (واکنش سریع) ۱/۲" اینچ با رویه برنز، کروم و سفید TEMP. RATING C / PENDENT° ۵۷,۶۸,۷۹,۹۳,۱۴۱,۱۸۲ SPRINKLER / K-FACTOR = (۵.۶) ۸	ROLLAND	فرانسه	Neptune	FM & LPCB	295a/01 for LPCB + 3060567 for FM	۸۸۶۱۷۹۶۱	نارپاد

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تأیید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone No	شرکت نماینده Representatio
۸۱۰	اسپرنکلر بالا زن (واکنش استاندارد) "۱/۲" و "۳/۴" اینچ با روپه برنز، کروم و سفید TEMP. RATING ۵۷,۶۸,۷۹,۹۳,۱۴۱,۱۸۲ C/ UPRIGHT° SPRINKLER / K-FACTOR = (۸) ۱۱	ROLLAND	فرانسه	Neptune	FM	3060567 for FM	۸۸۶۱۷۹۶۱	نارپاد
۸۱۱	اسپرنکلر پایین زن (واکنش استاندارد) "۱/۲" و "۳/۴" اینچ با روپه برنز، کروم و سفید TEMP. RATING ۵۷,۶۸,۷۹,۹۳,۱۴۱,۱۸۲ C / PENDENT° SPRINKLER / K-FACTOR = (۸) ۱۱	ROLLAND	فرانسه	Neptune	FM	3060567 for FM	۸۸۶۱۷۹۶۱	نارپاد
۸۱۲	اسپرنکلر بالا زن (واکنش سریع) "۱/۲" و "۳/۴" اینچ با روپه برنز، کروم و سفید TEMP. RATING ۵۷,۶۸,۷۹,۹۳,۱۴۱,۱۸۲ C / UPRIGHT° SPRINKLER / K-FACTOR = (۸) ۱۱	ROLLAND	فرانسه	Neptune	FM	3059128 for FM	۸۸۶۱۷۹۶۱	نارپاد
۸۱۳	اسپرنکلر پایین زن (واکنش سریع) "۱/۲" و "۳/۴" اینچ با روپه برنز، کروم و سفید TEMP. RATING ۵۷,۶۸,۷۹,۹۳,۱۴۱,۱۸۲ C / PENDENT° SPRINKLER / K-FACTOR = (۸) ۱۱	ROLLAND	فرانسه	Neptune	FM	3059128 for FM	۸۸۶۱۷۹۶۱	نارپاد
۸۱۴	شیر سیستم تر به سایز "۳" و "۴" و "۶" ، "۸" WET / ALARM VALVE WITH TRIM / WO PRESSURE ۱۲ bar	ROLLAND	فرانسه	Model B & D & E	FM & LPCB	295b/01&02&03 for LPCB + FM	۸۸۶۱۷۹۶۱	نارپاد

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تأیید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone No	شرکت نماینده Representatio
۸۱۵	شیر سیستم خشک به سایز ۳" و ۴" و ۶" و ۸" / DRY PIPE VALVE WITH TRIM / WORKING PRESSURE ۱۲ bar	ROLLAND	فرانسه	Model B & D & E	FM & LPCB	295b/04&05&06 for LPCB + FM	۸۸۶۱۷۹۶۱	نارپاد
۸۱۶	مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع Centrifugal End Suction ,۲۰۰-۳۰۰ gpm ,Electric/Diesel Driven فشار اسمی از ۷۰ الی ۱۴۸ PSI	SPP	انگلیس	KP05E	UL & FM	EX3892 & FM Cert	۸۸۶۱۷۹۶۱	نارپاد
۸۱۷	مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع Centrifugal End Suction ,۲۰۰-۵۰۰ gpm ,Electric/Diesel Driven فشار اسمی از ۴۴ الی ۱۱۵ PSI	SPP	انگلیس	KP08V	UL & FM	EX3892 & FM Cert	۸۸۶۱۷۹۶۱	نارپاد
۸۱۸	مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع Centrifugal End Suction ,۲۰۰-۴۰۰ gpm ,Electric/Diesel Driven فشار اسمی از ۵۲ الی ۱۰۱ PSI	SPP	انگلیس	KP06D	UL & FM	EX3892 & FM Cert	۸۸۶۱۷۹۶۱	نارپاد
۸۱۹	مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع Centrifugal End Suction ,۳۰۰-۵۰۰ gpm ,Electric/Diesel Driven فشار اسمی از ۵۰ الی ۱۴۷ PSI	SPP	انگلیس	KP08E	UL & FM	EX3892 & FM Cert	۸۸۶۱۷۹۶۱	نارپاد
۸۲۰	مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع Centrifugal End Suction ,۴۰۰ gpm ,Electric/Diesel Driv فشار اسمی از ۶۲ الی ۱۰۷ PSI	SPP	انگلیس	KP12Y	UL & FM	EX3892 & FM Cert	۸۸۶۱۷۹۶۱	نارپاد

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تأیید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone No	شرکت نماینده Representatio
۸۲۱	مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع Centrifugal End Suction, Electric/Diesel Driven, ۱۵۰۰-۵۰۰ gpm فشار اسمی از ۷۴ الی ۱۵۹ PSI	SPP	انگلیس	KP15Y	UL & FM	EX3892 & FM Cert	۸۸۶۱۷۹۶۱	نارپاد
۸۲۲	مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع Centrifugal End Suction, Electric/Diesel Driven, ۴۵۰-۲۰۰ gpm فشار اسمی از ۴۰ الی ۷۸ PSI	SPP	انگلیس	AV03N	UL & FM	EX3892 & FM Cert	۸۸۶۱۷۹۶۱	نارپاد
۸۲۳	مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع Centrifugal Single Stage Horizontal Split Case, Electric/Diesel Driven, ۵۰۰ gpm فشار اسمی از ۶۶ الی ۲۱۰ PSI	SPP	انگلیس	TD10E	UL & FM	EX4120 & FM Cert	۸۸۶۱۷۹۶۱	نارپاد
۸۲۴	مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع Centrifugal Single Stage Horizontal Split Case, Electric/Diesel Driven, ۷۵۰ gpm فشار اسمی از ۴۳ الی ۲۰۸ PSI	SPP	انگلیس	TC12F	UL & FM	EX4120 & FM Cert	۸۸۶۱۷۹۶۱	نارپاد
۸۲۵	مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع Centrifugal Single Stage Horizontal Split Case, Electric/Diesel Driven, ۱۰۰۰ gpm فشار اسمی از ۱۱۱ الی ۱۹۳ PSI	SPP	انگلیس	TC12G	UL & FM	EX4120 & FM Cert	۸۸۶۱۷۹۶۱	نارپاد
۸۲۶	مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع Centrifugal Single Stage Horizontal Split Case, Electric/Diesel Driven, ۵۰۰ gpm فشار اسمی از ۸۱ الی ۲۶۸ PSI	SPP	انگلیس	TE08D	UL & FM	EX4120 & FM Cert	۸۸۶۱۷۹۶۱	نارپاد

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تأیید و قبول سازمان نمی باشد.مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone No	شرکت نماینده Representatio
۸۲۷	مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع Centrifugal Single Stage Horizontal Split Case ,۵۰ gpm ,Electric/Diesel Driven فشار اسمی از ۴۴ الی ۲۶۴ PSI	SPP	انگلیس	TE10D	UL & FM	EX4120 & FM Cert	۸۸۶۱۷۹۶۱	نارپاد
۸۲۸	مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع Centrifugal Single Stage Horizontal Split Case ,۵۰ Diesel Driven فشار اسمی از ۷۰ الی ۲۶۴ PSI	SPP	انگلیس	TE12E	UL & FM	EX4120 & FM Cert	۸۸۶۱۷۹۶۱	نارپاد
۸۲۹	مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع Centrifugal Single Stage Horizontal Split Case ,۵۰ gpm ,Electric/Diesel Driven فشار اسمی از ۵۰ الی ۲۶۴ PSI	SPP	انگلیس	PC04E	UL & FM	EX4120 & FM Cert	۸۸۶۱۷۹۶۱	نارپاد
۸۳۰	مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع Centrifugal Single Stage Horizontal Split Case ,۵۰ gpm ,Electric /Diesel Driven فشار اسمی از ۳۷ الی ۱۸۰ PSI	SPP	انگلیس	PC05H	UL & FM	EX4120 & FM Cert	۸۸۶۱۷۹۶۱	نارپاد
۸۳۱	مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع Centrifugal Single Stage Horizontal Split Case ,۵۰ Diesel Driven فشار اسمی از ۴۰ الی ۶۰ PSI	SPP	انگلیس	PC04C	UL & FM	EX4120 & FM Cert	۸۸۶۱۷۹۶۱	نارپاد
۸۳۲	مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع Centrifugal Single Stage Horizontal Split Case ,۵۰ Diesel Driven فشار اسمی از ۵۰ الی ۸۰ PSI	SPP	انگلیس	PC05K	UL & FM	EX4120 & FM Cert	۸۸۶۱۷۹۶۱	نارپاد

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تأیید و قبول سازمان نمی باشد.مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone No	شرکت نماینده Representatio
۸۳۳	مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع Centrifugal Single Stage Horizontal Split Case ,۵۰ Diesel Driven ,gpm فشار اسمی از ۴۰ الی ۵۰ PSI	SPP	انگلیس	PC04D	UL & FM	EX4120 & FM Cert	۸۸۶۱۷۹۶۱	نارپاد
۸۳۴	مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع Centrifugal Single Stage Horizontal Split Case ,۵۰ Electric /Diesel Driven ,gpm فشار اسمی از ۷۲ الی ۱۷۲ PSI	SPP	انگلیس	PC04A	UL & FM	EX4120 & FM Cert	۸۸۶۱۷۹۶۱	نارپاد
۸۳۵	مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع Centrifugal Single Stage Horizontal Split Case ,۵۰ Electric /Diesel Driven ,gpm فشار اسمی از ۴۷ الی ۱۲۰ PSI	SPP	انگلیس	PC04B	UL & FM	EX4120 & FM Cert	۸۸۶۱۷۹۶۱	نارپاد
۸۳۶	مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع Centrifugal Single Stage Horizontal Split Case ,۵۰ Diesel Driven ,gpm فشار اسمی از ۴۷ الی ۲۷۰ PSI	SPP	انگلیس	PC06C	UL & FM	EX4120 & FM Cert	۸۸۶۱۷۹۶۱	نارپاد
۸۳۷	مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع Centrifugal Single Stage Horizontal Split Case ,۷۵ Electric /Diesel Driven ,gpm فشار اسمی از ۴۴ الی ۲۰۸ PSI	SPP	انگلیس	TD12F	UL & FM	EX4120 & FM Cert	۸۸۶۱۷۹۶۱	نارپاد
۸۳۸	مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع Centrifugal Single Stage Horizontal Split Case ,۷۵ Electric /Diesel Driven ,gpm فشار اسمی از ۱۳۲ الی ۲۶۸ PSI	SPP	انگلیس	PC05G	UL & FM	EX4120 & FM Cert	۸۸۶۱۷۹۶۱	نارپاد

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تأیید و قبول سازمان نمی باشد.مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone No	شرکت نماینده Representatio
۸۳۹	مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع Centrifugal Single Stage Horizontal Split Case ,۷۵ Diesel Driven gpm فشار اسمی از ۵۸ الی ۱۲۳ PSI	SPP	انگلیس	PC05E	UL & FM	EX4120 & FM Cert	۸۸۶۱۷۹۶۱	نارپاد
۸۴۰	مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع Centrifugal Single Stage Horizontal Split Case ,۷۵ Electric /Diesel Driven ۱۰۰۰ gpm فشار اسمی از ۵۰ الی ۱۱۱ PSI	SPP	انگلیس	PC05A	UL & FM	EX4120 & FM Cert	۸۸۶۱۷۹۶۱	نارپاد
۸۴۱	مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع Centrifugal Single Stage Horizontal Split Case ,۱۰۰ Diesel Driven ۱۲۵۰ gpm فشار اسمی از ۴۰ الی ۹۰ PSI	SPP	انگلیس	TE15F	UL & FM	EX4120 & FM Cert	۸۸۶۱۷۹۶۱	نارپاد
۸۴۲	مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع Centrifugal Single Stage Horizontal Split Case ,۱۰۰ Electric/Diesel Driven ۱۵۰۰ gpm فشار اسمی از ۴۳ الی ۱۹۱ PSI	SPP	انگلیس	TD15F	UL & FM	EX4120 & FM Cert	۸۸۶۱۷۹۶۱	نارپاد
۸۴۳	مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع Centrifugal Single Stage Horizontal Split Case ,۱۰۰ Diesel Driven ۱۵۰۰ gpm فشار اسمی از ۵۴ الی ۸۴ PSI	SPP	انگلیس	TE15D	UL & FM	EX4120 & FM Cert	۸۸۶۱۷۹۶۱	نارپاد
۸۴۴	مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع Centrifugal Single Stage Horizontal Split Case ,۱۰۰ Diesel Driven ۱۲۵۰ gpm فشار اسمی از ۴۴ الی ۷۹ PSI	SPP	انگلیس	TE15E	UL & FM	EX4120 & FM Cert	۸۸۶۱۷۹۶۱	نارپاد

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تأیید و قبول سازمان نمی باشد.مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone No	شرکت نماینده Representatio
۸۴۵	مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع Centrifugal Single Stage Horizontal Split Case ,۱۰۰ Diesel Driven ۱۵۰۰ gpm فشار اسمی از ۸۱ الی ۲۵۱ PSI	SPP	انگلیس	TF15E	UL & FM	EX4120 & FM Cert	۸۸۶۱۷۹۶۱	نارپاد
۸۴۶	مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع Centrifugal Single Stage Horizontal Split Case ,۱۰۰ Diesel Driven ۱۵۰۰ gpm فشار اسمی از ۱۰۸ الی ۲۰۵ PSI	SPP	انگلیس	PC06L	UL & FM	EX4120 & FM Cert	۸۸۶۱۷۹۶۱	نارپاد
۸۴۷	مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع Centrifugal Single Stage Horizontal Split Case ,۱۰۰ Electric/Diesel Driven ۱۵۰۰ gpm فشار اسمی از ۵۷ الی ۱۲۷ PSI	SPP	انگلیس	PC06G	UL & FM	EX4120 & FM Cert	۸۸۶۱۷۹۶۱	نارپاد
۸۴۸	مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع Centrifugal Single Stage Horizontal Split Case ,۱۰۰ Electric/Diesel Driven ۱۲۵۰ gpm فشار اسمی از ۶۶ الی ۱۶۹ PSI	SPP	انگلیس	PC06A	UL & FM	EX4120 & FM Cert	۸۸۶۱۷۹۶۱	نارپاد
۸۴۹	مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع Centrifugal Single Stage Horizontal Split Case ,۱۰۰ Diesel Driven ۱۱۰۰ gpm فشار اسمی از ۷۵ الی ۱۱۰ PSI	SPP	انگلیس	PC06J	UL & FM	EX4120 & FM Cert	۸۸۶۱۷۹۶۱	نارپاد
۸۵۰	مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع Centrifugal Single Stage Horizontal Split Case ,۱۰۰ Diesel Driven ۱۲۵۰ gpm فشار اسمی از ۴۰ الی ۸۵ PSI	SPP	انگلیس	PC06D	UL & FM	EX4120 & FM Cert	۸۸۶۱۷۹۶۱	نارپاد

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تأیید و قبول سازمان نمی باشد.مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone No	شرکت نماینده Representatio
۸۵۱	مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع Centrifugal Single Stage Horizontal Split Case ,۱۰۰ gpm ,Electric/Diesel Driven فشار اسمی ۱۱۵ PSI	SPP	انگلیس	BS06C	UL & FM	EX4120 & FM Cert	۸۸۶۱۷۹۶۱	نارپاد
۸۵۲	مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع Centrifugal Single Stage Horizontal Split Case ,۱۲۵ gpm ,Electric/Diesel Driven فشار اسمی ۲۰۰۰ PSI از ۴۵ الی ۲۰۲	SPP	انگلیس	TD20E	UL & FM	EX4120 & FM Cert	۸۸۶۱۷۹۶۱	نارپاد
۸۵۳	مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع Centrifugal Single Stage Horizontal Split Case ,۱۲۵ gpm ,Diesel Driven فشار اسمی از ۶۰ الی ۱۲۸ PSI	SPP	انگلیس	TF15G	UL & FM	EX4120 & FM Cert	۸۸۶۱۷۹۶۱	نارپاد
۸۵۴	مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع Centrifugal Single Stage Horizontal Split Case ,۱۵۰ gpm ,Diesel Driven فشار اسمی از ۸۰ الی ۱۶۲ PSI	SPP	انگلیس	TF15H	UL & FM	EX4120 & FM Cert	۸۸۶۱۷۹۶۱	نارپاد
۸۵۵	مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع Centrifugal Single Stage Horizontal Split Case ,۱۵۰ gpm ,Diesel Driven فشار اسمی از ۶۵ الی ۱۰۸ PSI	SPP	انگلیس	TE15G	UL & FM	EX4120 & FM Cert	۸۸۶۱۷۹۶۱	نارپاد
۸۵۶	مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع Centrifugal Single Stage Horizontal Split Case ,۱۵۰ gpm ,Diesel Driven فشار اسمی از ۴۷ الی ۱۹۷ PSI	SPP	انگلیس	TD20D	UL & FM	EX4120 & FM Cert	۸۸۶۱۷۹۶۱	نارپاد

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تأیید و قبول سازمان نمی باشد.مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone No	شرکت نماینده Representatio
۸۵۷	مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع Centrifugal Single Stage Horizontal Split Case ,۱۵۰ Diesel Driven ۲۵۰۰ gpm فشار اسمی از ۷۶ الی PSI ۱۴۰	SPP	انگلیس	TF20F	UL & FM	EX4120 & FM Cert	۸۸۶۱۷۹۶۱	نارپاد
۸۵۸	مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع Centrifugal Single Stage Horizontal Split Case ,۱۵۰ Diesel Driven ۲۵۰۰ gpm فشار اسمی از ۶۵ الی PSI ۱۶۰	SPP	انگلیس	TF20G	UL & FM	EX4120 & FM Cert	۸۸۶۱۷۹۶۱	نارپاد
۸۵۹	مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع Centrifugal Single Stage Horizontal Split Case ,۱۵۰ Diesel Driven ۲۵۰۰ gpm فشار اسمی از ۴۵ الی ۸۶ PSI	SPP	انگلیس	PC06E	UL & FM	EX4120 & FM Cert	۸۸۶۱۷۹۶۱	نارپاد
۸۶۰	مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع Centrifugal Single Stage Horizontal Split Case ,۱۵۰ Diesel Driven ۲۰۰۰ gpm فشار اسمی از ۴۰ الی PSI ۷۷	SPP	انگلیس	PC08B	UL & FM	EX4120 & FM Cert	۸۸۶۱۷۹۶۱	نارپاد
۸۶۱	مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع Centrifugal Single Stage Horizontal Split Case ,۱۵۰ Electric/Diesel Driven ۲۰۰۰ gpm فشار اسمی از ۴۰ الی PSI ۱۳۰	SPP	انگلیس	PC08E	UL & FM	EX4120 & FM Cert	۸۸۶۱۷۹۶۱	نارپاد
۸۶۲	مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع Centrifugal Single Stage Horizontal Split Case ,۱۵۰ Electric/Diesel Driven ۲۰۰۰ gpm فشار اسمی از ۷۳ الی PSI ۲۱۲	SPP	انگلیس	PC08J	UL & FM	EX4120 & FM Cert	۸۸۶۱۷۹۶۱	نارپاد

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تأیید و قبول سازمان نمی باشد.مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone No	شرکت نماینده Representatio
۸۶۳	مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع Centrifugal Single Stage Horizontal Split Case ,۲۰۰ Diesel Driven ۲۵۰۰ gpm فشار اسمی از ۱۰۰ الی ۱۴۹ PSI	SPP	انگلیس	TF20J	UL & FM	EX4120 & FM Cert	۸۸۶۱۷۹۶۱	نارپاد
۸۶۴	مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع Centrifugal Single Stage Horizontal Split Case ,۲۰۰ Diesel Driven ۳۰۰۰ gpm فشار اسمی از ۶۲ الی ۱۵۳ PSI	SPP	انگلیس	TE20D	UL & FM	EX4120 & FM Cert	۸۸۶۱۷۹۶۱	نارپاد
۸۶۵	مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع Centrifugal Single Stage Horizontal Split Case ,۲۰۰ Diesel Driven ۲۵۰۰ gpm فشار اسمی از ۵۰ الی ۹۴ PSI	SPP	انگلیس	TE20A	UL & FM	EX4120 & FM Cert	۸۸۶۱۷۹۶۱	نارپاد
۸۶۶	مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع Centrifugal Single Stage Horizontal Split Case ,۲۰۰ Electric/Diesel Driven ۲۵۰۰ gpm فشار اسمی از ۱۰۰ الی ۲۱۰ PSI	SPP	انگلیس	BS08B	UL & FM	EX4120 & FM Cert	۸۸۶۱۷۹۶۱	نارپاد
۸۶۷	مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع Centrifugal Single Stage Horizontal Split Case ,۲۰۰ Diesel Driven ۲۵۰۰ gpm فشار اسمی از ۴۱ الی ۷۲ PSI	SPP	انگلیس	TD25A	UL & FM	EX4120 & FM Cert	۸۸۶۱۷۹۶۱	نارپاد
۸۶۸	مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع Centrifugal Single Stage Horizontal Split Case ,۲۰۰ Diesel Driven ۱۴۰ gpm فشار اسمی از ۸۵ الی ۱۴۰ PSI	SPP	انگلیس	PC06F	UL & FM	EX4120 & FM Cert	۸۸۶۱۷۹۶۱	نارپاد

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تأیید و قبول سازمان نمی باشد.مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone No	شرکت نماینده Representatio
۸۶۹	مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع Centrifugal Single Stage Horizontal Split Case ,۲۰۰ gpm ,Electric/Diesel Driven فشار اسمی از ۵۵ الی ۱۵۰ PSI	SPP	انگلیس	PC08G	UL & FM	EX4120 & FM Cert	۸۸۶۱۷۹۶۱	نارپاد
۸۷۰	مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع Centrifugal Single Stage Horizontal Split Case ,۲۰۰ gpm ,Electric/Diesel Driven فشار اسمی از ۵۴ الی ۱۳۷ PSI	SPP	انگلیس	PC08F	UL & FM	EX4120 & FM Cert	۸۸۶۱۷۹۶۱	نارپاد
۸۷۱	مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع Centrifugal Single Stage Horizontal Split Case ,۲۰۰ gpm ,Diesel Driven فشار اسمی از ۹۰ الی ۱۶۹ PSI	SPP	انگلیس	PC08H	UL & FM	EX4120 & FM Cert	۸۸۶۱۷۹۶۱	نارپاد
۸۷۲	مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع Centrifugal Single Stage Horizontal Split Case ,۲۰۰ gpm ,Electric/Diesel Driven فشار اسمی از ۷۲ الی ۲۰۲ PSI	SPP	انگلیس	PC08K	UL & FM	EX4120 & FM Cert	۸۸۶۱۷۹۶۱	نارپاد
۸۷۳	مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع Centrifugal Single Stage Horizontal Split Case ,۲۵۰ gpm ,Electric/Diesel Driven فشار اسمی از ۱۸۷ الی ۲۶۵ PSI	SPP	انگلیس	BT10D	UL & FM	EX4120 & FM Cert	۸۸۶۱۷۹۶۱	نارپاد
۸۷۴	مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع Centrifugal Single Stage Horizontal Split Case ,۲۵۰ gpm ,Electric/Diesel Driven فشار اسمی از ۱۴۲ الی ۲۶۰ PSI	SPP	انگلیس	BT10DL	UL & FM	EX4120 & FM Cert	۸۸۶۱۷۹۶۱	نارپاد

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تأیید و قبول سازمان نمی باشد.مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone No	شرکت نماینده Representatio
۸۷۵	مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع Centrifugal Single Stage Horizontal Split Case ,۲۵۰ Diesel Driven ۳۵۰۰ gpm فشار اسمی از ۷۷ الی PSI ۱۴۶	SPP	انگلیس	TE25D	UL & FM	EX4120 & FM Cert	۸۸۶۱۷۹۶۱	نارپاد
۸۷۶	مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع Centrifugal Single Stage Horizontal Split Case ,۲۰۰ Diesel Driven ۳۰۰۰ gpm فشار اسمی از ۷۵ الی PSI ۱۵۰	SPP	انگلیس	TF20D	UL & FM	EX4120 & FM Cert	۸۸۶۱۷۹۶۱	نارپاد
۸۷۷	مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع Centrifugal Single Stage Horizontal Split Case ,۲۰۰ Diesel Driven ۲۵۰۰ gpm فشار اسمی از ۷۵ الی PSI ۱۴۲	SPP	انگلیس	TF20E	UL & FM	EX4120 & FM Cert	۸۸۶۱۷۹۶۱	نارپاد
۸۷۸	مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع Centrifugal Single Stage Horizontal Split Case ,۲۵۰ Electric/Diesel Driven ۱۳۱ gpm فشار اسمی PSI	SPP	انگلیس	BS08A	UL & FM	EX4120 & FM Cert	۸۸۶۱۷۹۶۱	نارپاد
۸۷۹	مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع Centrifugal Single Stage Horizontal Split Case ,۲۵۰ Electric/Diesel Driven ۳۰۰۰ gpm فشار اسمی از ۱۳۰ الی PSI ۱۶۷	SPP	انگلیس	BS08C	UL & FM	EX4120 & FM Cert	۸۸۶۱۷۹۶۱	نارپاد
۸۸۰	مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع Centrifugal Single Stage Horizontal Split Case ,۲۵۰ Diesel Driven ۳۰۰۰ gpm فشار اسمی از ۷۳ الی PSI ۱۱۴	SPP	انگلیس	TE25A	UL & FM	EX4120 & FM Cert	۸۸۶۱۷۹۶۱	نارپاد

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تأیید و قبول سازمان نمی باشد.مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone No	شرکت نماینده Representatio
۸۸۱	مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع Centrifugal Single Stage Horizontal Split Case ,۲۵۰ Diesel Driven ۳۰۰۰ gpm فشار اسمی از ۱۰۰ الی ۱۵۵ PSI	SPP	انگلیس	PC08D	UL & FM	EX4120 & FM Cert	۸۸۶۱۷۹۶۱	نارپاد
۸۸۲	مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع Centrifugal Single Stage Horizontal Split Case ,۲۵۰ Diesel Driven ۹۸ gpm فشار اسمی از ۵۱ الی ۹۸ PSI	SPP	انگلیس	PC08C	UL & FM	EX4120 & FM Cert	۸۸۶۱۷۹۶۱	نارپاد
۸۸۳	مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع Centrifugal Single Stage Horizontal Split Case ,۲۵۰ Electric/Diesel Driven ۳۵۰۰ gpm فشار اسمی از ۸۵ الی ۲۱۰ PSI	SPP	انگلیس	PC10E	UL & FM	EX4120 & FM Cert	۸۸۶۱۷۹۶۱	نارپاد
۸۸۴	مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع Centrifugal Single Stage Horizontal Split Case ,۳۰۰ Diesel Driven ۴۰۰۰ gpm فشار اسمی از ۱۰۴ الی ۲۲۰ PSI	SPP	انگلیس	BS10E	UL & FM	EX4120 & FM Cert	۸۸۶۱۷۹۶۱	نارپاد
۸۸۵	مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع Centrifugal Single Stage Horizontal Split Case ,۳۰۰ Diesel Driven ۵۰۰۰ gpm فشار اسمی از ۹۵ الی ۱۶۵ PSI	SPP	انگلیس	BR12D	UL & FM	EX4120 & FM Cert	۸۸۶۱۷۹۶۱	نارپاد
۸۸۶	مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع Centrifugal Single Stage Horizontal Split Case ,۳۰۰ Diesel Driven ۴۵۰۰ gpm فشار اسمی از ۷۳ الی ۱۴۴ PSI	SPP	انگلیس	PC10D	UL & FM	EX4120 & FM Cert	۸۸۶۱۷۹۶۱	نارپاد

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تأیید و قبول سازمان نمی باشد.مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone No	شرکت نماینده Representatio
۸۸۷	مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع Centrifugal Single Stage Horizontal Split Case ,۳۰۰ gpm ,Electric/Diesel Driven ۵۰۰۰ فشار اسمی از ۷۶ الی ۲۴۷ PSI	SPP	انگلیس	PA12F	UL & FM	EX4120 & FM Cert	۸۸۶۱۷۹۶۱	نارپاد
۸۸۸	مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع Centrifugal Single Stage Horizontal Split Case ,۳۰۰ gpm ,Electric/Diesel Driven ۴۵۰۰ فشار اسمی از ۹۲ الی ۱۸۳ PSI	SPP	انگلیس	BR12CT	UL & FM	EX4120 & FM Cert	۸۸۶۱۷۹۶۱	نارپاد
۸۸۹	مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع Centrifugal Single Stage Horizontal Split Case ,۳۰۰ gpm ,Electric/Diesel Driven ۵۰۰۰ فشار اسمی از ۶۴ الی ۱۶۶ PSI	SPP	انگلیس	BR12DT	UL & FM	EX4120 & FM Cert	۸۸۶۱۷۹۶۱	نارپاد
۸۹۰	مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع Centrifugal Single Stage Horizontal Split Case ,۳۵۰ gpm ,Electric/Diesel Driven ۵۰۰۰ فشار اسمی از ۱۲۲ الی ۲۰۲ PSI	SPP	انگلیس	BS12A	UL & FM	EX4120 & FM Cert	۸۸۶۱۷۹۶۱	نارپاد
۸۹۱	مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع Centrifugal Single Stage Horizontal Split Case ,۲۵۰ gpm ,Electric/Diesel Driven ۴۱ فشار اسمی الی ۱۰۰ PSI	SPP	انگلیس	PB02B	UL & FM	EX4120 & FM Cert	۸۸۶۱۷۹۶۱	نارپاد
۸۹۲	مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع Centrifugal Single Stage Horizontal Split Case ,۴۰۰ gpm ,Electric/Diesel Driven ۷۵۰ فشار اسمی از ۹۵ الی ۱۴۴ PSI	SPP	انگلیس	TB10D	UL & FM	EX4120 & FM Cert	۸۸۶۱۷۹۶۱	نارپاد

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تأیید و قبول سازمان نمی باشد.مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone No	شرکت نماینده Representatio
۸۹۳	مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع Centrifugal Single Stage Horizontal Split Case ,۴۰ Electric/Diesel Driven ۵۰۰ gpm فشار اسمی از ۸۵ الی ۱۳۹ PSI	SPP	انگلیس	TB08F	UL & FM	EX4120 & FM Cert	۸۸۶۱۷۹۶۱	نارپاد
۸۹۴	مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع Centrifugal Single Stage Horizontal Split Case ,۵۰ Electric/Diesel Driven ۷۵۰ gpm فشار اسمی از ۱۵۴ الی ۲۶۰ PSI	SPP	انگلیس	TD10F	UL & FM	EX4120 & FM Cert	۸۸۶۱۷۹۶۱	نارپاد
۸۹۵	مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع Centrifugal Single Stage Horizontal Split Case ,۵۰ Electric/Diesel Driven ۷۵۰ gpm فشار اسمی از ۸۵ الی ۱۷۴ PSI	SPP	انگلیس	TB10F	UL & FM	EX4120 & FM Cert	۸۸۶۱۷۹۶۱	نارپاد
۸۹۶	مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع Centrifugal Single Stage Horizontal Split Case ,۵۰ Electric/Diesel Driven ۵۴ gpm فشار اسمی از الی ۱۰۴ PSI	SPP	انگلیس	TB08E	UL & FM	EX4120 & FM Cert	۸۸۶۱۷۹۶۱	نارپاد
۸۹۷	مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع Centrifugal Single Stage Horizontal Split Case ,۵۰ Electric/Diesel Driven ۱۰۰۰ gpm فشار اسمی از ۹۹ الی ۱۴۸ PSI	SPP	انگلیس	TB12D	UL & FM	EX4120 & FM Cert	۸۸۶۱۷۹۶۱	نارپاد
۸۹۸	مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع Centrifugal Single Stage Horizontal Split Case ,۵۰ Electric/Diesel Driven ۷۵۰ gpm فشار اسمی از ۶۹ الی ۱۰۸ PSI	SPP	انگلیس	TB10E	UL & FM	EX4120 & FM Cert	۸۸۶۱۷۹۶۱	نارپاد

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تأیید و قبول سازمان نمی باشد.مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone No	شرکت نماینده Representatio
۸۹۹	مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع Centrifugal Single Stage Horizontal Split Case ،۵۰ gpm ,Electric/Diesel Driven فشار اسمی از ۹۵ الی ۱۳۰ PSI	SPP	انگلیس	PC03A	UL & FM	EX4120 & FM Cert	۸۸۶۱۷۹۶۱	نارپاد
۹۰۰	مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع Centrifugal Single Stage Horizontal Split Case ،۵۰ gpm ,Electric/Diesel Driven فشار اسمی از ۱۲۵ الی ۱۴۵ PSI	SPP	انگلیس	PC03B	UL & FM	EX4120 & FM Cert	۸۸۶۱۷۹۶۱	نارپاد
۹۰۱	مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع Centrifugal Single Stage Horizontal Split Case ،۵۰ gpm ,Electric/Diesel Driven فشار اسمی از ۵۴ الی ۱۰۶ PSI	SPP	انگلیس	PC05C	UL & FM	EX4120 & FM Cert	۸۸۶۱۷۹۶۱	نارپاد
۹۰۲	مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع Centrifugal Single Stage Horizontal Split Case ،۷۵ gpm ,Electric/Diesel Driven فشار اسمی از ۸۵ الی ۱۱۳ PSI	SPP	انگلیس	TB12E	UL & FM	EX4120 & FM Cert	۸۸۶۱۷۹۶۱	نارپاد
۹۰۳	مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع Centrifugal Single Stage Horizontal Split Case ،۱۰۰ gpm ,Electric/Diesel Driven فشار اسمی از ۹۹ الی ۱۴۵ PSI	SPP	انگلیس	TB12F	UL & FM	EX4120 & FM Cert	۸۸۶۱۷۹۶۱	نارپاد
۹۰۴	مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع Centrifugal Single Stage Horizontal Split Case ،۱۰۰ gpm ,Electric/Diesel Driven فشار اسمی از ۱۰۸ الی ۱۵۴ PSI	SPP	انگلیس	PC05F	UL & FM	EX4120 & FM Cert	۸۸۶۱۷۹۶۱	نارپاد

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تأیید و قبول سازمان نمی باشد.مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone No	شرکت نماینده Representatio
۹۰۵	مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع Centrifugal Single Stage Horizontal Split Case ,۱۰۰ gpm ,Electric/Diesel Driven فشار اسمی از ۸۴ الی ۱۹۴ PSI	SPP	انگلیس	TB12F	UL & FM	EX4120 & FM Cert	۸۸۶۱۷۹۶۱	نارپاد
۹۰۶	مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع Centrifugal Single Stage Horizontal Split Case ,۱۰۰ gpm ,Electric/Diesel Driven فشار اسمی از ۵۹ الی ۱۰۵ PSI	SPP	انگلیس	TA12D	UL & FM	EX4120 & FM Cert	۸۸۶۱۷۹۶۱	نارپاد
۹۰۷	مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع Centrifugal Single Stage Horizontal Split Case ,۱۰۰ gpm ,Electric/Diesel Driven فشار اسمی از ۹۱ الی ۱۴۳ PSI	SPP	انگلیس	TB15F	UL & FM	EX4120 & FM Cert	۸۸۶۱۷۹۶۱	نارپاد
۹۰۸	مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع Centrifugal Multistage Horizontal Split Case ,۵۰۰ gpm ,Diesel Driven فشار اسمی از ۱۰۰ الی ۱۷۵ PSI	SPP	انگلیس	PD04A	UL & FM	EX4120 & FM Cert	۸۸۶۱۷۹۶۱	نارپاد
۹۰۹	مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع Centrifugal Multistage Horizontal Split Case ,۵۰۰ gpm ,Electric/Diesel Driven فشار اسمی از ۱۵۸ الی ۴۴۶ PSI	SPP	انگلیس	PD04K	UL & FM	EX4120 & FM Cert	۸۸۶۱۷۹۶۱	نارپاد
۹۱۰	مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع Centrifugal Multistage Horizontal Split Case ,۵۰۰ gpm ,Diesel Driven فشار اسمی از ۱۷۶ الی ۲۵۰ PSI	SPP	انگلیس	PD04Y	UL & FM	EX4120 & FM Cert	۸۸۶۱۷۹۶۱	نارپاد

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تأیید و قبول سازمان نمی باشد.مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone No	شرکت نماینده Representatio
۹۱۱	مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع Centrifugal -Multistage Horizontal Split Case ,۵۰۰ gpm ,Electric/Diesel Driven فشار اسمی از ۱۸۸ الی ۶۴۶ PSI	SPP	انگلیس	PD05C	UL & FM	EX4120 & FM Cert	۸۸۶۱۷۹۶۱	نارپاد
۹۱۲	مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع Centrifugal -Multistage Horizontal Split Case ,۵۰۰ gpm ,Electric/Diesel Driven فشار اسمی از ۱۰۰ الی ۲۷۵ PSI	SPP	انگلیس	PD05A	UL & FM	EX4120 & FM Cert	۸۸۶۱۷۹۶۱	نارپاد
۹۱۳	مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع Centrifugal Multistage Horizontal Split Case ,۵۰۰ gpm ,Electric/Diesel Driven فشار اسمی از PSI ۱۱۷	SPP	انگلیس	BM05J	UL & FM	EX4120 & FM Cert	۸۸۶۱۷۹۶۱	نارپاد
۹۱۴	مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع Centrifugal -Multistage Horizontal Split Case ,۵۰۰ gpm ,Diesel Driven فشار اسمی از ۱۴۵ الی PSI ۳۵۰	SPP	انگلیس	TY12D	UL & FM	EX4120 & FM Cert	۸۸۶۱۷۹۶۱	نارپاد
۹۱۵	مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع Centrifugal -Multistage Horizontal Split Case ,۵۰۰ gpm ,Electric/Diesel Driven فشار اسمی از ۲۳۰ الی ۳۳۰ PSI	SPP	انگلیس	TX12D	UL & FM	EX4120 & FM Cert	۸۸۶۱۷۹۶۱	نارپاد
۹۱۶	مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع Centrifugal -Multistage Horizontal Split Case ,۵۰۰ gpm ,Electric/Diesel Driven فشار اسمی از ۲۵۴ الی ۳۷۰ PSI	SPP	انگلیس	TX15E	UL & FM	EX4120 & FM Cert	۸۸۶۱۷۹۶۱	نارپاد

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تأیید و قبول سازمان نمی باشد.مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone No	شرکت نماینده Representatio
۹۱۷	مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع Centrifugal -Multistage Horizontal Split Case ,۵۰۰ ۱۲۵۰ Diesel Driven ,gpm فشار اسمی از ۱۵۵ الی ۳۷۵ PSI	SPP	انگلیس	TY15E	UL & FM	EX4120 & FM Cert	۸۸۶۱۷۹۶۱	نارپاد
۹۱۸	مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع Centrifugal -Multistage Horizontal Split Case ,۵۰۰ ۱۲۵۰ ,Electric/Diesel Driven gpm فشار اسمی از ۲۴۶ الی ۳۷۸ PSI	SPP	انگلیس	TX15F	UL & FM	EX4120 & FM Cert	۸۸۶۱۷۹۶۱	نارپاد
۹۱۹	مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع Centrifugal Multistage Horizontal Split Case ,۷۵۰ ۳۹۰ Diesel Driven ,gpm فشار اسمی از ۱۸۱ الی PSI	SPP	انگلیس	PD05L	UL & FM	EX4120 & FM Cert	۸۸۶۱۷۹۶۱	نارپاد
۹۲۰	مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع Centrifugal Multistage Horizontal Split Case ,۱۰۰۰ ۲۱۰ Diesel Driven ,gpm فشار اسمی از ۱۰۰ الی PSI	SPP	انگلیس	PD06A	UL & FM	EX4120 & FM Cert	۸۸۶۱۷۹۶۱	نارپاد
۹۲۱	مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع Centrifugal Multistage Horizontal Split Case ,۱۵۰۰ ۱۷۵ Diesel Driven ,gpm فشار اسمی از ۱۵۱ الی PSI	SPP	انگلیس	PD08A	UL & FM	EX4120 & FM Cert	۸۸۶۱۷۹۶۱	نارپاد
۹۲۲	مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع Centrifugal Vertical Turbine ,۲۵۰ gpm ,Diesel Drive چهار الی دوازده مرحله ایی فشار اسمی از ۴۰ الی ۱۴۰ PSI	SPP	انگلیس	PE08A	UL & FM	EX4557 & FM Cert	۸۸۶۱۷۹۶۱	نارپاد

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تأیید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone No	شرکت نماینده Representatio
۹۲۳	مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع Centrifugal Vertical Turbine, Diesel Driven, ۵۰۰ gpm, سه الی شانزده مرحله ایی فشار اسمی از ۵۰ الی ۳۰۸ PSI	SPP	انگلیس	PE10D	UL & FM	EX4557 & FM Cert	۸۸۶۱۷۹۶۱	نارپاد
۹۲۴	مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع Centrifugal Vertical Turbine, ۵۰۰-۷۵۰ gpm Electric/Diesel Driven, دو الی نه مرحله ایی فشار اسمی از ۴۰ الی ۲۴۵ PSI	SPP	انگلیس	GR12C	UL & FM	EX4557 & FM Cert	۸۸۶۱۷۹۶۱	نارپاد
۹۲۵	مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع Centrifugal Vertical Turbine, ۵۰۰-۱۰۰۰ gpm Electric/Diesel Driven, دو الی نه مرحله ایی فشار اسمی از ۴۱ الی ۲۲۲ PSI	SPP	انگلیس	GT12A	UL & FM	EX4557 & FM Cert	۸۸۶۱۷۹۶۱	نارپاد
۹۲۶	مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع Centrifugal Vertical Turbine, Diesel Driven, ۷۵۰ gpm, سه الی چهارده مرحله ایی فشار اسمی از ۱۰۰ الی ۵۱۰ PSI	SPP	انگلیس	PE12C	UL & FM	EX4557 & FM Cert	۸۸۶۱۷۹۶۱	نارپاد
۹۲۷	مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع Centrifugal Vertical Turbine, ۷۵۰ gpm Electric/Diesel Driven, دو الی چهارده مرحله ایی فشار اسمی از ۴۰ الی ۲۹۱ PSI	SPP	انگلیس	PE12F	UL & FM	EX4557 & FM Cert	۸۸۶۱۷۹۶۱	نارپاد
۹۲۸	مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع Centrifugal Vertical Turbine, ۱۰۰۰ gpm Electric/Diesel Driven, دو الی شش مرحله ایی فشار اسمی از ۴۶ الی ۲۲۳ PSI	SPP	انگلیس	GR14C	UL & FM	EX4557 & FM Cert	۸۸۶۱۷۹۶۱	نارپاد

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تأیید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone No	شرکت نماینده Representatio
۹۲۹	مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع Centrifugal Vertical Turbine ,۱۰۰۰ gpm ,Diesel Driven دو الی سیزده مرحله ایی فشار اسمی از ۵۱ الی ۳۶۸ PSI	SPP	انگلیس	PE12G	UL & FM	EX4557 & FM Cert	۸۸۶۱۷۹۶۱	نارپاد
۹۳۰	مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع Centrifugal Vertical Turbine ,۱۰۰۰-۱۵۰۰ gpm Electric/Diesel Driven, دو الی ده مرحله ایی فشار اسمی از ۴۰ الی ۲۸۰ PSI	SPP	انگلیس	PE14D	UL & FM	EX4557 & FM Cert	۸۸۶۱۷۹۶۱	نارپاد
۹۳۱	مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع Centrifugal Vertical Turbine ,۱۲۵۰-۱۵۰۰ gpm Electric/Diesel Driven, سه الی نه مرحله ایی فشار اسمی از ۴۲ الی ۲۱۰ PSI	SPP	انگلیس	GT12C	UL & FM	EX4557 & FM Cert	۸۸۶۱۷۹۶۱	نارپاد
۹۳۲	مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع Centrifugal Vertical Turbine ,۱۲۵۰-۲۰۰۰ gpm Electric/Diesel Driven, دو الی هشت مرحله ایی فشار اسمی از ۴۸ الی ۲۹۱ PSI	SPP	انگلیس	PE14G	UL & FM	EX4557 & FM Cert	۸۸۶۱۷۹۶۱	نارپاد
۹۳۳	مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع Centrifugal Vertical Turbine ,۱۵۰۰-۲۰۰۰ gpm Electric/Diesel Driven, دو الی پنج مرحله ایی با فشار ۴۱ الی ۲۱۵ PSI	SPP	انگلیس	GR16C	UL & FM	EX4557 & FM Cert	۸۸۶۱۷۹۶۱	نارپاد
۹۳۴	مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع Centrifugal Vertical Turbine ,۱۵۰۰-۲۵۰۰ gpm ,Diesel Driven یک الی پنج مرحله ایی فشار اسمی از ۴۴ الی ۲۱۹ PSI	SPP	انگلیس	GH18F	UL & FM	EX4557 & FM Cert	۸۸۶۱۷۹۶۱	نارپاد

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تأیید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone No	شرکت نماینده Representatio
۹۳۵	مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع Centrifugal Vertical Turbine, ۱۵۰۰-۲۰۰۰ gpm Electric/Diesel Driven, دو الی شش مرحله ایی فشار اسمی از ۸۵ الی ۲۶۲ PSI	SPP	انگلیس	PE16B	UL & FM	EX4557 & FM Cert	۸۸۶۱۷۹۶۱	نارپاد
۹۳۶	مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع Centrifugal Vertical Turbine, ۲۰۰۰-۳۵۰۰ gpm Electric/Diesel Driven, دو الی شش مرحله ایی فشار اسمی از ۵۸ الی ۲۷۶ PSI	SPP	انگلیس	PE18E	UL & FM	EX4557 & FM Cert	۸۸۶۱۷۹۶۱	نارپاد
۹۳۷	مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع Centrifugal Vertical Turbine, ۲۵۰۰ gpm Diesel Driven یک الی سه مرحله ایی فشار اسمی از ۴۱ الی ۱۶۹ PSI	SPP	انگلیس	GH18F	UL & FM	EX4557 & FM Cert	۸۸۶۱۷۹۶۱	نارپاد
۹۳۸	مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع Centrifugal Vertical Turbine, ۲۵۰۰-۳۰۰۰ gpm Diesel Driven سه الی شش مرحله ایی فشار اسمی از ۱۰۳ الی ۲۰۳ PSI	SPP	انگلیس	PE16E	UL & FM	EX4557 & FM Cert	۸۸۶۱۷۹۶۱	نارپاد
۹۳۹	مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع Centrifugal Vertical Turbine, ۳۰۰۰-۵۰۰۰ gpm Diesel Driven دو الی سه مرحله ایی فشار اسمی از ۱۰۴ الی ۲۳۳ PSI	SPP	انگلیس	PE20K	UL & FM	EX4557 & FM Cert	۸۸۶۱۷۹۶۱	نارپاد
۹۴۰	مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع Centrifugal Vertical Turbine, ۶۰۰۰ gpm Diesel Driven سه مرحله ایی فشار اسمی ۲۶۴ PSI	SPP	انگلیس	GL14H2Y	UL & FM	EX4557 & FM Cert	۸۸۶۱۷۹۶۱	نارپاد

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تأیید و قبول سازمان نمی باشد.مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone No	شرکت نماینده Representatio
۹۴۱	مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع Centrifugal Vertical Turbine, ۳۰۰۰۰ gpm, Diesel Driven یک مرحله ایی فشار اسمی ۱۳۶ PSI	SPP	انگلیس	BHR100F	UL & FM	EX4557 & FM Cert	۸۸۶۱۷۹۶۱	نارپاد
۹۴۲	سیستم اطفاء گازی HFC ۲۲۷ea با فشار ذخیره سیلندر ۲۵ و ۴۲ بار به همراه شیر فعال کننده الکتریکی، پنوماتیکی و دستی و کلیه متعلقات مربوطه	SIEX	اسپانیا	SIEX-HFC227	UL-Vds	GAQF.EX15547, S3100018	۸۸۶۱۷۹۶۱	نارپاد
۹۴۳	سیستم اطفاء گازی IG-۰۱ با فشار ذخیره سیلندر ۲۰۰ و ۳۰۰ بار به همراه شیر فعال کننده الکتریکی، پنوماتیکی و دستی و کلیه متعلقات مربوطه	SIEX	اسپانیا	SIEX-01	Vds	S310001	۸۸۶۱۷۹۶۱	نارپاد
۹۴۴	سیستم اطفاء گازی IG-۱۰۰ با فشار ذخیره سیلندر ۲۰۰ و ۳۰۰ بار به همراه شیر فعال کننده الکتریکی، پنوماتیکی و دستی و کلیه متعلقات مربوطه	SIEX	اسپانیا	SIEX-100	Vds	S310005	۸۸۶۱۷۹۶۱	نارپاد
۹۴۵	سیستم اطفاء گازی IG-۵۵ با فشار ذخیره سیلندر ۲۰۰ و ۳۰۰ بار به همراه شیر فعال کننده الکتریکی، پنوماتیکی و دستی و کلیه متعلقات مربوطه	SIEX	اسپانیا	SIEX-55	Vds	S310004	۸۸۶۱۷۹۶۱	نارپاد
۹۴۶	سیستم اطفاء گازی IG-۵۴۱ با فشار ذخیره سیلندر ۲۰۰ و ۳۰۰ بار به همراه شیر فعال کننده الکتریکی، پنوماتیکی و دستی و کلیه متعلقات مربوطه	SIEX	اسپانیا	SIEX-541	UL-Vds	GAQF.EX26559, S310008	۸۸۶۱۷۹۶۱	نارپاد

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تأیید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone NC	شرکت نماینده Representatio
۹۴۷	سیستم اطفاء گازی CO ₂ با فشار دخیره سیلندر ۵۸ بار و ظرفیت سیلندر ۴۵ کیلوگرم گاز به همراه شیر فعال کننده الکتریکی، پنوماتیکی و دستی و کلیه متعلقات مربوطه (در خرید و نصب این محصول باید دقت مضاعف اعمال شود. ممکن است مناسب فضاهاى تحت تصرف انسان نبوده و در صورت آزادسازی منجر به مرگ افراد شود)	SIEX	اسپانیا	SIEX-CO2	UL-Vds	GAMT.EX16320, S310021	۸۸۶۱۷۹۶۱	نارپاد
۹۴۸	خاموش کننده ایروسل ۵p۱۰۲۱	PAKPYRO	ایران	۵p۱۰۲۱	INSO 18755 استاندارد ملی ایران	6677889615	22038255-7	کارخانجات تولیدی تارا
۹۴۹	خاموش کننده ایروسل ۰/۱p۲۰۲۱	PAKPYRO	ایران	۰/۱p۲۰۲۱	INSO 18755 استاندارد ملی ایران	6677889615	22038255-7	کارخانجات تولیدی تارا
۹۵۰	خاموش کننده ایروسل ۰/۲p۳۰۱۲	PAKPYRO	ایران	۰/۲p۳۰۱۲	INSO 18755 استاندارد ملی ایران	6677889615	22038255-7	کارخانجات تولیدی تارا
۹۵۱	خاموش کننده ایروسل ۰/۳p۴۰۲۳	PAKPYRO	ایران	۰/۳p۴۰۲۳	INSO 18755 استاندارد ملی ایران	6677889615	22038255-7	کارخانجات تولیدی تارا
۹۵۲	خاموش کننده ایروسل ۰/۵p۵۰۰۵	PAKPYRO	ایران	۰/۵p۵۰۰۵	INSO 18755 استاندارد ملی ایران	6677889615	22038255-7	کارخانجات تولیدی تارا
۹۵۳	خاموش کننده ایروسل ۱p۶۰۲۱	PAKPYRO	ایران	۱p۶۰۲۱	INSO 18755 استاندارد ملی ایران	6677889615	22038255-7	کارخانجات تولیدی تارا
۹۵۴	خاموش کننده ایروسل ۱p۶۰۱۱	PAKPYRO	ایران	۱p۶۰۱۱	INSO 18755 استاندارد ملی ایران	6677889615	22038255-7	کارخانجات تولیدی تارا

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تأیید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone No	شرکت نماینده Representatio
۹۵۵	خاموش کننده ایروسول ۲p۷۰۳۰	PAKPYRO	ایران	۲p۷۰۳۰	INSO 18755 استاندارد ملی ایران	6677889615	22038255-7	کارخانجات تولیدی تارا
۹۵۶	خاموش کننده ایروسول ۲p۷۰۱۴	PAKPYRO	ایران	۲p۷۰۱۴	INSO 18755 استاندارد ملی ایران	6677889615	22038255-7	کارخانجات تولیدی تارا
۹۵۷	خاموش کننده ایروسول ۳p۸۰۱۱	PAKPYRO	ایران	۳p۸۰۱۱	INSO 18755 استاندارد ملی ایران	6677889615	22038255-7	کارخانجات تولیدی تارا
۹۵۸	خاموش کننده ایروسول ۳p۸۱۲۰	PAKPYRO	ایران	۳p۸۱۲۰	INSO 18755 استاندارد ملی ایران	6677889615	22038255-7	کارخانجات تولیدی تارا
۹۵۹	شیر قطع کن از نوع پروانه ای مدل ویفر ، مجهز به نشانگر و قابلیت ارسال سیگنال نظارت Wafer Butterfly Valve حداکثر فشار کاری: 300psi سایز (اینچ): 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12	WEFLO	چین	F0811	UL/FM	HLXS.EX15503	۸۸۷۱۰۸۰۹-۱۰	شرکت مهندسی اردال
۹۶۰	شیر قطع کن از نوع OS&Y فلنجی OS&Y Resilient Seated Gate Valve حداکثر فشار کاری: 300psi سایز (اینچ): 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12	WEFLO	چین	F0111	UL/FM	HMRZ.EX15582	۸۸۷۱۰۸۰۹-۱۰	شرکت مهندسی اردال
۹۶۱	شیر یکطرفه فلنجی Swing Check Valve بیشترین فشار کاری: 300psi سایز (اینچ): 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12	WEFLO	چین	F0311	UL/FM	HMER.EX15264	۸۸۷۱۰۸۰۹-۱۰	شرکت مهندسی اردال
۹۶۲	صافی نوع Y فلنجی Y- Type Strainer بیشترین فشار کاری: 175psi سایز (اینچ): 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12	WEFLO	چین	F0511	UL	HLCV.EX16119	۸۸۷۱۰۸۰۹-۱۰	شرکت مهندسی اردال

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تأیید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone No	شرکت نماینده Representatio
۹۶۳	شیر آتش نشانی هایدرانت با محفظه خشک Fire Hydrant Dry Barrel بیشترین فشار کاری: 300psi	WEFLO	چین	F0733	UL/FM	HBOR.EX15909	۸۸۷۱۰۸۰۹-۱۰	شرکت مهندسی اردال
۹۶۴	شیر آتش نشانی هایدرانت با محفظه تر Fire Hydrant Wet Barrel بیشترین فشار کاری: 300psi	WEFLO	چین	F1311	UL/FM	HBOR.EX15909	۸۸۷۱۰۸۰۹-۱۰	شرکت مهندسی اردال
۹۶۵	شیر ایستگاهی عمودی با نشانگر Post Indicator Valve سایز (اینچ): 12, 10, 8, 6, 4	WEFLO	چین	F0600	UL/FM	HCBZ.EX15479	۸۸۷۱۰۸۰۹-۱۰	شرکت مهندسی اردال
۹۶۶	پرشر سوئیچ بیشترین فشار کاری: ۳۰۰ psi	WEFLO	چین	WPS	UL/FM	VOXZ.S35704	۸۸۷۱۰۸۰۹-۱۰	شرکت مهندسی اردال
۹۶۷	فلو سوئیچ Water Flow Detector بیشترین فشار کاری: 450psi سایز (اینچ): 8, 6, 5, 4, 3, 2.5, 2	WEFLO	چین	F6001	UL/FM	USQT.S35704	۸۸۷۱۰۸۰۹-۱۰	شرکت مهندسی اردال
۹۶۸	سوئیچ نظارت بر شیر OS&Y Supervisory Switch for OS&Y Valve قابل نصب بر روی شیر سایز 2 تا 12 اینچ	WEFLO	چین	WOSY	UL/FM	USQT.S35704	۸۸۷۱۰۸۰۹-۱۰	شرکت مهندسی اردال
۹۶۹	شیر یکطرفه آتش نشانی سیستم تر به همراه متعلقات Wet Alarm Check Valve سایز (اینچ): 8, 6, 4, 3 بیشترین فشار کاری: 300psi	WEFLO	چین	F1511	UL	VPLX.EX15915	۸۸۷۱۰۸۰۹-۱۰	شرکت مهندسی اردال
۹۷۰	شیر سیلابی به همراه متعلقات Deluge valve بیشترین فشار کاری: 300psi سایز (اینچ): 12, 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2.5, 2	WEFLO	چین	9266	UL	VLFT.EX15914	۸۸۷۱۰۸۰۹-۱۰	شرکت مهندسی اردال

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تأیید و قبول سازمان نمی باشد.مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone No	شرکت نماینده Representatio
۹۷۱	شیر کاهش فشار آب سیستمهای اطفای حریق طرح فلنج با فشار ورودی حداکثر ۳۰۰ Psi و فشار خروجی ۳۰ تا ۱۰۰ Psi در سایزهای ۳"، ۴"، ۶"، ۸"	Z_TIDE	تایوان	UL_BFR_80, 100, 150 ,200	UL	Ex 15524	۲۲۱۹۷۲۸۶ ۶۶۰۴۶۶۲۴	فاتح ستیز
۹۷۲	شیر فلکه آتش نشانی برنجی سایز ۱½" و ۲½" و حداکثر فشار کاری ۳۰۰ PSI	Huacheng	چین	J281	UL	EX16364	۲۲۱۹۷۲۸۶ ۶۶۰۴۶۶۲۵	فاتح ستیز
۹۷۳	شیر فلکه آتش نشانی با قابلیت تنظیم و محدود کردن فشار سایز ۱½" و ۲½" و حداکثر فشار ورودی ۱۷۵PSI	Huacheng	چین	J282	UL	EX26977	۲۲۱۹۷۲۸۶ ۶۶۰۴۶۶۲۶	فاتح ستیز
۹۷۴	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی ۵۰۰ GPM Centrifugal Fire Pump.Split Case Multi stage(۲ stages) with ---shaft in horizontal position Pressures up to ۶۴۱psi Max working pressure up to ۸۰۰ psi	A-C FIRE PUMP	امارات-کمپانی اصلی آمریکا	8200	UL/FM	EX284	۴۴۵۶۶۱۱۱	دیزل ساز
۹۷۵	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی ۷۵۰ GPM Centrifugal Fire Pump.Split Case Multi stage(۲ stages) with ---shaft in horizontal position Pressures up to ۶۰۱psi Max working pressure up to ۸۰۰ psi	A-C FIRE PUMP	امارات-کمپانی اصلی آمریکا	8200	UL/FM	EX284	۴۴۵۶۶۱۱۱	دیزل ساز

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تأیید و قبول سازمان نمی باشد.مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone NC	شرکت نماینده Representatio
۹۷۶	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی ۱۰۰۰GPM Centrifugal Fire Pump,Split Case Multi stage(۲ stages) with ---shaft in horizontal position Pressures up to ۴۵۸ psi Max working pressure up to ۸۰۰ psi	A-C FIRE PUMP	امارات-کمپانی اصلی آمریکا	8200	UL/FM	EX284	۴۴۵۶۶۱۱۱	دیزل ساز
۹۷۷	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی ۲۵GPM Centrifugal Fire Pump,Split Case single stage with ---shaft in horizontal position Pressures up to ۹۴ psi Max working pressure up to ۴۰۰ psi	A-C FIRE PUMP	امارات-کمپانی اصلی آمریکا	8100	UL/FM	EX284	۴۴۵۶۶۱۱۱	دیزل ساز
۹۷۸	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی ۵۰GPM Centrifugal Fire Pump,Split Case single stage with ---shaft in horizontal position Pressures up to ۱۵۵ psi Max working pressure up to ۴۰۰ psi	A-C FIRE PUMP	امارات-کمپانی اصلی آمریکا	8100	UL/FM	EX284	۴۴۵۶۶۱۱۱	دیزل ساز
۹۷۹	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی ۱۰۰GPM Centrifugal Fire Pump,Split Case single stage with ---shaft in horizontal position Pressures up to ۲۱۵ psi Max working pressure up to ۴۰۰ psi	A-C FIRE PUMP	امارات-کمپانی اصلی آمریکا	8100	UL/FM	EX284	۴۴۵۶۶۱۱۱	دیزل ساز

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تأیید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone No	شرکت نماینده Representatio
۹۸۰	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی ۱۵۰ GPM Centrifugal Fire Pump, Split Case single stage with ---shaft in horizontal position Pressures up to ۲۱۰ psi Max working pressure ۴۰۰ psi	A-C FIRE PUMP	امارات-کمپانی اصلی آمریکا	8100	UL/FM	EX284	۴۴۵۶۶۱۱۱	دیزل ساز
۹۸۱	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی ۲۰۰ GPM Centrifugal Fire Pump, Split Case single stage with ---shaft in horizontal position Pressures up to ۲۰۲ psi Max working pressure up to ۴۰۰ psi	A-C FIRE PUMP	امارات-کمپانی اصلی آمریکا	8100	UL/FM	EX284	۴۴۵۶۶۱۱۱	دیزل ساز
۹۸۲	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی ۵۰۰ GPM Centrifugal Fire Pump, Split Case single stage with ---shaft in horizontal position Pressures up to ۲۵۵ psi Max working pressure up to ۴۵۰ psi	A-C FIRE PUMP	امارات-کمپانی اصلی آمریکا	8100	UL/FM	EX284	۴۴۵۶۶۱۱۱	دیزل ساز
۹۸۳	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی ۷۵۰ GPM Centrifugal Fire Pump, Split Case single stage with ---shaft in horizontal position Pressure up to ۲۴۲ psi Max working pressure up to ۴۵۰ psi	A-C FIRE PUMP	امارات-کمپانی اصلی آمریکا	8100	UL/FM	EX284	۴۴۵۶۶۱۱۱	دیزل ساز

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تأیید و قبول سازمان نمی باشد.مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone No	شرکت نماینده Representatio
۹۸۴	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی ۱۰۰۰GPM Centrifugal Fire Pump,Split Case single stage with ---shaft in horizontal position Pressure up to ۲۳۴ psi Max working pressure up to ۵۰۰ psi	A-C FIRE PUMP	امارات-کمپانی اصلی آمریکا	8100	UL/FM	EX284	۴۴۵۶۶۱۱۱	دیزل ساز
۹۸۵	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی ۱۰۰۰GPM Centrifugal Fire Pump,Split Case single stage with ---shaft in horizontal position Pressure up to ۲۶۰ psi Max working pressure up to ۳۸۰ psi	A-C FIRE PUMP	امارات-کمپانی اصلی آمریکا	8150	UL/FM	EX284	۴۴۵۶۶۱۱۱	دیزل ساز
۹۸۶	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی ۱۲۵۰GPM Centrifugal Fire Pump,Split Case single stage with shaft in horizontal---Pressure up to psi ۲۱۵ Max working pressure up to ۴۰۰ psi	A-C FIRE PUMP	امارات-کمپانی اصلی آمریکا	8100	UL/FM	EX284	۴۴۵۶۶۱۱۱	دیزل ساز
۹۸۷	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی ۱۲۵۰GPM Centrifugal Fire Pump,Split Case single stage with shaft in horizontal---Pressure up to psi ۲۴۹ Max working pressure up to ۳۸۰ psi	A-C FIRE PUMP	امارات-کمپانی اصلی آمریکا	8150	UL/FM	EX284	۴۴۵۶۶۱۱۱	دیزل ساز

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تأیید و قبول سازمان نمی باشد.مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone No	شرکت نماینده Representatio
۹۸۸	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی ۱۵۰۰ GPM Centrifugal Fire Pump, Split Case single stage with ---shaft in horizontal position Pressure up to ۲۰۸ psi Max working pressure up to ۴۰۰ psi	A-C FIRE PUMP	امارات-کمپانی اصلی آمریکا	8100	UL/FM	EX284	۴۴۵۶۶۱۱۱	دیزل ساز
۹۸۹	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی ۱۵۰۰ GPM Centrifugal Fire Pump, Split Case single stage with ---shaft in horizontal position Pressure up to ۲۸۹ psi Max working pressure up to ۳۸۰ psi	A-C FIRE PUMP	امارات-کمپانی اصلی آمریکا	8150	UL/FM	EX284	۴۴۵۶۶۱۱۱	دیزل ساز
۹۹۰	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی ۲۰۰۰ GPM Centrifugal Fire Pump, Split Case single stage with ---shaft in horizontal position Pressure up to ۱۸۳ psi Max working pressure up to ۴۰۰ psi	A-C FIRE PUMP	امارات-کمپانی اصلی آمریکا	8100	UL/FM	EX284	۴۴۵۶۶۱۱۱	دیزل ساز
۹۹۱	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی ۲۰۰۰ GPM Centrifugal Fire Pump, Split Case single stage with ---shaft in horizontal position Pressure up to ۲۱۴ psi Max working pressure up to ۳۷۵ psi	A-C FIRE PUMP	امارات-کمپانی اصلی آمریکا	9100	UL/FM	EX284	۴۴۵۶۶۱۱۱	دیزل ساز

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تأیید و قبول سازمان نمی باشد.مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone NC	شرکت نماینده Representatio
۹۹۲	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی ۲۵۰۰GPM Centrifugal Fire Pump,Split Case single stage with ---shaft in horizontal position Pressure up to ۱۷۷ psi Max working pressure up to ۳۷۵ psi	A-C FIRE PUMP	امارات-کمپانی اصلی آمریکا	8100	UL/FM	EX284	۴۴۵۶۶۱۱۱	دیزل ساز
۹۹۳	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی ۲۵۰۰GPM Centrifugal Fire Pump,Split Case single stage with ---shaft in horizontal position Pressure up to ۲۰۸ psi Max working pressure up to ۳۷۵ psi	A-C FIRE PUMP	امارات-کمپانی اصلی آمریکا	9100	UL/FM	EX284	۴۴۵۶۶۱۱۱	دیزل ساز
۹۹۴	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی ۳۰۰۰GPM Centrifugal Fire Pump,Split Case single stage with ---shaft in horizontal position Pressure up to ۱۳۳ psi Max working pressure up to ۳۷۵ psi	A-C FIRE PUMP	امارات-کمپانی اصلی آمریکا	8100	UL/FM	EX284	۴۴۵۶۶۱۱۱	دیزل ساز
۹۹۵	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی ۳۰۰۰GPM Centrifugal Fire Pump,Split Case single stage with ---shaft in horizontal position Pressure up to ۱۵۵ psi Max working pressure up to ۳۲۵ psi	A-C FIRE PUMP	امارات-کمپانی اصلی آمریکا	8150	UL/FM	EX284	۴۴۵۶۶۱۱۱	دیزل ساز

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تأیید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone No	شرکت نماینده Representatio
۹۹۶	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی ۳۰۰۰ GPM Centrifugal Fire Pump, Split Case single stage with ---shaft in horizontal position Pressure up to ۱۹۹ psi Max working pressure up to ۳۷۵ psi	A-C FIRE PUMP	امارات-کمپانی اصلی آمریکا	9100	UL/FM	EX284	۴۴۵۶۶۱۱۱	دیزل ساز
۹۹۷	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی ۳۵۰۰ GPM Centrifugal Fire Pump, Split Case single stage with ---shaft in horizontal position Pressure up to ۱۵۲ psi Max working pressure up to ۳۲۵ psi	A-C FIRE PUMP	امارات-کمپانی اصلی آمریکا	8150	UL/FM	EX284	۴۴۵۶۶۱۱۱	دیزل ساز
۹۹۸	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی ۳۵۰۰ GPM Centrifugal Fire Pump, Split Case single stage with ---shaft in horizontal position Pressure up to ۱۸۱ psi Max working pressure up to ۲۵۵ psi	A-C FIRE PUMP	امارات-کمپانی اصلی آمریکا	9100	UL/FM	EX284	۴۴۵۶۶۱۱۱	دیزل ساز
۹۹۹	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی ۴۰۰۰ GPM Centrifugal Fire Pump, Split Case single stage with ---shaft in horizontal position Pressure up to ۲۲۳ psi Max working pressure up to ۳۲۵ psi	A-C FIRE PUMP	امارات-کمپانی اصلی آمریکا	8150	UL/FM	EX284	۴۴۵۶۶۱۱۱	دیزل ساز

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تأیید و قبول سازمان نمی باشد.مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone NC	شرکت نماینده Representatio
۱۰۰۰	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی ۴۰۰۰GPM Centrifugal Fire Pump,Split Case single stage with ---shaft in horizontal position Pressure up to ۱۸۱ psi Max working pressure up to ۲۵۵ psi	A-C FIRE PUMP	امارات-کمپانی اصلی آمریکا	9100	UL/FM	EX284	۴۴۵۶۶۱۱۱	دیزل ساز
۱۰۰۱	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی ۴۵۰۰GPM Centrifugal Fire Pump,Split Case single stage with ---shaft in horizontal position Pressure up to ۲۱۸ psi Max working pressure up to ۳۲۵ psi	A-C FIRE PUMP	امارات-کمپانی اصلی آمریکا	8150	UL/FM	EX284	۴۴۵۶۶۱۱۱	دیزل ساز
۱۰۰۲	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی ۴۵۰۰GPM Centrifugal Fire Pump,Split Case single stage with ---shaft in horizontal position Pressure up to ۱۸۱ psi Max working pressure up to ۲۰۰ psi	A-C FIRE PUMP	امارات-کمپانی اصلی آمریکا	9100	UL/FM	EX284	۴۴۵۶۶۱۱۱	دیزل ساز
۱۰۰۳	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی ۵۰۰۰GPM Centrifugal Fire Pump,Split Case single stage with ---shaft in horizontal positon Pressure up to ۲۱۴ psi Max working pressure up to ۳۲۵ psi	A-C FIRE PUMP	امارات-کمپانی اصلی آمریکا	8150	UL/FM	EX284	۴۴۵۶۶۱۱۱	دیزل ساز

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تأیید و قبول سازمان نمی باشد.مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone NC	شرکت نماینده Representatio
۱۰۰۴	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی ۵۰۰ GPM Centrifugal Fire Pump.Split Case single stage with ---shaft in horizontal positon Pressure up to ۱۸۰ psi Max working pressure up to ۲۰۰ psi	A-C FIRE PUMP	امارات-کمپانی اصلی آمریکا	9100	UL/FM	EX284	۴۴۵۶۶۱۱۱	دیزل ساز
۱۰۰۵	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی ۵۰۰ GPM Centrifugal Fire Pump.Split Case single stage with shaft in vertical position---Pressure up to ۲۵۵ psi Max working pressure up to ۴۵۰ psi	A-C FIRE PUMP	امارات-کمپانی اصلی آمریکا	8100	UL/FM	EX284	۴۴۵۶۶۱۱۱	دیزل ساز
۱۰۰۶	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی ۷۵۰ GPM Centrifugal Fire Pump.Split Case single stage with shaft in vertical position---Pressure up to ۲۴۲ psi Max working pressure up to ۴۵۰ psi	A-C FIRE PUMP	امارات-کمپانی اصلی آمریکا	8100	UL/FM	EX284	۴۴۵۶۶۱۱۱	دیزل ساز
۱۰۰۷	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی ۱۰۰۰ GPM Centrifugal Fire Pump.Split Case single stage with shaft in vertical position---Pressure up to ۱۳۵ psi Max working pressure up to ۳۷۵ psi	A-C FIRE PUMP	امارات-کمپانی اصلی آمریکا	8100	UL/FM	EX284	۴۴۵۶۶۱۱۱	دیزل ساز

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تأیید و قبول سازمان نمی باشد.مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone No	شرکت نماینده Representatio
۱۰۰۸	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی ۱۲۵۰GPM Centrifugal Fire Pump,Split Case single stage with shaft in vertical position---Pressure up to ۱۴۱ psi Max working pressure up to ۳۷۵ psi	A-C FIRE PUMP	امارات-کمپانی اصلی آمریکا	8100	UL/FM	EX284	۴۴۵۶۶۱۱۱	دیزل ساز
۱۰۰۹	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی ۱۵۰۰GPM Centrifugal Fire Pump,Split Case single stage with shaft in vertical position---Pressure up to ۱۱۵ psi Max working pressure up to ۳۷۵ psi	A-C FIRE PUMP	امارات-کمپانی اصلی آمریکا	8100	UL/FM	EX284	۴۴۵۶۶۱۱۱	دیزل ساز
۱۰۱۰	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی ۲۰۰۰GPM Centrifugal Fire Pump,Split Case single stage with shaft in vertical position---Pressure up to ۱۲۸ psi Max working pressure up to ۲۰۰ psi	A-C FIRE PUMP	امارات-کمپانی اصلی آمریکا	8100	UL/FM	EX284	۴۴۵۶۶۱۱۱	دیزل ساز
۱۰۱۱	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی ۲۵۰۰GPM Centrifugal Fire Pump,Split Case single stage with shaft in vertical position---Pressure up to ۱۲۵ psi Max working pressure up to ۲۰۰ psi	A-C FIRE PUMP	امارات-کمپانی اصلی آمریکا	8100	UL/FM	EX284	۴۴۵۶۶۱۱۱	دیزل ساز

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تأیید و قبول سازمان نمی باشد.مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone NC	شرکت نماینده Representatio
۱۰۱۲	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی ۲۵۰ GPM Centrifugal Fire Pump,End Suction Pressure up to ۸۴ psi Max working pressure up to ۲۶۲ psi	A-C FIRE PUMP	امارات-کمپانی اصلی آمریکا	3x2x6-1/2F	UL/FM	EX3786	۴۴۵۶۶۱۱۱	دیزل ساز
۱۰۱۳	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی ۳۰۰ GPM Centrifugal Fire Pump,End Suction Pressure up to ۸۱ psi Max working pressure up to ۲۶۲ psi	A-C FIRE PUMP	امارات-کمپانی اصلی آمریکا	3x2x6-1/2F	UL/FM	EX3786	۴۴۵۶۶۱۱۱	دیزل ساز
۱۰۱۴	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی ۴۰۰ GPM Centrifugal Fire Pump,End Suction Pressure up to ۱۵۲ psi Max working pressure up to ۲۶۲ psi	A-C FIRE PUMP	امارات-کمپانی اصلی آمریکا	4x3x9F	UL/FM	EX3786	۴۴۵۶۶۱۱۱	دیزل ساز
۱۰۱۵	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی ۵۰۰ GPM Centrifugal Fire Pump,End Suction Pressure up to ۱۵۱ psi Max working pressure up to ۲۶۲ psi	A-C FIRE PUMP	امارات-کمپانی اصلی آمریکا	4x3x9F	UL/FM	EX3786	۴۴۵۶۶۱۱۱	دیزل ساز
۱۰۱۶	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی ۲۵ GPM Centrifugal Fire Pump,In-Line Pressure up to ۷۰ psi Max working pressure up to ۱۷۵ psi	A-C FIRE PUMP	امارات-کمپانی اصلی آمریکا	1580	UL/FM	EX4374	۴۴۵۶۶۱۱۱	دیزل ساز

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تأیید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone No	شرکت نماینده Representatio
۱۰۱۷	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی ۵۰ GPM Centrifugal Fire Pump,In-Line Pressure up to ۱۶۴ psi Max working pressure up to ۱۷۵ psi	A-C FIRE PUMP	امارات-کمپانی اصلی آمریکا	1580	UL/FM	EX4374	۴۴۵۶۶۱۱۱	دیزل ساز
۱۰۱۸	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی ۷۵GPM Centrifugal Fire Pump,In-Line Pressure up to ۶۵ psi Max working pressure up to ۱۷۵ psi	A-C FIRE PUMP	امارات-کمپانی اصلی آمریکا	1580	UL/FM	EX4374	۴۴۵۶۶۱۱۱	دیزل ساز
۱۰۱۹	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی ۱۰۰ GPM Centrifugal Fire Pump,In-Line Pressure up to ۱۶۴ psi Max working pressure up to ۱۷۵ psi	A-C FIRE PUMP	امارات-کمپانی اصلی آمریکا	1580	UL/FM	EX4374	۴۴۵۶۶۱۱۱	دیزل ساز
۱۰۲۰	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی ۱۵۰ GPM Centrifugal Fire Pump,In-Line Pressure up to ۱۶۵ psi Max working pressure up to ۱۷۵ psi	A-C FIRE PUMP	امارات-کمپانی اصلی آمریکا	1580	UL/FM	EX4374	۴۴۵۶۶۱۱۱	دیزل ساز
۱۰۲۱	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی ۲۰۰ GPM Centrifugal Fire Pump,In-Line Pressure up to ۱۶۴ psi Max working pressure up to ۱۷۵ psi	A-C FIRE PUMP	امارات-کمپانی اصلی آمریکا	1580	UL/FM	EX4374	۴۴۵۶۶۱۱۱	دیزل ساز

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تأیید و قبول سازمان نمی باشد.مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone No	شرکت نماینده Representatio
۱۰۲۲	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی ۲۵۰ GPM Centrifugal Fire Pump,In-Line Pressure up to ۱۶۲ psi Max working pressure up to ۳۳۷ psi	A-C FIRE PUMP	امارات-کمپانی اصلی آمریکا	1580	UL/FM	EX4374	۴۴۵۶۶۱۱۱	دیزل ساز
۱۰۲۳	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی ۳۰۰ GPM Centrifugal Fire Pump,In-Line Pressure up to ۱۶۰ psi Max working pressure up to ۳۳۷ psi	A-C FIRE PUMP	امارات-کمپانی اصلی آمریکا	1580	UL/FM	EX4374	۴۴۵۶۶۱۱۱	دیزل ساز
۱۰۲۴	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی ۴۰۰ GPM Centrifugal Fire Pump,In-Line Pressure up to ۱۸۴ psi Max working pressure up to ۳۳۷ psi	A-C FIRE PUMP	امارات-کمپانی اصلی آمریکا	1580	UL/FM	EX4374	۴۴۵۶۶۱۱۱	دیزل ساز
۱۰۲۵	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی ۴۵۰ GPM Centrifugal Fire Pump,In-Line Pressure up to ۱۳۷ psi Max working pressure up to ۳۳۷ psi	A-C FIRE PUMP	امارات-کمپانی اصلی آمریکا	1580	UL/FM	EX4374	۴۴۵۶۶۱۱۱	دیزل ساز
۱۰۲۶	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی ۵۰۰ GPM Centrifugal Fire Pump,In-Line Pressure up to ۱۸۰ psi Max working pressure up to ۳۳۷ psi	A-C FIRE PUMP	امارات-کمپانی اصلی آمریکا	1580	UL/FM	EX4374	۴۴۵۶۶۱۱۱	دیزل ساز

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تأیید و قبول سازمان نمی باشد.مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone NC	شرکت نماینده Representatio
۱۰۲۷	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی ۷۵۰ GPM Centrifugal Fire Pump,In-Line Pressure up to ۱۶۷ psi Max working pressure up to ۳۰۰ psi	A-C FIRE PUMP	امارات-کمپانی اصلی آمریکا	1580	UL/FM	EX4374	۴۴۵۶۶۱۱۱	دیزل ساز
۱۰۲۸	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی ۱۰۰۰ GPM Centrifugal Fire Pump,In-Line Pressure up to ۱۲۱ psi Max working pressure up to ۳۰۰ psi	A-C FIRE PUMP	امارات-کمپانی اصلی آمریکا	1580	UL/FM	EX4374	۴۴۵۶۶۱۱۱	دیزل ساز
۱۰۲۹	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی ۱۲۵۰ GPM Centrifugal Fire Pump,In-Line Pressure up to ۱۳۰ psi Max working pressure up to ۳۰۰ psi	A-C FIRE PUMP	امارات-کمپانی اصلی آمریکا	1580	UL/FM	EX4374	۴۴۵۶۶۱۱۱	دیزل ساز
۱۰۳۰	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی ۱۵۰۰ GPM Centrifugal Fire Pump,In-Line Pressure up to ۱۲۴ psi Max working pressure up to ۳۰۰ psi	A-C FIRE PUMP	امارات-کمپانی اصلی آمریکا	1580	UL/FM	EX4374	۴۴۵۶۶۱۱۱	دیزل ساز
۱۰۳۱	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی ۲۵۰ GPM Centrifugal Fire Pump,Vertical Turbine Pressure up to ۲۰۶ psi	A-C FIRE PUMP	امارات-کمپانی اصلی آمریکا	FP10WALC-250	UL/FM	EX6074	۴۴۵۶۶۱۱۱	دیزل ساز
۱۰۳۲	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی ۵۰۰ GPM Centrifugal Fire Pump,Vertical Turbine Pressure up to ۲۵۶ psi	A-C FIRE PUMP	امارات-کمپانی اصلی آمریکا	FP11CHC-500	UL/FM	EX6074	۴۴۵۶۶۱۱۱	دیزل ساز

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تأیید و قبول سازمان نمی باشد.مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone NC	شرکت نماینده Representatio
۱۰۳۳	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی ۷۵۰GPM Centrifugal Fire Pump,Vertical Turbine Pressure up to ۳۲۳ psi	A-C FIRE PUMP	امارات-کمپانی اصلی آمریکا	FP12CHC-750	UL/FM	EX6074	۴۴۵۶۶۱۱۱	دیزل ساز
۱۰۳۴	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی ۱۰۰۰GPM Centrifugal Fire Pump,Vertical Turbine Pressure up to ۳۵۲ psi	A-C FIRE PUMP	امارات-کمپانی اصلی آمریکا	FP14RJHC-1000	UL/FM	EX6074	۴۴۵۶۶۱۱۱	دیزل ساز
۱۰۳۵	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی ۱۵۰۰GPM Centrifugal Fire Pump,Vertical Turbine Pressure up to ۲۹۵ psi	A-C FIRE PUMP	امارات-کمپانی اصلی آمریکا	FP14RHHC-1500	UL/FM	EX6074	۴۴۵۶۶۱۱۱	دیزل ساز
۱۰۳۶	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی ۲۰۰۰GPM Centrifugal Fire Pump,Vertical Turbine Pressure up to ۲۵۶ psi	A-C FIRE PUMP	امارات-کمپانی اصلی آمریکا	FP14RHHC-2000	UL/FM	EX6074	۴۴۵۶۶۱۱۱	دیزل ساز
۱۰۳۷	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی ۲۵۰۰GPM Centrifugal Fire Pump,Vertical Turbine Pressure up to ۱۸۶ psi	A-C FIRE PUMP	امارات-کمپانی اصلی آمریکا	FP16DMC-2500	UL/FM	EX6074	۴۴۵۶۶۱۱۱	دیزل ساز
۱۰۳۸	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی ۳۰۰۰GPM Centrifugal Fire Pump,Vertical Turbine Pressure up to ۱۵۸ psi	A-C FIRE PUMP	امارات-کمپانی اصلی آمریکا	FP18DMC-3000	UL/FM	EX6074	۴۴۵۶۶۱۱۱	دیزل ساز

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تأیید و قبول سازمان نمی باشد.مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone NC	شرکت نماینده Representatio
۱۰۳۹	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی ۳۵۰۰ GPM Centrifugal Fire Pump,Vertical Turbine Pressure up to ۱۴۱ psi	A-C FIRE PUMP	امارات-کمپانی اصلی آمریکا	FP18DMC-3500	UL/FM	EX6074	۴۴۵۶۶۱۱۱	دیزل ساز
۱۰۴۰	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی ۴۰۰۰ GPM Centrifugal Fire Pump,Vertical Turbine Pressure up to ۱۴۶ psi	A-C FIRE PUMP	امارات-کمپانی اصلی آمریکا	FP18DHC-4000	UL/FM	EX6074	۴۴۵۶۶۱۱۱	دیزل ساز
۱۰۴۱	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی ۴۵۰۰ GPM Centrifugal Fire Pump,Vertical Turbine Pressure up to ۱۳۰ psi	A-C FIRE PUMP	امارات-کمپانی اصلی آمریکا	FP20EHC-4500	UL/FM	EX6074	۴۴۵۶۶۱۱۱	دیزل ساز
۱۰۴۲	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی ۵۰۰۰ GPM Centrifugal Fire Pump,Vertical Turbine Pressure up to ۱۲۷ psi	A-C FIRE PUMP	امارات-کمپانی اصلی آمریکا	FP20EHC-5000	UL/FM	EX6074	۴۴۵۶۶۱۱۱	دیزل ساز
۱۰۴۳	شیر قطع کن از نوع پروانه ای مدل ویفر، مجهز به نشانگر و قابلیت ارسال سیگنال نظارت Wafer Butterfly Valve حداکثر فشار کاری: ۳۰۰ psi سایز(اینچ): ۱۲,۱۰,۸,۶,۵,۴,۳,۲,۱.۵	WEFLO	چین	F۰۸۱۱	UL/FM	HLXS.EX۱۵۵۰۳	۴۴۶۱۸۳۲۰	توسعه فناوری ناران

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تأیید و قبول سازمان نمی باشد.مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone No	شرکت نماینده Representatio
۱۰۴۴	شیر قطع کن از نوع OS&Y فلنجی OS&Y Resilient Seated Gate Valve حداکثر فشار کاری: ۳۰۰ psi سایز(اینچ): ۱۲,۱۰,۸,۶,۵,۴,۳,۲,۱.۵	WEFLO	چین	F۰۱۱۱	UL/FM	HMRZ.EX۱۵۲۶۵	۴۴۶۱۸۳۲۰	توسعه فناوری ناران
۱۰۴۵	شیر یکطرفه فلنجی Swing Check Valve بیشترین فشار کاری: ۳۰۰ psi سایز(اینچ): ۱۲,۱۰,۸,۶,۵,۴,۳,۲,۱.۵	WEFLO	چین	F۰۳۱۱	UL/FM	HMER.EX۱۵۲۶۴	۴۴۶۱۸۳۲۰	توسعه فناوری ناران
۱۰۴۶	صافی نوع Y فلنجی Y- Type Strainer بیشترین فشار کاری: ۱۷۵ psi سایز(اینچ): ۱۲,۱۰,۸,۶,۵,۴,۳,۲,۱.۵	WEFLO	چین	F۰۵۱۱	UL	HLCV.EX۱۶۱۱۹	۴۴۶۱۸۳۲۰	توسعه فناوری ناران
۱۰۴۷	شیر آتش نشانی هایدرانت با محفظه خشک Fire Hydrant Dry Barrel بیشترین فشار کاری: ۳۰۰ psi	WEFLO	چین	F۰۷۳۳	UL/FM	HBORE.EX۱۵۹۰۹	۴۴۶۱۸۳۲۰	توسعه فناوری ناران
۱۰۴۸	شیر آتش نشانی هایدرانت با محفظه تر Fire Hydrant Wet Barrel بیشترین فشار کاری: ۳۰۰ psi	WEFLO	چین	F۱۳۱۱	UL/FM	HBOR.EX۱۵۹۰۹	۴۴۶۱۸۳۲۰	توسعه فناوری ناران
۱۰۴۹	شیر ایستگاهی عمودی با نشانگر Post Indicator Valve سایز(اینچ): ۱۲,۱۰,۸,۶,۴	WEFLO	چین	F۰۶۰۰	UL/FM	HCBZ.EX۱۵۴۷۹	۴۴۶۱۸۳۲۰	توسعه فناوری ناران
۱۰۵۰	پرشر سوئیچ بیشترین فشار کاری: ۳۰۰ psi	WEFLO	چین	WPS	UL/FM	VOXZ.S۳۵۷۰۴	۴۴۶۱۸۳۲۰	توسعه فناوری ناران

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تأیید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone No	شرکت نماینده Representatio
۱۰۵۱	فلو سوئیچ Water Flow Detector بیشترین فشار کاری: ۴۵۰ psi سایز(اینچ): ۲،۵،۳،۴،۵،۶،۸	WEFLO	چین	F۶۰۰۱	UL/FM	USQT.S۳۵۷۰۴	۴۴۶۱۸۳۲۰	توسعه فناوری ناران
۱۰۵۲	سوئیچ نظارت بر شیر OS&Y Supervisory Switch for OS&Y Valve قابل نصب بر روی شیر سایز ۲ تا ۱۲ اینچ	WEFLO	چین	WOSY	UL/FM	USQT.S۳۵۷۰۴	۴۴۶۱۸۳۲۰	توسعه فناوری ناران
۱۰۵۳	شیر یکطرفه آتش نشانی سیستم تر به همراه متعلقات Wet Alarm Check Valve بیشترین فشار کاری: ۴۵۰ psi سایز(اینچ): ۳،۴،۶،۸	WEFLO	چین	F۱۵۱۱	UL	VPLX.EX۱۵۹۱۵	۴۴۶۱۸۳۲۰	توسعه فناوری ناران
۱۰۵۴	شیرسیلابی به همراه متعلقات Deluge valve بیشترین فشار کاری: ۳۰۰ psi سایز(اینچ): ۲،۵،۳،۴،۵،۶،۸،۱۰،۱۲	WEFLO	چین	۹۲۶۶	UL	VLFT.EX۱۵۹۱۴	۴۴۶۱۸۳۲۰	توسعه فناوری ناران
۱۰۵۵	شیر قطع کن از نوع پروانه ای اتصال گروو، مجهز به نشانگر و قابلیت ارسال سیگنال نظارت Butterfly Valve/Grooved حداکثر فشار کاری: ۳۰۰ psi سایز(اینچ): ۲،۵،۳،۴،۵،۶،۸،۱۰،۱۲	WEFLO	چین	F۱۰۲۲	UL/FM	HLXS.EX۱۵۵۰۳	۴۴۶۱۸۳۲۰	توسعه فناوری ناران
۱۰۵۶	شیر قطع کن از نوع OS&Y گروو، OS&Y Gate Valve/Grooved حداکثر فشار کاری: ۳۰۰ psi سایز(اینچ): ۲،۵،۳،۴،۵،۶،۸،۱۰،۱۲	WEFLO	چین	F۰۱۲۲	UL/FM	HMRZ.EX۱۵۲۶۵	۴۴۶۱۸۳۲۰	توسعه فناوری ناران

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تأیید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone No	شرکت نماینده Representatio
۱۰۵۷	شیر یکطرفه اتصال گروو Swing Check Valve, Grooved بیشترین فشار کاری: ۳۰۰ psi سایز(اینچ): ۱۲, ۱۰, ۸, ۶, ۵, ۴, ۳, ۲, ۱.۵	WEFLO	چین	F۰۳۲۲	UL/FM	HMRZ.EX۱۵۲۶۴	۴۴۶۱۸۳۲۰	توسعه فناوری ناران
۱۰۵۸	صافی نو Y اتصال گروو Y- Type Strainer, Grooved بیشترین فشار کاری: ۱۷۵ psi سایز(اینچ): ۱۲, ۱۰, ۸, ۶, ۵, ۴, ۳, ۲, ۱.۵	WEFLO	چین	F۰۵۲۲	UL	HLCV.EX۱۶۱۱۹	۴۴۶۱۸۳۲۰	توسعه فناوری ناران
۱۰۵۹	شیر یکطرفه آتش نشانی سیستم تر به همراه متعلقات - اتصالات گروو Wet Alarm Check Valve- Grooved بیشترین فشار کاری: ۴۵۰ psi سایز(اینچ): ۸, ۶, ۴, ۳	WEFLO	چین	F۱۵۲۲	UL	VPLX.EX۱۵۹۱۵	۴۴۶۱۸۳۲۰	توسعه فناوری ناران
۱۰۶۰	شیر دروازه ای (NRS) - اتصال فلنجی NRS Gate Valve, Flanged بیشترین فشار کاری: ۳۰۰ psi سایز(اینچ): ۱۲, ۱۰, ۸, ۶, ۵, ۴, ۳, ۲, ۱.۵	WEFLO	چین	F۰۲۱۱	UL/FM	HMRZ.EX۱۵۲۶۵	۴۴۶۱۸۳۲۰	توسعه فناوری ناران
۱۰۶۱	شیر دروازه ای (NRS) - اتصال گروو NRS Gate Valve, Grooved بیشترین فشار کاری: ۳۰۰ psi سایز(اینچ): ۱۲, ۱۰, ۸, ۶, ۵, ۴, ۳, ۲, ۱.۵	WEFLO	چین	F۰۲۲۲	UL/FM	HMRZ.EX۱۵۲۶۵	۴۴۶۱۸۳۲۰	توسعه فناوری ناران
۱۰۶۲	سوییچ نشانگر وضعیت باز و بسته خط آتش نشانی Supervisory Switch for Indicator Post	WEFLO	چین	WIP	UL/FM	USQT.S۳۵۷۰۴	۴۴۶۱۸۳۲۰	توسعه فناوری ناران

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تأیید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone No	شرکت نماینده Representatio
۱۰۶۳	نشانگر دیواری باز و بسته خط آتش نشانی Wall Indicator Post	WEFLO	چین	F۰۶۰۰	UL/FM	HCBZ.EX۱۵۴۷۹	۴۴۶۱۸۳۲۰	توسعه فناوری ناران
۱۰۶۴	پکیج پمپ آتش نشانی از نوع Split Case شامل دیزل پمپ و الکتريکال پمپ با دبی 1000gpm، 750gpm، 500gpm حداکثر فشار کاری: 400psi رنج فشار خالص: 168-105 و 186-120 و 191-125 و psi 138-273	Patterson	ایرلند - آمریکا	5x4x12 SSC	UL/FM	QXJY.EX3910	۸۸۷۱۰۸۰۹-۱۰	شرکت مهندسی اردال
۱۰۶۵	پکیج پمپ آتش نشانی از نوع Split Case شامل دیزل پمپ و الکتريکال پمپ با دبی 1000gpm، 750gpm، 500gpm حداکثر فشار کاری: 525psi رنج فشار خالص: 66-41 و 91-53 و 68-43 و 93-55 و psi 147-80 و 98-64 و 78-142	Patterson	ایرلند - آمریکا	6x5x17 SSC	UL/FM	QXJY.EX3910	۸۸۷۱۰۸۰۹-۱۰	شرکت مهندسی اردال
۱۰۶۶	پکیج پمپ آتش نشانی از نوع Split Case شامل دیزل پمپ و الکتريکال پمپ با دبی 1250gpm، 750gpm، 1000gpm حداکثر فشار کاری: 545psi رنج فشار خالص: 84-54 و 88-56 و 128-84 و 54- psi 270-100 و 260-95 و 234-84 و 163	Patterson	ایرلند - آمریکا	6x5x14 SSC	UL/FM	QXJY.EX3910	۸۸۷۱۰۸۰۹-۱۰	شرکت مهندسی اردال
۱۰۶۷	پکیج پمپ آتش نشانی از نوع Split Case شامل دیزل پمپ و الکتريکال پمپ با دبی 1250gpm، 1000gpm، حداکثر فشار کاری: 265psi یا 400psi رنج فشار خالص: 122-64 و 164-81 و 145-72 و 110- psi 152-98 و 206	Patterson	ایرلند - آمریکا	6x5x11 SSC	UL	QXJY.EX3910	۸۸۷۱۰۸۰۹-۱۰	شرکت مهندسی اردال

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تأیید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone No	شرکت نماینده Representatio
۱۰۶۸	پکیج پمپ آتش نشانی از نوع Split Case شامل دیزل پمپ و الکتریکال پمپ با دبی 2500gpm، 1500gpm، 2000gpm حداکثر فشار کاری: 600psi رنج فشار خالص: 67-84 و 71-87 و 75-112 و 78-117 و 115-169 psi	Patterson	ایرلند - آمریکا	10x8x17SSC	UL/FM	QXJY.EX3910	۸۸۷۱۰۸۰۹-۱۰	شرکت مهندسی اردال
۱۰۶۹	پکیج پمپ آتش نشانی از نوع Split Case شامل دیزل پمپ و الکتریکال پمپ با دبی 1250gpm، 1500gpm حداکثر فشار کاری: 600psi رنج فشار خالص: 82-100 و 78-154 و 86-171 و 112-221 psi	Patterson	ایرلند - آمریکا	8x6x12SSC	UL	QXJY.EX3910	۸۸۷۱۰۸۰۹-۱۰	شرکت مهندسی اردال
۱۰۷۰	پکیج پمپ آتش نشانی از نوع Split Case شامل دیزل پمپ و الکتریکال پمپ با دبی 2000gpm، 1500gpm حداکثر فشار کاری: 375psi رنج فشار خالص: 129-193 و 134-201 و 138-285 psi	Patterson	ایرلند - آمریکا	10x8x23SSC	UL	QXJY.EX3910	۸۸۷۱۰۸۰۹-۱۰	شرکت مهندسی اردال
۱۰۷۱	پکیج پمپ آتش نشانی از نوع Split Case شامل دیزل پمپ و الکتریکال پمپ با دبی 4500gpm، 5000gpm، 3500gpm، 4000gpm حداکثر فشار کاری: 335psi رنج فشار خالص: 71-144 و 106-212 و 69-141 و 103-211 psi	Patterson	ایرلند - آمریکا	16x12x21SSC	UL	QXJY.EX3910	۸۸۷۱۰۸۰۹-۱۰	شرکت مهندسی اردال

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تأیید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone No	شرکت نماینده Representatio
۱۰۷۲	پکیج پمپ آتش نشانی از نوع End Suction شامل دیزل پمپ و الکتریکال پمپ با دبی ۳۰۰ gpm، ۱۵۰ gpm، ۲۰۰ gpm، ۲۵۰ gpm. حداکثر فشار کاری: ۳۲۵psi رنج فشار خالص: ۱۰۴-۴۵ و ۱۲۰-۴۴ و ۱۳۳-۴۱ و ۱۳۸-۴۶ و ۱۶۶-۵۳ و ۱۹۳-۴۳ و ۱۰۲-۴۳ و ۱۱۹-۴۳ و ۱۳۲-۴۴ و ۱۳۶-۵۰ و ۱۹۳-۵۶ و ۱۰۰-۴۸ و ۱۱۷-۵۵ و ۱۳۰-۵۷ و ۱۳۴-۷۱ و ۱۶۵-۶۲ و ۱۹۱-۶۲ psi	Patterson	ایرلند - آمریکا	4x3x11AES	UL	QWZU.EX3909	۸۸۷۱۰۸۰۹-۱۰	شرکت مهندسی اردال
۱۰۷۳	پکیج پمپ آتش نشانی از نوع End Suction شامل دیزل پمپ و الکتریکال پمپ با دبی ۵۰۰ gpm، ۴۵۰ gpm، ۴۰۰ gpm حداکثر فشار کاری: ۳۲۵psi رنج فشار خالص: ۱۱۰-۴۲ و ۱۲۹-۷۱ و ۱۴۸-۵۷ و ۱۴۳-۷۲ و ۱۸۱-۷۴ و ۲۰۹-۵۷ و ۱۰۷-۶۹ و ۱۲۶-۵۷ و ۱۴۶-۵۴ و ۱۴۱-۷۰ و ۱۷۸-۷۲ و ۲۰۸-۶۵ و ۱۰۵-۷۸ و ۱۲۳-۷۷ و ۱۴۳-۷۵ و ۱۳۸-۶۷ و ۱۷۷-۶۹ و ۲۰۶-۶۹ psi	Patterson	ایرلند - آمریکا	5x3x11AES	UL	QWZU.EX3909	۸۸۷۱۰۸۰۹-۱۰	شرکت مهندسی اردال
۱۰۷۴	پکیج پمپ آتش نشانی از نوع End Suction شامل دیزل پمپ و الکتریکال پمپ با دبی 500gpm. حداکثر فشار کاری: 250psi رنج فشار خالص: 113-68 و 133-70 و 151-81 و 123-178 psi	Patterson	ایرلند - آمریکا	E3F11A-FP	UL/FM	QWZU.EX3909	۸۸۷۱۰۸۰۹-۱۰	شرکت مهندسی اردال

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تأیید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone No	شرکت نماینده Representatio
۱۰۷۵	پکیج پمپ آتش نشانی از نوع End Suction شامل دیزل پمپ و الکتريکال پمپ با دبی ۰.۷۵gpm. حداکثر فشار کاری: 250psi رنج فشار خالص: 113-63 و 132-71 و 151-83 و 99-147 psi	Patterson	ایرلند - آمریکا	E4J11A-FP	UL/FM	QWZU.EX3909	۸۸۷۱۰۸۰۹-۱۰	شرکت مهندسی اردال
۱۰۷۶	پکیج پمپ آتش نشانی از نوع In-line شامل دیزل پمپ و الکتريکال پمپ با دبی ۰.۴۰ gpm، ۰.۱۵ gpm، ۰.۲۰ gpm، ۰.۲۵ gpm، ۰.۳۰ gpm، ۰.۴۵ gpm، حداکثر فشار کاری: ۳۲۵psi رنج فشار خالص: ۶۳-۱۳۳ و ۶۵-۱۳۲ و ۶۱-۱۳۰ و ۶۹-۱۸۸ و ۶۸-۱۸۶ و ۶۵-۱۸۲ و ۶۲-۱۷۶ و ۷۰-۱۴۰ و ۶۴-۱۷۹ و ۶۹-۱۳۹ و ۶۲-۱۷۸ و ۶۷-۱۳۷ و ۷۰-۱۷۶ psi	Patterson	ایرلند - آمریکا	A.V.I.P.	UL	QXCZ.EX3911	۸۸۷۱۰۸۰۹-۱۰	شرکت مهندسی اردال
۱۰۷۷	پکیج پمپ آتش نشانی از نوع In-line شامل دیزل پمپ و الکتريکال پمپ با دبی ۰.۴۰ gpm، ۰.۱۵ gpm، ۰.۲۰ gpm، ۰.۲۵ gpm، ۰.۳۰ gpm، ۰.۴۵ gpm، ۰.۵۰ gpm، حداکثر فشار کاری: ۲۲۵psi یا ۳۲۵psi رنج فشار خالص: ۷۰-۱۵۰ و ۴۰-۹۵ و ۶۶-۱۴۶ و ۵۳-۹۰ و ۶۳-۱۴۶ و ۴۵-۱۳۸ و ۷۲-۲۱۳ و ۴۲-۱۳۷ و ۷۱-۲۱۲ و ۴۰-۱۳۵ و ۶۸-۲۱۱ و ۵۰-۱۳۲ و ۶۴-۲۱۰ و ۴۱-۹۳ و ۷۱-۱۵۲ و ۶۷-۱۸۱ و ۴۳-۹۰ و ۶۹-۱۵۲ و ۴۷-۱۳۵ و ۴۴-۱۳۲ و ۶۲-۱۸۱ و ۴۱-۱۲۸ و ۶۷-۱۵۱ و ۷۲-۱۸۱ و ۴۷-۱۸۰ و ۵۶-۱۰۰ psi	Patterson	ایرلند - آمریکا	V.I.P.	UL	QXCZ.EX3911	۸۸۷۱۰۸۰۹-۱۰	شرکت مهندسی اردال

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تأیید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone No	شرکت نماینده Representatio
۱۰۷۸	پکیج پمپ آتش نشانی از نوع In-line شامل دیزل پمپ و الکتريکال پمپ با دبی 1250gpm، 750gpm، 1000gpm. حداکثر فشار کاری: 175psi یا 325psi رنج فشار خالص: 98-41 و 95-44 و 141-42 و 137-75 psi	Patterson	ایرلند - آمریکا	8x8x18A VIP	UL/FM	QXCZ.EX3911	۸۸۷۱۰۸۰۹-۱۰	شرکت مهندسی اردال
۱۰۷۹	پکیج پمپ آتش نشانی از نوع In-line شامل دیزل پمپ و الکتريکال پمپ با دبی 1000gpm. حداکثر فشار کاری: 175psi رنج فشار خالص: 78-40 psi	Patterson	ایرلند - آمریکا	8x8x13A VIP	UL/FM	QXCZ.EX3911	۸۸۷۱۰۸۰۹-۱۰	شرکت مهندسی اردال
۱۰۸۰	پکیج پمپ آتش نشانی از نوع In-line شامل دیزل پمپ و الکتريکال پمپ با دبی 1250gpm. حداکثر فشار کاری: 175psi رنج فشار خالص: 113-63 و 132-71 و 151-83 و 99-147 psi	Patterson	ایرلند - آمریکا	8x8x138A VIP	UL	QWZU.EX3911	۸۸۷۱۰۸۰۹-۱۰	شرکت مهندسی اردال
۱۰۸۱	پکیج پمپ آتش نشانی از نوع Vertical Turbine شامل دیزل پمپ و الکتريکال پمپ با دبی 500gpm از 3 تا 11 مرحله ای رنج فشار خالص: 268-41 و 277-43 و 323-58 و 59-333 psi	Patterson	ایرلند - آمریکا	PVT-12DHC-FP	UL	QXXW.EX15211	۸۸۷۱۰۸۰۹-۱۰	شرکت مهندسی اردال
۱۰۸۲	پکیج پمپ آتش نشانی از نوع Vertical Turbine شامل دیزل پمپ و الکتريکال پمپ با دبی 750gpm و 1000gpm از 3 تا 8 مرحله رنج فشار خالص: 263-42 و 403-67 و 360-80 psi	Patterson	ایرلند - آمریکا	13 GLC-FP	UL	QXXW.EX15211	۸۸۷۱۰۸۰۹-۱۰	شرکت مهندسی اردال

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تأیید و قبول سازمان نمی باشد.مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone NC	شرکت نماینده Representatio
۱۰۸۳	پکیج پمپ آتش نشانی از نوع Vertical Turbine شامل دیزل پمپ و الکتریکیال پمپ با دبی 1000gpm و 750gpm و 1250gpm از 3 تا 12 مرحله رنج فشار خالص: 440-82 و 272-44 و 403-78 psi	Patterson	ایرلند - آمریکا	13 GHC-FP	UL	QXXW.EX15211	۸۸۷۱۰۸۰۹-۱۰	شرکت مهندسی اردال
۱۰۸۴	پکیج پمپ آتش نشانی از نوع Vertical Turbine شامل دیزل پمپ و الکتریکیال پمپ با دبی 1500gpm و 1250gpm و 2000gpm از 2 تا 5 مرحله رنج فشار خالص: 207-46 و 280-64 psi	Patterson	ایرلند - آمریکا	17JMC-FP	UL/FM	QXXW.EX15211	۸۸۷۱۰۸۰۹-۱۰	شرکت مهندسی اردال
۱۰۸۵	پکیج پمپ آتش نشانی از نوع Vertical Turbine شامل دیزل پمپ و الکتریکیال پمپ با دبی 2000gpm و 2500gpm از 2 تا 5 مرحله رنج فشار خالص: 196-46 و 403-67 psi	Patterson	ایرلند - آمریکا	17JHC-FP	UL/FM	QXXW.EX15211	۸۸۷۱۰۸۰۹-۱۰	شرکت مهندسی اردال
۱۰۸۶	پکیج پمپ آتش نشانی از نوع Vertical Turbine شامل دیزل پمپ و الکتریکیال پمپ با دبی 2500gpm و 1500gpm و 3500gpm از 2 تا 3 مرحله رنج فشار خالص: 189-60 و 180-55 و 208-55 و 106-199 psi	Patterson	ایرلند - آمریکا	18KMC-FP	UL/FM	QXXW.EX15211	۸۸۷۱۰۸۰۹-۱۰	شرکت مهندسی اردال
۱۰۸۷	پکیج پمپ آتش نشانی از نوع Vertical Turbine شامل دیزل پمپ و الکتریکیال پمپ با دبی 4500gpm و 4000gpm و 5000gpm از 2 تا 5 مرحله رنج فشار خالص: 273-74 و 283-77 و 255-68 و 71-265 psi	Patterson	ایرلند - آمریکا	21RHC-FP	UL/FM	QXXW.EX15211	۸۸۷۱۰۸۰۹-۱۰	شرکت مهندسی اردال

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تأیید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone No	شرکت نماینده Representatio
۱۰۸۸	شیردروازه ای با اتصال دوسر فلنج flanged os&y gate valve size: ۲, ۲/۵, ۳, ۴, ۵, ۶, ۸, ۱۰, ۱۲ in max working pressure : ۳۰۰ psi	HD fire PROTECT	هندوستان	GVRS-300 GVRS-16-300 GVRS-16-250	UL-FM	EX16394 3049706	77289505	ایمن گستر سنگسر
۱۰۸۹	شیردروازه ای با اتصال دوسر فلنج flanged NRS gate valve size: ۲, ۲/۵, ۳, ۴, ۵, ۶, ۸, ۱۰, ۱۲ in max working pressure : ۲۵۰ psi	HD fire PROTECT	هندوستان	GVNR-300 GVNR-16-300 GVNR-16-250	UL-FM	EX16394 349707	77289505	ایمن گستر سنگسر
۱۰۹۰	شیر پروانه ای با اتصال فلنج Butterfly valve size: (۲, ۲.۵, ۳, ۴, ۵, ۶, ۸) inch max.working pressure : ۳۰۰ psi	HD fire PROTECT	هندوستان	HDMG250 HDMW300 HDMWPN16HD NLPN16	UL	EX27247 3049706	77289505	ایمن گستر سنگسر
۱۰۹۱	شیرتست و تخلیه دنده ای test and drain size: ۱, ۱ 1/4, ۱ 1/2, ۲ in max working pressure : ۳۰۰ psi	HD fire PROTECT	هندوستان	HD90	UL	EX27230	77289505	ایمن گستر سنگسر
۱۰۹۲	شیر هشداردهنده check alarm valve size: ۳, ۴, ۶, ۸ in max working pressure : ۲۵۰ psi	HD fire PROTECT	هندوستان	HA	UL-FM	EX5118 0003047475	77289505	ایمن گستر سنگسر
۱۰۹۳	شیر سیلابی deluge valve size: ۲, ۲.۵, ۳, ۴, ۶, ۸ in max.working pressure : ۲۵۰ psi	HD fire PROTECT	هندوستان	RC9	UL	EX5050	77289505	ایمن گستر سنگسر

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تأیید و قبول سازمان نمی باشد.مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone No	شرکت نماینده Representatio
۱۰۹۴	شیلنگ انعطاف پذیر مخصوص نصب اسپرینکلر، نوع unbraided، به همراه اتصالات مربوطه، به طول های ۷۰، ۱۰۰، ۱۲۰، ۱۵۰ و ۱۸۰سانتی متر، مخصوص نصب اسپرینکلر سایز ۱/۲ اینچ	TRONFLEX	چین	TU25	UL	VENF.EX26542	۲۶۴۰۸۸۷۱-۶	گروه مهندسين آگراپاد پایار
۱۰۹۵	شیلنگ انعطاف پذیر مخصوص نصب اسپرینکلر، نوع unbraided، به همراه اتصالات مربوطه، به طول های ۷۰، ۱۰۰، ۱۲۰، ۱۵۰ و ۱۸۰سانتی متر، مخصوص نصب اسپرینکلر سایز ۳/۴ اینچ	TRONFLEX	چین	TU25	UL	VENF.EX26542	۲۶۴۰۸۸۷۱-۶	گروه مهندسين آگراپاد پایار
۱۰۹۶	شیلنگ انعطاف پذیر مخصوص نصب اسپرینکلر، نوع braided، به همراه اتصالات مربوطه، به طول های ۷۰، ۱۰۰، ۱۲۰، ۱۵۰ و ۱۸۰سانتی متر، مخصوص نصب اسپرینکلر سایز ۱/۲ اینچ	TRONFLEX	چین	TCM25BR	FM		۲۶۴۰۸۸۷۱-۶	گروه مهندسين آگراپاد پایار
۱۰۹۷	شیلنگ انعطاف پذیر مخصوص نصب اسپرینکلر، نوع braided، به همراه اتصالات مربوطه، به طول های ۷۰، ۱۰۰، ۱۲۰، ۱۵۰ و ۱۸۰سانتی متر، مخصوص نصب اسپرینکلر سایز ۳/۴ اینچ	TRONFLEX	چین	TCM25BR	FM		۲۶۴۰۸۸۷۱-۶	گروه مهندسين آگراپاد پایار
۱۰۹۸	شیلنگ انعطاف پذیر مخصوص نصب اسپرینکلر در Clean Room، نوع braided، به همراه اتصالات مربوطه، به طول های ۷۰، ۱۰۰، ۱۲۰، ۱۵۰ و ۱۸۰سانتی متر، مخصوص نصب اسپرینکلر سایز ۱/۲ اینچ	TRONFLEX	چین	TCR25BR	FM		۲۶۴۰۸۸۷۱-۶	گروه مهندسين آگراپاد پایار

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تأیید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone No	شرکت نماینده Representatio
۱۰۹۹	شیلنگ انعطاف پذیر مخصوص نصب اسپرینکلر در Clean Room، نوع braided، به همراه اتصالات مربوطه، به طول های ۷۰، ۱۰۰، ۱۲۰، ۱۵۰ و ۱۸۰ سانتی متر، مخصوص نصب اسپرینکلر سایز ۳/۴ اینچ	TRONFLEX	چین	TCR25BR	FM		۲۶۴۰۸۸۷۱-۶	گروه مهندسين آگراپاد پایار
۱۱۰۰	گیج فشار عقربه ای صفحه ۱۰ سانتیمتری، محدوده کاری ۰ تا ۳۰۰ psi	IRON MAN	چین	IM01	UL	VEVX.EX27447	۲۶۴۰۸۸۷۱-۶	گروه مهندسين آگراپاد پایار
۱۱۰۱	شیلنگ آتش نشانی با روکش خارجی پلی استر و لاینینگ داخلی EPDM، دارای فشار تست ۲۵۰ PSI، سایز ۱/۲ اینچ	IRON MAN	چین	Symex	UL	MZQE.EX27448	۲۶۴۰۸۸۷۱-۶	گروه مهندسين آگراپاد پایار
۱۱۰۲	شیلنگ آتش نشانی با روکش خارجی پلی استر و لاینینگ داخلی EPDM، دارای فشار تست ۱۵۰ PSI و ۲۵۰ PSI، سایز ۱،۱/۲ اینچ	IRON MAN	چین	IM401	FM	...	۲۶۴۰۸۸۷۱-۶	گروه مهندسين آگراپاد پایار
۱۱۰۳	شیلنگ آتش نشانی با روکش خارجی پلی استر و لاینینگ داخلی EPDM، دارای فشار تست ۱۵۰ PSI و ۲۵۰ PSI، سایز ۲،۱/۲ اینچ	IRON MAN	چین	IM651	FM	...	۲۶۴۰۸۸۷۱-۶	گروه مهندسين آگراپاد پایار
۱۱۰۴	فلوسوئیچ نوع پارویی، دارای فشار کاری ۴۵۰ PSI	IRON MAN	چین	IMT6001	UL	USQT.S35811	۲۶۴۰۸۸۷۱-۶	گروه مهندسين آگراپاد پایار
۱۱۰۵	فلوسوئیچ نوع پارویی، دارای فشار کاری ۴۵۰ PSI	IRON MAN	چین	IM6001	UL/FM	USQT.S35811	۲۶۴۰۸۸۷۱-۶	گروه مهندسين آگراپاد پایار
۱۱۰۶	اسپرینکلر بالازن واکنش استاندارد، فشار کاری ۱۲ بار (۱۷۵ psi)، رنج دمایی ۵۷، ۶۸، ۷۹، ۹۳ درجه سانتیگراد، k فاکتور ۵/۶	PURELAND (PD)	چین	PD003	UL	VNIV.EX26978	۲۶۴۰۸۸۷۱-۶	گروه مهندسين آگراپاد پایار

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تأیید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone No	شرکت نماینده Representatio
۱۱۰۷	اسپرینکلر بالازن واکنش سریع، فشار کاری ۱۲ بار (psi ۱۷۵)، رنج دمایی ۵۷، ۶۸، ۷۹، ۹۳ درجه سانتیگراد، k فاکتور ۵/۶	PURELAND (PD)	چین	PD004	UL	VNIV.EX26978	۲۶۴۰۸۸۷۱-۶	گروه مهندسين آگراپاد پایار
۱۱۰۸	اسپرینکلر پایین زن واکنش استاندارد، فشار کاری ۱۲ بار (psi ۱۷۵)، رنج دمایی ۵۷، ۶۸، ۷۹، ۹۳ درجه سانتیگراد، k فاکتور ۵/۶	PURELAND (PD)	چین	PD005	UL	VNIV.EX26978	۲۶۴۰۸۸۷۱-۶	گروه مهندسين آگراپاد پایار
۱۱۰۹	اسپرینکلر پایین زن واکنش سریع، فشار کاری ۱۲ بار (psi ۱۷۵)، رنج دمایی ۵۷، ۶۸، ۷۹، ۹۳ درجه سانتیگراد، k فاکتور ۵/۶	PURELAND (PD)	چین	PD006	UL	VNIV.EX26978	۲۶۴۰۸۸۷۱-۶	گروه مهندسين آگراپاد پایار
۱۱۱۰	اسپرینکلر دیواری واکنش استاندارد، فشار کاری ۱۲ بار (psi ۱۷۵)، رنج دمایی ۵۷، ۶۸، ۷۹، ۹۳ درجه سانتیگراد، k فاکتور ۵/۶	PURELAND (PD)	چین	PD017	UL	VNIV.EX26978	۲۶۴۰۸۸۷۱-۶	گروه مهندسين آگراپاد پایار
۱۱۱۱	اسپرینکلر دیواری واکنش سریع، فشار کاری ۱۲ بار (psi ۱۷۵)، رنج دمایی ۵۷، ۶۸، ۷۹، ۹۳ درجه سانتیگراد، k فاکتور ۵/۶	PURELAND (PD)	چین	PD018	UL	VNIV.EX26978	۲۶۴۰۸۸۷۱-۶	گروه مهندسين آگراپاد پایار
۱۱۱۲	اسپرینکلر دکوراتیو مخفی واکنش استاندارد، فشار کاری ۱۲ بار (psi ۱۷۵)، رنج دمایی ۵۷، ۶۸، ۷۹، ۹۳ درجه سانتیگراد، k فاکتور ۵/۶	PURELAND (PD)	چین	PD007	UL	VNIV.EX26978	۲۶۴۰۸۸۷۱-۶	گروه مهندسين آگراپاد پایار
۱۱۱۳	اسپرینکلر دکوراتیو مخفی واکنش سریع، فشار کاری ۱۲ بار (psi ۱۷۵)، رنج دمایی ۵۷، ۶۸، ۷۹، ۹۳ درجه سانتیگراد، k فاکتور ۵/۶	PURELAND (PD)	چین	PD008	UL	VNIV.EX26978	۲۶۴۰۸۸۷۱-۶	گروه مهندسين آگراپاد پایار

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تأیید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone No	شرکت نماینده Representatio
۱۱۱۴	شیلنگ انعطاف پذیر مخصوص نصب اسپرینکلر، نوع unbraided به همراه اتصالات مربوطه، فشار کاری ۱۲ بار (Psi ۱۷۵)، به طول های ۷۰، ۱۰۰، ۱۲۰، ۱۵۰ و ۱۸۰ سانتی متر، مخصوص نصب اسپرینکلر سایز ۱/۲ اینچ	TRONFLEX	چین	TU25	UL	VENF.EX26542	۲۶۴۰۸۸۷۱-۶	گروه مهندسين آگراپاد پایار
۱۱۱۵	شیلنگ انعطاف پذیر مخصوص نصب اسپرینکلر، نوع unbraided به همراه اتصالات مربوطه، فشار کاری ۱۲ بار (Psi ۱۷۵)، به طول های ۷۰، ۱۰۰، ۱۲۰، ۱۵۰ و ۱۸۰ سانتی متر، مخصوص نصب اسپرینکلر سایز ۳/۴ اینچ	TRONFLEX	چین	TU25	UL	VENF.EX26542	۲۶۴۰۸۸۷۱-۶	گروه مهندسين آگراپاد پایار
۱۱۱۶	شیلنگ انعطاف پذیر مخصوص نصب اسپرینکلر، نوع braided به همراه اتصالات مربوطه، فشار کاری ۱۲ بار (Psi ۱۷۵)، به طول های ۷۰، ۱۰۰، ۱۲۰، ۱۵۰ و ۱۸۰ سانتی متر، مخصوص نصب اسپرینکلر سایزهای ۱/۲ و ۳/۴ اینچ	TRONFLEX	چین	TCM25BR	FM		۲۶۴۰۸۸۷۱-۶	گروه مهندسين آگراپاد پایار
۱۱۱۷	شیلنگ انعطاف پذیر مخصوص نصب اسپرینکلر در Clean Room، نوع braided به همراه اتصالات مربوطه، فشار کاری ۱۲ بار (Psi ۱۷۵)، به طول های ۷۰، ۱۰۰، ۱۲۰، ۱۵۰ و ۱۸۰ سانتی متر، مخصوص نصب اسپرینکلر سایزهای ۱/۲ و ۳/۴ اینچ	TRONFLEX	چین	TCR25BR	FM		۲۶۴۰۸۸۷۱-۶	گروه مهندسين آگراپاد پایار
۱۱۱۸	اسپرینکلر پایین زن واکنش استاندارد K-F:۵.۶ دمای عملکرد: ۵۷، ۶۸، ۷۹، ۹۳ سانتیگراد فشار کارکرد ۱۲BAR/۱۷۵PSI	YOUNGJIN FLEX	کره	YJ001	UL	EX15991	77132335 66046624	فاتح سنيز

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تأیید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone No	شرکت نماینده Representatio
۱۱۱۹	اسپرینکلر بالا زن واکنش استاندارد K-F:۵.۶ دمای عملکرد: ۵۷,۶۸,۷۹,۹۳ سانتیگراد فشار کارکرد ۱۲BAR/۱۷۵PSI	YOUNGJIN FLEX	کره	YJ002	UL	EX15991	77132335 66046624	فاتح سنیز
۱۱۲۰	شلنگ انعطاف پذیر مخصوص اسپرینکلر با اتصالات مربوطه unbraided در سایزهای: ۷۰,۱۰۰,۱۲۰,۱۸۰ سانتیمتر دمای عملکرد: ۱۵۰ درجه فارنهایت فشار کاری ۲۰۰ PSI	YOUNGJIN FLEX	کره	YJ27-S	UL	EX15192	77132335 66046624	فاتح سنیز
۱۱۲۱	شلنگ انعطاف پذیر مخصوص اسپرینکلر با اتصالات مربوطه braided در سایزهای: ۷۰,۱۰۰,۱۲۰,۱۸۰ سانتیمتر دمای عملکرد: ۱۵۰ درجه فارنهایت فشار کاری ۲۰۰ PSI	YOUNGJIN FLEX	کره	YJ27-SB	UL	EX15192	77132335 66046624	فاتح سنیز
۱۱۲۲	اسپرینکلر پایین زن واکنش استاندارد - K Factor ۵/۶ - سایز ۱/۲ اینچ - درجه حرارت ۶۸ و ۷۹ درجه سانتیگراد - حداکثر فشار کاری ۱۷۵ psi	NEWAGE	هند	NI ۰۵۲	UL	VNIV.EX۱۵۲۴۲	۶۶۶۴۷۰۳۸ ۶۶۶۵۶۷۹۸	آتش پاد پارس
۱۱۲۳	اسپرینکلر بالا زن واکنش استاندارد - K Factor سایز ۱/۲ اینچ - درجه حرارت ۶۸ و ۷۹ درجه سانتیگراد - حداکثر فشار کاری ۱۷۵ psi	NEWAGE	هند	NI ۰۳۲	UL	VNIV.EX۱۵۲۴۲	۶۶۶۴۷۰۳۸ ۶۶۶۵۶۷۹۸	آتش پاد پارس
۱۱۲۴	اسپرینکلر پایین زن واکنش سریع - K Factor سایز ۱/۲ اینچ - درجه حرارت ۶۸ و ۷۹ درجه سانتیگراد - حداکثر فشار کاری ۱۷۵ psi	NEWAGE	هند	NI ۰۶۲	UL	VNIV.EX۱۵۲۴۲	۶۶۶۴۷۰۳۸ ۶۶۶۵۶۷۹۸	آتش پاد پارس

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تأیید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone No	شرکت نماینده Representatio
۱۱۲۵	اسپرینکلر بالا زن واکنش سریع - K Factor ۵/۶ - سایز ۱/۲ اینچ - درجه حرارت ۶۸ و ۷۹ درجه سانتیگراد - حداکثر فشار کاری ۱۷۵ psi	NEWAGE	هند	NI ۰۴۲	UL	VNIV.EX۱۵۲۴۲	۶۶۶۴۷۰۳۸ ۶۶۶۵۶۷۹۸	آتش پاد پارس
۱۱۲۶	اسپرینکلر دیواری یکطرفه واکنش استاندارد - K Factor ۵/۶ - سایز ۱/۲ اینچ - درجه حرارت ۶۸ و ۷۹ درجه سانتیگراد - حداکثر فشار کاری ۱۷۵ psi	NEWAGE	هند	NI ۰۱۲	UL	VNIV.EX۱۵۲۴۲	۶۶۶۴۷۰۳۸ ۶۶۶۵۶۷۹۸	آتش پاد پارس
۱۱۲۷	اسپرینکلر مخفی دکوراتیو Concealed واکنش استاندارد - K Factor ۵/۶ - سایز ۱/۲ اینچ - درجه حرارت ۶۸ و ۷۹ درجه سانتیگراد - حداکثر فشار کاری ۱۷۵ psi	NEWAGE	هند	NI ۰۷۲	UL	VNIV.EX۱۵۲۴۲	۶۶۶۴۷۰۳۸ ۶۶۶۵۶۷۹۸	آتش پاد پارس
۱۱۲۸	شیر دروازه ای رزوه بلند (OS&Y)، اتصال دو سر فلنج، سایز های ۲، ۱/۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۸، ۱۰ و ۱۲ اینچ، فشار کاری ۱۲ بار (Psi ۱۷۵) برای نوع PN۱۰ و ۱۵/۹ بار (psi ۲۳۲) برای نوع PN۱۶	JINAN MEIDE	چین	Z۴۱X XZ۴۱X	UL/FM	HMRZ.EX۱۵۹۷۳	۶-۲۶۴۰۸۸۷۱	گروه مهندسين آگراپاد پایار
۱۱۲۹	شیر دروازه ای رزوه بلند (OS&Y)، اتصال دو سر Grooved، سایز های ۲، ۱/۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۸، ۱۰ و ۱۲ اینچ، فشار کاری ۲۰۰، ۲۵۰ و ۳۰۰ Psi	JINAN MEIDE	چین	Z۸۱X XZ۸۱X	UL/FM	HMRZ.EX۱۵۹۷۳	۶-۲۶۴۰۸۸۷۱	گروه مهندسين آگراپاد پایار
۱۱۳۰	شیر دروازه ای رزوه بلند (OS&Y)، اتصال یک سر فلنج و یک سر Grooved، سایز های ۲، ۱/۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۸، ۱۰ و ۱۲ اینچ، فشار کاری ۲۰۰، ۲۵۰ و ۳۰۰ Psi	JINAN MEIDE	چین	Z۵۱X	UL/FM	HMRZ.EX۱۵۹۷۳	۶-۲۶۴۰۸۸۷۱	گروه مهندسين آگراپاد پایار

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تأیید و قبول سازمان نمی باشد.مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone No	شرکت نماینده Representatio
۱۱۳۱	شیر دروازه ای ساقه ثابت (NRS)، اتصال دوسر فلنچ، سایزهای ۲، ۱/۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۸، ۱۰، ۱۲، ۱۴، ۱۶، ۱۸، ۲۰ و ۲۴ اینچ، فشار کاری ۱۲ بار (Psi ۱۷۵) برای نوع PN۱۰ و ۱۵/۹ بار (psi ۲۳۲) برای نوع PN۱۶	JINAN MEIDE	چین	Z۴۵X Z۴۵XC	UL/FM	HMRZ.EX۱۵۹۷۳	۲۶۴۰۸۸۷۱-۶	گروه مهندسين آگراپاد پایار
۱۱۳۲	شیر دروازه ای ساقه ثابت (NRS)، اتصال دوسر Grooved، سایزهای ۲، ۱/۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۸، ۱۰، ۱۲ اینچ، فشار کاری ۲۰۰، ۲۵۰ و ۳۰۰ Psi	JINAN MEIDE	چین	Z۸۵X Z۸۵XC	UL/FM	HMRZ.EX۱۵۹۷۳	۲۶۴۰۸۸۷۱-۶	گروه مهندسين آگراپاد پایار
۱۱۳۳	شیر دروازه ای ساقه ثابت (NRS)، اتصال یک سر فلنچ و یک سر Grooved، سایزهای ۲، ۱/۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۸، ۱۰ و ۱۲ اینچ، فشار کاری ۲۰۰، ۲۵۰ و ۳۰۰ Psi	JINAN MEIDE	چین	Z۵۵X	UL/FM	HMRZ.EX۱۵۹۷۳	۲۶۴۰۸۸۷۱-۶	گروه مهندسين آگراپاد پایار
۱۱۳۴	شیر پروانه ای ویفر، اتصال فلنچ، دارای نشانگر و قابلیت ارسال سیگنال، سایزهای ۲، ۱/۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۸، ۱۰، ۱۲ اینچ، فشار کاری ۱۷۵، ۲۰۰، ۲۵۰ و ۳۰۰ Psi	JINAN MEIDE	چین	D۳۷۱X XD۳۷۱X XD۳۷۱XL	UL/FM/VDS	HLXS.EX۲۶۴۱۳	۲۶۴۰۸۸۷۱-۶	گروه مهندسين آگراپاد پایار
۱۱۳۵	شیر پروانه ای، اتصال Grooved، دارای نشانگر و قابلیت ارسال سیگنال، سایزهای ۲، ۱/۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۸، ۱۰، ۱۲ اینچ، فشار کاری ۱۷۵، ۲۰۰، ۲۵۰ و ۳۰۰ Psi	JINAN MEIDE	چین	D۳۸۱X XD۳۸۱X	UL/FM/VDS	HLXS.EX۲۶۴۱۳	۲۶۴۰۸۸۷۱-۶	گروه مهندسين آگراپاد پایار
۱۱۳۶	شیر پروانه ای، اتصال دنده ای، دارای نشانگر و قابلیت ارسال سیگنال، سایزهای ۱، ۱/۴، ۱، ۱/۲، ۱ و ۲ اینچ، فشار کاری ۱۷۵ Psi	JINAN MEIDE	چین	XD۳۱۱	UL/FM	HLXS.EX۲۶۴۱۳	۲۶۴۰۸۸۷۱-۶	گروه مهندسين آگراپاد پایار

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تأیید و قبول سازمان نمی باشد.مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone No	شرکت نماینده Representatio
۱۱۳۷	شیر یکطرفه دریچه ای، اتصال فلنج، سایزهای ۲، ۱/۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۸، ۱۰، ۱۲ اینچ، فشارکاری ۳۰۰ Psi	JINAN MEIDE	چین	H۴۴X۲	UL/FM	HMER.EX۱۶۲۰۳	۲۶۴۰۸۸۷۱-۶	گروه مهندسين آگراپاد پایار
۱۱۳۸	شیر یکطرفه دریچه ای، اتصال Grooved، سایز ۲، ۱/۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۸، ۱۰، ۱۲ اینچ، فشار کاری ۱۷۵، ۲۰۰، ۲۵۰ و ۳۰۰ Psi	JINAN MEIDE	چین	H۸۴X H۸۴XF۴	UL/FM	HMER.EX۱۶۲۰۳	۲۶۴۰۸۸۷۱-۶	گروه مهندسين آگراپاد پایار
۱۱۳۹	شیر یکطرفه ویفر بین فلنجی، سایزهای ۲، ۱/۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۸، ۱۰، ۱۲ و ۱۴ اینچ، فشار کاری ۱۷۵، ۲۰۰، ۲۵۰ و ۳۰۰ Psi	JINAN MEIDE	چین	DH۷۷X	UL	HMER.EX۱۶۲۰۳	۲۶۴۰۸۸۷۱-۶	گروه مهندسين آگراپاد پایار
۱۱۴۰	صافی نوع Y، اتصال دو سر فلنج، سایزهای ۲، ۱/۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۸، ۱۰، ۱۲ اینچ، فشار کاری ۳۰۰ Psi	JINAN MEIDE	چین	V۴	UL	HLCV.EX۱۶۲۰۲	۲۶۴۰۸۸۷۱-۶	گروه مهندسين آگراپاد پایار
۱۱۴۱	صافی نوع Y، اتصال دو سر Grooved، سایزهای ۲، ۱/۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۸، ۱۰، ۱۲ اینچ، فشار کاری ۱۷۵، ۲۰۰، ۲۵۰ و ۳۰۰ Psi	JINAN MEIDE	چین	V۸	UL	HLCV.EX۱۶۲۰۲	۲۶۴۰۸۸۷۱-۶	گروه مهندسين آگراپاد پایار
۱۱۴۲	شیلنگ انعطاف پذیر مخصوص نصب اسپرینکلر، نوع unbraided به همراه اتصالات مربوطه، فشار کاری ۱۴ بار (۲۰۳ Psi)، به طول های ۷۰، ۱۰۰، ۱۲۰، ۱۵۰ و ۱۸۰ سانتی متر، مخصوص نصب اسپرینکلر سایز ۱/۲ اینچ	JINAN MEIDE	چین	MDFU	UL	VENF.EX۲۷۶۸۳	۲۶۴۰۸۸۷۱-۶	گروه مهندسين آگراپاد پایار
۱۱۴۳	شیلنگ انعطاف پذیر مخصوص نصب اسپرینکلر، نوع unbraided به همراه اتصالات مربوطه، فشار کاری ۱۴ بار (۲۰۳ Psi)، به طول های ۷۰، ۱۰۰، ۱۲۰، ۱۵۰ و ۱۸۰ سانتی متر، مخصوص نصب اسپرینکلر سایز ۳/۴ اینچ	JINAN MEIDE	چین	MDFU	UL	VENF.EX۲۷۶۸۳	۲۶۴۰۸۸۷۱-۶	گروه مهندسين آگراپاد پایار

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تأیید و قبول سازمان نمی باشد.مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone No	شرکت نماینده Representatio
۱۱۴۴	شیلنگ انعطاف پذیر مخصوص نصب اسپرینکلر، نوع braided به همراه اتصالات مربوطه، فشار کاری ۱۴ بار (Psi ۲۰۳)، به طول های ۷۰، ۱۰۰، ۱۲۰، ۱۵۰ و ۱۸۰ سانتی متر، مخصوص نصب اسپرینکلر سایز ۱/۲ اینچ	JINAN MEIDE	چین	MDFB	UL	VENF.EX۲۷۶۸۳	۲۶۴۰۸۸۷۱-۶	گروه مهندسين آگراپاد پایار
۱۱۴۵	شیلنگ انعطاف پذیر مخصوص نصب اسپرینکلر، نوع braided به همراه اتصالات مربوطه، فشار کاری ۱۴ بار (Psi ۲۰۳) به طول های ۷۰، ۱۰۰، ۱۲۰، ۱۵۰ و ۱۸۰ سانتی متر، مخصوص نصب اسپرینکلر سایز ۳/۴ اینچ	JINAN MEIDE	چین	MDFB	UL	VENF.EX۲۷۶۸۳	۲۶۴۰۸۸۷۱-۶	گروه مهندسين آگراپاد پایار
۱۱۴۶	لوله فولادی رده ۱۰ سایز های ۱/۴، ۱/۲، ۳/۴، ۱، ۱/۲، ۲، ۱/۲، ۳، ۴، ۵، ۶ و ۸ اینچ	JINAN MEIDE	چین	...	UL/FM	VIZY.EX۲۶۵۵۰	۲۶۴۰۸۸۷۱-۶	گروه مهندسين آگراپاد پایار
۱۱۴۷	لوله فولادی رده ۴۰ سایز های ۱/۴، ۱/۲، ۳/۴، ۱، ۱/۲، ۲، ۱/۲، ۳، ۴، ۵، ۶ و ۸ اینچ	JINAN MEIDE	چین	...	UL/FM	VIZY.EX۲۶۵۵۰	۲۶۴۰۸۸۷۱-۶	گروه مهندسين آگراپاد پایار
۱۱۴۸	زانوی گالونیزه، نوع ۴۵ و ۹۰ درجه، سایز ۱/۲ تا ۶ اینچ، فشار کاری Psi ۵۰۰ (تا سایز ۲ اینچ) و Psi ۳۰۰ (از ۲، ۱/۲ اینچ)	JINAN MEIDE	چین	۱۲۰ / ۹۰	UL/FM	HHXX.EX۶۶۲۴	۲۶۴۰۸۸۷۱-۶	گروه مهندسين آگراپاد پایار
۱۱۴۹	زانوی کاهنده گالونیزه، سایز ۳/۴ تا ۴ اینچ، فشار کاری Psi ۵۰۰ (تا سایز ۲ اینچ) و Psi ۳۰۰ (از ۲، ۱/۲ اینچ)	JINAN MEIDE	چین	۹۰R	UL/FM	HHXX.EX۶۶۲۴	۲۶۴۰۸۸۷۱-۶	گروه مهندسين آگراپاد پایار
۱۱۵۰	سه راه گالونیزه، سایز ۱/۲ تا ۶ اینچ، فشار کاری ۵۰۰ Psi (تا سایز ۲ اینچ) و Psi ۳۰۰ (از ۲، ۱/۲ اینچ)	JINAN MEIDE	چین	۱۳۰	UL/FM	HHXX.EX۶۶۲۴	۲۶۴۰۸۸۷۱-۶	گروه مهندسين آگراپاد پایار

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تأیید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone No	شرکت نماینده Representatio
۱۱۵۱	سه راه کاهنده گالوانیزه، سایز ۳/۴ تا ۴ اینچ، فشار کاری ۵۰۰ Psi (تا سایز ۲ اینچ) و ۳۰۰ Psi (از ۲،۱/۲ اینچ)	JINAN MEIDE	چین	۹۰R	UL/FM	HHXX.EX۶۶۲۴	۲۶۴۰۸۸۷۱-۶	گروه مهندسیین آگراپاد پایار
۱۱۵۲	بوشن گالوانیزه، سایز ۱/۲ تا ۴ اینچ، فشار کاری ۵۰۰ Psi (تا سایز ۲ اینچ) و ۳۰۰ Psi (از ۲،۱/۲ اینچ)	JINAN MEIDE	چین	۲۲۰	UL/FM	HHXX.EX۶۶۲۴	۲۶۴۰۸۸۷۱-۶	گروه مهندسیین آگراپاد پایار
۱۱۵۳	تبدیل گالوانیزه، سایز ۱/۲ تا ۴ اینچ، فشار کاری ۵۰۰ Psi (تا سایز ۲ اینچ) و ۳۰۰ Psi (از ۲،۱/۲ اینچ)	JINAN MEIDE	چین	۲۴۰	UL/FM	HHXX.EX۶۶۲۴	۲۶۴۰۸۸۷۱-۶	گروه مهندسیین آگراپاد پایار
۱۱۵۴	درپوش گالوانیزه، سایز ۱/۲ تا ۶ اینچ، فشار کاری ۵۰۰ Psi (تا سایز ۲ اینچ) و ۳۰۰ Psi (از ۲،۱/۲ اینچ)	JINAN MEIDE	چین	۳۰۰	UL/FM	HHXX.EX۶۶۲۴	۲۶۴۰۸۸۷۱-۶	گروه مهندسیین آگراپاد پایار
۱۱۵۵	مهره ماسوره سایز ۱/۲ تا ۴ اینچ، فشار کاری ۵۰۰ Psi	JINAN MEIDE	چین	۳۳۰ / ۳۴۰	FM		۲۶۴۰۸۸۷۱-۶	گروه مهندسیین آگراپاد پایار
۱۱۵۶	مغزی گالوانیزه سایز ۱/۲ تا ۶ اینچ، فشار کاری ۵۰۰ Psi	JINAN MEIDE	چین	۲۸۰	FM		۲۶۴۰۸۸۷۱-۶	گروه مهندسیین آگراپاد پایار
۱۱۵۷	کوپلینگ Grooved نوع صلب، سایز ۱ تا ۱۲ اینچ، فشار کاری ۵۰۰ Psi (تا سایز ۲،۱/۲ اینچ) و ۳۰۰ Psi (از ۳ اینچ)	JINAN MEIDE	چین	۱G	UL/FM/VDS/LPCB	VIZM.EX۶۶۶۴ ۹۸۸a۰۱	۲۶۴۰۸۸۷۱-۶	گروه مهندسیین آگراپاد پایار
۱۱۵۸	کوپلینگ Grooved نوع منعطف، سایز ۱ تا ۸ اینچ، فشار کاری ۳۰۰ Psi (تا سایز ۶ اینچ) و ۴۵۰ Psi (سایز ۸ اینچ)	JINAN MEIDE	چین	۱N	UL/FM/VDS/LPCB	VIZM.EX۶۶۶۴, ۹۸۸a	۲۶۴۰۸۸۷۱-۶	گروه مهندسیین آگراپاد پایار
۱۱۵۹	زانو با اتصال Grooved، سایز ۱،۱/۴ تا ۸ اینچ، نوع Psi ۵۰۰، ۲۲،۵، ۴۵ و ۹۰ درجه، فشار کاری ۵۰۰ Psi	JINAN MEIDE	چین	۹۰/۱۰۵/۱۱۰/۱۲۰	UL/FM	VIZA.EX۶۰۹۷	۲۶۴۰۸۸۷۱-۶	گروه مهندسیین آگراپاد پایار

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تأیید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone No	شرکت نماینده Representatio
۱۱۶۰	سه راه با اتصال Grooved. سایز ۱/۴ تا ۱ تا ۸ اینچ ، فشار کاری ۵۰۰ Psi	JINAN MEIDE	چین	۱۳۰	UL/FM	VIZA.EX۶۰۹۷	۲۶۴۰۸۸۷۱-۶	گروه مهندسين آگراپاد پایار
۱۱۶۱	سه راهی مکانیکال Grooved. سایز ۱/۴ تا ۲ تا ۸ اینچ ، فشار کاری ۵۰۰ Psi	JINAN MEIDE	چین	۳G , ۳JS	UL/FM	VIZA.EX۶۰۹۷	۲۶۴۰۸۸۷۱-۶	گروه مهندسين آگراپاد پایار
۱۱۶۲	تبدیل کاهنده Grooved با خروجی دنده ای یا Grooved.	JINAN MEIDE	چین	۲۴۰ , ۲۴۰-N	UL/FM	VIZA.EX۶۰۹۷	۲۶۴۰۸۸۷۱-۶	گروه مهندسين آگراپاد پایار
۱۱۶۳	فلنج Grooved. سایز ۱/۴ تا ۱۲ اینچ ، فشار کاری ۳۰۰ Psi (تا سایز ۸ اینچ) و ۲۲۵ Psi (از ۱۰ اینچ)	JINAN MEIDE	چین	۳۲۱	UL/FM	VIZM.EX۶۴۶۴	۲۶۴۰۸۸۷۱-۶	گروه مهندسين آگراپاد پایار
۱۱۶۴	درپوش Grooved. سایز ۱/۴ تا ۱۲ اینچ ، فشار کاری ۵۰۰ Psi	JINAN MEIDE	چین	۳۰۰	UL/FM	VIZA.EX۶۰۹۷	۲۶۴۰۸۸۷۱-۶	گروه مهندسين آگراپاد پایار
۱۱۶۵	اسپرینکلر پایین زن سایز ۱/۲" (واکنش استاندارد) PENDENT SPRINKLER TEMP. RATING 57,68,79,93,141,182 °C K-FACTOR = 1.4, 2.8, 4.2, 5.6, 8.0 WORKING PRESSURE 175 PSI	AG SPRINKLER	اسپانیا	AG####	UL	EX15331	88617981	نارپاد
۱۱۶۶	اسپرینکلر پایین زن سایز ۳/۴" (واکنش استاندارد) PENDENT SPRINKLER TEMP. RATING 57,68,79,93,141,182 °C K-FACTOR = 8.0, 11.0 WORKING PRESSURE 175 PSI	AG SPRINKLER	اسپانیا	AG####	UL	EX15331	88617981	نارپاد
۱۱۶۷	اسپرینکلر بالا زن سایز ۱/۲" (واکنش استاندارد) UPRIGHT SPRINKLER TEMP. RATING 57,68,79,93,141,182 °C K-FACTOR = 1.4, 2.8, 4.2, 5.6, 8.0 WORKING PRESSURE 175 PSI	AG SPRINKLER	اسپانیا	AG####	UL	EX15331	88617981	نارپاد

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تأیید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone No	شرکت نماینده Representatio
۱۱۶۸	اسپرنکلر بالا زن سایز "3/4 (واکنش استاندارد) UPRIGHT SPRINKLER TEMP. RATING 57,68,79,93,141,182 °C K-FACTOR = 8.0, 11.0 WORKING PRESSURE 175 PSI	AG SPRINKLER	اسپانیا	AG####	UL	EX15331	88617981	نارپاد
۱۱۶۹	اسپرنکلر پایین زن سایز "1/2 (واکنش سریع) PENDENT SPRINKLER TEMP. RATING 57,68,79,93,141,182 °C K-FACTOR = 1.4, 2.8, 4.2, 5.6, 8.0 WORKING PRESSURE 175 PSI	AG SPRINKLER	اسپانیا	AG####	UL	EX15331	88617981	نارپاد
۱۱۷۰	اسپرنکلر پایین زن سایز "3/4 (واکنش سریع) PENDENT SPRINKLER TEMP. RATING 57,68,79,93,141,182 °C K-FACTOR = 8.0, 11.0 WORKING PRESSURE 175 PSI	AG SPRINKLER	اسپانیا	AG####	UL	EX15331	88617981	نارپاد
۱۱۷۱	اسپرنکلر بالا زن سایز "1/2 (واکنش سریع) UPRIGHT SPRINKLER TEMP. RATING 57,68,79,93,141,182 °C K-FACTOR = 1.4, 2.8, 4.2, 5.6, 8.0 WORKING PRESSURE 175 PSI	AG SPRINKLER	اسپانیا	AG####	UL	EX15331	88617981	نارپاد
۱۱۷۲	اسپرنکلر بالا زن سایز "3/4 (واکنش سریع) UPRIGHT SPRINKLER TEMP. RATING 57,68,79,93,141,182 °C K-FACTOR = 8.0, 11.0 WORKING PRESSURE 175 PSI	AG SPRINKLER	اسپانیا	AG####	UL	EX15331	88617981	نارپاد
۱۱۷۳	اسپرنکلر دیواری افقی/عمودی سایز "1/2 (واکنش استاندارد) VERTICAL/HORIZONTAL SPRINKLER TEMP. RATING 57,68,79,93,141,182 °C K-FACTOR = 2.8, 4.2, 5.6, 8.0 WORKING PRESSURE 175 PSI	AG SPRINKLER	اسپانیا	AG####	UL	EX15331	88617981	نارپاد

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تأیید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone No	شرکت نماینده Representatio
۱۱۷۴	اسپرینکلر دیواری افقی/عمودی سایز "1/2" (واکنش سریع) VERTICAL/HORIZONTAL SPRINKLER TEMP. RATING 57,68,79,93,141,182 °C K-FACTOR = 2.8, 4.2, 5.6, 8.0 WORKING PRESSURE 175 PSI	AG SPRINKLER	اسپانیا	AG####	UL	EX15331	88617981	نارپاد
۱۱۷۵	اسپرینکلر مخفی سایز "1/2" (واکنش استاندارد) RECESSED & CONCEALED SPRINKLER TEMP. RATING 57,68,79,93,141,182 °C K-FACTOR =2.8, 4.2, 5.6, 8.0 WORKING PRESSURE 175 PSI	AG SPRINKLER	اسپانیا	AG####	UL	EX15331	88617981	نارپاد
۱۱۷۶	اسپرینکلر مخفی سایز "1/2" (واکنش سریع) RECESSED & CONCEALED SPRINKLER TEMP. RATING 57,68,79,93,141 °C K-FACTOR =2.8, 4.2, 5.6, 8.0 WORKING PRESSURE 175 PSI	AG SPRINKLER	اسپانیا	AG####	UL	EX15331	88617981	نارپاد
۱۱۷۷	اسپرینکلر خشک سایز "1/2" (واکنش استاندارد) DRY SPRINKLER TEMP. RATING 57,68,79,93,141 °C K-FACTOR =5.6, 8.0 WORKING PRESSURE 175 PSI	AG SPRINKLER	اسپانیا	AG####	UL	EX15331	88617981	نارپاد
۱۱۷۸	اسپرینکلر خشک سایز "1/2" (واکنش سریع) DRY SPRINKLER TEMP. RATING 57,68,79,93,141 °C K-FACTOR =5.6, 8.0 WORKING PRESSURE 175 PSI	AG SPRINKLER	اسپانیا	AG####	UL	EX15331	88617981	نارپاد
۱۱۷۹	اسپرینکلر با پوشش وسیع سایز "1/2" (واکنش استاندارد) CEXTENDED COVERAGE SPRINKLER TEMP. RATING 57,68,79,93, 141 °C K-FACTOR = 8.0 WORKING PRESSURE 175 PSI	AG SPRINKLER	اسپانیا	AG####	UL	EX15331	88617981	نارپاد

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تأیید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone No	شرکت نماینده Representatio
۱۱۸۰	اسپرنکلر با پوشش وسیع سایز " 1/2 , 3/4" (واکنش سریع) CEXTENDED COVERAGE SPRINKLER TEMP. RATING 57,68,79,93 °C K-FACTOR = 5.6, 8.0, 11.0 WORKING PRESSURE 175 PSI	AG SPRINKLER	اسپانیا	AG####	UL	EX15331	88617981	نارپاد
۱۱۸۱	اسپرنکلر سطح میانی سایز " 1/2" (واکنش استاندارد) INTERMEDIATE LEVEL SPRINKLER TEMP. RATING 57,68,79,93,141 °C K-FACTOR = 5.6, 7.8, 8.0 WORKING PRESSURE 175 PSI	AG SPRINKLER	اسپانیا	AG####	UL	EX15331	88617981	نارپاد
۱۱۸۲	اسپرنکلر سطح میانی سایز " 1/2" (واکنش سریع) INTERMEDIATE LEVEL SPRINKLER TEMP. RATING 57,68,79,93,141 °C K-FACTOR = 5.6, 7.8, 8.0 WORKING PRESSURE 175 PSI	AG SPRINKLER	اسپانیا	AG####	UL	EX15331	88617981	نارپاد
۱۱۸۳	اسپرنکلر نصب در انبار سایز " 1/2" (واکنش استاندارد/سریع) STORAGE PROTECTION SPRINKLER TEMP. RATING 68,79,93,141 °C K-FACTOR = 11.2, 16.8 WORKING PRESSURE 175 PSI	AG SPRINKLER	اسپانیا	AG####	UL	EX15331	88617981	نارپاد
۱۱۸۴	اسپرنکلر مقاوم در برابر خوردگی سایز " 1/2" و " 3/4" CORROSION RESISTANT SPRINKLER TEMP. RATING 68,79,93,141,182 °C K-FACTOR = 2.8, 4.2, 5.6, 8.0, 11.2 WORKING PRESSURE 175 PSI	AG SPRINKLER	اسپانیا	AG####	UL	EX15331	88617981	نارپاد

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تأیید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone No	شرکت نماینده Representatio
۱۱۸۵	اسپری نازل سایز 1/2" SPRAY NOZZLE DISCHARGE ANGLE DEG 140 ,65,75,80,90,100,115,120 K-FACTOR = 1.26 ~ 7.2 MAX WORKING PRESSURE 175 PSI	AG SPRINKLER	اسپانیا	MV-1, MV-2 HV-2F 1HV-2F, 1HV-1F	UL	EX26764	88617981	نارپاد
۱۱۸۶	شلنگ انعطاف پذیر مخصوص اسپرینکلر به همراه اتصالات مربوطه به طول 700 و 1000 و 1200 و 1500 و 1800 و 2100 میلیمتر فشار کاری 200 PSI	AG SPRINKLER	اسپانیا	AG-FLEX.U	UL	EX15793	88617981	نارپاد
۱۱۸۷	شیر سیستم تر به سایز 3" و 4" و 6" و 8" WET ALARM CHECK VALVE با فشار کاری 300 PSI	AG SPRINKLER	اسپانیا	AGE H-1/H-2/H-3	UL	EX15701	88617981	نارپاد
۱۱۸۸	شیر سیستم خشک به سایز 2" و 2 1/2" و 3" و 4" و 6" و 8" DRY PIPE VALVE با فشار کاری 300 PSI	AG SPRINKLER	اسپانیا	AGCX-LP	UL	EX15700	88617981	نارپاد
۱۱۸۹	شیر سیستم سیلابی به سایز 2" و 2 1/2" و 3" و 4" و 6" و 8" DELUGE VALVE با فشار کاری 300 PSI	AG SPRINKLER	اسپانیا	AGCX 400S/400D/400N	UL	EX15133	88617981	نارپاد
۱۱۹۰	شیر پروانه ای از نوع GROOVE به سایز 1 1/4" و 1 1/2" و 2" و 2 1/2" و 3" و 4" و 6" و 8" با فشار کاری 300 PSI	AG SPRINKLER	اسپانیا	CLR300G VM-300-G VMG300	UL	EX15826	88617981	نارپاد
۱۱۹۱	شیر پروانه ای از نوع THREADED به سایز 1" و 1 1/4" و 1 1/2" و 2" و 2 1/2" با فشار کاری 300 PSI	AG SPRINKLER	اسپانیا	GLR300T	UL	EX15826	88617981	نارپاد
۱۱۹۲	شیر پروانه ای از نوع WAFER به سایز 2" و 2 1/2" و 3" و 4" و 6" و 8" و 10" و 12" با فشار کاری 300 PSI	AG SPRINKLER	اسپانیا	GLR300W VM-300-W VMW300	UL	EX15826	88617981	نارپاد

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تأیید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone No	شرکت نماینده Representatio
۱۱۹۳	شیر یکطرفه از نوع SWING به سایز 2" و 2 1/2" و 3" و 4" و 6" و 8" و 10" و 12" با فشار کار PSI 300	AG SPRINKLER	اسپانیا	VR300G VR233G-16	UL	EX27124	88617981	نارپاد
۱۱۹۴	پمپ End Suction دبی ۵۰ GPM - بیشترین فشار کاری ۲۰۰ psi سایز ۱/۲-۱/۲x۱-۲ اینچ رنج فشار خالص ۱۴۸-۱۰۰ psi	AMAN FIRE	UAE	EH۲۵۱۵۲۵۰	UL	QWZU.EX۲۶۶۴۸	۴۴۰۹۳۱۰۵ ۴۴۰۹۱۱۴۶	SAMACO صماکو
۱۱۹۵	پمپ End Suction دبی ۱۰۰ GPM - بیشترین فشار کاری ۲۰۰ psi سایز ۱/۲-۱/۲x۱-۲ اینچ رنج فشار خالص ۱۴۸-۹۷ psi	AMAN FIRE	UAE	EH۲۵۱۵۲۵۰	UL	QWZU.EX۲۶۶۴۸	۴۴۰۹۳۱۰۵ ۴۴۰۹۱۱۴۶	SAMACO صماکو
۱۱۹۶	پمپ End Suction دبی ۱۵۰ GPM - بیشترین فشار کاری ۲۰۰ psi سایز ۱/۲-۱/۲x۱-۲ اینچ رنج فشار خالص ۱۴۶-۹۳ psi	AMAN FIRE	UAE	EH۲۵۱۵۲۵۰	UL	QWZU.EX۲۶۶۴۸	۴۴۰۹۳۱۰۵ ۴۴۰۹۱۱۴۶	SAMACO صماکو
۱۱۹۷	پمپ End Suction دبی ۵۰۰ GPM - بیشترین فشار کاری ۲۸۰ psi سایز ۳x۵ اینچ رنج فشار خالص ۲۳۶-۱۲۹ psi	AMAN FIRE	UAE	EH۵۳۳۱۵	UL	QWZU.EX۲۶۶۴۸	۴۴۰۹۳۱۰۵ ۴۴۰۹۱۱۴۶	SAMACO صماکو
۱۱۹۸	پمپ End Suction دبی ۷۵۰ GPM - بیشترین فشار کاری ۲۸۰ psi سایز ۴x۵ اینچ رنج فشار خالص ۲۲۰-۱۳۳ psi	AMAN FIRE	UAE	EH۵۴۳۱۵	UL	QWZU.EX۲۶۶۴۸	۴۴۰۹۳۱۰۵ ۴۴۰۹۱۱۴۶	SAMACO صماکو

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تأیید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone No	شرکت نماینده Representatio
۱۱۹۹	پمپ Split Case دبی ۱۰۰۰ GPM - بیشترین فشار کاری ۲۳۲ psi سایز ۸×۵ اینچ رنج فشار خالص ۱۰۰-۱۸۱ psi	AMAN FIRE	UAE	HSC۱۲۵-۲۹۰	UL	QXJY.EX۲۶۵۲۶	۴۴۰۹۳۱۰۵ ۴۴۰۹۱۱۴۶	SAMACO صماکو
۱۲۰۰	پمپ Split Case دبی ۱۲۵۰ GPM - بیشترین فشار کاری ۲۳۲ psi سایز ۸×۵ اینچ رنج فشار خالص ۹۲-۱۷۷ psi	AMAN FIRE	UAE	HSC۱۲۵-۲۹۰	UL	QXJY.EX۲۶۵۲۶	۴۴۰۹۳۱۰۵ ۴۴۰۹۱۱۴۶	SAMACO صماکو
۱۲۰۱	پمپ Split Case دبی ۱۵۰۰ GPM - بیشترین فشار کاری ۲۳۲ psi سایز ۸×۶ اینچ رنج فشار خالص ۹۹-۱۵۶ psi	AMAN FIRE	UAE	HSC۱۵۰-۲۹۰	UL	QXJY.EX۲۶۵۲۶	۴۴۰۹۳۱۰۵ ۴۴۰۹۱۱۴۶	SAMACO صماکو
۱۲۰۲	پمپ Split Case دبی ۲۰۰۰ GPM - بیشترین فشار کاری ۲۳۲ psi سایز ۸×۶ اینچ رنج فشار خالص ۹۴-۱۵۰ psi	AMAN FIRE	UAE	HSC۱۵۰-۲۹۰	UL	QXJY.EX۲۶۵۲۶	۴۴۰۹۳۱۰۵ ۴۴۰۹۱۱۴۶	SAMACO صماکو
۱۲۰۳	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی از نوع End suction با محرک دیزل دبی ۵۰ GPM - بیشترین فشار کاری ۲۲۰ Psi - رنج فشار خالص ۱۳۳ - ۱۲۰ psi - سایز : ۳X۲ اینچ	MINOVA	امارات	MIN-XBD-IS80- 50-315	UL	QXZU.EX26632	22617525	هونام هیربدان هویدا
۱۲۰۴	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی از نوع End suction با محرک دیزل دبی ۱۰۰ GPM - بیشترین فشار کاری ۲۲۰ Psi - رنج فشار خالص ۱۲۷ - ۱۱۲ psi - سایز : ۳X۲ اینچ	MINOVA	امارات	MIN-XBD-IS80- 50-315	UL	QXZU.EX26632	22617525	هونام هیربدان هویدا

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تأیید و قبول سازمان نمی باشد.مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone No	شرکت نماینده Representatio
۱۲۰۵	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی از نوع End suction با محرک دیزل دبی ۲۰۰ GPM- بیشترین فشار کاری ۲۶۰ Psi - رنج فشار خالص ۱۸۴-۱۳۲ Psi-سایز ۴X۲ - ۱/۵: اینچ	MINOVA	امارات	MIN-XBD- IS100-65-315	UL	QXZU.EX26632	22617525	هونام هیربدان هویدا
۱۲۰۶	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی از نوع End suction با محرک دیزل دبی ۲۵۰ GPM- بیشترین فشار کاری ۲۶۰ Psi -رنج فشار خالص ۱۸۰ - ۱۲۹ Psi-سایز : ۱/۲ اینچ ۴X۲ ۱	MINOVA	امارات	MIN-XBD- IS100-65-315	UL	QXZU.EX26632	22617525	هونام هیربدان هویدا
۱۲۰۷	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی از نوع End suction با محرک دیزل دبی ۳۰۰ GPM- بیشترین فشار کاری ۲۶۰ Psi-رنج فشار خالص ۱۷۷ - ۱۲۶ Psi-سایز-۱/۵ اینچ ۴X۲	MINOVA	امارات	MIN-XBD- IS100-65-315	UL	QXZU.EX26632	22617525	هونام هیربدان هویدا
۱۲۰۸	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی از نوع End suction با محرک دیزل دبی ۴۰۰ GPM- بیشترین فشار کاری ۲۶۰ Psi -رنج فشار خالص ۱۷۴ - ۱۲۳ Psi-سایز-۱/۵ اینچ ۴X۲	MINOVA	امارات	MIN-XBD- IS100-65-315	UL	QXZU.EX26632	22617525	هونام هیربدان هویدا
۱۲۰۹	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی از نوع End suction با محرک دیزل دبی ۵۰۰ GPM- بیشترین فشار کاری ۲۵۰ Psi-رنج فشار خالص ۱۶۴ - ۱۲۸ Psi-سایز ۶X۵ اینچ	MINOVA	امارات	MIN-XBD- IS150-125-315	UL	QXZU.EX26632	22617525	هونام هیربدان هویدا
۱۲۱۰	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی از نوع End suction با محرک دیزل دبی ۷۵۰ GPM- بیشترین فشار کاری ۲۵۰ Psi-رنج فشار خالص ۱۵۹ - ۱۲۵ Psi-سایز ۶X۵ اینچ	MINOVA	امارات	MIN-XBD- IS150-125-315	UL	QXJY.EX26923	22617525	هونام هیربدان هویدا

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تأیید و قبول سازمان نمی باشد.مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone No	شرکت نماینده Representatio
۱۲۱۱	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی از نوع split case با محرک دیزل دبی ۷۵۰ GPM- حداکثر فشار کاری ۲۵۰ Psi-رنج فشار خالص ۱۷۱ - ۱۲۵ Psi-سایز ۱۰X۶ اینچ	MINOVA	امارات	MIN-XBD-KYSB250-K4-595	UL	QXJY.EX26923	22617525	هونام هیربدان هویدا
۱۲۱۲	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی از نوع split case با محرک دیزل دبی ۱۰۰۰ GPM- بیشترین فشار کاری ۲۵۰ Psi-رنج فشار خالص ۱۷۰ - ۱۲۵ Psi-سایز ۱۰X۶ اینچ	MINOVA	امارات	MIN-XBD-KYSB250-K4-595	UL	QXJY.EX26923	22617525	هونام هیربدان هویدا
۱۲۱۳	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی از نوع split case با محرک دیزل دبی ۱۲۵۰ GPM- بیشترین فشار کاری ۲۵۰ Psi-رنج فشار خالص ۱۶۷ - ۱۲۲ Psi-سایز ۱۰X۶ اینچ	MINOVA	امارات	MIN-XBD-KYSB250-K4-595	UL	QXJY.EX26923	22617525	هونام هیربدان هویدا
۱۲۱۴	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی از نوع split case با محرک دیزل دبی ۱۵۰۰ GPM- بیشترین فشار کاری ۲۵۰ Psi-رنج فشار خالص ۱۶۵ - ۱۱۹ Psi-سایز ۱۰X۶ اینچ	MINOVA	امارات	MIN-XBD-KYSB250-K4-595	UL	QXJY.EX26923	22617525	هونام هیربدان هویدا
۱۲۱۵	شلنگ آتش نشانی به همراه قرقره قابلیت نصب در کابینت ، ۱۹ میلیمتر در ۳۰ متر اتوماتیک / دستی ، ابعاد ۸۰۰X۸۰۰X۲۶۰	MINOVA	امارات	MIN/19mm30 metreCM/N	BSI	KM563187	22617525	هونام هیربدان هویدا
۱۲۱۶	شلنگ آتش نشانی به همراه قرقره قابلیت نصب در کابینت ، ۲۵ میلیمتر در ۳۰ متر اتوماتیک / دستی ، ابعاد ۸۰۰X۸۰۰X۳۰۰	MINOVA	امارات	MIN/25mm30 metreCM/N	BSI	KM563187	22617525	هونام هیربدان هویدا

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تأیید و قبول سازمان نمی باشد.مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone No	شرکت نماینده Representatio
۱۲۱۷	شلنگ آتش نشانی به همراه قرقره قابلیت نصب بر دیوار ، ۱۹ میلیمتر در ۳۰ متر اتوماتیک / دستی ، ابعاد ۸۰۰X۸۰۰X۲۶۰	MINOVA	امارات	MIN19mm30m etreWM/A	BSI	KM563187	22617525	هونام هیربدان هویدا
۱۲۱۸	شلنگ آتش نشانی به همراه قرقره قابلیت نصب بر دیوار ، ۲۵ میلیمتر در ۳۰ متر اتوماتیک / دستی ، ابعاد ۸۰۰X۸۰۰X۳۰۰	MINOVA	امارات	MIN25mm30m etreWM/A	BSI	KM563187	22617525	هونام هیربدان هویدا
۱۲۱۹	فلوسویچ نوع پارویی، دارای فشار کار ۴۵۰ PSI ۱ اینچ ، ۱.۲۵ اینچ ، ۱.۵۰ اینچ ، ۲.۰۰ اینچ	IRON MAN	چین	IMT ۶۰۰۱	UL	USQT.S۳۵۸۱۱	۸۸۹۲۳۲۰۳ ۸۸۹۲۳۳۷۱	نار ایمن فرنام کهن
۱۲۲۰	فلوسویچ نوع پارویی، دارای فشار کار ۴۵۰ PSI ، ۲ اینچ ، ۲.۵ اینچ ، ۳ اینچ ، ۴ اینچ ، ۵ اینچ ، ۶ اینچ ، ۸ اینچ	IRON MAN	چین	IM ۶۰۰۱	UL/FM	USQT.S۳۵۸۱۱	۸۸۹۲۳۲۰۳ ۸۸۹۲۳۳۷۱	نار ایمن فرنام کهن
۱۲۲۱	پکیج پمپ آتشنشانی و دیزل پمپ (۳۰۰ gpm) به همراه جوکی پمپ و یا بصورت تک ،مدل Split Case، رنج کاری ۱۵۲-۹۴ psi، بیشترین فشار کاری ۲۴۸ psi	AIKAH PUMP	امارات	AKH 80270	UL/FM	QXJY.EX26723	22855818	صباتام صنعت
۱۲۲۲	پکیج پمپ آتشنشانی و دیزل پمپ (۵۰۰ gpm) به همراه جوکی پمپ و یا بصورت تک ،مدل Split Case، رنج کاری ۱۵۰-۹۰ psi، بیشترین فشار کاری ۲۴۸ psi	AIKAH PUMP	امارات	AKH 80270	UL/FM	QXJY.EX26723	22855818	صباتام صنعت
۱۲۲۳	پکیج پمپ آتشنشانی و دیزل پمپ (۵۰۰ gpm) به همراه جوکی پمپ و یا بصورت تک ،مدل Split Case، رنج کاری ۲۲۴-۱۰۸ psi، بیشترین فشار کاری ۲۵۰ psi	AIKAH PUMP	امارات	AKC100320	UL/FM	QXJY.EX26723	22855818	صباتام صنعت

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تأیید و قبول سازمان نمی باشد.مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone NC	شرکت نماینده Representatio
۱۲۲۴	پکیج پمپ آتشنشانی و دیزل پمپ (۷۵۰ gpm) به همراه جوکی پمپ و یا بصورت تک ،مدل Split Case، رنج کاری ۱۰۱-۲۲۴ psi، بیشترین فشار کاری ۲۵۰ psi	AIKAH PUMP	امارات	AKC100320	UL/FM	QXJY.EX26723	22855818	صباتام صنعت
۱۲۲۵	پکیج پمپ آتشنشانی و دیزل پمپ (۱۰۰۰ gpm) به همراه جوکی پمپ و یا بصورت تک ،مدل Split Case، رنج کاری ۹۳-۲۱۸ psi، بیشترین فشار کاری ۲۵۰ psi	AIKAH PUMP	امارات	AKC100320	UL/FM	QXJY.EX26723	22855818	صباتام صنعت
۱۲۲۶	پکیج پمپ آتشنشانی و دیزل پمپ (۱۰۰۰ gpm) به همراه جوکی پمپ و یا بصورت تک ،مدل Split Case، رنج کاری ۱۴۸-۲۳۱ psi، بیشترین فشار کاری ۲۵۰ psi	AIKAH PUMP	امارات	AKC125380	UL/FM	QXJY.EX26723	22855818	صباتام صنعت
۱۲۲۷	پکیج پمپ آتشنشانی و دیزل پمپ (۱۲۵۰ gpm) به همراه جوکی پمپ و یا بصورت تک ،مدل Split Case، رنج کاری ۱۴۴-۲۳۱ psi، بیشترین فشار کاری ۲۵۰ psi	AIKAH PUMP	امارات	AKC125380	UL/FM	QXJY.EX26723	22855818	صباتام صنعت
۱۲۲۸	پکیج پمپ آتشنشانی و دیزل پمپ (۱۲۵۰ gpm) به همراه جوکی پمپ و یا بصورت تک ،مدل Split Case، رنج کاری ۱۰۸-۱۷۷ psi، بیشترین فشار کاری ۲۳۲ psi	AIKAH PUMP	امارات	AKC125300	UL/FM	QXJY.EX26723	22855818	صباتام صنعت
۱۲۲۹	پکیج پمپ آتشنشانی و دیزل پمپ (۱۵۰۰ gpm) به همراه جوکی پمپ و یا بصورت تک ،مدل Split Case، رنج کاری ۱۳۸-۲۳۰ psi، بیشترین فشار کاری ۲۵۰ Psi	AIKAH PUMP	امارات	AKC125380	UL/FM	QXJY.EX26723	22855818	صباتام صنعت

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تأیید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone No	شرکت نماینده Representatio
۱۲۳۰	پکیج پمپ آتشنشانی و دیزل پمپ (۱۵۰۰ gpm) به همراه جوکی پمپ و یا بصورت تک ،مدل Split Case, رنج کاری ۱۷۳-۱۰۲ psi, بیشترین فشار کاری ۲۳۲ Psi	AIKAH PUMP	امارات	AKC125300	UL/FM	QXJY.EX26723	22855818	صباتام صنعت
۱۲۳۱	پکیج پمپ آتشنشانی و دیزل پمپ (۵۰ gpm) به همراه جوکی پمپ و یا بصورت تک ،مدل End Suction, رنج کاری ۱۳۴-۱۰۸ psi, بیشترین فشار کاری ۲۳۵ psi	AIKAH PUMP	امارات	AKS4026	UL	QWZU.EX27167	22855818	صباتام صنعت
۱۲۳۲	پکیج پمپ آتشنشانی و دیزل پمپ (۵۰ gpm) به همراه جوکی پمپ و یا بصورت تک ،مدل End Suction, رنج کاری ۱۳۹-۱۱۸ psi, بیشترین فشار کاری ۲۳۵ psi	AIKAH PUMP	امارات	AKS5026	UL	QWZU.EX27167	22855818	صباتام صنعت
۱۲۳۳	پکیج پمپ آتشنشانی و دیزل پمپ (۱۰۰ gpm) به همراه جوکی پمپ و یا بصورت تک ،مدل End Suction, رنج کاری ۱۳۲-۱۰۵ psi, بیشترین فشار کاری ۲۳۵ psi	AIKAH PUMP	امارات	AKS4026	UL	QWZU.EX27167	22855818	صباتام صنعت
۱۲۳۴	پکیج پمپ آتشنشانی و دیزل پمپ (۱۰۰ gpm) به همراه جوکی پمپ و یا بصورت تک ،مدل End Suction, رنج کاری ۱۳۹-۱۲۰ psi, بیشترین فشار کاری ۲۳۵ psi	AIKAH PUMP	امارات	AKS5026	UL	QWZU.EX27167	22855818	صباتام صنعت
۱۲۳۵	پکیج پمپ آتشنشانی و دیزل پمپ (۱۵۰ gpm) به همراه جوکی پمپ و یا بصورت تک ،مدل End Suction, رنج کاری ۱۳۸-۱۱۶ psi, بیشترین فشار کاری ۲۳۵ psi	AIKAH PUMP	امارات	AKS5026	UL	QWZU.EX27167	22855818	صباتام صنعت

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تأیید و قبول سازمان نمی باشد.مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone No	شرکت نماینده Representatio
۱۲۳۶	پکیج پمپ آتشنشانی و دیزل پمپ (۲۰۰ gpm) به همراه جوکی پمپ و یا بصورت تک ،مدل End Suction، رنج کاری ۱۰۹-۱۳۱ psi ، بیشترین فشار کاری ۲۳۵ psi	AIKAH PUMP	امارات	AKS5026	UL	QWZU.EX27167	22855818	صباتام صنعت
۱۲۳۷	پکیج پمپ آتشنشانی و دیزل پمپ (۲۰۰ gpm) به همراه جوکی پمپ و یا بصورت تک ،مدل End Suction، رنج کاری ۱۰۶-۱۳۴ psi ، بیشترین فشار کاری ۲۲۸ psi	AIKAH PUMP	امارات	AKS6526E	UL	QWZU.EX27167	22855818	صباتام صنعت
۱۲۳۸	پکیج پمپ آتشنشانی و دیزل پمپ (۲۵۰ gpm) به همراه جوکی پمپ و یا بصورت تک ،مدل End Suction، رنج کاری ۱۰۶-۱۳۴ psi ، بیشترین فشار کاری ۲۲۸ psi	AIKAH PUMP	امارات	AKS6526E	UL	QWZU.EX27167	22855818	صباتام صنعت
۱۲۳۹	پکیج پمپ آتشنشانی و دیزل پمپ (۳۰۰ gpm) به همراه جوکی پمپ و یا بصورت تک ،مدل End Suction، رنج کاری ۱۰۴-۱۳۱ psi ، بیشترین فشار کاری ۲۲۸ psi	AIKAH PUMP	امارات	AKS6526E	UL	QWZU.EX27167	22855818	صباتام صنعت
۱۲۴۰	پکیج پمپ آتشنشانی و دیزل پمپ (۴۰۰ gpm) به همراه جوکی پمپ و یا بصورت تک ،مدل End Suction، رنج کاری ۱۱۰-۱۲۸ psi ، بیشترین فشار کاری ۲۳۵ psi	AIKAH PUMP	امارات	AKS 8026E	UL	QWZU.EX27167	22855818	صباتام صنعت
۱۲۴۱	پکیج پمپ آتشنشانی و دیزل پمپ (۴۵۰ gpm) به همراه جوکی پمپ و یا بصورت تک ،مدل End Suction، رنج کاری ۱۰۸-۱۲۷ psi ، بیشترین فشار کاری ۲۳۵ psi	AIKAH PUMP	امارات	AKS 8026E	UL	QWZU.EX27167	22855818	صباتام صنعت

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تأیید و قبول سازمان نمی باشد.مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone No	شرکت نماینده Representatio
۱۲۴۲	پکیج پمپ آتشنشانی و دیزل پمپ (۵۰۰ gpm) به همراه جوکی پمپ و یا بصورت تک ،مدل End Suction، رنج کاری۱۲۶-۱۰۷ psi ، بیشترین فشار کاری ۲۳۵ psi	AIKAH PUMP	امارات	AKS 8026E	UL	QWZU.EX27167	22855818	صباتام صنعت
۱۲۴۳	پکیج پمپ آتشنشانی و دیزل پمپ (۵۰۰ gpm) به همراه جوکی پمپ و یا بصورت تک ،مدل End Suction، رنج کاری۱۳۵-۱۱۸ psi ، بیشترین فشار کاری ۲۴۰ psi	AIKAH PUMP	امارات	AKS 10026EH	UL	QWZU.EX27167	22855818	صباتام صنعت
۱۲۴۴	پکیج پمپ آتشنشانی و دیزل پمپ (۵۰۰ gpm) به همراه جوکی پمپ و یا بصورت تک ،مدل End Suction، رنج کاری۲۰۸-۱۷۱ psi ، بیشترین فشار کاری۲۳۹ psi	AIKAH PUMP	امارات	AKS 10032EH	UL	QWZU.EX27167	22855818	صباتام صنعت
۱۲۴۵	پکیج پمپ آتشنشانی و دیزل پمپ (۷۵۰ gpm) به همراه جوکی پمپ و یا بصورت تک ،مدل End Suction، رنج کاری۱۳۳-۱۱۴ psi ، بیشترین فشار کاری ۲۴۰ psi	AIKAH PUMP	امارات	AKS 10026EH	UL	QWZU.EX27167	22855818	صباتام صنعت
۱۲۴۶	پکیج پمپ آتشنشانی و دیزل پمپ (۷۵۰ gpm) به همراه جوکی پمپ و یا بصورت تک ،مدل End Suction، رنج کاری۲۰۱-۱۶۱ psi ، بیشترین فشار کاری۲۳۹ psi	AIKAH PUMP	امارات	AKS 10032EH	UL	QWZU.EX27167	22855818	صباتام صنعت
۱۲۴۷	پکیج پمپ آتشنشانی و دیزل پمپ (۷۵۰ gpm) به همراه جوکی پمپ و یا بصورت تک ،مدل End Suction، رنج کاری۲۰۱-۱۶۱ psi ، بیشترین فشار کاری۲۳۹ psi	AIKAH PUMP	امارات	AKS 10032EH	UL	QWZU.EX27167	22855818	صباتام صنعت

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تأیید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone No	شرکت نماینده Representatio
۱۲۴۸	سیستم اطفاء حریق اتوماتیک مخصوص آشپزخانه و هود های صنعتی Pre-Engineered حجم مخزن LTR ۱۵.۹ Wet Chemical age دارای ۵-۶ نازل	AirFire	ایتالیا	ARFCHEF10C ARFCHEF12C	LPCB	1408a	22487181	آریا الکترو گستر سوشیانت
۱۲۴۹	سیستم اطفاء حریق اتوماتیک مخصوص آشپزخانه و هود های صنعتی Pre-Engineered حجم مخزن LTR ۲۵.۳ Wet Chemical age دارای ۷-۱۰ نازل	AirFire	ایتالیا	ARFCHEF14C ARFCHEF16C ARFCHEF18C ARFCHEF20C	LPCB	1408a	22487181	آریا الکترو گستر سوشیانت
۱۲۵۰								
۱۲۵۱	اسپرینکلر - بالا زن - استاندارد - سایز ۱/۲ اینچ - دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹ و ۹۳ درجه سانتی گراد - ضریب پاشش K=۵.۶	Protector	تایوان	PS۰۰۱	UL FM	VNIV.EX۵۲۶۳	۷۱۱۹۲	آوند انرژی
۱۲۵۲	اسپرینکلر - پایین زن - استاندارد - سایز ۱/۲ اینچ - دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹، ۹۳، ۱۴۱ و ۱۸۲ درجه سانتی گراد - ضریب پاشش K=۵.۶	Protector	تایوان	PS۰۰۲	UL FM	VNIV.EX۵۲۶۳	۷۱۱۹۲	آوند انرژی
۱۲۵۳	اسپرینکلر - مخفی - استاندارد - سایز ۱/۲ اینچ - دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹ و ۹۳ درجه سانتی گراد - دمای عملکرد کاور ۵۷ و ۶۸ درجه سانتی گراد - ضریب پاشش K=۵.۶	Protector	تایوان	PS۰۰۳	UL FM	VNIV.EX۵۲۶۳	۷۱۱۹۲	آوند انرژی
۱۲۵۴	اسپرینکلر - پایین زن - واکنش سریع - سایز ۱/۲ اینچ - دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹، ۹۳ و ۱۴۱ درجه سانتی گراد - ضریب پاشش K=۵.۶	Protector	تایوان	PS۰۰۴	UL FM	VNIV.EX۵۲۶۳	۷۱۱۹۲	آوند انرژی

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تأیید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone No	شرکت نماینده Representatio
۱۲۵۵	اسپرینکلر - بالا زن - واکنش سریع - سایز ۱/۲ اینچ - دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹ و ۹۳ درجه سانتی گراد - ضریب پاشش $K=۵.۶$	Protector	تایوان	PS۰۰۵	UL FM	VNIV.EX۵۲۶۳	۷۱۱۹۲	آوند انرژی
۱۲۵۶	اسپرینکلر - مخفی - واکنش سریع - سایز ۱/۲ اینچ - دمای عملکرد ۵۷ و ۶۸ درجه سانتی گراد - دمای عملکرد کاور ۵۷ درجه سانتی گراد - ضریب پاشش $K=۵.۶$	Protector	تایوان	PS۰۰۶	UL FM	VNIV.EX۵۲۶۳	۷۱۱۹۲	آوند انرژی
۱۲۵۷	اسپرینکلر - بغل زن - استاندارد - سایز ۱/۲ اینچ - دمای عملکرد ۵۷ و ۶۸ درجه سانتی گراد - ضریب پاشش $K=۵.۶$	Protector	تایوان	PS۰۰۷	UL FM	VNIV.EX۵۲۶۳	۷۱۱۹۲	آوند انرژی
۱۲۵۸	اسپرینکلر - بغل زن - واکنش سریع - سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکرد ۵۷ و ۶۸ درجه سانتی گراد - ضریب پاشش $K=۵.۶$	Protector	تایوان	PS۰۰۸	UL FM	VNIV.EX۵۲۶۳	۷۱۱۹۲	آوند انرژی
۱۲۵۹	اسپرینکلر - بالا زن - استاندارد - سایز ۳/۴ اینچ دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹ و ۹۳ درجه سانتی گراد - ضریب پاشش $K=۸$	Protector	تایوان	PS۲۱۵	UL	VNIV.EX۵۲۶۳	۷۱۱۹۲	آوند انرژی
۱۲۶۰	اسپرینکلر - پایین زن - استاندارد - سایز ۳/۴ اینچ دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹ و ۹۳ درجه سانتی گراد - ضریب پاشش $K=۸$	Protector	تایوان	PS۲۱۶	UL	VNIV.EX۵۲۶۳	۷۱۱۹۲	آوند انرژی
۱۲۶۱	اسپرینکلر - بالا زن - واکنش سریع - سایز ۳/۴ اینچ دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹ و ۹۳ درجه سانتی گراد - ضریب پاشش $K=۸$	Protector	تایوان	PS۲۲۵	UL	VNIV.EX۵۲۶۳	۷۱۱۹۲	آوند انرژی

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تأیید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone No	شرکت نماینده Representatio
۱۲۶۲	اسپرینکلر - پایین زن - واکنش سریع - سایز ۳/۴ اینچ دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹ و ۹۳ درجه سانتی گراد - ضریب پاشش K=۸	Protector	تایوان	PS۲۲۶	UL	VNIV.EX۵۲۶۳	۷۱۱۹۲	آوند انرژی
۱۲۶۳	اسپرینکلر - بغل زن - استاندارد - سایز ۳/۴ اینچ دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹ و ۹۳ درجه سانتی گراد - ضریب پاشش K=۸	Protector	تایوان	PS۲۱۷	UL	VNIV.EX۵۲۶۳	۷۱۱۹۲	آوند انرژی
۱۲۶۴	اسپرینکلر - بغل زن - واکنش سریع - سایز ۳/۴ اینچ دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹ و ۹۳ درجه سانتی گراد - ضریب پاشش K=۸	Protector	تایوان	PS۲۲۷	UL	VNIV.EX۵۲۶۳	۷۱۱۹۲	آوند انرژی
۱۲۶۵	اسپرینکلر - بغل زن - واکنش سریع - سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹ و ۹۳ درجه سانتی گراد - ضریب پاشش K=۵.۶	Protector	تایوان	PS۱۸۲	UL	VNIV.EX۵۲۶۳	۷۱۱۹۲	آوند انرژی
۱۲۶۶	شیر کنترل تر سیستم اسپرینکلر به همراه هشداردهنده مکانیکی سایز ۳، ۴، ۶ و ۸ اینچ - فشار کاری ۱۷۵psi اتصال flange-flange Wet alarm valve	Protector	تایوان	Model H	UL	EX5322	۷۱۱۹۲	آوند انرژی
۱۲۶۷	شیر کنترل تر سیستم اسپرینکلر به همراه هشداردهنده مکانیکی سایز ۳، ۴، ۶ و ۸ اینچ - فشار کاری ۲۵۰psi اتصال flange-flange Wet alarm valve	Protector	تایوان	Model P	UL	EX5322	۷۱۱۹۲	آوند انرژی

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تأیید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone No	شرکت نماینده Representatio
۱۲۶۸	شیر سیلابی سایز ۲، ۲.۵، ۳ اینچ - فشار کاری ۱۷۵psi Deluge Valve	Protector	تایوان	Model P	UL	EX5332	۷۱۱۹۲	آوند انرژی
۱۲۶۹	شیر سیلابی سایز ۲، ۳، ۴، ۶، ۸ اینچ - فشار کاری ۱۷۵psi Deluge Valve	Protector	تایوان	Model A	UL	EX5332	۷۱۱۹۲	آوند انرژی
۱۲۷۰	شیر سیلابی سایز ۲، ۳، ۴، ۶، ۸ اینچ - فشار کاری ۲۵۰psi Deluge Valve	Protector	تایوان	Model H2	UL	EX5332	۷۱۱۹۲	آوند انرژی
۱۲۷۱	پکیج پمپ آتشنشانی (۵۰gpm) مدل End suction ، رنج کاری ۱۳۶-۹۵psi بیشترین فشار کاری ۲۰۰psi سایز ۱/۵*۲/۵ اینچ	fullblaze	اردن	FBP-E-65/40	UL	QWZU.EX27094	۲۲۲۲۸۸۶۹ ۸۸۸۸۶۲۹۸	پیشروصنعت چابک آویژه
۱۲۷۲	پکیج پمپ آتشنشانی (۱۰۰gpm) مدل End suction ، رنج کاری ۱۳۱-۹۱psi بیشترین فشار کاری ۲۰۰psi سایز ۱/۵*۲/۵ اینچ	fullblaze	اردن	FBP-E-65/40	UL	QWZU.EX27094	۲۲۲۲۸۸۶۹ ۸۸۸۸۶۲۹۸	پیشروصنعت چابک آویژه
۱۲۷۳	پکیج پمپ آتشنشانی (۱۵۰gpm) مدل End suction ، رنج کاری ۱۲۳-۸۲psi بیشترین فشار کاری ۲۰۰psi سایز ۱/۵*۲/۵ اینچ	fullblaze	اردن	FBP-E-65/40	UL	QWZU.EX27094	۲۲۲۲۸۸۶۹ ۸۸۸۸۶۲۹۸	پیشروصنعت چابک آویژه
۱۲۷۴	پکیج پمپ آتشنشانی (۱۵۰gpm) مدل End suction ، رنج کاری ۱۴۰-۱۱۰psi بیشترین فشار کاری ۲۲۵psi سایز ۳*۱/۲ اینچ	fullblaze	اردن	FBP-E-80/50	UL	QWZU.EX27094	۲۲۲۲۸۸۶۹ ۸۸۸۸۶۲۹۸	پیشروصنعت چابک آویژه
۱۲۷۵	پکیج پمپ آتشنشانی (۲۰۰gpm) مدل End suction ، رنج کاری ۱۳۷-۱۰۶psi بیشترین فشار کاری ۲۲۵psi سایز ۳*۱/۲ اینچ	fullblaze	اردن	FBP-E-80/50	UL	QWZU.EX27094	۲۲۲۲۸۸۶۹ ۸۸۸۸۶۲۹۸	پیشروصنعت چابک آویژه

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تأیید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone No	شرکت نماینده Representatio
۱۲۷۶	پکیج پمپ آتشنشانی (۲۵۰gpm) مدل End suction ، رنج کاری ۱۳۳-۹۸ psi بیشترین فشار کاری ۲۲۵psi سایز ۳*۲ اینچ	fullblaze	اردن	FBP-E-80/50	UL	QWZU.EX27094	۲۲۲۲۸۸۶۹ ۸۸۸۸۶۲۹۸	پیشروصنعت چابک آویژه
۱۲۷۷	پکیج پمپ آتشنشانی (۴۰۰gpm) مدل End suction ، رنج کاری ۱۳۷-۸۵ psi بیشترین فشار کاری ۲۲۵psi سایز ۵*۳ اینچ	fullblaze	اردن	FBP-E-125/80	UL	QWZU.EX27094	۲۲۲۲۸۸۶۹ ۸۸۸۸۶۲۹۸	پیشروصنعت چابک آویژه
۱۲۷۸	پکیج پمپ آتشنشانی (۴۵۰gpm) مدل End suction ، رنج کاری ۱۳۷-۸۳ psi بیشترین فشار کاری ۲۲۵psi سایز ۵*۳ اینچ	fullblaze	اردن	FBP-E-۱۲۵/۸۰	UL	QWZU.EX۲۷۰۹۴	۲۲۲۲۸۸۶۹ ۸۸۸۸۶۲۹۸	پیشروصنعت چابک آویژه
۱۲۷۹	پکیج پمپ آتشنشانی (۴۵۰gpm) مدل End suction ، رنج کاری ۲۱۱-۱۳۳ psi بیشترین فشار کاری ۲۹۰ psi سایز ۵*۴ اینچ	fullblaze	اردن	FBP-E-۱۲۵/۱۰۰	UL	QWZU.EX۲۷۰۹۴	۲۲۲۲۸۸۶۹ ۸۸۸۸۶۲۹۸	پیشروصنعت چابک آویژه
۱۲۸۰	پکیج پمپ آتشنشانی (۵۰۰gpm) مدل End suction ، رنج کاری ۱۳۶-۸۲ psi بیشترین فشار کاری ۲۲۵psi سایز ۵*۳ اینچ	fullblaze	اردن	FBP-E-۱۲۵/۸۰	UL	QWZU.EX۲۷۰۹۴	۲۲۲۲۸۸۶۹ ۸۸۸۸۶۲۹۸	پیشروصنعت چابک آویژه
۱۲۸۱	پکیج پمپ آتشنشانی (۵۰۰gpm) مدل End suction ، رنج کاری ۲۱۰-۱۳۳ psi بیشترین فشار کاری ۲۹۰ psi سایز ۵*۴ اینچ	fullblaze	اردن	FBP-E-۱۲۵/۱۰۰	UL	QWZU.EX۲۷۰۹۴	۲۲۲۲۸۸۶۹ ۸۸۸۸۶۲۹۸	پیشروصنعت چابک آویژه
۱۲۸۲	پکیج پمپ آتشنشانی (۷۵۰gpm) مدل End suction ، رنج کاری ۲۰۴-۱۲۶ psi، بیشترین فشار کاری ۲۹۰ psi، سایز ۵*۴ اینچ	fullblaze	اردن	FBP-E-۱۲۵/۱۰۰	UL	QWZU.EX۲۷۰۹۴	۲۲۲۲۸۸۶۹ ۸۸۸۸۶۲۹۸	پیشروصنعت چابک آویژه
۱۲۸۳	پکیج پمپ آتشنشانی (۵۰۰gpm) مدل split case ، رنج کاری ۹۰-۱۵۹ psi، بیشترین فشار کاری ۲۵۳ psi، سایز ۵*۳ اینچ	fullblaze	اردن	FBP-S-۸۰/۲۷۰	UL	QXJY.EX۲۷۳۰۲	۲۲۲۲۸۸۶۹ ۸۸۸۸۶۲۹۸	پیشروصنعت چابک آویژه

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تأیید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone No	شرکت نماینده Representatio
۱۲۸۴	پکیج پمپ آتشنشانی (۷۵۰gpm) مدل split case ، رنج کاری ۱۲۰-۲۳۹ psi. بیشترین فشار کاری ۳۲۶psi، سایز ۶*۴ اینچ	fullblaze	اردن	FBP-S-۱۰۰/۳۱۰	UL	QXJY.EX۲۷۳۰۲	۲۲۲۲۸۸۶۹ ۸۸۸۸۶۲۹۸	پیشروصنعت چابک آویژه
۱۲۸۵	پکیج پمپ آتشنشانی (۱۰۰۰gpm) مدل split case ، رنج کاری ۱۱۰-۲۳۵ psi. بیشترین فشار کاری ۳۲۶psi، سایز ۶*۴ اینچ	fullblaze	اردن	FBP-S-۱۰۰/۳۱۰	UL	QXJY.EX۲۷۳۰۲	۲۲۲۲۸۸۶۹ ۸۸۸۸۶۲۹۸	پیشروصنعت چابک آویژه
۱۲۸۶	پکیج پمپ آتشنشانی (۱۲۵۰gpm) مدل split case ، رنج کاری ۱۲۴-۲۰۰ psi. بیشترین فشار کاری ۲۹۰psi، سایز ۸*۵ اینچ	fullblaze	اردن	FBP-S-۱۲۵/۲۹۰	UL	QXJY.EX۲۷۳۰۲	۲۲۲۲۸۸۶۹ ۸۸۸۸۶۲۹۸	پیشروصنعت چابک آویژه
۱۲۸۷	پکیج پمپ آتشنشانی (۱۵۰۰gpm) مدل split case ، رنج کاری ۱۱۷-۱۹۲ psi. بیشترین فشار کاری ۲۹۰psi، سایز ۵*۴ اینچ	fullblaze	اردن	FBP-S-۱۲۵/۲۹۰	UL	QXJY.EX۲۷۳۰۲	۲۲۲۲۸۸۶۹ ۸۸۸۸۶۲۹۸	پیشروصنعت چابک آویژه
۱۲۸۸	جعبه آتش نشانی هوزریل به صورت دیواری با بازوی اتوماتیک/دستی ۳۰ متر شلنگ و قطر ۱۹ میلی متر با نازل چرخشی جت - اسپری	fullblaze	اردن	FB-SA۱۹	LPCB	۱۰۹۲Ed/۰۳-۰۴	۲۲۲۲۸۸۶۹ ۸۸۸۸۶۲۹۹	پیشروصنعت چابک آویژه
۱۲۸۹	جعبه آتش نشانی هوزریل به صورت دیواری با بازوی اتوماتیک/دستی ۳۰ متر شلنگ و قطر ۲۵ میلی متر با نازل چرخشی جت - اسپری	fullblaze	اردن	FB-SA۲۵	LPCB	۱۰۹۲Ed/۰۷-۰۸	۲۲۲۲۸۸۶۹ ۸۸۸۸۶۲۹۹	پیشروصنعت چابک آویژه
۱۲۹۰	کپسول خاموش کننده CO۲ از ۲ الی ۵ کیلوگرم	fullblaze	اردن	FBCD۲	LPCB	۱۰۹۲Ea/۳۱-۳۲	۲۲۲۲۸۸۶۹ ۸۸۸۸۶۲۹۹	پیشروصنعت چابک آویژه
۱۲۹۱	کپسول خاموش کننده فوم از ۳ الی ۶ لیتری	fullblaze	اردن	FBFMrS	LPCB	۱۰۹۲Ea/۱۶-۱۹	۲۲۲۲۸۸۶۹ ۸۸۸۸۶۲۹۹	پیشروصنعت چابک آویژه
۱۲۹۲	کپسول خاموش کننده پودری سه کاره مدل ABC از یک الی دوازده کیلوگرمی	fullblaze	اردن	FBPD۱E	LPCB	۱۰۹۲Ea/۰۱-۱۲	۲۲۲۲۸۸۶۹ ۸۸۸۸۶۲۹۹	پیشروصنعت چابک آویژه

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تأیید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone No	شرکت نماینده Representatio
۱۲۹۳	کپسول خاموش کننده آب ۳الی ۹ لیتری	fullblaze	اردن	FBWT۶	LPCB	۱۰۹۲Ea/۲۴	۲۲۲۲۸۸۶۹ ۸۸۸۸۶۲۹۹	پیشروصنعت چابک آویژه
۱۲۹۴	اسپرینگلر ۱/۲ اینچ، بالا زن، ۵۷ و ۶۸ و ۷۹ و ۹۳ درجه (۸۰) K=۵.۶ واکنش استاندارد (SR) با فشار کاری ۱۷۵psi	MASTECO	کره جنوبی	MT۲۵۰۰	UL	VNIV.EX۲۶۶۲۶	۴۴۰۰۲۲۱۰ ۴۴۰۲۵۶۵۰-۴	شرکت ساریان سیستم نوین
۱۲۹۵	اسپرینگلر ۱/۲ اینچ، پایین زن، ۵۷ و ۶۸ و ۷۹ و ۹۳ درجه (۸۰) K=۵.۶ واکنش استاندارد (SR) با فشار کاری ۱۷۵psi	MASTECO	کره جنوبی	MT۲۵۱۰	UL	VNIV.EX۲۶۶۲۶	۴۴۰۰۲۲۱۰ ۴۴۰۲۵۶۵۰-۴	شرکت ساریان سیستم نوین
۱۲۹۶	اسپرینگلر ۱/۲ اینچ، بالا زن، ۵۷ و ۶۸ و ۷۹ و ۹۳ درجه (۸۰) K=۵.۶ واکنش سریع (QR) با فشار کاری ۱۷۵psi	MASTECO	کره جنوبی	MT۲۶۰۰	UL	VNIV.EX۲۶۶۲۶	۴۴۰۰۲۲۱۰ ۴۴۰۲۵۶۵۰-۴	شرکت ساریان سیستم نوین
۱۲۹۷	اسپرینگلر ۱/۲ اینچ، پایین زن، ۵۷ و ۶۸ و ۷۹ و ۹۳ درجه (۸۰) K=۵.۶ واکنش سریع (QR) با فشار کاری ۱۷۵psi	MASTECO	کره جنوبی	MT۲۶۱۰	UL	VNIV.EX۲۶۶۲۶	۴۴۰۰۲۲۱۰ ۴۴۰۲۵۶۵۰-۴	شرکت ساریان سیستم نوین
۱۲۹۸	شیر یکطرفه هشداردهنده سیستم اسپرینگلر (Wet Alarm Valve) به همراه pressure switch و محفظه تاخیر (Retard Chamber) سایز ۲.۵ و ۳ و ۴ و ۶ اینچ با فشار کاری ۲۰۰psi	MASTECO	کره جنوبی	MWAV-۱	UL/FM	VPLX.EX۲۶۶۴۷	۴۴۰۰۲۲۱۰ ۴۴۰۲۵۶۵۰-۴	شرکت ساریان سیستم نوین
۱۲۹۹	سیستم اتوماتیک اطفای حریق گازی (HFC) FM۲۰۰- (۲۲۷ea) با فشار کاری ۲۵bar به همراه شیربرقی، شلنگ، نازل و اتصالات مربوطه با ظرفیت شارژ ۳۱.۲ الی ۱۶۸.۳ کیلوگرم مدل پرفشار (Piston Flow)	MASTECO	کره جنوبی	MFC-P۵۰ MFC-P۷۵ MFC-P۱۰۰ MFC-P۱۵۰	UL/FM	GAQF.EX۱۵۷۱۹	۴۴۰۰۲۲۱۰ ۴۴۰۲۵۶۵۰-۴	شرکت ساریان سیستم نوین

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تأیید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone No	شرکت نماینده Representatio
۱۳۰۰	سیستم اتوماتیک اطفای حریق گازی (HFC) FM۲۰۰- ۲۲vea) با فشار کاری ۲۵bar به همراه شیربرقی، شلنگ، نازل و اتصالات مربوطه با ظرفیت شارژ ۱۳.۳ الی ۱۶۸.۳ کیلوگرم مدل استاندارد (Easy Flow)	MASTECO	کره جنوبی	MFC-۲۳ MFC-۳۴ MFC-۵۰ MFC-۷۵ MFC-۱۰۰ MFC-۱۵۰	UL/FM	GAQF.EX۱۵۷۱۹	۴۴۰۰۲۲۱۰ ۴۴۰۲۵۶۵۰-۴	شرکت ساریان سیستم نوین
۱۳۰۱	پکیج پمپ آتشنشانی (۴۰۰ GPM) مدل Centrifugal - Split Case Pump رنج کاری ۱۱۳-۷۶ Psi و ۱۵۰-۱۲۶ Psi ، بیشترین فشار کاری ۲۵۰Psi ، سایز ۴*۵ اینچ	ISSS	مصر	EGY-۵۴CNPA	UL/FM	EX۱۶۰۷۸ ۳۰۴۷۶۱۳	۸۸۷۴۱۷۸۴ ۸۸۷۴۵۸۸۹	فنون برتر فیدارتاو
۱۳۰۲	پکیج پمپ آتشنشانی (۴۵۰ GPM) مدل Centrifugal - Split Case Pump رنج کاری Psi ۱۱۲-۷۳ و ۱۴۸-۱۲۵ Psi ، بیشترین فشار کاری ۲۵۰Psi ، سایز ۴*۵ اینچ	ISSS	مصر	EGY-۵۴CNPA	UL/FM	EX۱۶۰۷۸ ۳۰۴۷۶۱۳	۸۸۷۴۱۷۸۴ ۸۸۷۴۵۸۸۹	فنون برتر فیدارتاو
۱۳۰۳	پکیج پمپ آتشنشانی (۵۰۰ GPM) مدل Centrifugal - Split Case Pump رنج کاری ۱۱۰-۷۱ Psi و ۱۴۱-۸۳ Psi ، بیشترین فشار کاری ۲۵۰Psi ، سایز ۴*۵ اینچ	ISSS	مصر	EGY-۵۴CNPA	UL/FM	EX۱۶۰۷۸ ۳۰۴۷۶۱۳	۸۸۷۴۱۷۸۴ ۸۸۷۴۵۸۸۹	فنون برتر فیدارتاو
۱۳۰۴	پکیج پمپ آتشنشانی (۷۵۰ GPM) مدل Centrifugal - Split Case Pump رنج کاری ۱۳۳-۷۵ Psi و ۱۳۳-۱۱۰ Psi ، بیشترین فشار کاری ۲۵۰Psi ، سایز ۴*۵ اینچ	ISSS	مصر	EGY-۵۴CNPA	UL/FM	EX۱۶۰۷۸ ۳۰۴۷۶۱۳	۸۸۷۴۱۷۸۴ ۸۸۷۴۵۸۸۹	فنون برتر فیدارتاو
۱۳۰۵	پکیج پمپ آتشنشانی (۷۵۰ GPM) مدل Centrifugal - Split Case Pump رنج کاری ۱۲۷-۸۵ Psi و ۱۵۸-۱۳۷ Psi ، بیشترین فشار کاری ۲۵۰Psi ، سایز ۵*۶ اینچ	ISSS	مصر	EGY-۶۵CNPA	UL/FM	EX۱۶۰۷۸ ۳۰۴۷۶۱۳	۸۸۷۴۱۷۸۴ ۸۸۷۴۵۸۸۹	فنون برتر فیدارتاو

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تأیید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone No	شرکت نماینده Representatio
۱۳۰۶	پکیج پمپ آتشنشانی (۱۰۰۰ GPM) مدل Centrifugal - Split Case Pump رنج کاری ۱۱-۱۲۶ Psi و ۹۴-۱۴۹ Psi ، ۱۳۶-۱۵۴ Psi بیشترین فشار کاری ۲۵۰ Psi ، سایز ۵*۶ اینچ	ISSS	مصر	EGY-۶۵CNPA	UL/FM	EX۱۶۰۷۸ ۳۰۴۷۶۱۳	۸۸۷۴۱۷۸۴ ۸۸۷۴۵۸۸۹	فنون برتر فیدارتاو
۱۳۰۷	پکیج پمپ آتشنشانی (۱۲۵۰ GPM) مدل Centrifugal - Split Case Pump رنج کاری ۷۳-۱۲۲ Psi و ۹۱-۱۴۴ Psi ، ۱۲۷-۱۴۸ Psi بیشترین فشار کاری ۲۵۰ Psi ، سایز ۵*۶ اینچ	ISSS	مصر	EGY-۶۵CNPA	UL/FM	EX۱۶۰۷۸ ۳۰۴۷۶۱۳	۸۸۷۴۱۷۸۴ ۸۸۷۴۵۸۸۹	فنون برتر فیدارتاو
۱۳۰۸	پکیج پمپ آتشنشانی (۲۵۰ GPM) مدل Centrifugal - End Suction Pump رنج کاری ۷۴-۱۲۳ Psi و ۱۲۵-۱۴۹ Psi بیشترین فشار کاری ۲۴۰ Psi ، سایز ۳*۴ اینچ	ISSS	مصر	EGY-۴۳ FSPA	UL/FM	EX۱۶۰۷۷ ۳۰۴۷۶۱۳	۸۸۷۴۱۷۸۴ ۸۸۷۴۵۸۸۹	فنون برتر فیدارتاو
۱۳۰۹	پکیج پمپ آتشنشانی (۲۵۰ GPM) مدل Centrifugal - End Suction Pump رنج کاری ۸۸-۱۴۴ Psi بیشترین فشار کاری ۲۵۰ Psi ، سایز ۳*۴ اینچ	ISSS	مصر	EGY-۴۳ FSPA	UL/FM	EX۱۶۰۷۷ ۳۰۴۷۶۱۳	۸۸۷۴۱۷۸۴ ۸۸۷۴۵۸۸۹	فنون برتر فیدارتاو
۱۳۱۰	پکیج پمپ آتشنشانی (۳۰۰ GPM) مدل Centrifugal - End Suction Pump رنج کاری ۷۲-۱۲۲ Psi و ۱۲۳-۱۴۲ Psi بیشترین فشار کاری ۲۴۰ Psi ، سایز ۳*۴ اینچ	ISSS	مصر	EGY-۴۳ FSPA	UL/FM	EX۱۶۰۷۷ ۳۰۴۷۶۱۳	۸۸۷۴۱۷۸۴ ۸۸۷۴۵۸۸۹	فنون برتر فیدارتاو
۱۳۱۱	پکیج پمپ آتشنشانی (۳۰۰ GPM) مدل Centrifugal - End Suction Pump رنج کاری ۷۸-۱۴۳ Psi بیشترین فشار کاری ۲۵۰ Psi ، سایز ۳*۴ اینچ	ISSS	مصر	EGY-۴۳ FSPA	UL/FM	EX۱۶۰۷۷ ۳۰۴۷۶۱۳	۸۸۷۴۱۷۸۴ ۸۸۷۴۵۸۸۹	فنون برتر فیدارتاو
۱۳۱۲	پکیج پمپ آتشنشانی (۴۰۰ GPM) مدل Centrifugal - End Suction Pump رنج کاری ۷۸-۱۳۶ Psi بیشترین فشار کاری ۲۵۰ Psi ، سایز ۳*۴ اینچ	ISSS	مصر	EGY-۴۳ FSPA	UL/FM	EX۱۶۰۷۷ ۳۰۴۷۶۱۳	۸۸۷۴۱۷۸۴ ۸۸۷۴۵۸۸۹	فنون برتر فیدارتاو

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تأیید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone No	شرکت نماینده Representatio
۱۳۱۳	پکیج پمپ آشنشانی (۴۰۰ GPM) مدل Centrifugal - End Suction Pump رنج کاری ۱۱۴-۱۴۰ Psi بیشترین فشار کاری ۲۴۰ Psi ، سایز ۳*۴ اینچ	ISSS	مصر	EGY-۴۳ FSPA	UL/FM	EX۱۶۰۷۷ ۳۰۴۷۶۱۳	۸۸۷۴۱۷۸۴ ۸۸۷۴۵۸۸۹	فنون برتر فیدارتاو
۱۳۱۴	پکیج پمپ آشنشانی (۴۰۰ GPM) مدل Centrifugal - End Suction Pump رنج کاری ۷۲-۱۱۷ Psi و ۱۲۰-۱۴۰ Psi بیشترین فشار کاری ۲۴۰ Psi ، سایز ۴*۵ اینچ	ISSS	مصر	EGY-۴۳ FSPA	UL/FM	EX۱۶۰۷۷ ۳۰۴۷۶۱۳	۸۸۷۴۱۷۸۴ ۸۸۷۴۵۸۸۹	فنون برتر فیدارتاو
۱۳۱۵	پکیج پمپ آشنشانی (۴۵۰ GPM) مدل Centrifugal - End Suction Pump رنج کاری ۱۳۳ Psi بیشترین فشار کاری ۲۵۰ Psi ، سایز ۳*۴ اینچ	ISSS	مصر	EGY-۴۳ FSPA	UL/FM	EX۱۶۰۷۷ ۳۰۴۷۶۱۳	۸۸۷۴۱۷۸۴ ۸۸۷۴۵۸۸۹	فنون برتر فیدارتاو
۱۳۱۶	پکیج پمپ آشنشانی (۴۵۰ GPM) مدل Centrifugal - End Suction Pump رنج کاری ۱۰۹-۱۳۶ Psi بیشترین فشار کاری ۲۴۰ Psi ، سایز ۳*۴ اینچ	ISSS	مصر	EGY-۴۳ FSPA	UL/FM	EX۱۶۰۷۷ ۳۰۴۷۶۱۳	۸۸۷۴۱۷۸۴ ۸۸۷۴۵۸۸۹	فنون برتر فیدارتاو
۱۳۱۷	پکیج پمپ آشنشانی (۴۵۰ GPM) مدل Centrifugal - End Suction Pump رنج کاری ۷۲-۱۱۷ Psi و ۱۲۰-۱۴۰ Psi بیشترین فشار کاری ۲۴۰ Psi ، سایز ۴*۵ اینچ	ISSS	مصر	EGY-۴۳ FSPA	UL/FM	EX۱۶۰۷۷ ۳۰۴۷۶۱۳	۸۸۷۴۱۷۸۴ ۸۸۷۴۵۸۸۹	فنون برتر فیدارتاو
۱۳۱۸	پکیج پمپ آشنشانی (۴۵۰ GPM) مدل Centrifugal - End Suction Pump رنج کاری ۱۱۳-۱۸۸ Psi و ۱۸۸-۲۱۳ Psi بیشترین فشار کاری ۲۵۰ Psi ، سایز ۴*۶ اینچ	ISSS	مصر	EGY-۴۳ FSPA	UL/FM	EX۱۶۰۷۷ ۳۰۴۷۶۱۳	۸۸۷۴۱۷۸۴ ۸۸۷۴۵۸۸۹	فنون برتر فیدارتاو
۱۳۱۹	پکیج پمپ آشنشانی (۵۰۰ GPM) مدل Centrifugal - End Suction Pump رنج کاری ۷۲-۱۱۶ Psi و ۱۱۸-۱۳۹ Psi بیشترین فشار کاری ۲۴۰ Psi ، سایز ۴*۵ اینچ	ISSS	مصر	EGY-۴۳ FSPA	UL/FM	EX۱۶۰۷۷ ۳۰۴۷۶۱۳	۸۸۷۴۱۷۸۴ ۸۸۷۴۵۸۸۹	فنون برتر فیدارتاو

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تأیید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone Number	شرکت نماینده Representatio
۱۳۲۰	پکیج پمپ آتشنشانی (۵۰۰ GPM) مدل Centrifugal - End Suction Pump رنج کاری ۱۳۸-۸۰ Psi بیشترین فشار کاری ۲۵۰ Psi ، سایز ۴*۵ اینچ	ISSS	مصر	EGY-۴۳ FSPA	UL/FM	EX۱۶۰۷۷ ۳۰۴۷۶۱۳	۸۸۷۴۱۷۸۴ ۸۸۷۴۵۸۸۹	فنون برتر فیدارتاو
۱۳۲۱	پکیج پمپ آتشنشانی (۵۰۰ GPM) مدل Centrifugal - End Suction Pump رنج کاری ۱۸۸-۱۱۲ Psi و ۲۱۵-۱۳۲ Psi ، ۱۸۸-۲۱۲ Psi بیشترین فشار کاری ۲۵۰ Psi ، سایز ۴*۶ اینچ	ISSS	مصر	EGY-۴۳ FSPA	UL/FM	EX۱۶۰۷۷ ۳۰۴۷۶۱۳	۸۸۷۴۱۷۸۴ ۸۸۷۴۵۸۸۹	فنون برتر فیدارتاو
۱۳۲۲	پکیج پمپ آتشنشانی (۷۵۰ GPM) مدل Centrifugal - End Suction Pump رنج کاری ۱۱۰-۶۶ Psi بیشترین فشار کاری ۲۴۰ Psi ، سایز ۴*۵ اینچ	ISSS	مصر	EGY-۴۳ FSPA	UL/FM	EX۱۶۰۷۷ ۳۰۴۷۶۱۳	۸۸۷۴۱۷۸۴ ۸۸۷۴۵۸۸۹	فنون برتر فیدارتاو
۱۳۲۳	پکیج پمپ آتشنشانی (۷۵۰ GPM) مدل Centrifugal - End Suction Pump رنج کاری ۱۳۲-۷۴ Psi بیشترین فشار کاری ۲۵۰ Psi ، سایز ۴*۵ اینچ	ISSS	مصر	EGY-۴۳ FSPA	UL/FM	EX۱۶۰۷۷ ۳۰۴۷۶۱۳	۸۸۷۴۱۷۸۴ ۸۸۷۴۵۸۸۹	فنون برتر فیدارتاو
۱۳۲۴	پکیج پمپ آتشنشانی (۷۵۰ GPM) مدل Centrifugal - End Suction Pump رنج کاری ۱۸۱-۱۰۰ Psi و ۲۱۰-۱۱۹ Psi بیشترین فشار کاری ۲۵۰ Psi ، سایز ۴*۶ اینچ	ISSS	مصر	EGY-۴۳ FSPA	UL/FM	EX۱۶۰۷۷ ۳۰۴۷۶۱۳	۸۸۷۴۱۷۸۴ ۸۸۷۴۵۸۸۹	فنون برتر فیدارتاو
۱۳۲۵	شیر پروانه ای مدل گرو با فشار کاری ۳۰۰ psi دارای نشانگر و قابلیت ارسال سیگنال Size: ۲, ۲.۱/۲, ۳, ۴, ۵, ۶, ۸, ۱۰, ۱۲ inch	Mobiak	یونان	MBK۱۷-GD-۳۸۱X	UL/FM	EX۲۷۵۵۷ ۰۰۰۳۰۶۲۶۶۴	۸۸۷۴۱۷۸۴ ۸۸۷۴۵۸۸۹	فنون برتر فیدارتاو
۱۳۲۶	شیر پروانه ای مدل ویفر با فشار کاری ۳۰۰ psi دارای نشانگر و قابلیت ارسال سیگنال Size: ۲, ۲.۱/۲, ۳, ۴, ۵, ۶, ۸, ۱۰, ۱۲ inch	Mobiak	یونان	MBK۱۷-WD-۳۷۱X	UL/FM	EX۲۷۵۵۷ ۰۰۰۳۰۶۲۶۶۴	۸۸۷۴۱۷۸۴ ۸۸۷۴۵۸۸۹	فنون برتر فیدارتاو

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تأیید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone No	شرکت نماینده Representatio
۱۳۲۷	شیر هیدرانت خشک آتش نشانی با فشار کاری ۲۵۰ psi با ورودی شیر سایز ۱/۴-۵ اینچ و با دو خروجی سایز ۱/۲ ۲ اینچ و یک خروجی ۱/۲-۴ اینچ	Mobiak	یونان	MBK۱۷-MH- ۱۵۱۰FA MBK۱ MH-۱۵۱۰A	UL/FM	EX۲۷۵۵۶ ۰۰۰۳۰۶۲۶۶۴	۸۸۷۴۱۷۸۴ ۸۸۷۴۵۸۸۹	فنون برتر فیدارتا
۱۳۲۸	شیر یکطرفه Swing-type با فشار کاری ۳۰۰ psi - نصب به صورت افقی و عمودی Size: ۲, ۲.۱/۲, ۳, ۴, ۵, ۶, ۸, ۱۰, ۱۲ inch	Mobiak	یونان	MBK۱۷-MH-X ۳۰۰	UL/FM	EX۲۷۵۵۹ ۰۰۰۳۰۶۲۶۶۴	۸۸۷۴۱۷۸۴ ۸۸۷۴۵۸۸۹	فنون برتر فیدارتا
۱۳۲۹	شیر یکطرفه Swing-type با فشار کاری ۳۵۰ psi - نصب به صورت افقی Size: ۲, ۲.۱/۲, ۳, ۴, ۵, ۶, ۸ inch	Mobiak	یونان	MBK۱۷-MH-X ۳۵۰G	UL	EX۲۷۵۵۹	۸۸۷۴۱۷۸۴ ۸۸۷۴۵۸۸۹	فنون برتر فیدارتا
۱۳۳۰	نشانگر دیواری باز و بسته بودن خط آتش نشانی برای شیرهای سایز ۴ - ۱۲ اینچ WALL INDICATOR POST,	Mobiak	یونان	MBK۱۷-QSCZG	UL/FM	EX۲۷۵۶۰ ۰۰۰۳۰۶۲۶۶۴	۸۸۷۴۱۷۸۴ ۸۸۷۴۵۸۸۹	فنون برتر فیدارتا
۱۳۳۱	نشانگر دفنی باز و بسته خط آتش نشانی برای شیرهای سایز ۴ - ۱۲ اینچ UNDERGROUND INDICATOR POST	Mobiak	یونان	MBK۱۷-ZSQ	UL/FM	EX۲۷۵۶۰ ۰۰۰۳۰۶۲۶۶۴	۸۸۷۴۱۷۸۴ ۸۸۷۴۵۸۸۹	فنون برتر فیدارتا
۱۳۳۲	شیر دروازه ای با اتصال ، دوسر فلنج مدل NRS و OS&Y فشار کاری ۳۰۰ psi Size: ۲.۱/۲, ۳, ۴, ۵, ۶, ۸, ۱۰, ۱۲, inch	Mobiak	یونان	۱۷-Z۴۱-۳۰۰ ۱۷-Z۴۵-۳۰۰	UL/FM	EX۲۷۵۵۸ ۰۰۰۳۰۶۲۶۶۴	۸۸۷۴۱۷۸۴ ۸۸۷۴۵۸۸۹	فنون برتر فیدارتا
۱۳۳۳	شیر دروازه ای با اتصال ، دوسر فلنج ، دوسر گرو و یک سر فلنج و یک سر گرو ، مدل OS&Y و NRS - با فشار کاری ۲۰۰ psi Size: ۲, ۲.۱/۲, ۳, ۴, ۵, ۶, ۸, ۱۰, ۱۲, inch	Mobiak	یونان	۱۷-Z۴۱ ۱۷-Z۴۸۱ ۱۷-Z۸۱ ۱۷-Z۴۵ ۱۷-Z۴۸۵ ۱۷-Z۸۵	UL/FM	EX۲۷۵۵۸ ۰۰۰۳۰۶۲۶۶۴	۸۸۷۴۱۷۸۴ ۸۸۷۴۵۸۸۹	فنون برتر فیدارتا

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تأیید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone No	شرکت نماینده Representatio
۱۳۳۴	شیردروازه ای با آلیاژ مس ، سایز ۱ اینچ ، مخصوص فایر باکس به صورت فلکه ای و اهرمی	Mobiak	یونان	۰۶-۰۴۳A-۰۰ ۰۶-۰۴۳A۱-۰۰	LPCB	۱۱۵۳Ab/۰۱ ۱۱۵۳Ab/۰۲	۸۸۷۴۱۷۸۴ ۸۸۷۴۵۸۸۹	فنون برترفیدارتاو
۱۳۳۵	شیر آتش نشانی زمینی سایز DN۵۰ و DN۶۵ برای رایزرهای تر، برای فشار کم تا حداکثر ۱۵ Bar	Mobiak	یونان	۰۶-۱۹۸A-۰۰ ۰۶-۱۹۸A۱-۰۰	LPCB	۱۱۵۳Ae/۰۱ ۱۱۵۳Ae/۰۲	۸۸۷۴۱۷۸۴ ۸۸۷۴۵۸۸۹	فنون برترفیدارتاو
۱۳۳۶	شیر آتش نشانی زمینی سایز DN۵۰ و DN۶۵ برای رایزرهای تر با ورودی نری و مادگی سایز ۲.۱/۲ ، برای فشار کم تا حداکثر ۱۵ Bar	Mobiak	یونان	۰۶-۱۹۸B-۰۰ ۰۶-۱۹۸B۱-۰۰	LPCB	۱۱۵۳Ae/۰۳ ۱۱۵۳Ae/۰۴	۸۸۷۴۱۷۸۴ ۸۸۷۴۵۸۸۹	فنون برترفیدارتاو
۱۳۳۷	قرقره آتش نشانی اتوماتیک با بازوی متحرک ، شیلنگ به قطر ۲۵mm و ۱۹mm و طول ۳۰ متر ، با نازل جت یا جت اسپری قابلیت نصب در کابینت یا دیوار	Mobiak	یونان	۱۰-SJR-۱۰B ۱۴-SJR-۰۶B	LPCB	۱۰۳۸Sa/۰۳ ۱۰۳۸Sa/۰۴	۸۸۷۴۱۷۸۴ ۸۸۷۴۵۸۸۹	فنون برترفیدارتاو
۱۳۳۸	قرقره آتش نشانی اتوماتیک با لوله متحرک ، شیلنگ به قطر ۲۵mm و ۱۹mm - به طول ۳۰ متر ، با نازل جت یا جت اسپری قابلیت نصب در کابینت یا دیوار	Mobiak	یونان	MBK۱۴-SJR-۱ MBK۱۴-SJR-۱	LPCB	۱۰۳۸Sa/۰۹ ۱۰۳۸Sa/۱۱	۸۸۷۴۱۷۸۴ ۸۸۷۴۵۸۸۹	فنون برترفیدارتاو
۱۳۳۹	قرقره آتش نشانی دستی ثابت ، شیلنگ به قطر ۲۵mm و ۱۹mm - به طول ۳۰ متر، با نازل جت یا جت اسپری قابلیت نصب در کابینت یا دیوار	Mobiak	یونان	۱۰-SJR-۰۲A ۱۰-SJR-۰۲B	LPCB	۱۰۳۸Sa/۰۶ ۱۰۳۸Sa/۰۷	۸۸۷۴۱۷۸۴ ۸۸۷۴۵۸۸۹	فنون برترفیدارتاو
۱۳۴۰	قرقره آتش نشانی دستی با بازوی متحرک ، شیلنگ به قطر ۲۵mm و ۱۹mm - به طول ۳۰ متر، با نازل جت یا جت اسپری قابلیت نصب در کابینت یا دیوار	Mobiak	یونان	۱۴-SJR-۰۸A ۱۰-SJR-۰۷B	LPCB	۱۰۳۸Sa/۰۱ ۱۰۳۸Sa/۰۲	۸۸۷۴۱۷۸۴ ۸۸۷۴۵۸۸۹	فنون برترفیدارتاو

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تأیید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone No	شرکت نماینده Representatio
۱۳۴۱	قرقره آتش نشانی دستی با لوله متحرک ، شیلنگ به قطر ۲۵mm و ۱۹mm - به طول ۳۰ متر ، با نازل جت یا جت اسپری قابلیت نصب در کابینت یا دیوار	Mobiak	یونان	۱۴-SJR-۱۲A ۱۴-SJR-۱۴A	LPCB	۱۰۳۸Sa/۰۸ ۱۰۳۸Sa/۱۰	۸۸۷۴۱۷۸۴ ۸۸۷۴۵۸۸۹	فنون برتر فیدارتاو
۱۳۴۲	شیلنگ آتش نشانی برزنتی دولایه با سایز "۱-۱/۲" و "۱/۲-۲" با فشار تست ۳۰۰ Psi	Mobiak	یونان	MZQE	UL	EX۲۶۴۰۸	۸۸۷۴۱۷۸۴ ۸۸۷۴۵۸۸۹	فنون برتر فیدارتاو
۱۳۴۳	شیرسیامی چهار راهی با سایز خروجی ۱۵۰mm ("۶")	Mobiak	یونان	۰۸-۲۰۳-۰۰	LPCB	۱۱۵۳Ad/۰۱	۸۸۷۴۱۷۸۴ ۸۸۷۴۵۸۸۹	فنون برتر فیدارتاو
۱۳۴۴	شیرسیامی دوراهی با سایز خروجی ۱۰۰mm ("۴")	Mobiak	یونان	۰۸-۲۰۲-۰۰	LPCB	۱۱۵۳Ad/۰۲	۸۸۷۴۱۷۸۴ ۸۸۷۴۵۸۸۹	فنون برتر فیدارتاو
۱۳۴۵	نازل اسپری کننده آب با بدنه آلومینیومی و کاور پلاستیکی ، سایز خروجی ۱۳ میلی متر ("۱/۲") با ورودی نری "۲ اینچ ، جت مستقیم و یک جت اسپری ثابت	Mobiak	یونان	۰۷-۱۰۸C-۰۰	LPCB	۱۱۵۳AC/۰۱	۸۸۷۴۱۷۸۴ ۸۸۷۴۵۸۸۹	فنون برتر فیدارتاو
۱۳۴۶	نازل اسپری کننده آب با بدنه آلومینیومی و کاور پلاستیکی ، سایز خروجی ۱۳ میلی متر ("۱/۲") با ورودی مادگی "۴ اینچ ، جت مستقیم و یک جت اسپری ثابت	Mobiak	یونان	۰۷-۱۰۸A-۰۰	LPCB	۱۱۵۳AC/۰۲	۸۸۷۴۱۷۸۴ ۸۸۷۴۵۸۸۹	فنون برتر فیدارتاو
۱۳۴۷	سیستم اطفاء گازی (FM ۲۰۰) HFC-۲۲۷ ea با فشار سیلندر ۴۲ و ۲۵ بار، سایزهای سیلندر (۱۴.۵lt و ۳۲lt و ۵۰lt و ۹۰lt و ۱۲۰lt و ۱۵۰lt) به همراه شیرفعال کننده الکتریکی، پنوماتیکی ، دستی و کلیه متعلقات مربوطه	Mobiak	یونان	HFC-SYS-۲۵ HFC-SYS-۴۲	VDS	S ۳۱۸۰۰۳	۸۸۷۴۱۷۸۴ ۸۸۷۴۵۸۸۹	فنون برتر فیدارتاو

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تأیید و قبول سازمان نمی باشد.مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone No	شرکت نماینده Representatio
۱۳۴۸	شیر یکطرفه هشداردهنده سیستم اسپرینکلر Size: ۴ , ۶ inch (Wet alarm valve) با فشار کاری ۱۷۵psi	Mobiak	یونان	MBK۱۹-WET ALARM-VAL	UL	EX۲۸۰۲۸	۸۸۷۴۱۷۸۴ ۸۸۷۴۵۸۸۹	فنون برترفیدارتاو
۱۳۴۹	اسپرینکلر ۱/۲ اینچ، بالا زن واکنش استاندارد (SR) ۵۷ و ۶۸ و ۷۹ و ۹۳ درجه سانتیگراد K=۵.۶ (۸۰) با فشار کاری ۱۷۵psi	Mobiak	یونان	MB۰۰۳-MBK۱ SR-UPRIGH	UL	EX۲۸۰۲۷	۸۸۷۴۱۷۸۴ ۸۸۷۴۵۸۸۹	فنون برترفیدارتاو
۱۳۵۰	اسپرینکلر ۱/۲ اینچ، بالا زن واکنش سریع (QR) ، ۵۷ و ۶۸ و ۷۹ و ۹۳ درجه سانتیگراد K=۵.۶ (۸۰) با فشار کاری ۱۷۵psi	Mobiak	یونان	MB۰۰۴-MBK۱ QR-UPRIGH	UL	EX۲۸۰۲۷	۸۸۷۴۱۷۸۴ ۸۸۷۴۵۸۸۹	فنون برترفیدارتاو
۱۳۵۱	اسپرینکلر ۱/۲ اینچ، پایین زن واکنش استاندارد (SR) ، ۵۷ و ۶۸ و ۷۹ و ۹۳ درجه سانتیگراد K=۵.۶ (۸۰) با فشار کاری ۱۷۵psi	Mobiak	یونان	MB۰۰۵-MBK۱ SR-PENDEI	UL	EX۲۸۰۲۷	۸۸۷۴۱۷۸۴ ۸۸۷۴۵۸۸۹	فنون برترفیدارتاو
۱۳۵۲	اسپرینکلر ۱/۲ اینچ، پایین زن واکنش سریع (QR) ، ۵۷ و ۶۸ و ۷۹ و ۹۳ درجه سانتیگراد K=۵.۶ (۸۰) با فشار کاری ۱۷۵psi	Mobiak	یونان	MB۰۰۶-MBK۱ QR-PENDEI	UL	EX۲۸۰۲۷	۸۸۷۴۱۷۸۴ ۸۸۷۴۵۸۸۹	فنون برترفیدارتاو
۱۳۵۳	اسپرینکلر ۱/۲ اینچ، افقی دیواری واکنش استاندارد (SR) ، ۵۷ و ۶۸ و ۷۹ و ۹۳ درجه سانتیگراد K=۵.۶ (۸۰) با فشار کاری ۱۷۵psi	Mobiak	یونان	MB۰۱۷-MBK۱ SR-HORIZON	UL	EX۲۸۰۲۷	۸۸۷۴۱۷۸۴ ۸۸۷۴۵۸۸۹	فنون برترفیدارتاو
۱۳۵۴	اسپرینکلر ۱/۲ اینچ، افقی دیواری واکنش سریع (QR) ، ۵۷ و ۶۸ و ۷۹ و ۹۳ درجه سانتیگراد K=۵.۶ (۸۰) با فشار کاری ۱۷۵psi	Mobiak	یونان	MB۰۱۸-MBK۱ QR-HORIZON	UL	EX۲۸۰۲۷	۸۸۷۴۱۷۸۴ ۸۸۷۴۵۸۸۹	فنون برترفیدارتاو

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تأیید و قبول سازمان نمی باشد.مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone Number	شرکت نماینده Representatio
۱۳۵۵	اسپرینکلر ۱/۲ اینچ، مخفی واکنش استاندارد (SR) ، ۵۷ و ۶۸ و ۷۹ و ۹۳ درجه سانتیگراد ، K=۵.۶ (۸۰) با فشار کاری ۱۷۵psi	Mobiak	یونان	MB۰۰۷-MBK۱ SR-CONCEA	UL	EX۲۸۰۲۷	۸۸۷۴۱۷۸۴ ۸۸۷۴۵۸۸۹	فنون برتر فیدارتاو
۱۳۵۶	اسپرینکلر ۱/۲ اینچ، مخفی واکنش سریع (QR) ، ۵۷ و ۶۸ و ۷۹ و ۹۳ درجه سانتیگراد ، K=۵.۶ (۸۰) با فشار کاری ۱۷۵psi	Mobiak	یونان	MBOO۸-MBK QR- CONCEA	UL	EX۲۸۰۲۷	۸۸۷۴۱۷۸۴ ۸۸۷۴۵۸۸۹	فنون برتر فیدارتاو
۱۳۵۷	پکیج پمپ آتشنشانی (۳۰۰ GPM) مدل Centrifugal - Split Case Pump رنج کاری ۱۲۳-۱۹۵ Psi و ۱۷۶-۲۷۹ Psi ، بیشترین فشار کاری ۴۰۰ Psi ، سایز ۴*۵ اینچ	Mobiak	یونان	MBK۱۸-SCF۱۷ ۱۰۰-۳۰۰	UL	EX۲۷۹۳۱	۸۸۷۴۱۷۸۴ ۸۸۷۴۵۸۸۹	فنون برتر فیدارتاو
۱۳۵۸	پکیج پمپ آتشنشانی (۴۰۰ GPM) مدل Centrifugal - Split Case Pump رنج کاری ۱۲۰-۱۸۹ Psi و ۱۷۳-۲۷۴ Psi ، بیشترین فشار کاری ۴۰۰ Psi ، سایز ۴*۵ اینچ	Mobiak	یونان	MBK۱۸-SCF۱۷ ۱۰۰-۳۰۰	UL	EX۲۷۹۳۱	۸۸۷۴۱۷۸۴ ۸۸۷۴۵۸۸۹	فنون برتر فیدارتاو
۱۳۵۹	پکیج پمپ آتشنشانی (۴۵۰ GPM) مدل Centrifugal - Split Case Pump رنج کاری ۱۱۹-۱۸۷ Psi و ۱۷۲-۲۷۲ Psi ، بیشترین فشار کاری ۴۰۰ Psi ، سایز ۴*۵ اینچ	Mobiak	یونان	MBK۱۸-SCF۱۷ ۱۰۰-۳۰۰	UL	EX۲۷۹۳۱	۸۸۷۴۱۷۸۴ ۸۸۷۴۵۸۸۹	فنون برتر فیدارتاو
۱۳۶۰	پکیج پمپ آتشنشانی (۵۰۰ GPM) مدل Centrifugal - Split Case Pump رنج کاری ۱۱۷-۱۸۴ Psi و ۱۷۰-۲۶۹ Psi ، بیشترین فشار کاری ۴۰۰ Psi ، سایز ۴*۵ اینچ	Mobiak	یونان	MBK۱۸-SCF۱۷ ۱۰۰-۳۰۰	UL	EX۲۷۹۳۱	۸۸۷۴۱۷۸۴ ۸۸۷۴۵۸۸۹	فنون برتر فیدارتاو

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تأیید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone No	شرکت نماینده Representatio
۱۳۶۱	پکیج پمپ آتشنشانی (۷۵۰ GPM) مدل Centrifugal - Split Case Pump رنج کاری ۱۰۴-۱۶۳ Psi و ۱۵۷-۲۴۷ Psi بیشترین فشار کاری ۴۰۰ Psi ، سایز ۴*۵ اینچ	Mobiak	یونان	MBK۱۸-SCF۱۷ ۱۰۰-۳۰۰	UL	EX۲۷۹۳۱	۸۸۷۴۱۷۸۴ ۸۸۷۴۵۸۸۹	فنون برتر فیدارتاو
۱۳۶۲	پکیج پمپ آتشنشانی (۱۰۰۰ GPM) مدل Centrifugal - Split Case Pump رنج کاری ۱۰۳-۱۵۱ Psi و ۱۳۰-۲۲۵ Psi بیشترین فشار کاری ۳۱۰ Psi ، سایز ۵*۶ اینچ	Mobiak	یونان	MBK۱۸-SCF۱۷ ۱۲۵-۲۵۰	UL	EX۲۷۹۳۱	۸۸۷۴۱۷۸۴ ۸۸۷۴۵۸۸۹	فنون برتر فیدارتاو
۱۳۶۳	پکیج پمپ آتشنشانی (۱۲۵۰ GPM) مدل Centrifugal - Split Case Pump رنج کاری ۱۶۸-۲۸۱ Psi ، بیشترین فشار کاری ۳۷۰ Psi ، سایز ۶*۸ اینچ	Mobiak	یونان	MBK۱۸-SCF۲۰ ۱۵۰-۳۱۰	UL	EX۲۷۹۳۱	۸۸۷۴۱۷۸۴ ۸۸۷۴۵۸۸۹	فنون برتر فیدارتاو
۱۳۶۴	پکیج پمپ آتشنشانی (۱۵۰۰ GPM) مدل Centrifugal - Split Case Pump رنج کاری ۱۵۸-۲۶۹ Psi ، بیشترین فشار کاری ۳۷۰ Psi ، سایز ۶*۸ اینچ	Mobiak	یونان	MBK۱۸-SCF۲۰ ۱۵۰-۳۱۰	UL	EX۲۷۹۳۱	۸۸۷۴۱۷۸۴ ۸۸۷۴۵۸۸۹	فنون برتر فیدارتاو
۱۳۶۵	پکیج پمپ آتشنشانی (۲۰۰۰ GPM) مدل Centrifugal - Split Case Pump رنج کاری ۱۱۸-۱۷۵ Psi ، بیشترین فشار کاری ۲۷۵ Psi ، سایز ۶*۸ اینچ	Mobiak	یونان	MBK۱۸-SCF۲۰ ۱۵۰-۴۶۰	UL	EX۲۷۹۳۱	۸۸۷۴۱۷۸۴ ۸۸۷۴۵۸۸۹	فنون برتر فیدارتاو
۱۳۶۶	پکیج پمپ آتشنشانی (۲۵۰۰ GPM) مدل Centrifugal - Split Case Pump رنج کاری ۱۱۰-۱۷۶ Psi ، بیشترین فشار کاری ۳۲۰ Psi ، سایز ۸*۱۰ اینچ	Mobiak	یونان	MBK۱۸-SCF۲۰ ۲۰۰-۵۰۰S	UL	EX۲۷۹۳۱	۸۸۷۴۱۷۸۴ ۸۸۷۴۵۸۸۹	فنون برتر فیدارتاو

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تأیید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone No	شرکت نماینده Representatio
۱۳۶۷	پکیج پمپ آتشنشانی (۳۵۰۰ GPM) مدل Centrifugal - Split Case Pump رنج کاری ۱۳۶-۱۷۰ Psi ، بیشترین فشار کاری ۳۴۰ Psi ، سایز ۸*۱۰ اینچ	Mobiak	یونان	MBK۱۸-SCF۲۰۰-۵۰۰	UL	EX۲۷۹۳۱	۸۸۷۴۱۷۸۴ ۸۸۷۴۵۸۸۹	فنون برتر فیدارتاو
۱۳۶۸	پکیج پمپ آتشنشانی (۴۵۰۰ GPM) مدل Centrifugal - Split Case Pump رنج کاری ۱۳۶-۲۱۶ Psi ، بیشترین فشار کاری ۳۰۰ Psi ، سایز ۱۰*۱۴ اینچ	Mobiak	یونان	MBK۱۸-SCF۲۵۰-۶۴۰	UL	EX۲۷۹۳۱	۸۸۷۴۱۷۸۴ ۸۸۷۴۵۸۸۹	فنون برتر فیدارتاو
۱۳۶۹	پکیج پمپ آتشنشانی (۵۵۰۰ GPM) مدل Centrifugal - Split Case Pump رنج کاری ۱۲۴-۱۹۲ Psi ، بیشترین فشار کاری ۳۱۵ Psi ، سایز ۱۴*۱۶ اینچ	Mobiak	یونان	MBK۱۸-SCF۳۵۰-۶۴۰	UL	EX۲۷۹۳۱	۸۸۷۴۱۷۸۴ ۸۸۷۴۵۸۸۹	فنون برتر فیدارتاو
۱۳۷۰	پکیج پمپ آتشنشانی (۶۵۰۰ GPM) مدل Centrifugal - Split Case Pump رنج کاری ۱۱۶-۱۸۶ Psi ، بیشترین فشار کاری ۳۱۵ Psi ، سایز ۱۴*۱۶ اینچ	Mobiak	یونان	MBK۱۸-SCF۳۵۰-۶۴۰	UL	EX۲۷۹۳۱	۸۸۷۴۱۷۸۴ ۸۸۷۴۵۸۸۹	فنون برتر فیدارتاو
۱۳۷۱	پکیج پمپ آتشنشانی (۷۵۰۰ GPM) مدل Centrifugal - Split Case Pump رنج کاری ۱۰۹-۱۷۹ Psi ، بیشترین فشار کاری ۳۱۵ Psi ، سایز ۱۴*۱۶ اینچ	Mobiak	یونان	MBK۱۸-SCF۳۵۰-۶۴۰	UL	EX۲۷۹۳۱	۸۸۷۴۱۷۸۴ ۸۸۷۴۵۸۸۹	فنون برتر فیدارتاو

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تأیید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone No	شرکت نماینده Representatio
۱۳۷۲	پکیج پمپ آتشنشانی (۲۰۰ GPM) مدل Centrifugal - End Suction Pump رنج کاری ۱۰۵-۱۴۰ Psi ، بیشترین فشار کاری ۲۳۲Psi ، سایز ۲*۲-۱/۲ اینچ	Mobiak	یونان ۲۶	MBK۱۸-ESF۵۰	UL	EX۲۸۰۰۱	۸۸۷۴۱۷۸۴ ۸۸۷۴۵۸۸۹	فنون برتر فیدارتاو
۱۳۷۳	پکیج پمپ آتشنشانی (۲۵۰ GPM) مدل Centrifugal - End Suction Pump رنج کاری ۹۹-۱۳۶ Psi ، بیشترین فشار کاری ۲۳۲Psi ، سایز ۲*۲-۱/۲ اینچ	Mobiak	یونان ۲۶	MBK۱۸-ESF۵۰	UL	EX۲۸۰۰۱	۸۸۷۴۱۷۸۴ ۸۸۷۴۵۸۸۹	فنون برتر فیدارتاو
۱۳۷۴	پکیج پمپ آتشنشانی (۳۰۰ GPM) مدل Centrifugal - End Suction Pump رنج کاری ۱۱۹-۱۴۷ Psi ، بیشترین فشار کاری ۲۳۹Psi ، سایز ۲*۲-۱/۲ اینچ	Mobiak	یونان ۲۶	MBK۱۸-ESF۶۵	UL	EX۲۸۰۰۱	۸۸۷۴۱۷۸۴ ۸۸۷۴۵۸۸۹	فنون برتر فیدارتاو
۱۳۷۵	پکیج پمپ آتشنشانی (۴۰۰ GPM) مدل Centrifugal - End Suction Pump رنج کاری ۱۱۹-۱۴۱ Psi ، بیشترین فشار کاری ۲۳۹Psi ، سایز ۲*۲-۱/۲ اینچ	Mobiak	یونان ۲۶	MBK۱۸-ESF۶۵	UL	EX۲۸۰۰۱	۸۸۷۴۱۷۸۴ ۸۸۷۴۵۸۸۹	فنون برتر فیدارتاو
۱۳۷۶	پکیج پمپ آتشنشانی (۴۵۰ GPM) مدل Centrifugal - End Suction Pump رنج کاری ۱۱۴-۱۳۸ Psi ، بیشترین فشار کاری ۲۳۹Psi ، سایز ۲*۲-۱/۲ اینچ	Mobiak	یونان ۲۶	MBK۱۸-ESF۶۵	UL	EX۲۸۰۰۱	۸۸۷۴۱۷۸۴ ۸۸۷۴۵۸۸۹	فنون برتر فیدارتاو

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تأیید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone No	شرکت نماینده Representatio
۱۳۷۷	پکیج پمپ آتشنشانی (۵۰۰ GPM) مدل Centrifugal - End Suction Pump رنج کاری ۱۱۶-۱۳۸ Psi ، بیشترین فشار کاری ۲۳۲Psi ، سایز ۳*۴ اینچ	Mobiak	یونان ۲۶	MBK۱۸-ESF۸۰	UL	EX۲۸۰۰۱	۸۸۷۴۱۷۸۴ ۸۸۷۴۵۸۸۹	فنون برتر فیدارتاو
۱۳۷۸	پکیج پمپ آتشنشانی (۷۵۰ GPM) مدل Centrifugal - End Suction Pump رنج کاری ۱۰۵-۱۳۲ Psi ، بیشترین فشار کاری ۲۳۲Psi ، سایز ۳*۴ اینچ	Mobiak	یونان ۲۶	MBK۱۸-ESF۸۰	UL	EX۲۸۰۰۱	۸۸۷۴۱۷۸۴ ۸۸۷۴۵۸۸۹	فنون برتر فیدارتاو
۱۳۷۹	دکتور جریان آب (فلوسویچ) مناسب برای لوله ۲، ۲/۵، ۳، ۴، ۵، ۶ و ۸ اینچ Waterflow Detector	System Sensor	چین	WFD۲۰(N) WFD۲۵(N) WFD۳۰(N) WFD۴۰(N) WFD۵۰(N) WFD۶۰(N) WFD۸۰(N)	UL	USQT.S۷۳۹	۷۱۱۹۲	آوند انرژی
۱۳۸۰	سنسور نظارت بر عملکرد سیستم اطفای آبی مناسب برای شیرهای دستی Supervisory Switch	System Sensor	چین	OSY۲ PIBV۲ PSP۱	UL	USQT.S۷۳۹	۷۱۱۹۲	آوند انرژی
۱۳۸۱	سنسور نظارت بر عملکرد سیستم اطفاء مناسب برای سیستم های خشک بصورت سویچ فشار Pressure Switch	System Sensor	چین	EPS۱۰-۱ EPS۱۰-۲ EPS۴۰-۱ EPS۴۰-۲ EPS۱۲۰-۱ EPS۱۲۰-۲	UL	USQT.S۷۳۹	۷۱۱۹۲	آوند انرژی

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تأیید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone No	شرکت نماینده Representatio
۱۳۸۲	شیلنگ انعطاف پذیر مخصوص نصب اسپرینکلر، نوع unbraided. به همراه اتصالات مربوطه، فشار کاری ۱۷۵ Psi، مخصوص نصب اسپرینکلر سایز های ۱/۲ و ۳/۴ اینچ به طول های ۷۰، ۱۰۰، ۱۲۰، ۱۵۰ و ۱۸۰ سانتی متر	DAEJIN SANUP	کره جنوبی	DJ۲۵UB	UL LPCB	VENF.EX۱۵۰۸۳ ۱۲۹۸a	۷۱۱۹۲	آوند انرژی
۱۳۸۳	شیلنگ انعطاف پذیر مخصوص نصب اسپرینکلر، نوع braided، به همراه اتصالات مربوطه، فشار کاری ۱۷۵ Psi، مخصوص نصب اسپرینکلر سایز های ۱/۲ و ۳/۴ اینچ به طول های ۷۰، ۱۰۰، ۱۲۰، ۱۵۰ و ۱۸۰ سانتی متر	DAEJIN SANUP	کره جنوبی	DJ۲۵B	UL FM	VENF.EX۱۵۰۸۳ ۳۰۵۳۳۰۸	۷۱۱۹۲	آوند انرژی
۱۳۸۴	اسپرینکلر اتوماتیک بالا زن با پاسخ استاندارد Kfactor :۵.۶ دارای سایز " ۱/۲ در رنگ های کروم و برنجی و درجه حرارت های ۷۹-۶۸-۵۷ سانتیگراد	Duyar	ترکیه	DY۳۳۲۳	UL	EX۱۶۳۵۰	۷۷۵۰۳۰۰۷ ۹۵۱۱۹۹۷۰	هادیان حریق نافع آبادگستر (آتا)
۱۳۸۵	اسپرینکلر اتوماتیک پایین زن با پاسخ استاندارد Kfactor :۵.۶ دارای سایز " ۱/۲ در رنگ های سفید ، کروم و برنجی و درجه حرارت های ۷۹-۶۸-۵۷ سانتیگراد	Duyar	ترکیه	DY۳۳۲۷	UL	EX۱۶۳۵۰	۷۷۵۰۳۰۰۷ ۹۵۱۱۹۹۷۰	هادیان حریق نافع آبادگستر (آتا)
۱۳۸۶	اسپرینکلر اتوماتیک دیواری با پاسخ استاندارد Kfactor :۵.۶ دارای سایز " ۱/۲ در رنگ های سفید ، کروم و برنجی و درجه حرارت های ۷۹-۶۸-۵۷ سانتیگراد	Duyar	ترکیه	DY۳۳۲۹	UL	EX۱۶۳۵۰	۷۷۵۰۳۰۰۷ ۹۵۱۱۹۹۷۰	هادیان حریق نافع آبادگستر (آتا)

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تأیید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone No	شرکت نماینده Representatio
۱۳۸۷	اسپرینکلر اتوماتیک بالا زن با پاسخ سریع Kfactor : ۵.۶ دارای سایز " ۱/۲ دارای رنگ های کروم و برنجیو درجه حرارت ۶۸ سانتیگراد	Duyar	ترکیه	DY۳۴۲۳	UL	EX۱۶۳۵۰	۷۷۵۰۳۰۰۷ ۹۵۱۱۹۹۷۰	هادیان حریق نافع (آبادگستر (آتا)
۱۳۸۸	اسپرینکلر اتوماتیک پایین زن با پاسخ سریع Kfactor : ۵.۶ دارای سایز " ۱/۲ و رنگ های سفید کروم و برنجی و درجه حرارت-۶۸ سانتیگراد	Duyar	ترکیه	DY۳۴۲۷	UL	EX۱۶۳۵۰	۷۷۵۰۳۰۰۷ ۹۵۱۱۹۹۷۰	هادیان حریق نافع (آبادگستر (آتا)
۱۳۸۹	اسپرینکلر اتوماتیک دیواری با پاسخ سریع Kfactor : ۵.۶ دارای سایز " ۱/۲ دارای رنگ های سفید کروم و برنجی و درجه حرارت ۶۸ سانتیگراد	Duyar	ترکیه	DY۳۴۲۹	UL	EX۱۶۳۵۰	۷۷۵۰۳۰۰۷ ۹۵۱۱۹۹۷۰	هادیان حریق نافع (آبادگستر (آتا)
۱۳۹۰	سیستم تر دارای ALARM CHECK VALVE سایزهای ۲ ، ۲۱/۲ ، ۳ ، ۴ ، ۶ اینچ و فشار کاری ۳۰۰ psi	Duyar	ترکیه	Y۴۰۱۰	UL	EX۱۶۳۸۵	۷۷۵۰۳۰۰۷ ۹۵۱۱۹۹۷۰	هادیان حریق نافع (آبادگستر (آتا)
۱۳۹۱	شیر تست و درین دارای سایزهای ۱ ، ۱۱/۴ ، ۱۱/۲ ، ۲ اینچ و فشار کاری ۳۰۰ psi Kfactor : ۸.۰ و ۵.۶	Duyar	ترکیه	Y۴۰۳۰	UL	EX۱۶۲۵۸	۷۷۵۰۳۰۰۷ ۹۵۱۱۹۹۷۰	هادیان حریق نافع (آبادگستر (آتا)
۱۳۹۲	شیر OS & Y دارای سایزهای ۲۱/۲ ، ۳ ، ۴ ، ۶-۸ اینچ و فشار کاری ۳۰۰ psi	Duyar	ترکیه	Y۴۰۴۰	FM	EX۱۵۷۹۹	۷۷۵۰۳۰۰۷ ۹۵۱۱۹۹۷۰	هادیان حریق نافع (آبادگستر (آتا)
۱۳۹۳	شیر OS & Y دارای سایزهای ۲۱/۲ ، ۳ ، ۴ ، ۶-۸ اینچ و فشار کاری ۱۷۵ psi	Duyar	ترکیه	T۱۴۲۵	UL	EX۱۵۷۹۹	۷۷۵۰۳۰۰۷ ۹۵۱۱۹۹۷۰	هادیان حریق نافع (آبادگستر (آتا)

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تأیید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone No	شرکت نماینده Representatio
۱۳۹۴	شیر پروانه ای دارای سایزهای ۲۱/۲، ۳-، ۴، ۵، ۶، ۸، ۱۰، ۱۲ اینچ و فشار کاری ۳۰۰ psi اتصال GROOVE	Duyar	ترکیه	Y4025	UL	EX26939	۷۷۵۰۳۰۰۷ ۹۵۱۱۹۹۷۰	هادیان حریق نافع (آبادگستر (آتا)
۱۳۹۵	شیر پروانه ای دارای سایزهای ۲۱/۲، ۳-، ۴، ۵، ۶، ۸، ۱۰، ۱۲ اینچ و فشار کاری ۳۰۰ psi اتصال WAFER	Duyar	ترکیه	Y4021 Y4020	UL	EX26939	۷۷۵۰۳۰۰۷ ۹۵۱۱۹۹۷۰	هادیان حریق نافع (آبادگستر (آتا)
۱۳۹۶	وسیله تشخیص جریان (فلوسوییچ) دارای سایزهای ۲-، ۲۱/۲، ۳-، ۴، ۶- فشار کاری ۳۰۰ PSI اتصال GROOVE	Duyar	ترکیه	Y4070	UL	EX28012	۷۷۵۰۳۰۰۷ ۹۵۱۱۹۹۷۰	هادیان حریق نافع (آبادگستر (آتا)
۱۳۹۷	اسپرینکلر دیواری افقی واکنش استاندارد سایز ۱/۲ اینچ، K=۵/۶، حداکثر فشار ۱۷۵psi، دمای عملکرد ۷۹و۶۸و۵۷	Zhejiang Youtaike	چین	Ut0001	UL	EX27060	۴۴۸۹۴۰۴۹ ۷۱۱۹۲	هیرکاژه آوند انرژی
۱۳۹۸	اسپرینکلر دیواری افقی واکنش سریع سایز ۱/۲ اینچ، K=۵/۶، حداکثر فشار ۱۷۵psi، دمای عملکرد ۶۸	Zhejiang Youtaike	چین	Ut0002	UL	EX27060	۴۴۸۹۴۰۴۹ ۷۱۱۹۲	هیرکاژه آوند انرژی
۱۳۹۹	اسپرینکلر بالا زن واکنش استاندارد سایز ۱/۲ اینچ، K=۵/۶، حداکثر فشار ۱۷۵psi، دمای عملکرد ۷۹و۶۸و۵۷	Zhejiang Youtaike	چین	Ut0003	UL	EX27060	۴۴۸۹۴۰۴۹ ۷۱۱۹۲	هیرکاژه آوند انرژی
۱۴۰۰	اسپرینکلر بالا زن واکنش سریع سایز ۱/۲ اینچ، K=۵/۶، حداکثر فشار ۱۷۵psi، دمای عملکرد ۶۸	Zhejiang Youtaike	چین	Ut0004	UL	EX27060	۴۴۸۹۴۰۴۹ ۷۱۱۹۲	هیرکاژه آوند انرژی
۱۴۰۱	اسپرینکلر پایین زن واکنش استاندارد سایز ۱/۲ اینچ، K=۵/۶، حداکثر فشار ۱۷۵psi، دمای عملکرد ۷۹و۶۸و۵۷	Zhejiang Youtaike	چین	Ut0005	UL	EX27060	۴۴۸۹۴۰۴۹ ۷۱۱۹۲	هیرکاژه آوند انرژی
۱۴۰۲	اسپرینکلر پایین زن واکنش سریع سایز ۱/۲ اینچ، K=۵/۶، حداکثر فشار ۱۷۵psi، دمای عملکرد ۶۸	Zhejiang Youtaike	چین	Ut0006	UL	EX27060	۴۴۸۹۴۰۴۹ ۷۱۱۹۲	هیرکاژه آوند انرژی

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تأیید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone No	شرکت نماینده Representatio
۱۴۰۳	اسپرینکلر نوع متعارف استاندارد سایز ۱/۲ اینچ، K=۵/۶، حداکثر فشار ۱۷۵psi، دمای عملکرد ۶۸	Zhejiang Youtaike	چین	Ut0007	UL	EX۲۷۰۶۰	۴۴۸۹۴۰۴۹ ۷۱۱۹۲	هیر کاژه آوند انرژی
۱۴۰۴	شیر یکطرفه - Swing Check Valve - قابل نصب بصورت عمودی و افقی - بیشترین فشار کاری: ۳۰۰ psi - سایز ۲ الی ۱۲ اینچ	APC	چین	MH-XQH-۳۰۰	UL	EX۱۶۳۸۴	۲۲۱۹۷۲۸۶ ۷۱۱۹۲	فاتح ستیز آوند انرژی
۱۴۰۵	شیر یکطرفه - Swing Check Valve - قابل نصب بصورت عمودی و افقی - بیشترین فشار کاری: ۳۵۰ psi - سایز ۱۰ و ۱۲ اینچ	APC	چین	XQH-۳۵۰ XQH-۳۵۰-F XQH-۳۵۰-FG-A MH-XQH-۳۵۰-FG	UL	EX۱۶۳۸۴	۲۲۱۹۷۲۸۶ ۷۱۱۹۲	فاتح ستیز آوند انرژی
۱۴۰۶	شیر یکطرفه - Swing Check Valve - قابل نصب بصورت افقی - بیشترین فشار کاری: ۳۵۰ psi - سایز ۲ الی ۸ اینچ	APC	چین	MH-XQH-۳۵۰-G MH-XQH-۳۵۰-F MH-XQH-۳۵۰-GF-A XQH-۳۵۰-GF-B	UL	EX۱۶۳۸۴	۲۲۱۹۷۲۸۶ ۷۱۱۹۲	فاتح ستیز آوند انرژی
۱۴۰۷	شیر دروازه ای - GATE VALVES - نوع OS&Y - بیشترین فشار کاری: ۲۰۰ psi , ۳۰۰ psi - سایز ۲ الی ۱۲ اینچ	APC	چین	Z۴۱-۲۰۰,۳۰۰ (A) Z۴۸۱-۲۰۰,۳۰۰ (A) Z۸۱-۲۰۰,۳۰۰ (A)	UL	EX۱۵۶۶۷	۲۲۱۹۷۲۸۶ ۷۱۱۹۲	فاتح ستیز آوند انرژی
۱۴۰۸	شیر پروانه ای - Groove - بیشترین فشار کاری: ۳۰۰ psi - سایز ۲ الی ۱۲ اینچ	APC	چین	GD-۳۸۱X GD-۳۸۱Y	UL	EX۱۶۳۸۳	۲۲۱۹۷۲۸۶ ۷۱۱۹۲	فاتح ستیز آوند انرژی
۱۴۰۹	شیر پروانه ای - Wafer - بیشترین فشار کاری: ۳۰۰ psi - سایز ۲ الی ۱۲ اینچ	APC	چین	WD-۳۷۱X WD-۳۷۱Y	UL	EX۱۶۳۸۳	۲۲۱۹۷۲۸۶ ۷۱۱۹۲	فاتح ستیز آوند انرژی
۱۴۱۰	شیر پروانه ای - یک سر فلنج یک سر Groove - بیشترین فشار کاری: ۳۰۰ psi - سایز ۲.۵ الی ۱۰ اینچ	APC	چین	HFGD-۳۸۱X HFGD-۳۸۱Y	UL	EX۱۶۳۸۳	۲۲۱۹۷۲۸۶ ۷۱۱۹۲	فاتح ستیز آوند انرژی
۱۴۱۱	شیر پروانه ای - یک سر فلنج یک سر Groove - بیشترین فشار کاری: ۱۷۵psi - سایز ۲.۵ الی ۱۰ اینچ	APC	چین	HFGD-۳۸۱X-۱۷۵ HFGD-۳۸۱Y-۱۷۵	UL	EX۱۶۳۸۳	۲۲۱۹۷۲۸۶ ۷۱۱۹۲	فاتح ستیز آوند انرژی

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تأیید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone Number	شرکت نماینده Representatio
۱۴۱۲	شیر پروانه ای - دو سر Groove - بیشترین فشار کاری: ۳۰۰psi - سایز ۲.۵ الی ۱۰ اینچ	APC	چین	HGD-۳۸۱X HGD-۳۸۱Y	UL	EX۱۶۳۸۳	۲۲۱۹۷۲۸۶ ۷۱۱۹۲	فاتح ستیز آوند انرژی
۱۴۱۳	شیر پروانه ای - دو سر Groove - بیشترین فشار کاری: ۱۷۵psi - سایز ۲.۵ الی ۱۰ اینچ	APC	چین	HGD-۳۸۱X-۱۷۵ HGD-۳۸۱Y-۱۷۵	UL	EX۱۶۳۸۳	۲۲۱۹۷۲۸۶ ۷۱۱۹۲	فاتح ستیز آوند انرژی